

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026											
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900									
Η Ρ Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1		G2		G3		G4		G5		G6		G7		G8		ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026	00:00	2,40	2,33	0,07	0,01			1								1							0,60	0,60
	01:00	2,16	2,13	0,03	0,00			1								1							0,60	0,60
	02:00	2,06	2,06	0,00	0,00			1								1							0,54	0,54
	03:00	1,99	1,99	0,00	0,00			1								1							0,53	0,53
	04:00	1,96	1,96	0,00	0,00			1								1							0,57	0,57
	05:00	1,98	1,92	0,06	0,00			1															0,60	0,60
	06:00	2,13	2,07	0,05	0,00			1								1							0,60	0,60
	07:00	2,34	2,32	0,02	0,00			1								1							0,60	0,60
	08:00	2,50	2,50	0,00	0,00			1								1							0,60	0,60
	09:00	2,35	2,34	0,00	0,00			1								1	1	1					0,60	0,49
	10:00	2,84	2,84	0,00	0,00			1	1								1	1					0,55	0,47
	11:00	2,79	2,73	0,05	0,00			1	1														0,60	0,60
	12:00	2,78	2,38	0,04	0,36			1								1							0,57	0,57
	13:00	2,76	2,26	0,11	0,40			1								1							0,60	0,60
	14:00	2,73	2,13	0,20	0,40			1								1							0,60	0,60
	15:00	2,60	1,92	0,29	0,40			1								1							0,60	0,60
	16:00	2,60	1,99	0,20	0,40			1								1							0,60	0,60
	17:00	2,67	2,17	0,10	0,40			1								1							0,60	0,60
	18:00	2,83	2,33	0,10	0,40			1								1							0,60	0,60
	19:00	2,91	2,28	0,23	0,40			1								1							0,60	0,60
20:00	3,08	2,42	0,26	0,40			1								1							0,60	0,60	
21:00	3,02	2,27	0,15	0,60			1								1							0,60	0,60	
22:00	2,93	2,48	0,05	0,40			1								1							0,60	0,60	
23:00	2,71	2,23	0,08	0,40			1								1							0,60	0,60	

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Στο διάστημα 9:00 - 14:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο. Στο διάστημα 9:49 - 9:57 σημειώθηκε γενική διακοπή λόγω βλάβης στη διασυνδεδετική γραμμή φορητών Η/Ζ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση