

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας											Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,000	2,000	1,700	0,700	0,700	1,100	1,100	2,300	0,900		
Η Ε Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026	00:00	2,42	2,34	0,07	0,01		1				1				0,60	0,60
	01:00	2,24	2,17	0,07	0,00		1				1				0,60	0,60
	02:00	2,10	2,09	0,01	0,00		1				1				0,58	0,58
	03:00	2,04	2,02	0,02	0,00		1				1				0,55	0,54
	04:00	1,99	1,95	0,04	0,00		1				1				0,52	0,52
	05:00	1,99	1,95	0,04	0,00		1				1				0,51	0,52
	06:00	2,12	2,02	0,10	0,00		1				1				0,59	0,59
	07:00	2,36	2,24	0,12	0,00		1				1				0,60	0,60
	08:00	2,50	2,40	0,10	0,00		1				1				0,60	0,60
	09:00	2,69	2,57	0,11	0,00		1				1				0,60	0,60
	10:00	2,72	2,63	0,09	0,00		1				1				0,60	0,60
	11:00	2,75	2,67	0,08	0,00		1				1				0,60	0,60
	12:00	2,88	2,80	0,08	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	13:00	2,89	2,79	0,10	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	14:00	2,85	2,72	0,13	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	15:00	2,80	2,65	0,15	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	16:00	2,74	2,54	0,20	0,00		1				1	1			0,60	0,60
	17:00	2,73	2,46	0,28	0,00		1				1				0,60	0,60
	18:00	2,98	2,67	0,31	0,00		1				1				0,60	0,60
	19:00	3,13	2,75	0,35	0,03		1	1							0,60	0,60
20:00	3,25	2,88	0,34	0,03		1	1							0,60	0,60	
21:00	3,43	3,02	0,39	0,03		1	1							0,60	0,60	
22:00	3,13	2,79	0,34	0,00			1			1	1			0,58	0,58	
23:00	2,93	2,69	0,24	0,00			1	1		1				0,56	0,57	

Το ΑΠ ΠΕΡΔΙΚΙ βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Στο διάστημα 9:00 - 15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση