

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	120	80	
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
01:00	73	1		1		
02:00	70	1		1		
03:00	69	1		1		
04:00	68	1		1		
05:00	66	1		1		
06:00	65	1		1		
07:00	65	1		1		
08:00	67	1		1		
09:00	74	1		1		
10:00	79	1		1		
11:00	81	1		1		
12:00	82	1		1		
13:00	83	1		1		
14:00	83	1		1		
15:00	82	1		1		
16:00	81	1		1		
17:00	81	1		1		
18:00	80	1		1		
19:00	82	1		1		
20:00	80	1		1		
21:00	88	1		1		
22:00	88	1		1		
23:00	84	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	120	80	
Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
01:00	70	1		1		
02:00	69	1		1		
03:00	68	1		1		
04:00	68	1		1		
05:00	66	1		1		
06:00	64	1		1		
07:00	64	1		1		
08:00	66	1		1		
09:00	73	1		1		
10:00	78	1		1		
11:00	82	1		1		
12:00	82	1		1		
13:00	80	1		1		
14:00	80	1		1		
15:00	81	1		1		
16:00	80	1		1		
17:00	80	1		1		
18:00	80	1		1		
19:00	79	1		1		
20:00	77	1		1		
21:00	82	1		1		
22:00	79	1		1		
23:00	75	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	120	80	
Η Ε Ε Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
	01:00	71	1		1	
	02:00	70	1		1	
	03:00	70	1		1	
	04:00	70	1		1	
	05:00	69	1		1	
	06:00	68	1		1	
	07:00	68	1		1	
	08:00	71	1		1	
	09:00	75	1		1	
	10:00	79	1		1	
	11:00	83	1		1	
	12:00	84	1		1	
	13:00	86	1		1	
	14:00	88	1		1	
	15:00	88	1		1	
	16:00	89	1		1	
	17:00	87	1		1	
	18:00	85	1		1	
	19:00	86	1		1	
	20:00	81	1		1	
	21:00	81	1		1	
	22:00	80	1		1	
	23:00	77	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 27 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	120	80	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
	00:00	74	1		1	
	01:00	71	1		1	
	02:00	69	1		1	
	03:00	69	1		1	
	04:00	68	1		1	
	05:00	66	1		1	
	06:00	65	1		1	
	07:00	65	1		1	
	08:00	69	1		1	
	09:00	72	1		1	
	10:00	75	1		1	
	11:00	78	1		1	
	12:00	81	1		1	
	13:00	84	1		1	
	14:00	89	1		1	
	15:00	91	1		1	
	16:00	90	1		1	
	17:00	88	1		1	
	18:00	86	1		1	
	19:00	84	1		1	
	20:00	81	1		1	
	21:00	81	1		1	
	22:00	80	1		1	
	23:00	78	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	120	80	
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
01:00	72	1		1		
02:00	70	1		1		
03:00	69	1		1		
04:00	68	1		1		
05:00	67	1		1		
06:00	66	1		1		
07:00	67	1		1		
08:00	68	1		1		
09:00	70	1		1		
10:00	74	1		1		
11:00	78	1		1		
12:00	80	1		1		
13:00	83	1		1		
14:00	84	1		1		
15:00	83	1		1		
16:00	81	1		1		
17:00	79	1		1		
18:00	77	1		1		
19:00	77	1		1		
20:00	76	1		1		
21:00	78	1		1		
22:00	78	1		1		
23:00	75	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	120	80	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026	00:00	69	1		1	
	01:00	67	1		1	
	02:00	66	1		1	
	03:00	66	1		1	
	04:00	65	1		1	
	05:00	63	1		1	
	06:00	61	1		1	
	07:00	62	1		1	
	08:00	65	1		1	
	09:00	68	1		1	
	10:00	72	1		1	
	11:00	74	1		1	
	12:00	76	1		1	
	13:00	78	1		1	
	14:00	79	1		1	
	15:00	79	1		1	
	16:00	78	1		1	
	17:00	76	1		1	
	18:00	75	1		1	
	19:00	75	1		1	
	20:00	74	1		1	
	21:00	75	1		1	
	22:00	74	1		1	
	23:00	72	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	80	120	80	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
	00:00	71	1		1	
	01:00	68	1		1	
	02:00	66	1		1	
	03:00	65	1		1	
	04:00	63	1		1	
	05:00	61	1		1	
	06:00	59	1		1	
	07:00	59	1		1	
	08:00	63	1		1	
	09:00	68	1		1	
	10:00	72	1		1	
	11:00	74	1		1	
	12:00	74	1		1	
	13:00	75	1		1	
	14:00	75	1		1	
	15:00	76	1		1	
	16:00	75	1		1	
	17:00	73	1		1	
	18:00	72	1		1	
	19:00	74	1		1	
	20:00	75	1		1	
	21:00	81	1		1	
	22:00	80	1		1	
	23:00	76	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης