

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026	00:00	0,790		1	
01:00		0,730		1		
02:00		0,720		1		
03:00		0,680		1		
04:00		0,669		1		
05:00		0,652		1		
06:00		0,628		1		
07:00		0,697		1		
08:00		0,743		1		
09:00		0,665			1	
10:00		0,734			1	
11:00		0,685			1	
12:00		0,735			1	
13:00		0,752			1	
14:00		0,737			1	
15:00		0,715			1	
16:00		0,738			1	
17:00		0,823			1	
18:00		0,906			1	
19:00		0,990			1	
20:00		1,029		1	1	
21:00		1,039		1	1	
22:00		0,961		1	1	
23:00		0,853			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
01:00	0,740			1		
02:00	0,721			1		
03:00	0,686			1		
04:00	0,659			1		
05:00	0,638			1		
06:00	0,667			1		
07:00	0,708			1		
08:00	0,779			1		
09:00	0,784			1		
10:00	0,751			1		
11:00	0,670			1		
12:00	0,682			1		
13:00	0,696			1		
14:00	0,703			1		
15:00	0,691			1		
16:00	0,709			1		
17:00	0,798			1		
18:00	0,946			1		
19:00	1,063			1		
20:00	1,094		1	1		
21:00	1,064		1	1		
22:00	0,965		1	1		
23:00	0,859			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026	00:00	0,756			1
01:00		0,708			1	
02:00		0,693			1	
03:00		0,651			1	
04:00		0,674			1	
05:00		0,681			1	
06:00		0,660			1	
07:00		0,718			1	
08:00		0,749			1	
09:00		0,729			1	
10:00		0,749			1	
11:00		0,761			1	
12:00		0,767			1	
13:00		0,802			1	
14:00		0,772			1	
15:00		0,755			1	
16:00		0,806			1	
17:00		0,888			1	
18:00		1,011			1	
19:00		1,026			1	
20:00	1,054			1	1	
21:00	1,061			1	1	
22:00	0,962			1	1	
23:00	0,875			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026	00:00	0,810			1
01:00		0,771			1	
02:00		0,718			1	
03:00		0,712			1	
04:00		0,671			1	
05:00		0,663			1	
06:00		0,641			1	
07:00		0,739		1		
08:00		0,741			1	
09:00		0,723			1	
10:00		0,730			1	
11:00		0,775			1	
12:00		0,901			1	
13:00		0,982			1	
14:00		0,866			1	
15:00		0,743			1	
16:00		0,757			1	
17:00		0,843			1	
18:00		0,908			1	
19:00		0,984			1	
20:00	1,054		1	1		
21:00	1,061		1	1		
22:00	0,951		1	1		
23:00	0,829			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026	00:00	0,760			1
01:00		0,726			1	
02:00		0,706			1	
03:00		0,667			1	
04:00		0,647			1	
05:00		0,677			1	
06:00		0,678			1	
07:00		0,743			1	
08:00		0,786			1	
09:00		0,764			1	
10:00		0,724			1	
11:00		0,710			1	
12:00		0,744			1	
13:00		0,712			1	
14:00		0,716			1	
15:00		0,701			1	
16:00		0,742			1	
17:00		0,833			1	
18:00		0,971			1	
19:00		1,064			1	1
20:00		1,072			1	1
21:00		1,074			1	1
22:00		0,970			1	1
23:00		0,827			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026	00:00	0,764			1
01:00		0,710			1	
02:00		0,708			1	
03:00		0,631			1	
04:00		0,631			1	
05:00		0,643			1	
06:00		0,613			1	
07:00		0,669			1	
08:00		0,743			1	
09:00		0,720			1	
10:00		0,747			1	
11:00		0,773			1	
12:00		0,781			1	
13:00		0,785			1	
14:00		0,738			1	
15:00		0,744			1	
16:00		0,789			1	
17:00		0,860			1	
18:00		0,985			1	
19:00		1,056			1	1
20:00		1,085			1	1
21:00		1,099			1	1
22:00		1,025			1	1
23:00		0,943			1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026	00:00	0,849			1
01:00		0,802			1	
02:00		0,782			1	
03:00		0,720			1	
04:00		0,697			1	
05:00		0,677			1	
06:00		0,678			1	
07:00		0,707			1	
08:00		0,774			1	
09:00		0,743			1	
10:00		0,752			1	
11:00		0,755			1	
12:00		0,778			1	
13:00		0,844			1	
14:00		0,790			1	
15:00		0,778			1	
16:00		0,856			1	
17:00		0,931			1	
18:00		1,043			1	
19:00		1,123			1	1
20:00		1,115			1	1
21:00		1,135			1	1
22:00		1,049			1	1
23:00		0,921			1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης