

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026	00:00	0,817			1
01:00		0,786			1	
02:00		0,767			1	
03:00		0,726			1	
04:00		0,684			1	
05:00		0,659			1	
06:00		0,660			1	
07:00		0,725			1	
08:00		0,838			1	
09:00		0,856			1	
10:00		0,877			1	
11:00		0,854			1	
12:00		0,864			1	
13:00		0,854			1	
14:00		0,869			1	
15:00		0,759			1	
16:00		0,803			1	
17:00		0,879			1	
18:00		1,010			1	
19:00		1,158		1	1	
20:00		1,205		1	1	
21:00		1,173		1	1	
22:00		1,097		1	1	
23:00		0,992		1	1	

Τις πρωινές ώρες παρουσιάστηκαν τηλεπικοινωνιακά προβλήματα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026	00:00	0,890			1
01:00		0,800			1	
02:00		0,774			1	
03:00		0,734			1	
04:00		0,719			1	
05:00		0,703			1	
06:00		0,708			1	
07:00		0,765			1	
08:00		0,867			1	
09:00		0,872			1	
10:00		0,859			1	
11:00		0,839			1	
12:00		0,822			1	
13:00		0,857			1	
14:00		0,872			1	
15:00		0,817			1	
16:00		0,853			1	
17:00		0,921			1	
18:00		1,070		1	1	
19:00		1,151		1	1	
20:00		1,166		1	1	
21:00		1,221		1	1	
22:00		1,100		1	1	
23:00		1,012		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026	00:00	0,880			1
01:00		0,825			1	
02:00		0,788			1	
03:00		0,766			1	
04:00		0,750			1	
05:00		0,738			1	
06:00		0,751		1		
07:00		0,779		1		
08:00		0,853		1		
09:00		0,823		1		
10:00		0,860		1		
11:00		0,877		1		
12:00		0,889		1		
13:00		0,930		1		
14:00		0,908		1		
15:00		0,846		1		
16:00		0,838		1		
17:00		0,925		1		
18:00		1,096		1	1	
19:00		1,166		1	1	
20:00		1,187		1	1	
21:00		1,185		1	1	
22:00		1,084		1	1	
23:00		0,958		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026	00:00	0,845			1
01:00		0,784			1	
02:00		0,770			1	
03:00		0,758			1	
04:00		0,733			1	
05:00		0,730			1	
06:00		0,741			1	
07:00		0,814			1	
08:00		0,832		1	1	
09:00		0,957		1	1	
10:00		0,909			1	
11:00		0,890			1	
12:00		0,907			1	
13:00		0,929			1	
14:00		0,913			1	
15:00		0,861			1	
16:00		0,881			1	
17:00		1,002			1	
18:00		1,170		1	1	
19:00		1,271		1	1	
20:00		1,248		1	1	
21:00		1,279		1	1	
22:00		1,218		1	1	
23:00		1,075		1	1	

τάστημα 08:00 με 08:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δί

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026	00:00	0,955			1
01:00		0,882			1	
02:00		0,847			1	
03:00		0,811			1	
04:00		0,779			1	
05:00		0,752			1	
06:00		0,759			1	
07:00		0,801			1	
08:00		0,876			1	
09:00		0,914			1	
10:00		0,885			1	
11:00		0,862			1	
12:00		0,870			1	
13:00		0,889			1	
14:00		0,831			1	
15:00		0,816			1	
16:00		0,820			1	
17:00		0,955			1	
18:00		1,061		1	1	
19:00		1,177		1	1	
20:00		1,231		1	1	
21:00		1,208		1	1	
22:00		1,081		1	1	
23:00		0,977			1	

Τις πρωινές ώρες παρουσιάστηκαν τηλεπικοινωνιακά προβλήματα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026	00:00	0,862			1
01:00		0,803			1	
02:00		0,779			1	
03:00		0,747			1	
04:00		0,718			1	
05:00		0,709			1	
06:00		0,697			1	
07:00		0,712			1	
08:00		0,782			1	
09:00		0,830			1	
10:00		0,828			1	
11:00		0,773			1	
12:00		0,796			1	
13:00		0,796			1	
14:00		0,813			1	
15:00		0,735			1	
16:00		0,797			1	
17:00		0,876			1	
18:00		0,996			1	
19:00		1,117		1	1	
20:00		1,187		1	1	
21:00		1,181		1	1	
22:00		1,074		1	1	
23:00		0,935		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026	00:00	0,831		1	
01:00		0,755		1		
02:00		0,732		1		
03:00		0,702		1		
04:00		0,658		1		
05:00		0,649		1		
06:00		0,675		1		
07:00		0,764		1		
08:00		0,831		1		
09:00		0,833		1		
10:00		0,777		1		
11:00		0,783		1		
12:00		0,819		1		
13:00		0,827		1		
14:00		0,824		1		
15:00		0,843		1		
16:00		0,816		1		
17:00		0,891		1		
18:00		1,106		1	1	
19:00		1,137		1	1	
20:00		1,201		1	1	
21:00		1,200		1	1	
22:00		1,097		1	1	
23:00		0,924		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης