

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026	00:00	0,810			1
01:00		0,749			1	
02:00		0,759			1	
03:00		0,722			1	
04:00		0,692			1	
05:00		0,673			1	
06:00		0,685			1	
07:00		0,772			1	
08:00		0,775			1	
09:00		0,823			1	
10:00		0,841			1	
11:00		0,841			1	
12:00		0,889			1	
13:00		0,910			1	
14:00		0,860			1	
15:00		0,826			1	
16:00		0,923			1	
17:00		0,981		1	1	
18:00		1,146		1	1	
19:00		1,229		1	1	
20:00		1,236		1	1	
21:00		1,283		1	1	
22:00		1,196		1	1	
23:00		1,071		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026	00:00	0,921			1
01:00		0,847			1	
02:00		0,800			1	
03:00		0,787			1	
04:00		0,775			1	
05:00		0,769			1	
06:00		0,777			1	
07:00		0,812			1	
08:00		0,938			1	
09:00		0,936			1	
10:00		0,917			1	
11:00		0,895			1	
12:00		0,898			1	
13:00		0,898			1	
14:00		0,915			1	
15:00		0,903			1	
16:00		0,943			1	
17:00		1,066		1	1	
18:00		1,198		1	1	
19:00		1,291		1	1	
20:00		1,271		1	1	
21:00		1,317		1	1	
22:00		1,255		1	1	
23:00		1,133		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026	00:00	0,969		1	1
01:00		0,865		1		
02:00		0,832		1		
03:00		0,790		1		
04:00		0,760		1		
05:00		0,733		1		
06:00		0,734		1		
07:00		0,793		1		
08:00		0,886			1	
09:00		0,886			1	
10:00		1,053			1	
11:00		1,083		1	1	
12:00		1,162		1	1	
13:00		1,136		1	1	
14:00		0,979		1	1	
15:00		0,872			1	
16:00		0,854			1	
17:00		0,941			1	
18:00		1,068		1	1	
19:00		1,146		1	1	
20:00		1,187		1	1	
21:00		1,230		1	1	
22:00		1,105		1	1	
23:00		0,994		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026	00:00	0,843			1	
	01:00	0,857			1	
	02:00	0,831			1	
	03:00	0,755			1	
	04:00	0,724			1	
	05:00	0,699			1	
	06:00	0,692			1	
	07:00	0,771			1	
	08:00	0,886			1	
	09:00	0,871			1	
	10:00	0,854			1	
	11:00	0,870			1	
	12:00	0,869			1	
	13:00	0,894			1	
	14:00	0,893			1	
	15:00	0,899			1	
	16:00	0,901			1	
	17:00	0,972			1	
	18:00	1,105			1	1
	19:00	1,249			1	1
	20:00	1,234			1	1
	21:00	1,241			1	1
	22:00	1,131			1	1
	23:00	1,022			1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026	00:00	0,905			1
01:00		0,835			1	
02:00		0,776			1	
03:00		0,753			1	
04:00		0,719			1	
05:00		0,714			1	
06:00		0,701			1	
07:00		0,790			1	
08:00		0,853			1	
09:00		0,834			1	
10:00		0,831			1	
11:00		0,863			1	
12:00		0,902			1	
13:00		0,920			1	
14:00		0,892			1	
15:00		0,791			1	
16:00		0,841			1	
17:00		0,927			1	
18:00		1,075		1	1	
19:00		1,229		1	1	
20:00		1,245		1	1	
21:00		1,282		1	1	
22:00		1,161		1	1	
23:00		1,042		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026	00:00	0,945			1
01:00		0,885			1	
02:00		0,823			1	
03:00		0,760			1	
04:00		0,708			1	
05:00		0,719			1	
06:00		0,744			1	
07:00		0,760			1	
08:00		0,826			1	
09:00		0,859			1	
10:00		0,871			1	
11:00		0,909			1	
12:00		0,931			1	
13:00		0,933			1	
14:00		0,896			1	
15:00		0,842			1	
16:00		0,869			1	
17:00		0,996			1	
18:00		1,162		1	1	
19:00		1,214		1	1	
20:00		1,238		1	1	
21:00		1,224		1	1	
22:00		1,100		1	1	
23:00		1,105		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
	Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026	00:00	0,983		1	1
01:00		0,868		1		
02:00		0,805		1		
03:00		0,778		1		
04:00		0,771		1		
05:00		0,791		1		
06:00		0,810		1		
07:00		0,849		1		
08:00		0,960		1		
09:00		0,948		1		
10:00		0,939		1		
11:00		0,943		1		
12:00		0,960		1		
13:00		0,951		1		
14:00		0,887		1		
15:00		0,868		1		
16:00		0,914		1		
17:00		1,090		1	1	
18:00		1,268		1	1	
19:00		1,298		1	1	
20:00		1,386		1	1	
21:00		1,377		1	1	
22:00		1,271		1	1	
23:00		1,152		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης