

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026	00:00	0,809			1	
	01:00	0,747			1	
	02:00	0,708			1	
	03:00	0,677			1	
	04:00	0,661			1	
	05:00	0,651			1	
	06:00	0,651			1	
	07:00	0,647			1	
	08:00	0,685			1	
	09:00	0,696			1	
	10:00	0,704			1	
	11:00	0,698			1	
	12:00	0,680			1	
	13:00	0,676			1	
	14:00	0,663			1	
	15:00	0,658			1	
	16:00	0,682			1	
	17:00	0,765			1	
	18:00	0,878			1	
	19:00	1,000		1	1	
	20:00	1,089		1	1	
	21:00	1,104		1	1	
	22:00	1,002		1	1	
	23:00	0,905			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
			Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026	00:00	0,828	
01:00	0,762				1	
02:00	0,724				1	
03:00	0,699				1	
04:00	0,679				1	
05:00	0,671				1	
06:00	0,693				1	
07:00	0,703				1	
08:00	0,724				1	
09:00	0,735				1	
10:00	0,734				1	
11:00	0,723				1	
12:00	0,716				1	
13:00	0,718				1	
14:00	0,685				1	
15:00	0,687				1	
16:00	0,692				1	
17:00	0,752				1	
18:00	0,856				1	
19:00	0,964			1	1	
20:00	1,072			1	1	
21:00	1,080			1	1	
22:00	0,987			1	1	
23:00	0,895			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	
Ρ	Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026		00:00	0,829		1		
		01:00	0,769		1		
		02:00	0,736		1		
		03:00	0,707		1		
		04:00	0,688		1		
		05:00	0,673		1		
		06:00	0,680		1		
		07:00	0,697		1		
		08:00	0,722		1		
		09:00	0,749		1		
		10:00	0,751		1		
		11:00	0,734		1		
		12:00	0,722		1		
		13:00	0,709		1		
		14:00	0,678		1		
		15:00	0,670		1		
		16:00	0,686		1		
		17:00	0,754		1		
		18:00	0,848		1		
		19:00	0,954		1	1	
		20:00	1,051		1	1	
		21:00	1,094		1	1	
		22:00	1,009		1	1	
		23:00	0,916			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026	00:00	0,878			1	
	01:00	0,814			1	
	02:00	0,775			1	
	03:00	0,744			1	
	04:00	0,723			1	
	05:00	0,710			1	
	06:00	0,716			1	
	07:00	0,723			1	
	08:00	0,753			1	
	09:00	0,780			1	
	10:00	0,783			1	
	11:00	0,773			1	
	12:00	0,763			1	
	13:00	0,750			1	
	14:00	0,730			1	
	15:00	0,733			1	
	16:00	0,753			1	
	17:00	0,823			1	
	18:00	0,930			1	
	19:00	1,058		1	1	
	20:00	1,162		1	1	
	21:00	1,185		1	1	
	22:00	1,081		1	1	
	23:00	0,967		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης