

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
			Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026	00:00	0,915	1
01:00	0,851	1				
02:00	0,805	1				
03:00	0,768	1				
04:00	0,744	1				
05:00	0,731	1				
06:00	0,731	1				
07:00	0,733	1				
08:00	0,776	1				
09:00	0,795	1				
10:00	0,807	1				
11:00	0,786	1				
12:00	0,795	1				
13:00	0,811	1				
14:00	0,793	1				
15:00	0,778	1				
16:00	0,810	1				
17:00	0,880	1				
18:00	0,991	1				1
19:00	1,112	1				1
20:00	1,183	1			1	
21:00	1,194	1			1	
22:00	1,113	1			1	
23:00	1,011	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
			Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026	00:00	0,932	1
01:00	0,865	1				
02:00	0,818	1				
03:00	0,779	1				
04:00	0,758	1				
05:00	0,749	1				
06:00	0,750	1				
07:00	0,760	1				
08:00	0,797	1				
09:00	0,816	1				
10:00	0,827	1				
11:00	0,822	1				
12:00	0,824	1				
13:00	0,837	1				
14:00	0,818	1				
15:00	0,798	1				
16:00	0,831	1				
17:00	0,896	1				
18:00	1,012	1			1	
19:00	1,122	1			1	
20:00	1,196	1		1		
21:00	1,205	1		1		
22:00	1,125	1		1		
23:00	1,025	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
			Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026	00:00	0,927	1
01:00	0,867	1				
02:00	0,818	1				
03:00	0,785	1				
04:00	0,757	1				
05:00	0,745	1				
06:00	0,783	1				
07:00	0,787	1				
08:00	0,812	1				
09:00	0,827	1				
10:00	0,825	1				
11:00	0,813	1				
12:00	0,813	1				
13:00	0,816	1				
14:00	0,790	1				
15:00	0,772	1				
16:00	0,802	1				
17:00	0,866	1				
18:00	0,964	1		1		
19:00	1,072	1		1		
20:00	1,165	1		1		
21:00	1,183	1		1		
22:00	1,099	1		1		
23:00	1,000	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
			Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026	00:00	0,902	1
01:00	0,852	1				
02:00	0,814	1				
03:00	0,781	1				
04:00	0,758	1				
05:00	0,753	1				
06:00	0,771	1				
07:00	0,791	1				
08:00	0,826	1				
09:00	0,853	1				
10:00	0,856	1				
11:00	0,842	1				
12:00	0,829	1				
13:00	0,802	1				
14:00	0,774	1				
15:00	0,752	1				
16:00	0,777	1				
17:00	0,846	1				
18:00	0,953	1				1
19:00	1,065	1				1
20:00	1,152	1			1	
21:00	1,166	1			1	
22:00	1,080	1			1	
23:00	0,974	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,100	1,100	1,100	1,100	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
			Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026	00:00	0,895	
01:00	0,840					1
02:00	0,804					1
03:00	0,763					1
04:00	0,741					1
05:00	0,732					1
06:00	0,734					1
07:00	0,746					1
08:00	0,779					1
09:00	0,811					1
10:00	0,829					1
11:00	0,825					1
12:00	0,806					1
13:00	0,778					1
14:00	0,742					1
15:00	0,725					1
16:00	0,750					1
17:00	0,815					1
18:00	0,924					1
19:00	1,035	1				1
20:00	1,129	1			1	
21:00	1,153	1			1	
22:00	1,079	1			1	
23:00	0,983	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
			Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026	00:00	0,911	1
01:00	0,849	1				
02:00	0,811	1				
03:00	0,776	1				
04:00	0,756	1				
05:00	0,746	1				
06:00	0,756	1				
07:00	0,765	1				
08:00	0,801	1				
09:00	0,822	1				
10:00	0,831	1				
11:00	0,822	1				
12:00	0,810	1				
13:00	0,807	1				
14:00	0,779	1				
15:00	0,770	1				
16:00	0,807	1				
17:00	0,874	1				
18:00	0,983	1			1	
19:00	1,099	1			1	
20:00	1,188	1			1	
21:00	1,213	1			1	
22:00	1,127	1			1	
23:00	1,017	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π α ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
01:00	0,879			1		
02:00	0,833			1		
03:00	0,796			1		
04:00	0,771			1		
05:00	0,756			1		
06:00	0,763			1		
07:00	0,777			1		
08:00	0,816			1		
09:00	0,843			1		
10:00	0,860			1		
11:00	0,858			1		
12:00	0,858			1		
13:00	0,864			1		
14:00	0,841			1		
15:00	0,830			1		
16:00	0,866			1		
17:00	0,933			1		
18:00	1,039		1	1		
19:00	1,153		1	1		
20:00	1,234		1	1		
21:00	1,239		1	1		
22:00	1,153		1	1		
23:00	1,043		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης