

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ρ Α Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	65			1	1		
02:00	39			1			
03:00	38			1			
04:00	38			1			
05:00	39			1			
06:00	38			1			
07:00	76		1	1			
08:00	80		1	1			
09:00	87					1	
10:00	93					1	
11:00	88					1	
12:00	92					1	
13:00	91					1	
14:00	89			1	1		
15:00	93			1	1		
16:00	97					1	
17:00	101					1	
18:00	106					1	
19:00	102					1	
20:00	104					1	
21:00	111					1	
22:00	104			1	1		
23:00	105			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	87			1	1		
02:00	84			1	1		
03:00	91			1	1		
04:00	88			1	1		
05:00	89			1	1		
06:00	78			1	1		
07:00	79			1	1		
08:00	81			1	1		
09:00	81			1	1		
10:00	79			1	1		
11:00	100			1	1		
12:00	113					1	
13:00	104					1	
14:00	97					1	
15:00	96					1	
16:00	97					1	
17:00	93					1	
18:00	100					1	
19:00	95					1	
20:00	109					1	
21:00	113					1	
22:00	103					1	
23:00	124			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
	Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026	00:00	98			1	1
01:00		91			1	1	
02:00		87			1	1	
03:00		82			1	1	
04:00		84			1	1	
05:00		83			1	1	
06:00		85			1	1	
07:00		97			1	1	
08:00		94					1
09:00		96					1
10:00		98					1
11:00		99					1
12:00		109					1
13:00		101					1
14:00		94					1
15:00		98					1
16:00		94					1
17:00		99					1
18:00		110					1
19:00		103					1
20:00		91					1
21:00		102					1
22:00		99					1
23:00		120			1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	79		1		1		
02:00	75		1		1		
03:00	74		1		1		
04:00	83		1		1		
05:00	75		1		1		
06:00	72		1		1		
07:00	72		1		1		
08:00	73			1	1		
09:00	83			1	1		
10:00	88					1	
11:00	81					1	
12:00	78					1	
13:00	82					1	
14:00	85					1	
15:00	89					1	
16:00	81					1	
17:00	85					1	
18:00	93					1	
19:00	87					1	
20:00	88					1	
21:00	88					1	
22:00	89					1	
23:00	108		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ρ Ρ Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
	01:00	84		1		1	
	02:00	78		1		1	
	03:00	72		1		1	
	04:00	74		1		1	
	05:00	71		1		1	
	06:00	71		1		1	
	07:00	77		1		1	
	08:00	89		1		1	
	09:00	94		1		1	
	10:00	100		1		1	
	11:00	101		1		1	
	12:00	103		1		1	
	13:00	97					1
	14:00	98					1
	15:00	105					1
	16:00	100					1
	17:00	96					1
	18:00	92					1
	19:00	90					1
	20:00	95					1
	21:00	94					1
	22:00	97					1
	23:00	97					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	84		1		1		
02:00	80			1	1		
03:00	78			1	1		
04:00	78			1	1		
05:00	78			1	1		
06:00	77			1	1		
07:00	78			1	1		
08:00	83			1	1		
09:00	83			1	1		
10:00	82			1	1		
11:00	84			1	1		
12:00	92			1	1		
13:00	93					1	
14:00	88					1	
15:00	104					1	
16:00	105					1	
17:00	100					1	
18:00	97					1	
19:00	94					1	
20:00	93					1	
21:00	94					1	
22:00	96					1	
23:00	94					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
01:00	80		1		1		
02:00	77		1		1		
03:00	75		1		1		
04:00	74		1		1		
05:00	78		1		1		
06:00	74		1		1		
07:00	75		1		1		
08:00	77		1		1		
09:00	86		1		1		
10:00	88		1		1		
11:00	86					1	
12:00	92					1	
13:00	94					1	
14:00	90					1	
15:00	74					1	
16:00	91					1	
17:00	97					1	
18:00	91					1	
19:00	87					1	
20:00	90					1	
21:00	93					1	
22:00	95					1	
23:00	93					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης