

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
			00:00	89		1	1
01:00	85		1	1			
02:00	81		1	1			
03:00	78		1	1			
04:00	76		1	1			
05:00	75		1	1			
06:00	75		1	1			
07:00	78		1	1			
08:00	83		1	1			
09:00	87		1	1			
10:00	90		1	1			
11:00	93		1	1			
12:00	95		1	1			
13:00	94		1	1			
14:00	94		1	1			
15:00	94		1	1			
16:00	94		1	1			
17:00	93		1	1			
18:00	91		1	1			
19:00	90		1	1			
20:00	91		1	1			
21:00	94		1	1			
22:00	94		1	1			
23:00	92		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
			Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026	00:00	90		1
01:00	86			1	1		
02:00	83			1	1		
03:00	82			1	1		
04:00	80			1	1		
05:00	81			1	1		
06:00	79			1	1		
07:00	81			1	1		
08:00	86			1	1		
09:00	92			1	1		
10:00	93			1	1		
11:00	95			1	1		
12:00	96			1	1		
13:00	98			1	1		
14:00	99			1	1		
15:00	101			1	1		
16:00	100			1	1		
17:00	97			1	1		
18:00	95			1	1		
19:00	94			1	1		
20:00	95			1	1		
21:00	97			1	1		
22:00	97			1	1		
23:00	93			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
			Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026	00:00	91		1
	01:00	87		1	1		
	02:00	84		1	1		
	03:00	81		1	1		
	04:00	79		1	1		
	05:00	78		1	1		
	06:00	78		1	1		
	07:00	79		1	1		
	08:00	83		1	1		
	09:00	89		1	1		
	10:00	95		1	1		
	11:00	97		1	1		
	12:00	99		1	1		
	13:00	100		1	1		
	14:00	99		1	1		
	15:00	101		1	1		
	16:00	100		1	1		
	17:00	99		1	1		
	18:00	96		1	1		
	19:00	97		1	1		
	20:00	98		1	1		
	21:00	98		1	1		
	22:00	97		1	1		
	23:00	94		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
			Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026	00:00	90		1
01:00	87			1	1		
02:00	85			1	1		
03:00	83			1	1		
04:00	81			1	1		
05:00	80			1	1		
06:00	80			1	1		
07:00	81			1	1		
08:00	86			1	1		
09:00	92			1	1		
10:00	97			1	1		
11:00	99			1	1		
12:00	100			1	1		
13:00	101			1	1		
14:00	101			1	1		
15:00	101			1	1		
16:00	101			1	1		
17:00	99			1	1		
18:00	97			1	1		
19:00	96			1	1		
20:00	99			1	1		
21:00	100			1	1		
22:00	99			1	1		
23:00	96			1	1		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
			Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026	00:00	90	1	
	01:00	86	1				
	02:00	83	1				
	03:00	81	1				
	04:00	80	1				
	05:00	79	1				
	06:00	78	1				
	07:00	80	1				
	08:00	85	1				
	09:00	91	1		1		
	10:00	96	1		1		
	11:00	98	1		1		
	12:00	100	1		1		
	13:00	100	1		1		
	14:00	101	1		1		
	15:00	102	1		1		
	16:00	102	1		1		
	17:00	100	1		1		
	18:00	96	1		1		
	19:00	94	1		1		
	20:00	95	1		1		
	21:00	97	1		1		
	22:00	98	1		1		
	23:00	96	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
			Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026	00:00	92	1	
	01:00	89	1		1		
	02:00	87	1				
	03:00	84	1				
	04:00	82	1				
	05:00	80	1				
	06:00	80	1				
	07:00	84	1				
	08:00	86	1				
	09:00	90	1		1		
	10:00	94	1		1		
	11:00	97	1		1		
	12:00	102	1		1		
	13:00	103	1		1		
	14:00	105	1		1		
	15:00	105	1		1		
	16:00	104	1		1		
	17:00	101	1		1		
	18:00	98	1		1		
	19:00	95	1		1		
	20:00	95	1		1		
	21:00	96	1		1		
	22:00	96	1		1		
	23:00	94	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
			Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026	00:00	94	1	
01:00	90	1			1		
02:00	85	1					
03:00	81	1					
04:00	78	1					
05:00	76	1					
06:00	77	1					
07:00	81	1					
08:00	85	1					
09:00	91	1			1		
10:00	95	1			1		
11:00	98	1			1		
12:00	100	1			1		
13:00	103	1			1		
14:00	106	1			1		
15:00	108	1			1		
16:00	109	1			1		
17:00	107	1			1		
18:00	105	1			1		
19:00	104	1			1		
20:00	104	1			1		
21:00	105	1			1		
22:00	106	1			1		
23:00	104	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης