

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200	
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026	00:00	0,146					1	
	01:00	0,136					1	
	02:00	0,130					1	
	03:00	0,128					1	
	04:00	0,132					1	
	05:00	0,137					1	
	06:00	0,144					1	
	07:00	0,153					1	
	08:00	0,168					1	
	09:00	0,187					1	
	10:00	0,208					1	
	11:00	0,216	1				1	
	12:00	0,216	1				1	
	13:00	0,213	1				1	
	14:00	0,204					1	
	15:00	0,198					1	
	16:00	0,197					1	
	17:00	0,206					1	
	18:00	0,215	1				1	
	19:00	0,227	1				1	
	20:00	0,232	1				1	
	21:00	0,227	1				1	
	22:00	0,207					1	
	23:00	0,177					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200	
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
01:00	0,143					1		
02:00	0,137					1		
03:00	0,137					1		
04:00	0,142					1		
05:00	0,146					1		
06:00	0,152					1		
07:00	0,162					1		
08:00	0,176					1		
09:00	0,194					1		
10:00	0,215	1				1		
11:00	0,222	1				1		
12:00	0,221	1				1		
13:00	0,215	1				1		
14:00	0,205					1		
15:00	0,199					1		
16:00	0,198					1		
17:00	0,202					1		
18:00	0,217	1				1		
19:00	0,233	1				1		
20:00	0,238	1				1		
21:00	0,234	1				1		
22:00	0,212					1		
23:00	0,184					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Κυριακή, 14 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200	
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
01:00	0,148					1		
02:00	0,140					1		
03:00	0,137					1		
04:00	0,140					1		
05:00	0,144					1		
06:00	0,151					1		
07:00	0,152					1		
08:00	0,170					1		
09:00	0,193					1		
10:00	0,207					1		
11:00	0,212					1		
12:00	0,208					1		
13:00	0,202					1		
14:00	0,193					1		
15:00	0,189					1		
16:00	0,187					1		
17:00	0,193					1		
18:00	0,207				1	1		
19:00	0,224				1	1		
20:00	0,232				1	1		
21:00	0,228				1	1		
22:00	0,208				1	1		
23:00	0,179					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200	
Η Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026	00:00	0,144					1	
	01:00	0,130					1	
	02:00	0,124					1	
	03:00	0,123					1	
	04:00	0,129					1	
	05:00	0,133					1	
	06:00	0,142					1	
	07:00	0,155					1	
	08:00	0,171					1	
	09:00	0,191					1	
	10:00	0,202					1	
	11:00	0,211					1	
	12:00	0,213					1	
	13:00	0,208					1	
	14:00	0,201					1	
	15:00	0,192					1	
	16:00	0,191					1	
	17:00	0,193					1	
	18:00	0,208					1	
	19:00	0,222	1				1	
	20:00	0,229	1				1	
	21:00	0,221	1				1	
	22:00	0,199					1	
	23:00	0,168					1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200	
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
01:00	0,138					1		
02:00	0,129					1		
03:00	0,126					1		
04:00	0,128					1		
05:00	0,132					1		
06:00	0,140					1		
07:00	0,155					1		
08:00	0,173					1		
09:00	0,189					1		
10:00	0,199					1		
11:00	0,210					1		
12:00	0,211					1		
13:00	0,209					1		
14:00	0,202					1		
15:00	0,194					1		
16:00	0,187					1		
17:00	0,185					1		
18:00	0,196					1		
19:00	0,215				1	1		
20:00	0,224				1	1		
21:00	0,221				1	1		
22:00	0,204				1	1		
23:00	0,182					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200	
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
01:00	0,141					1		
02:00	0,133					1		
03:00	0,128					1		
04:00	0,131					1		
05:00	0,135					1		
06:00	0,144					1		
07:00	0,159					1		
08:00	0,180					1		
09:00	0,202					1		
10:00	0,214	1				1		
11:00	0,220	1				1		
12:00	0,222	1				1		
13:00	0,215	1				1		
14:00	0,210					1		
15:00	0,207					1		
16:00	0,201					1		
17:00	0,203					1		
18:00	0,214	1				1		
19:00	0,224	1				1		
20:00	0,225	1				1		
21:00	0,223	1				1		
22:00	0,207					1		
23:00	0,183					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΔΟΝΟΥΣΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ			Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,080	0,080	0,080	0,250	0,250	0,200	
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
01:00	0,147					1		
02:00	0,138					1		
03:00	0,135					1		
04:00	0,136					1		
05:00	0,140					1		
06:00	0,147					1		
07:00	0,160					1		
08:00	0,179					1		
09:00	0,200					1		
10:00	0,214	1				1		
11:00	0,218	1				1		
12:00	0,213	1				1		
13:00	0,204					1		
14:00	0,193					1		
15:00	0,185					1		
16:00	0,183					1		
17:00	0,189					1		
18:00	0,199					1		
19:00	0,210					1		
20:00	0,216	1				1		
21:00	0,214	1				1		
22:00	0,200					1		
23:00	0,177					1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης