

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,383			1				1	1	
02:00	0,369			1				1	1	
03:00	0,370			1				1	1	
04:00	0,365			1				1	1	
05:00	0,362			1				1	1	
06:00	0,383			1				1	1	
07:00	0,408			1				1	1	
08:00	0,450			1				1		
09:00	0,499			1	1			1		
10:00	0,508			1	1			1		
11:00	0,501			1	1			1		
12:00	0,519			1	1			1		
13:00	0,552			1	1			1	1	
14:00	0,531			1	1			1	1	
15:00	0,517			1	1			1		
16:00	0,489			1	1			1		
17:00	0,499			1	1			1	1	
18:00	0,517			1				1	1	
19:00	0,519			1				1	1	
20:00	0,542			1				1	1	
21:00	0,540			1				1	1	
22:00	0,491			1				1	1	
23:00	0,450			1				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,398			1				1	1	
02:00	0,385			1				1	1	
03:00	0,372			1				1	1	
04:00	0,370			1				1	1	
05:00	0,361			1				1	1	
06:00	0,385			1				1	1	
07:00	0,400			1				1	1	
08:00	0,468			1				1	1	
09:00	0,492			1				1	1	
10:00	0,494			1	1				1	
11:00	0,506			1	1				1	
12:00	0,552			1	1				1	
13:00	0,582			1	1				1	
14:00	0,591			1	1				1	
15:00	0,536			1	1				1	
16:00	0,507			1	1				1	
17:00	0,520			1	1				1	
18:00	0,537			1	1				1	
19:00	0,568			1	1				1	
20:00	0,565			1	1				1	
21:00	0,570			1	1				1	
22:00	0,502			1	1				1	
23:00	0,454			1	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η ΩΡ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 6 Ιουνίου 2026	00:00	0,427			1	1				1
	01:00	0,394			1	1				1
	02:00	0,393			1	1				1
	03:00	0,378			1	1				1
	04:00	0,367			1	1				1
	05:00	0,366		1		1				1
	06:00	0,367		1		1				1
	07:00	0,402		1		1				1
	08:00	0,459		1		1				1
	09:00	0,515		1		1				1
	10:00	0,525		1		1				1
	11:00	0,518		1		1				1
	12:00	0,552		1		1				1
	13:00	0,562		1		1				1
	14:00	0,574		1		1				1
	15:00	0,545		1		1				1
	16:00	0,529		1		1				1
	17:00	0,512		1		1				1
	18:00	0,547		1		1				1
	19:00	0,558		1		1				1
	20:00	0,579		1		1				1
	21:00	0,563		1		1				1
	22:00	0,519		1		1				1
	23:00	0,471		1		1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 7 Ιουνίου 2026	00:00	0,445		1		1				1
	01:00	0,415		1		1				1
	02:00	0,407		1		1				1
	03:00	0,391		1		1				1
	04:00	0,384		1		1				
	05:00	0,374		1		1				
	06:00	0,378		1		1				
	07:00	0,404		1		1				
	08:00	0,468		1		1	1			
	09:00	0,500		1		1	1			
	10:00	0,528		1		1	1			
	11:00	0,536		1		1	1			
	12:00	0,566		1		1	1			
	13:00	0,592		1		1	1			
	14:00	0,599		1		1	1	1		
	15:00	0,573		1		1		1		
	16:00	0,555		1		1		1		
	17:00	0,553		1		1		1		
	18:00	0,575		1		1		1		
	19:00	0,583		1		1		1		
	20:00	0,571		1		1		1		
	21:00	0,559		1		1		1		
	22:00	0,517		1		1		1		
	23:00	0,467		1		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026	00:00	0,440		1		1		1		
	01:00	0,416		1		1		1		
	02:00	0,410		1		1		1		
	03:00	0,397		1		1		1		
	04:00	0,394		1				1		
	05:00	0,394		1				1		
	06:00	0,418		1				1		
	07:00	0,439		1				1		
	08:00	0,490		1				1	1	
	09:00	0,526		1				1	1	
	10:00	0,552		1				1	1	
	11:00	0,571		1				1	1	
	12:00	0,592		1				1	1	
	13:00	0,617		1				1	1	
	14:00	0,631		1				1	1	
	15:00	0,614		1				1	1	
	16:00	0,598		1				1	1	
	17:00	0,592		1				1	1	
	18:00	0,597		1				1	1	
	19:00	0,600		1				1	1	
	20:00	0,611		1				1	1	
	21:00	0,609		1				1	1	
	22:00	0,563		1				1	1	
	23:00	0,512		1				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026	00:00	0,477		1				1	1	
	01:00	0,450		1				1	1	
	02:00	0,435		1				1	1	
	03:00	0,416		1				1	1	
	04:00	0,412		1				1	1	
	05:00	0,405		1				1		
	06:00	0,419		1				1		
	07:00	0,457		1				1		
	08:00	0,504		1				1		
	09:00	0,561		1				1	1	
	10:00	0,578		1				1	1	
	11:00	0,602		1				1	1	
	12:00	0,614		1				1	1	
	13:00	0,629		1				1	1	
	14:00	0,639		1				1	1	
	15:00	0,603		1				1	1	
	16:00	0,577		1				1	1	
	17:00	0,599		1				1	1	
	18:00	0,600		1				1	1	
	19:00	0,626		1				1	1	
	20:00	0,622		1				1	1	
	21:00	0,629		1				1	1	
	22:00	0,574		1				1	1	
	23:00	0,543		1				1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2026	00:00	0,496		1				1	1	
	01:00	0,460		1				1	1	
	02:00	0,447		1				1	1	
	03:00	0,432		1				1	1	
	04:00	0,422		1				1	1	
	05:00	0,422		1					1	
	06:00	0,436		1					1	
	07:00	0,462		1					1	
	08:00	0,518		1					1	
	09:00	0,562		1		1			1	
	10:00	0,591		1		1			1	
	11:00	0,609		1		1			1	
	12:00	0,645			1	1			1	
	13:00	0,675			1	1	1		1	
	14:00	0,676			1	1	1		1	
	15:00	0,655			1	1	1		1	
	16:00	0,631			1	1			1	
	17:00	0,631			1	1			1	
	18:00	0,637			1	1			1	
	19:00	0,669			1	1			1	
	20:00	0,654			1	1			1	
	21:00	0,651			1	1	1		1	
	22:00	0,571			1	1	1		1	
	23:00	0,536			1	1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης