

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400		
Η ΩΡ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)									
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026	00:00	0,525		1				1	1	1	
	01:00	0,501		1					1	1	
	02:00	0,484		1					1	1	
	03:00	0,460		1					1	1	
	04:00	0,460		1					1	1	
	05:00	0,440		1					1	1	
	06:00	0,453		1					1	1	
	07:00	0,495		1					1	1	
	08:00	0,562		1					1	1	
	09:00	0,608		1					1	1	
	10:00	0,645		1			1		1	1	
	11:00	0,642		1			1		1	1	
	12:00	0,677		1			1		1	1	
	13:00	0,693		1			1		1	1	
	14:00	0,704		1			1		1	1	
	15:00	0,693		1			1		1	1	
	16:00	0,661		1			1		1	1	
	17:00	0,670		1			1		1		1
	18:00	0,647		1			1		1		1
	19:00	0,654		1			1		1		1
	20:00	0,693		1			1		1		1
	21:00	0,672		1			1		1		1
	22:00	0,627		1			1		1		1
	23:00	0,556		1			1		1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης



ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
			Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026	00:00	0,544		1			
01:00	0,523			1				1		1
02:00	0,492			1				1		1
03:00	0,480			1				1		1
04:00	0,478			1				1		1
05:00	0,465			1				1		1
06:00	0,474			1				1		1
07:00	0,491			1				1		1
08:00	0,574			1				1		1
09:00	0,620			1		1		1		1
10:00	0,656			1		1		1		1
11:00	0,650			1		1		1		1
12:00	0,694			1		1		1		1
13:00	0,717			1		1		1		1
14:00	0,701			1		1		1		1
15:00	0,682			1		1		1		1
16:00	0,640			1		1		1		1
17:00	0,620			1		1		1		1
18:00	0,632			1		1		1		1
19:00	0,679			1		1		1		1
20:00	0,672			1		1		1		1
21:00	0,680			1		1		1		1
22:00	0,628			1		1		1		1
23:00	0,582			1		1		1		1

ο διάστημα 7:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,508			1	1				1	
02:00	0,491			1	1				1	
03:00	0,481			1	1				1	
04:00	0,474			1	1				1	
05:00	0,457			1	1				1	
06:00	0,463			1	1				1	
07:00	0,506			1	1				1	
08:00	0,578			1	1				1	
09:00	0,592			1	1		1		1	
10:00	0,593			1	1		1		1	
11:00	0,602			1	1		1		1	
12:00	0,645			1	1		1		1	
13:00	0,708			1	1		1		1	
14:00	0,708			1	1		1		1	
15:00	0,697			1	1		1		1	
16:00	0,667			1	1		1		1	
17:00	0,647			1	1		1		1	
18:00	0,662			1	1		1	1		
19:00	0,685			1	1		1	1		
20:00	0,675			1	1		1	1		
21:00	0,658			1	1		1	1		
22:00	0,620			1	1		1	1		
23:00	0,587			1	1		1	1		

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,510			1	1		1			
02:00	0,484			1	1		1			
03:00	0,470			1	1		1			
04:00	0,464			1	1		1			
05:00	0,443			1	1		1			
06:00	0,451			1	1		1			
07:00	0,472			1	1		1			
08:00	0,558			1	1		1			
09:00	0,623			1	1		1		1	
10:00	0,656			1	1		1		1	
11:00	0,654			1	1		1		1	
12:00	0,677			1	1		1		1	
13:00	0,719			1	1		1	1	1	
14:00	0,711			1	1		1	1	1	
15:00	0,675			1	1		1	1	1	
16:00	0,663			1	1		1	1	1	
17:00	0,657			1	1		1		1	
18:00	0,666			1	1		1		1	
19:00	0,670			1	1		1		1	
20:00	0,665			1	1		1		1	
21:00	0,679			1	1		1		1	
22:00	0,621			1	1		1		1	
23:00	0,584			1	1		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,512			1	1				1	
02:00	0,491			1	1				1	
03:00	0,480			1	1				1	
04:00	0,461			1	1				1	
05:00	0,452			1	1				1	
06:00	0,473			1	1				1	
07:00	0,519			1	1				1	
08:00	0,609			1	1		1		1	
09:00	0,650			1	1		1		1	
10:00	0,673			1	1		1		1	
11:00	0,665			1	1		1		1	
12:00	0,719			1	1	1	1		1	
13:00	0,785			1	1	1	1		1	
14:00	0,784			1	1	1	1		1	
15:00	0,762			1	1	1	1		1	
16:00	0,739			1	1	1	1		1	
17:00	0,706			1	1	1	1		1	
18:00	0,717			1	1	1	1		1	
19:00	0,725		1			1	1		1	
20:00	0,723		1			1	1		1	
21:00	0,719		1			1	1		1	
22:00	0,675		1			1	1		1	
23:00	0,629		1			1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026	00:00	0,584		1				1		1
	01:00	0,544		1				1		1
	02:00	0,517		1				1		1
	03:00	0,502		1				1		1
	04:00	0,484		1				1		1
	05:00	0,471		1				1		1
	06:00	0,479		1				1		1
	07:00	0,535		1				1		1
	08:00	0,623		1				1		1
	09:00	0,677		1			1	1		1
	10:00	0,704		1			1	1		1
	11:00	0,724		1			1	1		1
	12:00	0,751		1		1	1	1		1
	13:00	0,809		1		1	1	1		1
	14:00	0,849		1		1	1	1		1
	15:00	0,803		1		1	1	1		1
	16:00	0,779		1		1	1	1		1
	17:00	0,724		1		1	1	1		1
	18:00	0,721		1		1	1	1		1
	19:00	0,750		1		1	1	1		1
	20:00	0,748		1		1	1	1		1
	21:00	0,786		1		1	1	1		1
	22:00	0,729		1		1	1	1		1
	23:00	0,656		1		1		1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
			Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026	00:00	0,615		1		1	
01:00	0,594			1		1		1		1
02:00	0,557			1				1		1
03:00	0,533			1				1		1
04:00	0,506			1				1		1
05:00	0,443			1				1		1
06:00	0,449			1				1		1
07:00	0,494			1				1		1
08:00	0,555			1				1		1
09:00	0,620			1		1		1		1
10:00	0,699			1		1		1		1
11:00	0,726			1		1		1		1
12:00	0,743			1		1	1	1		1
13:00	0,803			1		1	1	1		1
14:00	0,819			1		1	1	1		1
15:00	0,794			1		1	1	1		1
16:00	0,744			1	1	1		1		1
17:00	0,726			1	1	1		1		1
18:00	0,749			1	1	1		1		1
19:00	0,748			1	1	1		1		1
20:00	0,755			1	1	1		1		1
21:00	0,713			1	1	1		1		1
22:00	0,672			1		1		1		1
23:00	0,614			1		1		1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης