

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,371			1	1					
02:00	0,373			1	1					
03:00	0,362			1	1					
04:00	0,367			1	1					
05:00	0,359			1	1					
06:00	0,375			1	1					
07:00	0,420			1	1					
08:00	0,449			1	1					
09:00	0,495			1	1	1				
10:00	0,508			1	1	1				
11:00	0,523			1	1	1				
12:00	0,542			1	1	1				
13:00	0,561			1	1	1				
14:00	0,523			1	1	1				
15:00	0,491			1	1	1				
16:00	0,467			1	1	1				
17:00	0,474			1	1	1				
18:00	0,487			1	1	1				
19:00	0,522			1	1	1				
20:00	0,539			1	1	1				
21:00	0,514			1	1	1				
22:00	0,459			1	1		1			
23:00	0,416			1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Ξ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,367			1			1			
02:00	0,357			1			1			
03:00	0,346			1			1			
04:00	0,346			1			1			
05:00	0,349			1			1			
06:00	0,373			1			1			
07:00	0,410			1			1			
08:00	0,434			1			1			
09:00	0,473			1	1		1			
10:00	0,491			1	1		1			
11:00	0,463		1		1		1			
12:00	0,509		1		1		1			
13:00	0,549		1		1		1			
14:00	0,548		1		1		1			
15:00	0,556		1		1		1			
16:00	0,522		1		1		1			
17:00	0,488		1		1		1			
18:00	0,506		1		1		1			
19:00	0,526		1		1		1			
20:00	0,532		1		1		1			
21:00	0,518		1		1		1			
22:00	0,470		1		1		1			
23:00	0,431		1		1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Σάββατο, 30 Μαΐου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,366		1				1			
02:00	0,346		1				1			
03:00	0,322		1				1			
04:00	0,307		1				1			
05:00	0,302		1				1			
06:00	0,333		1				1			
07:00	0,373		1				1			
08:00	0,430		1				1			
09:00	0,449		1				1			
10:00	0,480		1		1		1			
11:00	0,489		1		1		1			
12:00	0,538		1		1		1			
13:00	0,577		1		1		1			
14:00	0,548		1		1		1			
15:00	0,521		1		1		1			
16:00	0,511		1		1		1			
17:00	0,505		1		1		1			
18:00	0,538		1		1		1			
19:00	0,546		1		1		1			
20:00	0,538		1		1		1			
21:00	0,541		1		1		1			
22:00	0,507		1		1		1			
23:00	0,460		1		1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Κυριακή, 31 Μαΐου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ε Ξ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 31 Μαΐου 2026	00:00	0,418		1		1				
	01:00	0,370		1		1				
	02:00	0,377		1		1				
	03:00	0,372		1		1				
	04:00	0,365		1		1				
	05:00	0,339		1		1				
	06:00	0,368		1		1				
	07:00	0,389		1		1				
	08:00	0,470		1		1				
	09:00	0,501		1		1		1		
	10:00	0,540		1		1		1		
	11:00	0,518		1		1		1		
	12:00	0,526		1		1		1		
	13:00	0,548		1		1		1		
	14:00	0,556		1		1		1		
	15:00	0,521		1		1		1		
	16:00	0,505		1		1		1		
	17:00	0,501		1		1		1		
	18:00	0,512		1		1		1		
	19:00	0,519		1		1		1		
	20:00	0,546		1		1		1		
	21:00	0,522		1		1		1		
	22:00	0,483		1		1		1		
	23:00	0,433		1		1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
01:00	0,391		1				1			
02:00	0,373		1				1			
03:00	0,366		1				1			
04:00	0,364		1				1			
05:00	0,351		1				1			
06:00	0,347		1				1			
07:00	0,373		1				1			
08:00	0,442		1				1			
09:00	0,482		1				1			
10:00	0,495		1				1			
11:00	0,498		1				1	1		
12:00	0,526		1				1	1		
13:00	0,554		1				1	1		
14:00	0,537		1				1	1		
15:00	0,510		1				1	1		
16:00	0,483		1				1	1		
17:00	0,471		1				1	1		
18:00	0,496		1				1	1		
19:00	0,524		1				1	1		
20:00	0,534		1				1	1		
21:00	0,512		1				1	1		
22:00	0,468		1				1	1		
23:00	0,423		1				1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400		
Ρ Ε Ξ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)									
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026	00:00	0,392		1						1	
	01:00	0,375		1						1	
	02:00	0,361		1						1	
	03:00	0,354		1						1	
	04:00	0,354		1						1	
	05:00	0,344		1						1	
	06:00	0,365		1						1	
	07:00	0,390		1						1	
	08:00	0,442		1						1	
	09:00	0,478		1						1	
	10:00	0,487		1						1	
	11:00	0,502		1			1		1	1	
	12:00	0,531		1					1	1	
	13:00	0,573		1					1	1	
	14:00	0,571		1					1	1	
	15:00	0,538		1					1	1	
	16:00	0,501		1					1	1	
	17:00	0,485		1					1	1	
	18:00	0,510		1					1	1	
	19:00	0,533		1					1	1	
	20:00	0,553		1					1	1	
	21:00	0,566		1					1	1	
	22:00	0,497		1					1	1	
	23:00	0,447		1					1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ		Απολογισμός Λειτουργίας		Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		0,380	0,380	0,400	0,220	0,180	0,220	0,220	0,400	
Ρ Ο Λ Ο Γ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)								
			G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026	00:00	0,407		1	1				1	
	01:00	0,394			1				1	
	02:00	0,384			1				1	
	03:00	0,375			1				1	
	04:00	0,374			1				1	
	05:00	0,371			1				1	
	06:00	0,387			1				1	
	07:00	0,416			1				1	
	08:00	0,463			1				1	
	09:00	0,475			1			1	1	
	10:00	0,514			1			1	1	
	11:00	0,512			1			1	1	
	12:00	0,528			1			1	1	
	13:00	0,550			1			1	1	
	14:00	0,556			1			1	1	
	15:00	0,539			1				1	1
	16:00	0,490			1				1	1
	17:00	0,498			1				1	1
	18:00	0,510			1				1	1
	19:00	0,529			1				1	1
	20:00	0,546			1				1	1
	21:00	0,544			1				1	1
	22:00	0,498			1				1	1
	23:00	0,453			1				1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης