

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
01:00	80				1			
02:00	81				1			
03:00	79				1			
04:00	77				1			
05:00	78				1			
06:00	73				1			
07:00	72				1			
08:00	83				1			
09:00	94				1			
10:00	105				1			
11:00	113				1	1		
12:00	99				1	1		
13:00	101				1			
14:00	107				1			
15:00	97				1			
16:00	95				1			
17:00	92				1			
18:00	93				1			
19:00	104				1			
20:00	107				1	1		
21:00	109				1	1		
22:00	109				1	1		
23:00	93				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026	00:00	85				1	
01:00		87				1		
02:00		82				1		
03:00		79				1		
04:00		77				1		
05:00		80				1		
06:00		69				1		
07:00		74				1		
08:00		89				1		
09:00		107				1	1	
10:00		119				1	1	
11:00		114				1	1	
12:00		102			1	1		
13:00		110			1	1		
14:00		107			1	1		
15:00		102			1	1		
16:00		105			1	1		
17:00		98			1	1		
18:00		99			1	1		
19:00		102			1	1		
20:00		107			1	1		
21:00		111			1	1		
22:00		109			1	1		
23:00		93				1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η Ρ Ρ Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
01:00	85				1			
02:00	82				1			
03:00	82				1			
04:00	80				1			
05:00	80				1			
06:00	73				1			
07:00	85				1			
08:00	99				1			
09:00	107				1	1		
10:00	117			1	1			
11:00	119			1	1			
12:00	110			1	1			
13:00	119	1				1		
14:00	108	1				1		
15:00	98	1				1		
16:00	94	1				1		
17:00	99	1				1		
18:00	110	1				1		
19:00	106	1				1		
20:00	109	1				1		
21:00	120	1				1		
22:00	133	1				1		
23:00	107	1				1		

Γενική διακοπή ολιγόλεπτη στις 12:44.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
			Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026	00:00	97	1		
01:00	89	1					1	
02:00	82	1					1	
03:00	78	1					1	
04:00	77	1					1	
05:00	76	1					1	
06:00	73	1					1	
07:00	84	1			1			
08:00	101	1			1			
09:00	107	1					1	
10:00	119					1	1	
11:00	117					1	1	
12:00	119					1	1	
13:00	135					1	1	
14:00	115					1	1	
15:00	108					1	1	
16:00	106					1	1	
17:00	103					1	1	
18:00	115					1	1	
19:00	130					1	1	
20:00	155					1	1	
21:00	158					1	1	
22:00	150					1	1	
23:00	127					1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026	00:00	115				1	1
01:00		95				1	1	
02:00		92				1	1	
03:00		86				1	1	
04:00		83				1	1	
05:00		80				1	1	
06:00		81				1	1	
07:00		83				1	1	
08:00		92				1	1	
09:00		103				1	1	
10:00		108				1	1	
11:00		126				1	1	
12:00		132				1	1	
13:00		132				1	1	
14:00		129				1	1	
15:00		128				1	1	
16:00		117				1	1	
17:00		115				1	1	
18:00		110				1	1	
19:00		118				1	1	
20:00		115	1				1	
21:00		132	1				1	
22:00		133	1				1	
23:00		123	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026	00:00	106	1				1
01:00		97	1				1	
02:00		90	1				1	
03:00		89	1				1	
04:00		85	1				1	
05:00		85	1				1	
06:00		85	1		1		1	
07:00		85	1		1		1	
08:00		95	1				1	
09:00		110	1				1	
10:00		116	1				1	
11:00		122	1				1	
12:00		131	1				1	
13:00		121	1				1	
14:00		109	1				1	
15:00		107	1				1	
16:00		107	1				1	
17:00		105	1				1	
18:00		112	1				1	
19:00		126	1				1	
20:00		122	1				1	
21:00		129	1				1	
22:00		130	1				1	
23:00		111	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΟΘΩΝΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	80	80	180	200	190
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
	Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026	00:00	95	1				1
01:00		89	1				1	
02:00		85	1				1	
03:00		82	1				1	
04:00		79	1				1	
05:00		82	1				1	
06:00		77	1				1	
07:00		81	1				1	
08:00		93	1				1	
09:00		100	1				1	
10:00		108	1				1	
11:00		123	1				1	
12:00		127	1				1	
13:00		131	1				1	
14:00		118	1				1	
15:00		110	1				1	
16:00		107	1				1	
17:00		116	1				1	
18:00		118	1				1	
19:00		112	1				1	
20:00		117	1				1	
21:00		132	1				1	
22:00		123	1				1	
23:00		113	1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης