

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	1,000	9,142	9,142	28,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (Μw)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (Μw)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (Μw)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026	00:00	23,48	15,94	7,54	0,00			1	1													
	01:00	22,94	14,91	8,03	0,00			1	1													
	02:00	23,50	15,27	8,22	0,00			1	1													
	03:00	24,12	15,67	8,44	0,00			1	1													
	04:00	24,97	16,03	8,74	0,20			1	1													
	05:00	26,30	16,70	9,21	0,40			1	1													
	06:00	27,84	17,70	9,74	0,40			1	1													
	07:00	28,95	18,41	10,13	0,40			1		1												
	08:00	28,93	18,40	10,12	0,40			1		1												
	09:00	30,84	19,65	10,79	0,40			1	1	1												
	10:00	33,81	21,58	11,83	0,40			1		1												
	11:00	32,10	20,46	11,23	0,40			1		1												
	12:00	26,57	16,87	9,30	0,40			1	1	1												
	13:00	26,46	16,80	9,26	0,40			1		1												
	14:00	32,06	20,44	11,22	0,40			1		1												
	15:00	34,28	21,88	12,00	0,40			1		1												
	16:00	35,69	22,80	12,49	0,40			1	1	1												
	17:00	36,32	23,21	12,71	0,40			1	1	1												
	18:00	38,42	24,57	13,45	0,40			1	1	1												
	19:00	39,99	25,59	14,00	0,40			1	1	1												
	20:00	39,26	25,12	13,74	0,40			1	1	1												
	21:00	37,29	23,84	13,05	0,40			1	1	1												
	22:00	34,62	22,10	12,12	0,40			1	1	1												
	23:00	31,52	20,09	11,03	0,40			1		1												

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	1,000	9,142	9,142	28,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026	00:00	26,90	17,49	9,42	0,00			1		1										1		
	01:00	25,00	16,60	8,40	0,00			1		1										1		
	02:00	24,53	16,60	7,93	0,00			1		1										1		
	03:00	24,52	16,60	7,92	0,00			1		1										1		
	04:00	24,63	16,40	8,02	0,20			1		1										1		
	05:00	25,46	16,20	8,86	0,40			1		1										1		
	06:00	27,54	17,50	9,64	0,40			1		1										1		
	07:00	30,37	19,96	10,01	0,40			1	1	1												
	08:00	32,03	23,22	8,40	0,40			1	1	1												
	09:00	34,77	26,89	7,48	0,40			1	1	1	1											
	10:00	35,77	27,80	7,57	0,40			1	1	1	1											
	11:00	35,65	29,65	5,60	0,40			1	1	1	1											
	12:00	36,66	31,94	4,32	0,40			1	1	1	1											
	13:00	36,38	33,50	2,48	0,40			1	1	1	1											
	14:00	34,69	29,16	5,13	0,40			1	1	1	1											
	15:00	31,90	22,81	8,69	0,40			1	1	1	1											
	16:00	32,69	22,24	10,05	0,40			1	1	1	1											
	17:00	35,13	22,43	12,29	0,40			1	1	1	1											
	18:00	37,86	24,21	13,25	0,40			1	1	1	1											1
	19:00	40,44	27,42	12,82	0,20			1	1	1	1											1
	20:00	42,94	31,42	11,52	0,00			1	1	1	1											1
	21:00	41,10	29,48	11,62	0,00			1	1	1	1											1
	22:00	37,42	24,32	13,10	0,00			1	1	1	1											1
	23:00	31,89	20,73	11,16	0,00			1	1	1	1											

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	1,000	9,142	9,142	28,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Π Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 3 Απριλίου 2026	00:00	32,84	21,34	11,49	0,00			1	1	1												
	01:00	30,10	19,56	10,53	0,00				1	1											1	
	02:00	29,40	19,11	10,29	0,00				1	1											1	
	03:00	28,84	18,75	10,09	0,00				1	1											1	
	04:00	27,69	18,00	9,69	0,00				1	1											1	
	05:00	29,61	19,24	10,36	0,00				1	1											1	
	06:00	31,25	20,31	10,94	0,00				1	1	1										1	
	07:00	35,18	22,87	12,31	0,00				1	1	1										1	
	08:00	36,69	23,85	12,84	0,00				1	1	1										1	
	09:00	36,84	24,40	12,44	0,00				1	1	1										1	
	10:00	36,53	25,60	10,93	0,00				1	1	1											
	11:00	34,28	22,28	12,00	0,00				1	1	1											
	12:00	34,68	22,54	12,14	0,00				1	1	1											
	13:00	35,08	22,86	12,22	0,00				1	1	1											
	14:00	32,48	22,00	10,48	0,00				1	1	1											
	15:00	31,72	21,60	10,12	0,00				1	1	1											
	16:00	32,88	22,08	10,80	0,00				1	1	1											
	17:00	35,62	25,86	9,76	0,00				1	1	1											1
	18:00	40,67	32,72	7,95	0,00				1	1	1	1										1
	19:00	44,83	37,29	7,54	0,00				1	1	1	1										1
	20:00	45,51	36,51	8,99	0,00				1	1	1	1										1
	21:00	43,93	36,28	7,65	0,00				1	1	1	1										1
	22:00	40,79	34,59	6,20	0,00				1	1	1	1										1
	23:00	36,09	30,69	5,40	0,00				1	1	1	1										1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 4 Απριλίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	1,000	9,142	9,142	28,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 4 Απριλίου 2026	00:00	26,86	17,46	9,40	0,00			1	1											1		
	01:00	23,87	15,51	8,35	0,00			1	1											1		
	02:00	23,36	15,18	8,18	0,00			1	1											1		
	03:00	23,21	15,09	8,12	0,00			1	1											1		
	04:00	22,97	14,93	8,04	0,00			1	1											1		
	05:00	23,57	15,32	8,25	0,00			1	1											1		
	06:00	24,38	15,85	8,53	0,00			1	1											1		
	07:00	26,31	18,23	8,08	0,00			1	1											1		
	08:00	31,37	24,29	7,08	0,00			1	1	1										1		
	09:00	34,44	28,23	6,21	0,00			1	1	1	1									1		
	10:00	35,06	28,50	6,57	0,00			1	1	1	1									1		
	11:00	35,58	28,26	7,33	0,00			1	1	1	1									1	1	
	12:00	35,93	30,00	5,94	0,00			1	1	1	1									1	1	
	13:00	34,96	30,03	4,93	0,00			1	1	1	1									1	1	
	14:00	31,56	27,56	3,99	0,00			1	1	1	1									1		
	15:00	29,13	25,60	3,54	0,00			1	1	1	1									1		
	16:00	29,02	26,71	2,31	0,00			1	1	1	1									1		
	17:00	30,90	29,81	1,08	0,00			1	1	1	1									1		
	18:00	32,84	32,31	0,54	0,00			1	1	1	1									1		
	19:00	36,81	36,19	0,62	0,00			1	1	1	1									1	1	
	20:00	38,41	37,88	0,53	0,00			1	1	1	1									1	1	
	21:00	37,30	37,00	0,30	0,00			1	1	1	1									1	1	
	22:00	34,64	34,36	0,28	0,00			1	1	1	1									1		
	23:00	30,25	30,03	0,23	0,00			1	1	1	1									1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026																			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	1,000	9,142	9,142	28,000	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250			
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου									
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6			
Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026	00:00	26,53	26,41	0,11	0,00			1	1	1												1			
	01:00	23,88	23,83	0,05	0,00			1	1	1															
	02:00	23,55	23,50	0,04	0,00			1	1	1															
	03:00	23,25	23,08	0,17	0,00			1	1	1															
	04:00	23,37	23,15	0,22	0,00			1	1	1															
	05:00	24,24	24,03	0,21	0,00			1	1	1															
	06:00	24,63	24,35	0,28	0,00			1	1	1															
	07:00	27,62	25,38	2,24	0,00			1	1	1															
	08:00	29,09	27,19	1,90	0,00			1	1	1															
	09:00	29,41	27,92	1,49	0,00			1	1	1															
	10:00	27,97	26,48	1,49	0,00			1	1	1															
	11:00	26,35	24,79	1,56	0,00			1	1	1															
	12:00	25,93	24,30	1,62	0,00			1	1	1															
	13:00	24,81	23,26	1,54	0,00			1	1	1															
	14:00	23,24	21,59	1,65	0,00			1	1	1															
	15:00	23,24	21,68	1,57	0,00			1	1	1															
	16:00	23,91	22,49	1,42	0,00			1	1	1															
	17:00	26,29	24,79	1,50	0,00			1	1	1	1														
	18:00	28,48	27,08	1,40	0,00			1	1	1	1														
	19:00	33,40	32,25	1,15	0,00			1	1	1	1														
	20:00	37,03	35,97	1,06	0,00			1	1	1	1														
	21:00	36,57	35,83	0,74	0,00			1	1	1	1														
	22:00	34,14	33,71	0,43	0,00			1	1	1	1														
23:00	30,39	30,07	0,32	0,00			1	1	1	1															

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 7 Απριλίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (Μw)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (Μw)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (Μw)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 7 Απριλίου 2026	00:00	26,48	24,27	2,21	0,00		1	1		1												
	01:00	24,29	21,41	2,88	0,00		1	1		1												
	02:00	23,69	19,66	4,03	0,00		1			1											1	
	03:00	23,38	18,73	4,65	0,00		1			1											1	
	04:00	23,25	18,11	5,14	0,00		1			1											1	
	05:00	23,96	19,80	4,16	0,00		1			1											1	
	06:00	25,31	22,41	2,90	0,00		1			1											1	
	07:00	29,02	26,30	2,72	0,00		1	1		1											1	
	08:00	30,13	27,32	2,81	0,00		1	1		1											1	
	09:00	29,37	25,88	3,49	0,00		1	1	1	1											1	
	10:00	27,46	23,10	4,36	0,00		1	1		1												
	11:00	25,95	21,89	4,07	0,00		1	1		1												
	12:00	25,32	21,61	3,71	0,00		1	1	1	1												
	13:00	25,28	21,49	3,79	0,00		1	1		1												
	14:00	24,28	20,12	4,16	0,00		1	1		1												
	15:00	23,63	19,29	4,34	0,00		1	1		1												
	16:00	25,40	20,40	5,00	0,00		1	1		1												
	17:00	28,59	23,40	5,19	0,00		1	1		1												
	18:00	32,09	28,21	3,88	0,00		1	1		1											1	
	19:00	35,71	32,20	3,51	0,00		1	1	1	1											1	
	20:00	39,98	35,93	4,05	0,00		1	1	1	1											1	
	21:00	38,46	33,93	4,53	0,00		1	1	1	1											1	
	22:00	34,83	30,45	4,38	0,00		1	1	1	1											1	
	23:00	30,88	27,04	3,84	0,00		1	1		1											1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026	00:00	29,28	26,36	2,93	0,00		1	1		1												
	01:00	27,14	24,97	2,17	0,00		1	1		1												
	02:00	26,01	24,70	1,31	0,00		1	1		1												
	03:00	25,11	24,09	1,02	0,00		1	1		1												
	04:00	24,51	23,42	1,09	0,00		1	1		1												
	05:00	25,52	24,31	1,21	0,00		1	1		1												
	06:00	28,25	26,91	1,35	0,00		1	1		1												
	07:00	30,72	29,28	1,44	0,00		1	1	1	1												
	08:00	32,38	30,65	1,72	0,00		1	1	1	1												
	09:00	33,31	30,79	2,51	0,00		1	1	1	1												
	10:00	33,54	31,15	2,39	0,00		1	1	1	1												
	11:00	32,52	29,59	2,94	0,00		1	1	1	1												
	12:00	31,43	27,16	3,87	0,40		1	1		1												
	13:00	30,49	25,48	4,62	0,40		1	1		1												
	14:00	29,86	24,69	4,77	0,40		1	1		1												
	15:00	29,83	23,11	6,32	0,40		1	1		1												
	16:00	30,31	23,48	6,43	0,40		1	1		1												
	17:00	31,95	24,58	6,97	0,40		1	1		1												
	18:00	34,33	26,52	7,41	0,40		1	1		1												
	19:00	37,61	28,47	8,74	0,40		1	1	1	1												
	20:00	42,98	33,06	9,53	0,40		1	1	1	1												
	21:00	39,97	31,70	7,87	0,40		1	1	1	1												
	22:00	36,00	29,22	6,38	0,40		1	1	1	1												
	23:00	33,13	27,21	5,53	0,40		1	1		1												

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026																	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250	
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026	00:00	29,04	20,18	8,87	0,00		1			1											1		
	01:00	27,39	19,29	8,09	0,00		1			1											1		
	02:00	26,62	18,72	7,90	0,00		1			1											1		
	03:00	25,71	18,09	7,62	0,00		1			1											1		
	04:00	24,81	18,02	6,79	0,00		1			1											1		
	05:00	25,55	20,70	4,85	0,00		1			1											1		
	06:00	28,53	24,40	4,13	0,00		1	1		1											1		
	07:00	31,77	27,76	3,61	0,40		1	1		1											1		
	08:00	33,69	31,38	1,91	0,40		1	1	1	1											1		
	09:00	35,07	33,57	1,10	0,40		1	1	1	1											1		
	10:00	33,96	32,93	0,62	0,40		1	1	1	1											1		
	11:00	32,74	31,91	0,43	0,40		1	1	1	1											1		
	12:00	32,65	31,97	0,27	0,40		1	1	1	1											1		
	13:00	33,70	33,04	0,25	0,40		1	1	1	1											1		
	14:00	33,43	32,52	0,50	0,40		1	1	1	1											1		
	15:00	32,81	31,76	0,65	0,40		1	1	1	1											1		
	16:00	32,48	31,40	0,68	0,40		1	1	1	1											1		
	17:00	32,96	32,14	0,82	0,00		1	1	1	1											1		
	18:00	33,65	33,02	0,63	0,00		1	1	1	1											1		
	19:00	35,88	35,55	0,33	0,00		1	1	1	1											1		
	20:00	40,07	39,80	0,27	0,00		1	1	1	1											1		1
	21:00	38,74	38,58	0,17	0,00		1	1	1	1											1		1
	22:00	35,20	35,08	0,13	0,00		1	1		1											1		1
	23:00	32,85	32,72	0,13	0,00		1	1		1											1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (Μw)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (Μw)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (Μw)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026	00:00	28,60	22,83	5,77	0,00		1	1		1												
	01:00	26,17	20,75	5,42	0,00		1	1		1												
	02:00	25,27	21,04	4,23	0,00		1	1		1												
	03:00	24,60	21,75	2,84	0,00		1	1		1												
	04:00	23,78	21,85	1,93	0,00		1	1		1												
	05:00	23,49	21,81	1,68	0,00		1	1		1												
	06:00	24,55	22,96	1,60	0,00		1	1		1												
	07:00	25,90	24,49	1,40	0,00		1	1		1												
	08:00	26,74	25,75	0,99	0,00		1	1		1												
	09:00	27,14	26,22	0,91	0,00		1	1		1												
	10:00	24,89	23,62	1,08	0,20		1	1		1												
	11:00	23,14	21,89	1,06	0,20		1			1										1		
	12:00	21,57	20,48	0,89	0,20		1			1										1		
	13:00	21,06	19,85	1,01	0,20		1			1										1		
	14:00	20,56	19,15	1,20	0,20		1			1										1		
	15:00	20,93	19,64	1,29	0,00		1			1										1		
	16:00	22,08	20,73	1,35	0,00		1			1										1		
	17:00	24,78	23,28	1,50	0,00		1	1		1										1		
	18:00	28,97	26,85	2,11	0,00		1	1		1										1		
	19:00	33,78	30,78	2,99	0,00		1	1		1										1	1	
	20:00	36,90	33,27	3,63	0,00		1	1		1										1	1	
	21:00	36,63	32,35	4,28	0,00		1	1		1										1	1	
	22:00	33,84	28,76	5,08	0,00		1	1		1										1		
	23:00	30,24	24,98	5,26	0,00		1	1		1										1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΡ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 11 Απριλίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ρ Α Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65	66
Σάββατο, 11 Απριλίου 2026	00:00	30,27	24,90	5,36	0,00		1	1		1												
	01:00	26,90	21,04	5,86	0,00		1	1		1												
	02:00	25,40	19,19	6,21	0,00		1	1		1												
	03:00	24,78	19,15	5,62	0,00		1	1		1												
	04:00	24,89	19,31	5,58	0,00		1	1		1												
	05:00	25,14	19,40	5,74	0,00		1	1		1												
	06:00	25,79	19,78	6,01	0,00		1	1		1												
	07:00	26,64	20,77	5,86	0,00		1	1		1												
	08:00	27,70	22,27	5,44	0,00		1	1		1										1		
	09:00	28,38	23,04	5,14	0,20		1	1		1										1		
	10:00	28,73	23,03	5,30	0,40		1	1		1										1		
	11:00	29,28	23,58	5,29	0,40		1	1		1										1		
	12:00	30,64	25,31	4,92	0,40		1	1		1										1		
	13:00	31,05	26,44	4,21	0,40		1	1		1										1		
	14:00	30,85	26,84	3,81	0,20		1	1		1										1		
	15:00	30,89	26,96	3,94	0,00		1	1		1										1		
	16:00	32,56	28,28	4,28	0,00		1	1		1										1		
	17:00	35,37	31,13	4,24	0,00		1	1	1	1										1		
	18:00	38,63	34,32	4,30	0,00		1	1	1	1										1		
	19:00	42,62	38,10	4,53	0,00		1	1	1	1										1		
	20:00	45,06	40,69	4,38	0,00		1	1	1	1										1	1	
	21:00	43,29	39,55	3,74	0,00		1	1	1	1										1	1	
	22:00	39,41	36,44	2,97	0,00		1	1	1	1										1		
	23:00	34,39	32,07	2,32	0,00		1	1	1	1										1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 12 Απριλίου 2026																	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250	
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Κυριακή, 12 Απριλίου 2026	00:00	32,73	30,83	1,90	0,00		1	1	1	1													1
	01:00	29,62	28,10	1,52	0,00		1	1		1													1
	02:00	27,88	26,74	1,13	0,00		1	1		1													1
	03:00	26,82	26,05	0,77	0,00		1	1	1	1													1
	04:00	26,32	25,85	0,46	0,00		1	1		1													1
	05:00	26,60	25,98	0,62	0,00		1	1		1													1
	06:00	28,40	27,57	0,83	0,00		1	1	1	1													1
	07:00	31,54	28,74	2,80	0,00		1	1		1													1
	08:00	32,17	28,88	3,29	0,00		1	1		1													1
	09:00	31,09	27,62	3,27	0,20		1	1		1													1
	10:00	29,91	26,49	3,02	0,40		1	1		1													1
	11:00	29,02	25,43	3,18	0,40		1	1		1													1
	12:00	27,91	24,14	3,38	0,40		1	1		1													1
	13:00	26,76	23,01	3,35	0,40		1	1	1	1													
	14:00	25,34	21,86	3,28	0,20		1	1		1													
	15:00	24,63	21,25	3,39	0,00		1	1		1													
	16:00	25,35	21,84	3,51	0,00		1	1		1													
	17:00	27,86	24,23	3,63	0,00		1	1		1													
	18:00	31,60	27,91	3,70	0,00		1	1		1													1
	19:00	36,34	32,83	3,51	0,00		1	1	1	1													1
	20:00	40,42	37,41	3,01	0,00		1	1	1	1													1
	21:00	40,46	37,95	2,51	0,00		1	1	1	1													1
	22:00	38,31	35,92	2,39	0,00		1	1	1	1													1
	23:00	34,42	32,21	2,22	0,00		1	1	1	1													1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 14 Απριλίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	ΜΤΥ 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 14 Απριλίου 2026	00:00	31,86	31,39	0,47	0,00		1	1	1	1										1		
	01:00	27,93	27,29	0,65	0,00		1	1		1										1		
	02:00	26,08	24,21	1,88	0,00		1	1		1										1		
	03:00	25,46	23,59	1,88	0,00		1	1		1										1		
	04:00	25,22	23,13	2,09	0,00		1	1		1										1		
	05:00	25,52	24,30	1,22	0,00		1	1		1										1		
	06:00	27,64	27,63	0,01	0,00		1	1		1										1		
	07:00	31,36	31,35	0,01	0,00		1	1		1										1		1
	08:00	34,08	34,00	0,08	0,00		1	1		1										1		1
	09:00	34,87	33,86	1,01	0,00		1	1		1										1		1
	10:00	32,87	30,49	2,38	0,00		1	1		1										1		1
	11:00	35,60	31,32	4,27	0,00		1	1		1										1		1
	12:00	36,05	31,87	3,98	0,20		1	1		1										1		1
	13:00	34,34	29,54	4,40	0,40		1	1		1										1		1
	14:00	28,46	22,76	5,30	0,40		1	1		1										1		
	15:00	27,35	21,65	5,30	0,40		1	1		1										1		
	16:00	27,44	22,46	4,58	0,40		1	1		1										1		
	17:00	29,92	26,06	3,47	0,40		1	1		1										1		
	18:00	34,39	30,78	3,21	0,40		1	1		1										1		1
	19:00	38,05	33,74	3,90	0,40		1	1		1										1		1
	20:00	40,73	34,49	6,24	0,00		1	1		1										1		1
	21:00	40,15	30,04	10,12	0,00		1	1		1										1		1
	22:00	37,31	27,35	9,96	0,00		1	1		1										1		
23:00	32,52	24,63	7,89	0,00		1	1		1										1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026																	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250	
Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (Μw)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (Μw)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (Μw)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026	00:00	30,81	28,12	2,69	0,00		1	1		1												1	
	01:00	26,53	26,44	0,09	0,00		1	1		1												1	
	02:00	24,73	24,61	0,13	0,00		1	1		1												1	
	03:00	24,34	23,99	0,35	0,00		1	1		1												1	
	04:00	24,46	23,84	0,62	0,00		1	1		1												1	
	05:00	25,34	24,51	0,84	0,00		1	1		1												1	
	06:00	27,74	26,83	0,91	0,00		1	1		1												1	
	07:00	31,40	29,68	1,31	0,40		1	1	1	1												1	
	08:00	34,61	32,08	2,13	0,40		1	1	1	1												1	
	09:00	34,65	32,81	1,43	0,40		1	1	1	1												1	
	10:00	33,78	31,01	2,37	0,40		1	1	1	1												1	
	11:00	35,59	32,92	2,27	0,40		1	1	1	1												1	
	12:00	38,22	34,99	2,82	0,40		1	1	1	1												1	
	13:00	38,17	35,46	2,31	0,40		1	1	1	1												1	
	14:00	36,90	35,19	1,31	0,40		1	1	1	1												1	
	15:00	31,97	30,69	0,89	0,40		1	1	1	1												1	
	16:00	28,82	28,05	0,37	0,40		1	1	1	1												1	
	17:00	29,42	29,22	0,19	0,00		1	1	1	1												1	
	18:00	33,63	33,61	0,02	0,00		1	1	1	1												1	
	19:00	38,89	38,89	0,00	0,00		1	1	1	1												1	1
	20:00	41,50	41,49	0,00	0,00		1	1	1	1												1	1
	21:00	40,67	40,63	0,04	0,00		1	1	1	1												1	1
	22:00	37,17	37,16	0,01	0,00		1	1	1	1												1	1
23:00	31,56	31,53	0,04	0,00		1	1		1												1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή, 17 Απριλίου 2026															
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (Μw)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (Μw)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (Μw)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 17 Απριλίου 2026	00:00	29,87	23,99	5,88	0,00			1		1												1
	01:00	28,44	22,56	5,88	0,00			1		1												1
	02:00	27,34	21,39	5,95	0,00			1		1												1
	03:00	26,67	17,83	8,84	0,00			1		1												1
	04:00	26,00	17,83	8,18	0,00			1		1												1
	05:00	27,10	17,83	9,27	0,00			1		1												1
	06:00	28,86	18,76	10,10	0,00			1		1												1
	07:00	31,88	21,81	10,07	0,00			1		1												1
	08:00	35,13	26,69	8,44	0,00			1	1	1												1
	09:00	35,30	28,11	7,19	0,00			1	1	1												1
	10:00	35,22	27,24	7,98	0,00			1	1	1												1
	11:00	34,85	25,78	9,08	0,00			1	1	1												1
	12:00	39,08	33,78	5,30	0,00			1	1	1	1											1
	13:00	40,50	36,91	3,59	0,00			1	1	1	1											1
	14:00	39,85	37,98	1,87	0,00			1	1	1	1											1
	15:00	37,83	36,18	1,65	0,00			1	1	1	1											1
	16:00	37,19	36,57	0,63	0,00			1	1	1	1											1
	17:00	37,65	36,40	1,25	0,00			1	1	1	1											1
	18:00	39,09	37,44	1,65	0,00			1	1	1	1											1
	19:00	41,39	37,97	3,42	0,00			1	1	1	1											1
	20:00	43,74	37,39	6,36	0,00			1	1	1	1											1
	21:00	42,03	34,99	7,04	0,00			1	1	1	1											1
	22:00	37,99	28,62	9,37	0,00			1	1	1	1											1
	23:00	31,15	20,54	10,60	0,00			1		1												1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΡ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 18 Απριλίου 2026																	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250	
Α	Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου								
							G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 18 Απριλίου 2026		00:00	32,44	27,02	5,41	0,00			1	1	1											1	
		01:00	29,80	24,36	5,45	0,00			1	1	1												
		02:00	28,77	22,35	6,42	0,00			1	1	1												
		03:00	28,43	22,48	5,95	0,00			1	1	1												
		04:00	27,91	21,72	6,19	0,00			1	1	1												
		05:00	28,34	21,69	6,65	0,00			1	1	1												
		06:00	29,61	23,58	6,03	0,00			1	1	1											1	
		07:00	32,84	26,59	6,26	0,00			1	1	1											1	
		08:00	36,83	30,61	6,22	0,00		1	1	1	1											1	
		09:00	38,88	32,48	6,20	0,20		1	1	1	1											1	
		10:00	38,69	32,71	5,59	0,40		1	1	1	1											1	
		11:00	36,39	29,06	6,93	0,40		1	1	1	1											1	
		12:00	34,45	25,92	8,13	0,40			1	1	1											1	
		13:00	32,48	23,16	8,92	0,40			1	1	1											1	
		14:00	31,70	21,14	10,16	0,40			1	1	1												
		15:00	30,90	19,69	10,82	0,40			1	1	1												
		16:00	31,10	19,82	10,89	0,40			1	1	1												
		17:00	33,43	21,33	11,70	0,40			1	1	1												
		18:00	37,35	23,87	13,07	0,40			1	1	1											1	
		19:00	41,53	27,11	14,02	0,40		1	1	1	1											1	
		20:00	44,19	29,66	14,13	0,40		1	1	1	1											1	
		21:00	42,51	29,11	13,00	0,40		1	1	1	1											1	
		22:00	38,88	26,02	12,46	0,40			1	1	1											1	
	23:00	34,55	22,06	12,09	0,40			1	1	1											1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 19 Απριλίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ρ Α Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 19 Απριλίου 2026	00:00	32,46	20,70	11,36	0,40			1		1											1	
	01:00	30,38	19,35	10,63	0,40			1		1											1	
	02:00	29,25	18,61	10,24	0,40			1		1											1	
	03:00	28,70	18,25	10,04	0,40			1		1											1	
	04:00	28,00	17,80	9,80	0,40			1		1											1	
	05:00	28,08	17,85	9,83	0,40			1		1											1	
	06:00	29,26	18,62	10,24	0,40			1		1											1	
	07:00	30,80	19,62	10,78	0,40			1		1											1	
	08:00	31,05	19,78	10,87	0,40			1		1											1	
	09:00	31,40	20,01	10,99	0,40			1		1											1	
	10:00	30,17	19,21	10,56	0,40			1		1											1	
	11:00	29,29	18,64	10,25	0,40			1		1											1	
	12:00	28,36	18,03	9,93	0,40			1		1											1	
	13:00	26,88	17,07	9,41	0,40			1		1											1	
	14:00	25,39	16,20	8,78	0,40			1		1											1	
	15:00	24,30	16,20	7,70	0,40			1		1											1	
	16:00	24,86	16,20	8,26	0,40			1		1											1	
	17:00	27,42	17,43	9,60	0,40			1		1											1	
	18:00	31,39	20,00	10,99	0,40			1		1											1	
	19:00	36,01	23,01	12,60	0,40			1	1	1											1	
	20:00	39,68	25,39	13,89	0,40			1	1	1											1	
	21:00	39,96	25,57	13,99	0,40			1	1	1											1	
	22:00	37,94	24,32	13,22	0,40			1	1	1											1	
	23:00	34,47	22,00	12,06	0,40			1	1	1											1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026	00:00	32,24	20,96	11,29	0,00			1		1											1	
	01:00	29,99	19,50	10,50	0,00			1		1											1	
	02:00	28,68	18,65	10,04	0,00			1		1											1	
	03:00	27,84	18,09	9,74	0,00			1		1											1	
	04:00	26,86	17,46	9,40	0,00			1		1											1	
	05:00	26,67	17,34	9,34	0,00			1		1											1	
	06:00	27,89	18,13	9,76	0,00			1		1											1	
	07:00	30,12	19,58	10,54	0,00			1		1											1	
	08:00	30,73	19,98	10,76	0,00			1		1											1	
	09:00	30,22	19,44	10,58	0,20			1		1											1	
	10:00	28,70	18,25	10,04	0,40			1		1											1	
	11:00	27,57	17,52	9,65	0,40			1		1											1	
	12:00	26,50	16,83	9,28	0,40			1		1											1	
	13:00	25,15	15,95	8,80	0,40			1		1												
	14:00	23,72	15,22	8,30	0,20			1		1												
	15:00	22,71	14,76	7,95	0,00			1		1												
	16:00	23,24	15,10	8,13	0,00			1		1												
	17:00	25,49	16,60	8,89	0,00			1		1											1	
	18:00	29,04	19,90	9,14	0,00			1		1											1	
	19:00	33,65	25,18	8,48	0,00			1	1	1											1	
	20:00	38,12	30,39	7,73	0,00			1	1	1											1	1
	21:00	38,38	31,75	6,62	0,00			1	1	1											1	1
	22:00	36,93	31,43	5,50	0,00			1	1	1											1	1
	23:00	33,71	29,31	4,40	0,00			1	1	1											1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 21 Απριλίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (Μw)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (Μw)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (Μw)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 21 Απριλίου 2026	00:00	32,51	28,82	3,70	0,00			1	1	1											1	
	01:00	29,63	26,71	2,92	0,00			1	1	1											1	
	02:00	28,36	26,36	2,00	0,00			1	1	1											1	
	03:00	27,74	26,26	1,48	0,00			1	1	1											1	
	04:00	27,28	26,20	1,08	0,00			1	1	1											1	
	05:00	27,64	27,04	0,60	0,00			1	1	1	1										1	
	06:00	29,43	29,29	0,14	0,00			1	1	1	1										1	
	07:00	31,34	31,32	0,03	0,00			1	1	1	1										1	
	08:00	33,04	33,04	0,00	0,00			1	1	1	1										1	
	09:00	33,46	33,24	0,02	0,20			1	1	1	1										1	
	10:00	32,32	31,88	0,04	0,40			1	1	1	1											
	11:00	32,12	31,50	0,23	0,40			1	1	1	1											
	12:00	32,57	31,72	0,45	0,40			1	1	1	1											
	13:00	32,11	31,19	0,52	0,40			1	1	1	1											
	14:00	30,90	30,19	0,51	0,20			1	1	1	1											
	15:00	29,94	29,55	0,39	0,00			1	1	1	1											
	16:00	30,29	29,94	0,35	0,00			1	1	1	1											
	17:00	32,08	31,76	0,31	0,00			1	1	1	1											
	18:00	34,77	34,52	0,25	0,00			1	1	1	1										1	
	19:00	38,16	37,81	0,35	0,00			1	1	1	1										1	1
	20:00	40,52	39,72	0,81	0,00			1	1	1	1										1	1
	21:00	39,59	38,65	0,94	0,00			1	1	1	1										1	1
	22:00	37,50	36,61	0,88	0,00			1	1	1	1										1	
23:00	33,59	32,55	1,04	0,00			1	1	1	1										1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 25 Απριλίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Α	Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου									
							G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 25 Απριλίου 2026	00:00	35,33	34,45	0,88	0,00		1	1	1	1									1			
	01:00	33,45	32,07	1,38	0,00		1	1	1	1									1			
	02:00	32,75	30,78	1,96	0,00		1	1	1	1												
	03:00	32,05	30,23	1,82	0,00		1	1	1	1												
	04:00	31,61	30,55	1,06	0,00		1	1	1	1												
	05:00	32,37	31,65	0,71	0,00		1	1	1	1												
	06:00	34,79	34,31	0,49	0,00		1	1	1	1											1	
	07:00	37,98	37,55	0,43	0,00		1	1	1	1											1	
	08:00	41,40	41,20	0,20	0,00	1	1	1	1	1											1	
	09:00	44,36	44,35	0,01	0,00	1	1	1	1	1											1	
	10:00	45,32	45,28	0,03	0,00	1	1	1	1	1											1	
	11:00	44,46	44,24	0,22	0,00	1	1	1	1	1											1	
	12:00	44,11	43,75	0,16	0,20	1	1	1	1	1											1	
	13:00	43,88	43,04	0,64	0,20	1	1	1	1	1											1	
	14:00	44,41	43,02	1,19	0,20	1	1	1	1	1											1	
	15:00	44,48	43,69	0,59	0,20	1	1	1	1	1											1	
	16:00	43,24	42,57	0,47	0,20	1	1	1	1	1											1	
	17:00	42,34	41,15	0,99	0,20	1	1	1	1	1											1	
	18:00	43,33	42,25	0,88	0,20	1	1	1	1	1											1	
	19:00	46,08	44,70	1,18	0,20	1	1	1	1	1										1	1	
	20:00	48,97	47,38	1,38	0,20	1	1	1	1	1										1	1	
	21:00	47,94	45,95	1,78	0,20	1	1	1	1	1										1	1	
	22:00	43,88	41,01	2,86	0,00	1	1	1	1	1											1	
	23:00	38,87	33,88	4,99	0,00		1	1	1	1											1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΡ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 26 Απριλίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ρ Α Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65	66
Κυριακή, 26 Απριλίου 2026	00:00	36,23	29,17	7,06	0,00			1	1	1												1
	01:00	33,94	27,35	6,59	0,00			1	1	1												1
	02:00	33,19	27,99	5,00	0,20			1	1	1												1
	03:00	32,71	29,25	3,25	0,20			1	1	1												1
	04:00	32,26	29,68	2,38	0,20			1	1	1												1
	05:00	32,55	29,96	2,39	0,20			1	1	1												1
	06:00	33,89	30,82	2,87	0,20			1	1	1										1		1
	07:00	35,90	32,48	3,22	0,20			1	1	1										1		1
	08:00	38,06	35,16	2,71	0,20			1	1	1										1		1
	09:00	38,86	35,27	3,39	0,20			1	1	1										1		1
	10:00	37,71	33,24	4,28	0,20			1	1	1										1		1
	11:00	36,38	31,43	4,75	0,20			1	1	1										1		1
	12:00	35,10	29,65	5,05	0,40			1	1	1												1
	13:00	34,02	27,25	6,37	0,40			1	1	1												1
	14:00	33,14	25,46	7,28	0,40			1	1	1												1
	15:00	32,88	24,81	7,67	0,40			1	1	1												1
	16:00	33,52	25,91	7,21	0,40			1	1	1												1
	17:00	35,48	29,11	5,98	0,40			1	1	1												1
	18:00	39,08	32,87	5,81	0,40			1	1	1	1											1
	19:00	43,02	35,92	6,70	0,40			1	1	1	1											1
	20:00	46,45	38,51	7,54	0,40			1	1	1	1											1
	21:00	46,46	38,73	7,33	0,40			1	1	1	1											1
	22:00	43,44	35,01	8,03	0,40			1	1	1	1											1
	23:00	38,73	29,98	8,35	0,40			1	1	1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026	00:00	36,08	27,37	8,31	0,40			1	1	1												1
	01:00	33,49	23,53	9,56	0,40			1	1	1												
	02:00	32,77	21,48	10,89	0,40			1	1	1												
	03:00	32,40	21,54	10,46	0,40			1	1	1												
	04:00	31,95	22,25	9,30	0,40			1	1	1												
	05:00	32,04	23,52	8,12	0,40			1	1	1												
	06:00	33,26	25,70	7,16	0,40			1	1	1												1
	07:00	35,91	26,43	9,08	0,40			1	1	1												1
	08:00	37,97	28,82	8,75	0,40			1	1	1												1
	09:00	38,49	29,79	8,31	0,40			1	1	1												1
	10:00	37,56	29,01	8,14	0,40			1	1	1												1
	11:00	36,65	28,13	8,11	0,40			1	1	1												1
	12:00	36,03	27,95	7,68	0,40			1	1	1												1
	13:00	35,25	27,51	7,34	0,40			1	1	1												1
	14:00	34,49	26,09	7,99	0,40			1	1	1												1
	15:00	33,72	24,69	8,63	0,40			1	1	1												1
	16:00	33,98	25,39	8,19	0,40			1	1	1												1
	17:00	35,53	27,06	8,07	0,40			1	1	1												1
	18:00	38,43	29,06	8,97	0,40			1	1	1												1
	19:00	41,64	31,18	10,06	0,40			1	1	1	1											1
	20:00	45,42	34,70	10,32	0,40			1	1	1	1											1
	21:00	45,56	34,89	10,28	0,40			1	1	1	1											1
	22:00	42,69	31,85	10,43	0,40			1	1	1	1											1
	23:00	38,28	27,34	10,54	0,40			1	1	1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 28 Απριλίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 28 Απριλίου 2026	00:00	38,15	30,01	8,14	0,00			1	1	1												
	01:00	34,45	25,93	8,51	0,00			1	1	1												
	02:00	32,79	24,03	8,75	0,00			1	1	1												
	03:00	32,15	22,54	9,61	0,00			1	1	1												
	04:00	31,99	22,05	9,94	0,00			1	1	1												
	05:00	32,80	22,47	10,33	0,00			1	1	1												
	06:00	34,73	25,32	9,41	0,00			1	1	1												
	07:00	37,64	28,88	8,76	0,00			1	1	1												
	08:00	39,78	31,92	7,86	0,00			1	1	1	1											
	09:00	40,32	32,83	7,28	0,20			1	1	1	1											
	10:00	39,28	32,14	6,74	0,40			1	1	1	1											
	11:00	38,44	30,22	7,83	0,40			1	1	1	1											
	12:00	37,82	28,39	9,03	0,40			1	1	1	1											
	13:00	36,83	26,16	10,27	0,40			1	1		1											
	14:00	35,42	23,89	11,13	0,40			1	1		1											
	15:00	34,54	22,56	11,58	0,40			1	1		1											
	16:00	35,42	23,37	11,65	0,40			1	1		1											
	17:00	38,13	26,41	11,31	0,40			1	1		1											
	18:00	41,68	30,85	10,44	0,40			1	1	1	1											
	19:00	44,93	34,01	10,53	0,40			1	1	1	1											
	20:00	47,88	36,49	11,00	0,40			1	1	1	1											
	21:00	47,87	37,15	10,32	0,40			1	1	1	1											
	22:00	44,27	34,93	8,94	0,40			1	1	1	1											
	23:00	39,41	30,75	8,26	0,40				1	1	1											

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Α	Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου									
							G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026		00:00	35,28	26,87	8,41	0,00		1	1		1									1		
		01:00	36,27	28,16	8,11	0,00		1	1		1									1		
		02:00	35,34	27,20	7,94	0,20		1	1		1									1		
		03:00	34,29	26,35	7,74	0,20		1	1		1									1		
		04:00	33,33	25,23	7,90	0,20		1	1		1									1		
		05:00	33,72	26,27	7,25	0,20		1	1		1									1		
		06:00	35,92	29,33	6,39	0,20		1	1		1									1		
		07:00	38,64	32,57	5,87	0,20		1	1	1	1									1		
		08:00	40,69	35,10	5,40	0,20		1	1	1	1									1		
		09:00	41,71	35,87	5,64	0,20		1	1	1	1									1		
		10:00	41,15	34,45	6,50	0,20		1	1	1	1									1		
		11:00	41,02	34,89	5,93	0,20		1	1	1	1									1		
		12:00	41,48	35,85	5,44	0,20		1	1	1	1									1		
		13:00	41,95	35,89	5,86	0,20		1	1	1	1									1		
		14:00	41,44	35,70	5,54	0,20		1	1	1	1									1		
		15:00	41,08	35,68	5,20	0,20		1	1	1	1									1		
		16:00	41,73	35,99	5,53	0,20		1	1	1	1									1		
		17:00	44,03	38,33	5,50	0,20		1	1	1	1									1		1
		18:00	47,76	42,67	4,89	0,20		1	1	1	1									1		1
		19:00	51,24	45,97	5,07	0,20	1	1	1	1	1									1		1
		20:00	52,94	47,82	4,92	0,20	1	1	1	1	1									1		1
		21:00	51,15	46,55	4,40	0,20	1	1	1	1	1									1		1
		22:00	47,17	43,53	3,64	0,00	1	1	1	1	1									1		
		23:00	42,80	39,53	3,27	0,00	1	1	1	1	1									1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026	00:00	38,95	34,78	4,17	0,00		1	1	1	1										1		
	01:00	36,69	32,78	3,91	0,00		1	1	1	1										1		
	02:00	35,34	31,64	3,70	0,00		1	1	1	1										1		
	03:00	34,17	30,08	4,10	0,00		1	1	1	1										1		
	04:00	33,59	29,36	4,23	0,00		1	1	1	1										1		
	05:00	34,38	30,01	4,37	0,00		1	1	1	1	1									1		
	06:00	37,09	33,15	3,93	0,00		1	1	1	1	1									1		
	07:00	40,63	37,94	2,69	0,00		1	1	1	1	1									1	1	
	08:00	43,13	41,33	1,80	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	
	09:00	44,12	42,57	1,45	0,10	1	1	1	1	1	1									1	1	
	10:00	42,84	41,67	1,08	0,10	1	1	1	1	1	1									1	1	
	11:00	42,09	41,39	0,60	0,10	1	1	1	1	1	1									1	1	
	12:00	42,28	41,58	0,60	0,10	1	1	1	1	1	1									1	1	
	13:00	42,72	41,71	0,91	0,10	1	1	1	1	1	1									1	1	
	14:00	41,81	40,55	1,15	0,10	1	1	1	1	1	1									1	1	
	15:00	40,93	39,44	1,39	0,10	1	1	1	1	1	1									1	1	
	16:00	41,46	39,66	1,70	0,10	1	1	1	1	1	1									1	1	
	17:00	43,69	42,08	1,51	0,10	1	1	1	1	1	1									1	1	
	18:00	47,80	46,56	1,14	0,10	1	1	1	1	1	1									1	1	
	19:00	52,16	50,60	1,56	0,00	1	1	1	1	1	1			1						1	1	
	20:00	53,84	52,06	1,78	0,00	1	1	1	1	1	1			1						1	1	
	21:00	52,00	50,64	1,37	0,00	1	1	1	1	1	1			1						1	1	
	22:00	47,81	46,91	0,91	0,00	1	1	1	1	1	1									1	1	
	23:00	43,27	42,76	0,52	0,00		1	1	1	1	1									1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης