

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026	00:00	33,67	21,96	11,71	0,00	1			1		1										1	
	01:00	30,53	19,85	10,69	0,00				1		1										1	
	02:00	28,56	18,27	10,00	0,30				1		1										1	
	03:00	27,57	17,62	9,65	0,30				1		1										1	
	04:00	27,26	17,42	9,54	0,30				1		1										1	
	05:00	27,86	17,81	9,75	0,30				1		1										1	
	06:00	29,59	18,93	10,36	0,30				1		1										1	
	07:00	31,94	20,46	11,18	0,30				1		1										1	
	08:00	33,92	21,75	11,87	0,30	1			1		1										1	
	09:00	34,71	22,26	12,15	0,30	1			1		1										1	
	10:00	33,94	21,76	11,88	0,30	1			1		1										1	
	11:00	34,07	21,84	11,92	0,30	1			1		1										1	
	12:00	34,04	21,72	11,91	0,40	1			1		1										1	
	13:00	33,34	21,56	11,38	0,40	1			1		1										1	
	14:00	32,84	21,56	10,88	0,40	1			1		1										1	
	15:00	34,42	21,97	12,05	0,40	1			1		1										1	
	16:00	38,81	26,54	11,86	0,40	1			1		1											1
	17:00	44,21	32,75	11,05	0,40	1		1	1		1											1
	18:00	45,91	34,86	10,65	0,40	1		1	1		1											1
	19:00	46,11	35,21	10,51	0,40	1		1	1		1											1
	20:00	45,24	35,36	9,47	0,40	1		1	1		1											1
	21:00	43,06	34,87	7,79	0,40	1		1	1		1											1
	22:00	39,55	32,60	6,55	0,40	1		1	1		1											1
	23:00	35,05	28,62	6,04	0,40	1		1	1		1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΡ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026	00:00	33,42	27,80	5,62	0,00			1	1		1										1	
	01:00	30,41	25,11	5,30	0,00			1	1		1										1	
	02:00	28,61	23,75	4,86	0,00			1	1		1										1	
	03:00	27,88	23,13	4,74	0,00			1	1		1										1	
	04:00	27,96	23,14	4,82	0,00			1	1		1										1	
	05:00	29,08	24,50	4,58	0,00			1	1		1										1	
	06:00	31,51	26,74	4,78	0,00			1	1		1										1	
	07:00	34,66	30,28	4,19	0,20	1		1	1		1											1
	08:00	34,47	31,15	3,12	0,20	1		1	1		1											1
	09:00	34,29	32,27	1,82	0,20	1		1	1		1											1
	10:00	34,19	33,14	0,85	0,20	1		1	1		1											1
	11:00	33,70	33,15	0,35	0,20	1		1	1		1											1
	12:00	33,34	32,86	0,27	0,20	1		1	1		1											1
	13:00	33,14	32,77	0,17	0,20	1		1	1		1											1
	14:00	32,86	32,53	0,14	0,20	1		1	1		1											1
	15:00	36,79	36,58	0,00	0,20	1	1	1	1		1											1
	16:00	40,37	40,17	0,00	0,20	1	1	1	1		1											1
	17:00	47,02	47,02	0,00	0,00	1	1	1	1		1											1
	18:00	48,98	48,98	0,00	0,00	1	1	1	1		1											1
	19:00	49,28	49,28	0,00	0,00	1	1	1	1		1								1			1
	20:00	48,29	48,24	0,05	0,00	1	1	1	1		1								1			1
	21:00	45,71	45,61	0,10	0,00	1	1	1	1		1											1
	22:00	41,78	41,49	0,29	0,00	1	1	1	1		1											1
	23:00	36,79	36,05	0,74	0,00	1		1	1		1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (Μw)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (Μw)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (Μw)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026	00:00	34,55	30,30	4,26	0,00		1	1			1											1
	01:00	31,50	26,68	4,82	0,00		1	1			1											1
	02:00	29,56	23,32	6,04	0,20		1				1											1
	03:00	28,68	21,85	6,63	0,20		1				1											1
	04:00	28,62	21,11	7,31	0,20		1				1											1
	05:00	29,50	21,92	7,39	0,20		1				1											1
	06:00	31,51	23,38	7,93	0,20		1				1											1
	07:00	34,56	25,85	8,51	0,20		1	1			1											1
	08:00	36,35	27,07	9,08	0,20		1	1			1											1
	09:00	37,39	27,63	9,56	0,20		1	1	1		1											1
	10:00	37,74	27,19	10,35	0,20		1	1			1											1
	11:00	38,42	26,72	11,51	0,20		1	1			1											1
	12:00	38,25	25,64	12,22	0,40		1	1			1											1
	13:00	38,43	25,61	12,42	0,40		1	1			1											1
	14:00	39,29	26,70	12,19	0,40		1	1			1											1
	15:00	40,91	29,17	11,34	0,40		1	1			1											1
	16:00	44,80	33,62	10,78	0,40		1	1	1		1											1
	17:00	49,08	37,76	10,93	0,40		1	1	1		1											1
	18:00	50,18	38,89	10,89	0,40		1	1	1		1											1
	19:00	50,67	38,41	11,85	0,40		1	1	1		1											1
	20:00	50,49	37,90	12,20	0,40		1	1	1		1											1
	21:00	48,30	34,94	12,96	0,40		1	1	1		1											1
	22:00	44,18	30,66	13,12	0,40		1	1			1											1
23:00	38,74	25,64	12,70	0,40		1	1			1											1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ρ Α Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65	66
Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026	00:00	34,35	22,33	12,02	0,00		1				1											1
	01:00	31,51	20,48	11,03	0,00		1				1											1
	02:00	29,58	19,23	10,35	0,00		1				1											1
	03:00	28,63	18,61	10,02	0,00		1				1											1
	04:00	28,47	18,10	9,96	0,40		1				1											1
	05:00	29,08	18,50	10,18	0,40		1				1											1
	06:00	30,63	19,51	10,72	0,40		1				1											1
	07:00	33,26	21,22	11,64	0,40		1				1											1
	08:00	35,66	22,78	12,48	0,40		1				1											1
	09:00	37,81	24,18	13,23	0,40		1	1			1											1
	10:00	39,36	25,18	13,78	0,40		1	1			1											1
	11:00	40,31	26,00	14,11	0,20		1	1			1											1
	12:00	40,33	25,81	14,11	0,40		1	1			1											1
	13:00	40,00	25,60	14,00	0,40		1	1			1											1
	14:00	39,19	25,07	13,72	0,40		1	1			1											1
	15:00	37,02	23,66	12,96	0,40		1	1			1											1
	16:00	40,43	27,25	12,77	0,40		1	1			1											1
	17:00	45,50	33,24	11,86	0,40		1	1	1		1											1
	18:00	47,23	35,66	11,17	0,40		1	1	1		1											1
	19:00	48,07	37,24	10,43	0,40		1	1	1		1											1
	20:00	48,06	38,23	9,44	0,40		1	1	1		1											1
	21:00	45,97	36,59	8,98	0,40		1	1	1		1											1
	22:00	41,79	31,90	9,49	0,40		1	1	1		1											1
	23:00	36,34	26,21	9,73	0,40		1	1			1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου										
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026	00:00	33,68	24,34	9,34	0,00		1	1			1											1
	01:00	30,72	22,20	8,52	0,00		1				1											1
	02:00	28,96	20,39	8,17	0,40		1				1											1
	03:00	28,29	19,77	8,12	0,40		1				1											1
	04:00	28,57	20,56	7,61	0,40		1				1											1
	05:00	29,72	22,29	7,02	0,40		1				1											1
	06:00	31,85	24,71	6,74	0,40		1	1			1											1
	07:00	34,94	27,58	6,96	0,40		1	1			1											1
	08:00	38,07	29,99	7,69	0,40		1	1			1											1
	09:00	39,60	31,00	8,20	0,40		1	1	1		1											1
	10:00	39,81	31,19	8,22	0,40		1	1	1		1											1
	11:00	39,62	31,75	7,47	0,40		1	1	1		1											1
	12:00	40,56	33,22	6,94	0,40		1	1	1		1											1
	13:00	39,67	32,72	6,55	0,40		1	1	1		1											1
	14:00	41,05	34,60	6,05	0,40		1	1	1		1											1
	15:00	41,75	35,02	6,33	0,40		1	1	1		1											1
	16:00	43,02	36,12	6,50	0,40		1	1	1		1											1
	17:00	46,75	39,96	6,39	0,40		1	1	1		1										1	1
	18:00	48,47	41,31	6,75	0,40		1	1	1		1										1	1
	19:00	49,29	41,39	7,51	0,40		1	1	1		1											1
	20:00	49,07	39,72	8,95	0,40		1	1	1		1										1	1
	21:00	46,70	38,18	8,12	0,40		1	1	1		1										1	1
	22:00	42,15	33,56	8,19	0,40		1	1	1		1											1
	23:00	36,53	26,99	9,14	0,40		1	1			1											

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (Μw)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (Μw)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (Μw)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026	00:00	33,26	21,62	11,64	0,00		1				1							1				
	01:00	29,65	19,28	10,38	0,00		1				1							1				
	02:00	28,54	18,15	9,99	0,40		1				1							1				
	03:00	27,35	17,38	9,57	0,40		1				1							1				
	04:00	26,63	16,91	9,32	0,40		1				1							1				
	05:00	26,41	16,77	9,24	0,40		1				1							1				
	06:00	27,95	17,77	9,78	0,40		1				1							1				
	07:00	29,79	18,96	10,43	0,40		1				1							1				
	08:00	33,19	21,18	11,62	0,40		1				1							1				
	09:00	36,57	23,37	12,80	0,40		1	1			1							1				
	10:00	38,82	24,83	13,59	0,40		1	1			1							1				
	11:00	38,36	24,54	13,43	0,40		1	1			1							1				
	12:00	41,23	26,40	14,43	0,40		1	1			1							1				
	13:00	42,34	27,12	14,82	0,40		1	1			1							1				
	14:00	42,16	27,01	14,76	0,40		1	1			1							1				
	15:00	42,67	27,34	14,94	0,40		1	1			1							1				
	16:00	43,87	28,12	15,35	0,40		1	1			1							1				
	17:00	46,56	30,91	15,25	0,40		1	1	1		1							1				
	18:00	46,63	30,89	15,35	0,40		1	1	1		1							1				
	19:00	45,67	29,82	15,45	0,40		1	1	1		1							1				
	20:00	44,12	28,42	15,30	0,40		1	1	1		1							1				
	21:00	40,76	26,09	14,26	0,40		1	1			1							1				
	22:00	37,09	24,11	12,98	0,00		1	1			1							1				
	23:00	33,24	21,60	11,63	0,00		1				1							1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026															
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ρ Ω Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου										
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65	66
Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026	00:00	33,93	22,05	11,87	0,00		1				1							1				
	01:00	30,25	19,66	10,59	0,00		1				1							1				
	02:00	29,11	18,52	10,19	0,40		1				1							1				
	03:00	27,90	17,73	9,76	0,40		1				1							1				
	04:00	27,16	17,26	9,51	0,40		1				1							1				
	05:00	26,94	17,11	9,43	0,40		1				1							1				
	06:00	28,51	18,13	9,98	0,40		1			9,98	1							1				
	07:00	30,38	19,35	10,63	0,40		1				1							1				
	08:00	33,86	21,65	11,80	0,40		1	1			1							1				
	09:00	37,31	23,85	13,06	0,40		1	1			1							1				
	10:00	39,59	25,34	13,86	0,40		1	1			1							1				
	11:00	39,13	25,03	13,70	0,40		1	1			1							1				
	12:00	42,05	26,93	14,72	0,40		1	1			1							1				
	13:00	43,19	27,67	15,12	0,40		1	1			1							1				
	14:00	43,01	27,55	15,05	0,40		1	1			1							1				
	15:00	43,53	28,43	14,70	0,40		1	1	1		1							1				
	16:00	44,75	30,32	14,02	0,40		1	1	1		1							1				
	17:00	47,49	33,01	14,08	0,40		1	1	1		1							1				
	18:00	47,56	32,68	14,48	0,40		1	1	1		1							1				
	19:00	46,58	33,05	13,13	0,40		1	1	1		1							1				
	20:00	45,00	30,90	13,70	0,40		1	1	1		1							1				
	21:00	41,57	26,62	14,55	0,40		1	1			1							1				
	22:00	37,84	24,59	13,24	0,00		1	1			1							1				
	23:00	33,90	22,03	11,86	0,00		1				1							1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026															
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Π Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (Μw)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (Μw)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (Μw)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026	00:00	29,73	18,92	10,40	0,40		1				1											1
	01:00	27,55	17,51	9,64	0,40		1				1											1
	02:00	26,41	17,43	8,58	0,40		1				1											1
	03:00	26,12	17,43	8,30	0,40		1				1											1
	04:00	26,57	17,43	8,74	0,40		1				1											1
	05:00	27,80	17,67	9,73	0,40		1				1											1
	06:00	29,96	19,07	10,48	0,40		1				1											1
	07:00	32,94	22,25	10,29	0,40		1				1											1
	08:00	36,12	23,08	12,64	0,40		1				1											1
	09:00	38,66	24,73	13,53	0,40		1				1											1
	10:00	40,52	25,94	14,18	0,40		1				1											1
	11:00	40,40	25,86	14,14	0,40		1				1											1
	12:00	37,44	23,94	13,10	0,40		1				1											1
	13:00	33,77	21,55	11,82	0,40		1				1											1
	14:00	34,40	21,96	12,04	0,40		1				1											1
	15:00	35,35	22,57	12,37	0,40		1				1											1
	16:00	37,84	24,20	13,24	0,40		1	1			1											1
	17:00	40,60	25,99	14,21	0,40		1	1			1											1
	18:00	41,78	26,76	14,62	0,40		1	1			1											1
	19:00	42,23	27,05	14,78	0,40		1	1			1											1
	20:00	41,33	26,47	14,47	0,40		1	1			1											1
	21:00	38,78	24,81	13,57	0,40		1	1			1											1
	22:00	35,65	22,88	12,37	0,40		1	1			1											1
	23:00	32,48	20,71	11,37	0,40		1				1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (Μw)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (Μw)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (Μw)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026	00:00	25,53	16,60	8,93	0,00		1				1										1	
	01:00	23,84	16,60	7,24	0,00		1				1										1	
	02:00	22,87	16,60	6,26	0,00		1				1										1	
	03:00	22,57	16,60	5,97	0,00		1				1										1	
	04:00	22,92	16,20	6,32	0,40		1				1										1	
	05:00	24,11	16,20	7,51	0,40		1				1										1	
	06:00	26,27	16,68	9,20	0,40		1				1										1	
	07:00	31,09	19,81	10,88	0,40		1				1										1	
	08:00	31,09	19,81	10,88	0,40		1				1										1	
	09:00	31,74	20,23	11,11	0,40		1				1										1	
	10:00	32,37	20,64	11,33	0,40		1				1										1	
	11:00	31,49	20,27	11,02	0,20		1				1										1	
	12:00	30,35	19,46	10,49	0,40		1				1										1	
	13:00	30,64	20,74	9,49	0,40		1				1										1	
	14:00	31,37	23,44	7,53	0,40		1	1			1										1	
	15:00	32,57	26,28	5,89	0,40		1	1			1										1	
	16:00	36,44	31,40	4,64	0,40		1	1	1		1										1	
	17:00	43,10	38,60	4,10	0,40		1	1	1		1										1	1
	18:00	44,85	41,41	3,04	0,40		1	1	1		1										1	1
	19:00	44,24	41,45	2,59	0,20		1	1	1		1										1	1
	20:00	41,89	38,84	3,06	0,00		1	1	1		1										1	1
	21:00	38,69	35,01	3,69	0,00		1	1	1		1										1	
	22:00	34,87	30,46	4,41	0,00		1	1	1		1										1	
	23:00	30,30	25,45	4,85	0,00		1	1			1										1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (Μw)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (Μw)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (Μw)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026	00:00	27,26	18,14	8,72	0,40		1				1							1				
	01:00	25,32	16,20	8,72	0,40		1				1							1				
	02:00	24,15	16,20	7,55	0,40		1				1							1				
	03:00	23,67	16,20	7,07	0,40		1				1							1				
	04:00	23,78	16,20	7,18	0,40		1				1							1				
	05:00	24,57	16,20	7,97	0,40		1				1							1				
	06:00	26,18	16,61	9,16	0,40		1				1							1				
	07:00	28,61	18,20	10,01	0,40		1				1							1				
	08:00	30,94	19,71	10,83	0,40		1				1							1				
	09:00	32,21	20,54	11,27	0,40		1				1							1				
	10:00	32,49	20,72	11,37	0,40		1				1							1				
	11:00	31,63	20,16	11,07	0,40		1				1							1				
	12:00	30,87	19,67	10,80	0,40		1				1							1				
	13:00	30,28	19,28	10,60	0,40		1				1							1				
	14:00	31,01	19,76	10,85	0,40		1				1							1				
	15:00	32,37	20,64	11,33	0,40		1				1							1				
	16:00	34,85	22,25	12,20	0,40		1	1			1							1				
	17:00	39,83	25,49	13,94	0,40		1	1			1							1				
	18:00	40,89	26,46	14,03	0,40		1	1			1							1				
	19:00	40,17	26,22	13,55	0,40		1	1			1							1				
	20:00	39,89	25,53	13,96	0,40		1	1			1							1				
	21:00	37,16	23,75	13,01	0,40		1	1			1							1				
	22:00	33,74	21,65	11,69	0,40		1	1			1							1				
	23:00	29,69	18,90	10,39	0,40		1				1							1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΡ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (MW)	ΑΣΠ Κω							ΑΣΠ Καλύμνου									
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65	66
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026	00:00	27,15	17,25	9,50	0,40		1				1							1				
	01:00	25,10	16,20	8,50	0,40		1				1							1				
	02:00	23,68	16,20	7,07	0,40		1				1							1				
	03:00	22,98	16,20	6,38	0,40		1				1							1				
	04:00	22,89	16,20	6,29	0,40		1				1							1				
	05:00	23,60	16,20	7,00	0,40		1				1							1				
	06:00	24,97	16,20	8,37	0,40		1				1							1				
	07:00	26,87	17,06	9,40	0,40		1				1							1				
	08:00	28,70	18,25	10,04	0,40		1				1							1				
	09:00	30,34	19,32	10,62	0,40		1				1							1				
	10:00	31,28	19,93	10,95	0,40		1				1							1				
	11:00	30,74	19,58	10,76	0,40		1				1							1				
	12:00	30,82	19,63	10,79	0,40		1				1							1				
	13:00	30,93	19,71	10,83	0,40		1				1							1				
	14:00	30,63	19,51	10,72	0,40		1				1							1				
	15:00	32,12	20,48	11,24	0,40		1				1							1				
	16:00	34,27	21,88	12,00	0,40		1	1			1							1				
	17:00	37,39	23,91	13,09	0,40		1	1			1							1				
	18:00	38,85	24,85	13,60	0,40		1	1			1							1				
	19:00	38,66	25,68	12,58	0,40		1	1			1							1				
	20:00	38,18	26,69	11,09	0,40		1	1			1							1				
	21:00	35,81	25,48	9,93	0,40		1	1			1							1				
	22:00	32,60	23,05	9,16	0,40		1	1			1							1				
	23:00	29,12	20,58	8,14	0,40		1				1							1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026	00:00	26,50	18,84	7,26	0,40		1				1							1				
	01:00	24,36	16,93	7,03	0,40		1				1							1				
	02:00	23,09	16,20	6,49	0,40		1				1							1				
	03:00	22,63	16,20	6,03	0,40		1				1							1				
	04:00	23,00	16,20	6,40	0,40		1				1							1				
	05:00	24,25	16,20	7,64	0,40		1				1							1				
	06:00	26,39	16,75	9,24	0,40		1				1							1				
	07:00	29,23	19,40	9,43	0,40		1				1							1				
	08:00	32,24	22,09	9,75	0,40		1	1			1							1				
	09:00	34,64	24,19	10,05	0,40		1	1			1							1				
	10:00	34,50	23,86	10,24	0,40		1	1			1							1				
	11:00	35,61	24,86	10,35	0,40		1	1			1							1				
	12:00	36,26	25,44	10,42	0,40		1	1			1							1				
	13:00	36,80	26,57	9,83	0,40		1	1			1							1				
	14:00	36,70	27,82	8,48	0,40		1	1			1							1				
	15:00	37,78	30,28	7,11	0,40		1	1	1		1							1				
	16:00	40,88	34,06	6,42	0,40		1	1	1		1							1				
	17:00	45,99	38,70	6,89	0,40		1	1	1		1							1			1	
	18:00	48,05	39,00	8,65	0,40		1	1	1		1							1			1	
	19:00	48,13	36,98	10,75	0,40		1	1	1		1							1			1	
	20:00	47,72	33,88	13,45	0,40		1	1	1		1							1				
	21:00	45,71	31,38	13,92	0,40		1	1	1		1							1				
	22:00	42,08	27,56	14,12	0,40		1	1			1							1				
	23:00	38,18	24,42	13,36	0,40		1	1			1							1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026	00:00	29,69	18,90	10,39	0,40		1				1							1				
	01:00	27,29	17,34	9,55	0,40		1				1							1				
	02:00	25,99	16,49	9,10	0,40		1				1							1				
	03:00	25,58	16,23	8,95	0,40		1				1							1				
	04:00	26,16	16,61	9,16	0,40		1				1							1				
	05:00	27,69	17,60	9,69	0,40		1				1							1				
	06:00	30,37	19,34	10,63	0,40		1				1							1				
	07:00	33,59	21,65	11,53	0,40		1	1			1							1				
	08:00	35,12	22,43	12,29	0,40		1	1			1							1				
	09:00	35,43	22,63	12,40	0,40		1	1			1							1				
	10:00	35,38	22,60	12,38	0,40		1	1			1							1				
	11:00	34,96	22,32	12,24	0,40		1	1			1							1				
	12:00	35,09	22,41	12,28	0,40		1	1			1							1				
	13:00	35,35	23,14	11,81	0,40		1	1			1							1				
	14:00	36,04	24,49	11,15	0,40		1	1			1							1				
	15:00	37,96	27,56	10,00	0,40		1	1	1		1							1				
	16:00	42,21	33,08	8,72	0,40		1	1	1		1							1				
	17:00	48,20	39,96	7,84	0,40		1	1	1		1							1				1
	18:00	50,32	43,94	5,98	0,40		1	1	1	1	1							1				1
	19:00	50,51	45,68	4,43	0,40		1	1	1	1	1							1				1
	20:00	49,59	45,73	3,46	0,40		1	1	1	1	1							1				1
	21:00	47,75	45,00	2,35	0,40		1	1	1	1	1							1				1
	22:00	44,35	42,47	1,48	0,40		1	1	1	1	1							1				1
	23:00	39,98	38,42	1,16	0,40		1	1	1	1	1							1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026	00:00	30,20	28,97	1,23	0,00		1	1			1										1	
	01:00	29,32	28,62	0,70	0,00		1	1			1										1	
	02:00	27,79	27,29	0,50	0,00		1	1			1										1	
	03:00	27,19	26,68	0,51	0,00		1	1			1										1	
	04:00	27,60	27,16	0,44	0,00		1	1			1										1	
	05:00	29,05	28,64	0,41	0,00		1	1			1										1	
	06:00	31,82	31,41	0,41	0,00		1	1	1		1										1	
	07:00	35,33	34,59	0,54	0,20		1	1	1		1										1	
	08:00	36,13	35,42	0,52	0,20		1	1	1		1										1	
	09:00	36,36	35,93	0,23	0,20		1	1	1	1	1										1	
	10:00	36,64	36,36	0,08	0,20		1	1	1		1										1	
	11:00	36,66	36,43	0,03	0,20		1	1	1		1										1	
	12:00	36,66	36,38	0,08	0,20		1	1	1	1	1										1	
	13:00	36,78	36,44	0,14	0,20		1	1	1	1	1										1	
	14:00	37,37	37,06	0,10	0,20		1	1	1	1	1										1	1
	15:00	38,99	38,70	0,09	0,20		1	1	1	1	1										1	1
	16:00	42,84	42,44	0,20	0,20		1	1	1	1	1										1	1
	17:00	48,32	47,95	0,37	0,00		1	1	1	1	1										1	1
	18:00	50,22	49,72	0,49	0,00		1	1	1	1	1										1	1
	19:00	50,52	49,91	0,60	0,00		1	1	1	1	1										1	1
	20:00	49,76	49,22	0,54	0,00		1	1	1	1	1										1	1
	21:00	47,71	47,23	0,48	0,00		1	1	1	1	1										1	1
	22:00	44,20	43,82	0,38	0,00		1	1	1	1	1										1	1
	23:00	39,37	39,17	0,21	0,00		1	1	1	1	1										1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026	00:00	33,14	32,70	0,44	0,00		1	1	1		1							1				
	01:00	30,21	29,75	0,46	0,00		1	1	1		1							1				
	02:00	28,41	27,85	0,56	0,00		1	1			1							1				
	03:00	27,61	26,99	0,62	0,00		1	1			1							1				
	04:00	27,76	27,40	0,36	0,00		1	1			1							1				
	05:00	28,93	28,72	0,21	0,00		1	1			1							1				
	06:00	31,44	31,26	0,18	0,00		1	1	1		1							1				
	07:00	35,20	35,04	0,16	0,00		1	1	1		1							1				
	08:00	36,69	36,54	0,14	0,00		1	1	1		1							1				1
	09:00	37,45	37,35	0,10	0,00		1	1	1	1	1							1				1
	10:00	37,87	37,79	0,08	0,00		1	1	1		1							1				1
	11:00	37,52	37,47	0,05	0,00		1	1	1		1							1				1
	12:00	37,04	37,00	0,03	0,00		1	1	1	1	1							1				1
	13:00	37,72	37,68	0,04	0,00		1	1	1		1							1				1
	14:00	39,38	39,32	0,07	0,00		1	1	1	1	1							1				1
	15:00	40,05	39,97	0,08	0,00		1	1	1	1	1							1				1
	16:00	43,43	43,35	0,07	0,00		1	1	1	1	1							1				1
	17:00	48,29	48,23	0,06	0,00		1	1	1	1	1							1			1	1
	18:00	50,15	50,10	0,05	0,00		1	1	1	1	1							1			1	1
	19:00	50,70	50,65	0,05	0,00		1	1	1	1	1							1			1	1
	20:00	50,24	50,18	0,05	0,00		1	1	1	1	1							1			1	1
	21:00	48,49	48,48	0,01	0,00		1	1	1	1	1							1			1	1
	22:00	44,54	44,54	0,00	0,00		1	1	1	1	1							1			1	1
	23:00	39,05	39,05	0,00	0,00			1	1	1								1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026	00:00	33,85	33,85	0,00	0,00		1	1	1		1											1
	01:00	30,43	30,43	0,00	0,00		1	1			1											1
	02:00	28,54	28,54	0,00	0,00		1	1			1											1
	03:00	27,60	27,60	0,00	0,00		1	1			1											1
	04:00	27,55	27,55	0,00	0,00		1	1			1											1
	05:00	28,48	28,48	0,00	0,00		1	1			1											1
	06:00	31,00	30,99	0,01	0,00		1	1			1											1
	07:00	35,15	35,14	0,01	0,00		1	1	1		1											1
	08:00	37,27	37,25	0,02	0,00		1	1	1		1											1
	09:00	38,13	38,13	0,00	0,00		1	1	1		1											1
	10:00	37,08	36,88	0,00	0,20		1	1	1		1											1
	11:00	36,53	36,33	0,00	0,20		1	1	1		1											1
	12:00	36,21	36,01	0,00	0,20		1	1	1		1											1
	13:00	36,29	36,09	0,00	0,20		1	1	1		1											1
	14:00	36,95	36,75	0,00	0,20		1	1	1		1											1
	15:00	38,44	38,42	0,02	0,00		1	1	1		1											1
	16:00	41,58	41,53	0,05	0,00		1	1	1	1	1											1
	17:00	47,26	47,21	0,05	0,00		1	1	1	1	1										1	1
	18:00	50,16	50,10	0,06	0,00		1	1	1	1	1										1	1
	19:00	50,62	50,47	0,15	0,00		1	1	1	1	1								1		1	1
	20:00	49,99	49,76	0,23	0,00		1	1	1	1	1								1		1	1
	21:00	47,45	47,28	0,16	0,00		1	1	1	1	1								1		1	1
	22:00	42,90	42,69	0,21	0,00		1	1	1	1	1											1
23:00	38,12	37,78	0,34	0,00		1	1	1	1	1											1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
ΩΡΑ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026	00:00	31,65	28,02	3,63	0,00		1		1		1											1
	01:00	29,52	26,30	3,23	0,00		1		1		1											1
	02:00	27,64	25,33	2,30	0,00		1		1		1											1
	03:00	26,63	24,51	2,11	0,00		1		1		1											1
	04:00	26,51	24,03	2,48	0,00		1		1		1											1
	05:00	27,29	23,28	4,01	0,00		1		1		1											1
	06:00	29,36	23,54	5,82	0,00		1		1		1											1
	07:00	33,04	26,62	6,42	0,00		1		1		1											1
	08:00	34,72	28,24	6,48	0,00		1		1		1											1
	09:00	34,92	29,80	5,12	0,00		1		1		1											1
	10:00	34,13	29,37	4,76	0,00		1		1		1											1
	11:00	33,29	27,94	5,35	0,00		1		1		1											1
	12:00	33,10	26,76	6,34	0,00		1		1		1											1
	13:00	33,13	25,77	7,36	0,00		1		1		1											1
	14:00	33,59	24,19	9,40	0,00		1		1		1											1
	15:00	35,11	24,90	10,21	0,00		1		1		1											1
	16:00	38,12	27,93	10,19	0,00		1		1		1											1
	17:00	43,69	32,54	11,16	0,00		1	1	1		1											1
	18:00	46,93	35,65	11,27	0,00		1	1	1		1											1
	19:00	47,74	36,83	10,92	0,00		1	1	1		1											1
	20:00	47,69	37,52	10,18	0,00		1	1	1		1											1
	21:00	45,23	35,16	10,06	0,00		1	1	1		1											1
	22:00	40,78	30,19	10,59	0,00		1	1	1		1											1
	23:00	35,54	25,45	10,10	0,00		1		1		1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65	66
Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026	00:00	32,14	20,62	11,12	0,40		1				1										1	
	01:00	29,12	18,53	10,19	0,40		1				1										1	
	02:00	27,16	17,25	9,50	0,40		1				1										1	
	03:00	26,17	16,61	9,16	0,40		1				1										1	
	04:00	26,05	16,53	9,12	0,40		1				1										1	
	05:00	26,76	16,99	9,36	0,40		1				1										1	
	06:00	28,48	18,11	9,97	0,40		1				1										1	
	07:00	31,32	19,96	10,96	0,40		1				1										1	
	08:00	32,22	20,54	11,28	0,40		1				1										1	
	09:00	32,00	20,40	11,20	0,40		1				1										1	
	10:00	31,18	19,87	10,91	0,40		1				1										1	
	11:00	30,31	19,30	10,61	0,40		1				1										1	
	12:00	30,07	19,14	10,52	0,40		1				1										1	
	13:00	30,43	19,38	10,65	0,40		1				1										1	
	14:00	30,57	19,47	10,70	0,40		1				1										1	
	15:00	34,26	21,87	11,99	0,40		1		1		1										1	
	16:00	37,42	25,27	11,75	0,40		1		1	1	1										1	
	17:00	43,44	31,40	11,65	0,40		1	1	1	1	1										1	
	18:00	46,58	34,33	11,85	0,40		1	1	1	1	1										1	
	19:00	47,17	35,06	11,71	0,40		1	1	1	1	1										1	
	20:00	46,62	34,76	11,46	0,40		1	1	1	1	1										1	
	21:00	44,06	32,75	10,91	0,40		1	1	1	1	1										1	
	22:00	39,78	29,17	10,21	0,40		1	1	1	1	1										1	
	23:00	34,88	24,96	9,52	0,40		1		1		1										1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου										
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026	00:00	30,93	22,05	8,88	0,00		1		1		1										1	
	01:00	27,99	18,57	9,42	0,00		1				1										1	
	02:00	26,31	17,10	9,21	0,00		1				1										1	
	03:00	25,73	16,73	9,01	0,00		1				1										1	
	04:00	26,12	17,66	8,46	0,00		1				1										1	
	05:00	27,46	19,32	8,14	0,00		1				1										1	
	06:00	30,01	22,42	7,59	0,00		1		1		1										1	
	07:00	33,82	26,55	7,08	0,20		1		1		1										1	
	08:00	36,59	29,62	6,77	0,20		1	1	1		1										1	
	09:00	36,45	29,84	6,41	0,20		1	1	1		1										1	
	10:00	35,33	29,27	5,86	0,20		1	1	1		1										1	
	11:00	34,31	28,74	5,37	0,20		1	1	1		1										1	
	12:00	34,16	28,73	5,23	0,20		1	1	1		1										1	
	13:00	33,96	28,06	5,70	0,20		1	1	1		1										1	
	14:00	34,94	28,35	6,39	0,20		1	1	1		1										1	
	15:00	37,39	30,85	6,34	0,20		1	1	1		1										1	
	16:00	40,60	34,08	6,32	0,20		1	1	1		1										1	
	17:00	46,70	40,31	6,39	0,00		1	1	1	1	1										1	
	18:00	49,77	43,98	5,79	0,00		1	1	1	1	1										1	1
	19:00	50,05	44,25	5,80	0,00		1	1	1	1	1										1	1
	20:00	48,97	42,87	6,09	0,00		1	1	1	1	1										1	1
	21:00	46,08	40,24	5,84	0,00		1	1	1	1	1										1	
	22:00	41,53	36,28	5,25	0,00		1	1	1	1	1										1	
	23:00	36,56	31,81	4,74	0,00		1	1	1	1	1										1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026	00:00	31,89	23,36	8,53	0,00			1	1		1										1	
	01:00	29,39	20,72	8,68	0,00				1		1										1	
	02:00	28,21	20,72	7,48	0,00				1		1										1	
	03:00	27,88	22,03	5,85	0,00				1		1										1	
	04:00	28,55	24,07	4,49	0,00			1	1		1										1	
	05:00	30,30	26,46	3,84	0,00			1	1		1										1	
	06:00	33,56	30,30	3,25	0,00			1	1	1	1										1	
	07:00	37,67	34,34	3,33	0,00			1	1	1	1										1	
	08:00	37,38	34,23	3,14	0,00			1	1	1	1										1	
	09:00	36,07	32,76	3,11	0,20			1	1	1	1										1	
	10:00	34,82	32,53	2,09	0,20			1	1	1	1										1	
	11:00	34,19	31,65	2,33	0,20			1	1	1	1										1	
	12:00	33,99	31,60	2,20	0,20			1	1	1	1										1	
	13:00	33,85	31,62	2,02	0,20			1	1	1	1										1	
	14:00	34,77	32,76	1,82	0,20			1	1	1	1										1	
	15:00	36,38	34,59	1,59	0,20			1	1	1	1										1	
	16:00	40,44	39,13	1,11	0,20		1		1	1	1	1									1	
	17:00	49,05	47,33	1,72	0,00		1	1	1	1	1	1									1	
	18:00	52,49	49,51	2,99	0,00		1	1	1	1	1	1									1	
	19:00	52,72	49,00	3,71	0,00		1	1	1	1	1	1									1	
	20:00	52,00	46,73	5,27	0,00		1	1	1	1	1	1									1	
	21:00	49,02	41,02	8,00	0,00		1		1	1	1	1									1	
	22:00	44,17	33,62	10,55	0,00				1	1	1	1									1	
	23:00	38,81	27,44	11,37	0,00					1	1	1									1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (Μw)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (Μw)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (Μw)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026	00:00	32,23	24,98	6,85	0,40		1	1			1											
	01:00	30,00	20,95	8,64	0,40		1	1			1											
	02:00	28,73	18,75	9,57	0,40		1	1			1											
	03:00	28,19	18,75	9,04	0,40		1	1			1											
	04:00	28,58	18,75	9,43	0,40		1	1			1											
	05:00	29,99	19,10	10,50	0,40		1	1			1											
	06:00	32,69	20,85	11,44	0,40		1	1			1											
	07:00	36,95	23,62	12,93	0,40		1	1			1											
	08:00	39,18	25,07	13,71	0,40		1	1			1											1
	09:00	39,99	25,59	14,00	0,40		1	1			1											1
	10:00	39,98	25,59	13,99	0,40		1	1			1											1
	11:00	39,62	25,35	13,87	0,40		1	1			1											1
	12:00	38,92	24,90	13,62	0,40		1	1			1											1
	13:00	38,15	24,40	13,35	0,40		1	1			1											1
	14:00	38,70	24,75	13,54	0,40		1	1			1											1
	15:00	40,61	26,00	14,21	0,40		1	1			1											1
	16:00	43,15	27,65	15,10	0,40		1	1			1											1
	17:00	48,70	32,20	16,10	0,40		1	1	1		1											1
	18:00	52,26	35,76	16,10	0,40		1	1	1		1											1
	19:00	53,09	36,59	16,10	0,40		1	1	1		1											1
	20:00	52,47	35,97	16,10	0,40		1	1	1		1											1
	21:00	49,20	33,11	16,09	0,00		1	1	1		1											1
	22:00	43,92	28,55	15,37	0,00		1	1			1											1
23:00	38,04	24,73	13,32	0,00		1	1			1											1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Π Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026	00:00	35,04	22,38	12,26	0,40		1		1		1											
	01:00	31,05	19,79	10,87	0,40		1		1		1											
	02:00	30,57	19,47	10,70	0,40		1		1		1											
	03:00	29,85	19,00	10,45	0,40		1		1		1											
	04:00	29,62	18,85	10,37	0,40		1		1		1											
	05:00	29,97	19,08	10,49	0,40		1		1		1											
	06:00	33,80	21,57	11,83	0,40		1		1		1											
	07:00	39,56	25,32	13,85	0,40		1		1		1											1
	08:00	39,65	25,37	13,88	0,40		1		1		1											1
	09:00	39,30	25,14	13,75	0,40		1		1		1											1
	10:00	37,97	24,28	13,29	0,40		1		1		1											1
	11:00	36,04	23,02	12,61	0,40		1		1		1											1
	12:00	35,86	22,91	12,55	0,40		1		1		1											1
	13:00	35,61	22,88	12,33	0,40		1		1		1											1
	14:00	38,78	24,81	13,57	0,40		1		1		1											1
	15:00	41,12	26,62	14,10	0,40		1		1		1											1
	16:00	46,26	32,13	13,73	0,40		1	1	1		1											1
	17:00	53,31	41,35	11,56	0,40		1	1	1	1		1										1
	18:00	56,31	47,56	8,35	0,40		1	1	1	1		1									1	1
	19:00	56,65	48,56	7,69	0,40		1	1	1	1		1									1	1
	20:00	56,23	45,19	10,65	0,40		1	1	1	1		1									1	1
	21:00	53,07	42,49	10,18	0,40		1	1	1	1		1									1	1
	22:00	47,63	39,09	8,15	0,40		1	1	1	1		1									1	1
	23:00	40,62	32,00	8,22	0,40		1	1	1	1		1									1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026	00:00	34,23	33,89	0,34	0,00		1		1		1											1
	01:00	31,60	29,63	1,98	0,00		1		1		1											1
	02:00	30,18	24,44	5,74	0,00		1		1		1											1
	03:00	29,54	23,28	6,26	0,00		1		1		1											1
	04:00	29,81	23,39	6,42	0,00		1		1		1											1
	05:00	31,01	23,28	7,73	0,00		1		1		1											1
	06:00	33,13	23,08	9,85	0,20		1		1		1											1
	07:00	36,38	25,30	10,89	0,20		1		1		1											1
	08:00	39,64	28,80	10,64	0,20		1		1		1											1
	09:00	42,89	31,92	10,78	0,20		1	1		1		1										1
	10:00	45,12	38,05	6,87	0,20		1	1		1		1									1	1
	11:00	45,07	38,75	6,13	0,20		1	1		1		1									1	1
	12:00	44,22	40,90	3,12	0,20		1	1	1	1		1									1	1
	13:00	44,43	41,88	2,35	0,20		1	1	1	1		1									1	1
	14:00	44,65	42,47	1,98	0,20		1	1	1	1		1									1	1
	15:00	45,05	43,32	1,53	0,20		1	1	1	1		1									1	1
	16:00	47,51	45,81	1,50	0,20		1	1	1	1		1									1	1
	17:00	50,72	48,64	1,88	0,20		1	1	1	1		1									1	1
	18:00	52,50	51,06	1,44	0,00		1	1	1	1		1							1		1	1
	19:00	52,33	51,19	1,14	0,00		1	1	1	1		1							1		1	1
	20:00	50,90	49,83	1,07	0,00		1	1	1	1		1							1		1	1
	21:00	47,14	46,10	1,04	0,00		1	1	1	1		1							1		1	1
	22:00	41,88	40,84	1,04	0,00		1	1	1	1		1							1		1	1
23:00	37,51	36,45	1,07	0,00		1	1	1	1		1							1		1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026	00:00	35,04	34,60	0,44	0,00		1	1	1		1											1
	01:00	32,33	32,10	0,23	0,00		1	1	1		1											1
	02:00	30,66	30,38	0,27	0,00		1	1	1		1											1
	03:00	29,85	29,83	0,02	0,00		1	1	1		1											1
	04:00	29,96	29,83	0,13	0,00		1	1	1		1											1
	05:00	30,89	30,79	0,10	0,00		1	1	1		1											1
	06:00	32,62	32,57	0,05	0,00		1	1	1		1											1
	07:00	35,75	35,68	0,07	0,00		1	1	1		1											1
	08:00	39,22	39,15	0,07	0,00	1	1	1	1		1											1
	09:00	41,12	41,00	0,12	0,00	1	1	1	1		1											1
	10:00	42,32	42,22	0,09	0,00	1	1	1	1		1			1								1
	11:00	43,16	43,11	0,05	0,00	1	1	1	1		1			1								1
	12:00	42,50	42,25	0,05	0,20	1	1	1	1		1			1								1
	13:00	42,67	42,32	0,15	0,20	1	1	1	1		1			1								1
	14:00	43,39	43,10	0,09	0,20	1	1	1	1		1			1								1
	15:00	43,61	43,35	0,07	0,20	1	1	1	1		1			1								1
	16:00	45,70	45,65	0,05	0,00	1	1	1	1		1			1								1
	17:00	49,39	49,33	0,05	0,00	1	1	1	1		1			1							1	1
	18:00	51,31	51,23	0,08	0,00	1	1	1	1		1			1							1	1
	19:00	51,43	51,25	0,18	0,00	1	1	1	1		1			1							1	1
	20:00	50,27	49,30	0,96	0,00	1	1	1	1		1			1							1	1
	21:00	46,68	44,31	2,37	0,00	1	1	1	1		1										1	1
	22:00	41,48	37,45	4,03	0,00	1	1	1	1		1											1
	23:00	37,00	32,34	4,66	0,00		1	1	1		1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ρ Α Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026	00:00	35,11	30,26	4,85	0,00			1	1		1											1
	01:00	32,45	27,12	4,85	0,48			1	1		1											1
	02:00	30,64	25,56	4,60	0,48			1	1		1											1
	03:00	29,79	24,81	4,50	0,48			1	1		1											1
	04:00	29,70	25,25	3,97	0,48			1	1		1											1
	05:00	30,34	26,89	2,96	0,48			1	1		1											1
	06:00	31,83	28,87	2,47	0,48			1	1		1											1
	07:00	34,70	30,91	3,30	0,48			1	1		1											1
	08:00	38,05	33,07	4,50	0,48			1	1		1											1
	09:00	39,89	33,99	5,42	0,48			1	1		1											1
	10:00	40,42	31,40	8,54	0,48			1	1		1											1
	11:00	40,46	30,80	9,66	0,00			1	1		1											1
	12:00	40,53	30,64	9,89	0,00			1	1		1											1
	13:00	40,07	28,99	10,60	0,48			1	1		1											1
	14:00	40,08	28,61	10,99	0,48			1	1		1											1
	15:00	40,33	30,61	9,24	0,48			1	1	1	1											1
	16:00	43,20	33,48	9,24	0,48			1	1	1	1											1
	17:00	46,72	36,72	9,53	0,48			1	1	1	1											1
	18:00	48,84	38,28	10,08	0,48			1	1	1	1											1
	19:00	49,33	38,40	10,45	0,48			1	1	1	1											1
	20:00	48,27	37,35	10,44	0,48			1	1	1	1											1
	21:00	44,77	33,52	10,77	0,48			1	1	1	1											1
	22:00	39,77	28,27	11,01	0,48			1	1	1	1											1
	23:00	35,36	24,12	11,24	0,00			1	1	1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026	00:00	34,65	23,39	11,26	0,00			1	1		1											
	01:00	31,77	20,65	11,12	0,00			1	1		1											
	02:00	30,10	19,16	10,53	0,40			1	1		1											
	03:00	29,52	18,79	10,33	0,40			1	1		1											
	04:00	29,86	19,01	10,45	0,40			1	1		1											
	05:00	31,06	19,79	10,87	0,40			1	1		1											
	06:00	33,26	21,22	11,64	0,40			1	1		1											
	07:00	36,57	23,37	12,80	0,40			1	1		1											1
	08:00	40,47	26,36	13,71	0,40			1	1		1											1
	09:00	42,06	27,65	14,01	0,40			1	1		1											1
	10:00	44,10	29,01	14,68	0,40			1	1		1											1
	11:00	44,35	28,94	15,01	0,40			1	1		1											1
	12:00	41,69	27,10	14,59	0,00			1	1		1											1
	13:00	39,99	25,59	14,00	0,40			1	1		1											1
	14:00	39,78	25,46	13,92	0,40			1	1		1											1
	15:00	40,94	26,21	14,33	0,40			1	1		1											1
	16:00	43,32	28,33	14,59	0,40			1	1	1	1											1
	17:00	46,96	31,66	14,90	0,40			1	1	1	1											1
	18:00	49,15	34,48	14,27	0,40			1	1	1	1											1
	19:00	49,76	34,43	14,93	0,40			1	1	1	1											1
	20:00	48,70	32,83	15,48	0,40			1	1	1	1											1
	21:00	45,20	29,84	14,96	0,40			1	1	1	1											1
	22:00	40,75	30,66	9,69	0,40			1	1	1	1											1
	23:00	36,62	32,89	3,73	0,00			1	1	1	1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026	00:00	28,32	18,41	9,91	0,00				1		1											1
	01:00	26,12	17,83	8,29	0,00				1		1											1
	02:00	24,87	17,43	7,05	0,40				1		1											1
	03:00	24,56	17,43	6,73	0,40				1		1											1
	04:00	25,03	17,43	7,20	0,40				1		1											1
	05:00	26,21	17,96	7,85	0,40				1		1											1
	06:00	28,43	18,08	9,95	0,40				1		1											1
	07:00	31,47	20,05	11,01	0,40				1		1											1
	08:00	34,40	22,88	11,12	0,40			1	1		1											1
	09:00	36,58	23,38	12,80	0,40			1	1		1											1
	10:00	38,39	24,55	13,44	0,40			1	1		1											1
	11:00	37,99	24,29	13,30	0,40			1	1		1											1
	12:00	37,45	23,94	13,11	0,40			1	1		1											1
	13:00	36,92	23,60	12,92	0,40			1	1		1											1
	14:00	37,74	24,50	12,83	0,40			1	1		1											1
	15:00	38,12	29,76	7,96	0,40			1	1		1											1
	16:00	39,04	31,69	6,95	0,40			1	1	1	1											1
	17:00	42,66	36,63	5,64	0,40			1	1	1	1											1
	18:00	45,34	39,31	5,63	0,40			1	1	1	1										1	1
	19:00	45,26	39,41	5,45	0,40			1	1	1	1										1	1
	20:00	43,41	38,96	4,05	0,40			1	1	1	1										1	1
	21:00	40,23	35,07	4,76	0,40			1	1	1	1											1
	22:00	36,31	31,56	4,75	0,00			1	1	1	1											1
23:00	32,56	27,95	4,61	0,00			1	1	1	1											1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026	00:00	27,48	21,90	5,58	0,00		1		1		1											
	01:00	25,42	19,23	6,19	0,00		1		1		1											
	02:00	24,24	19,15	5,08	0,00		1		1		1											
	03:00	23,84	19,67	4,17	0,00		1		1		1											
	04:00	24,25	21,41	2,83	0,00		1		1		1											
	05:00	25,38	22,14	3,23	0,00		1		1		1											
	06:00	27,65	24,35	3,30	0,00		1		1		1											
	07:00	30,50	27,41	3,09	0,00		1		1		1											1
	08:00	31,59	29,56	2,04	0,00		1		1		1											1
	09:00	31,84	29,10	2,53	0,20		1		1		1											1
	10:00	32,36	29,33	2,83	0,20		1		1		1											1
	11:00	31,03	28,55	2,27	0,20		1		1		1											1
	12:00	30,18	28,05	1,93	0,20		1		1		1											1
	13:00	30,30	28,02	2,07	0,20		1		1		1											1
	14:00	30,84	27,99	2,65	0,20		1		1		1											1
	15:00	33,04	29,75	3,29	0,00		1		1		1											1
	16:00	36,58	32,84	3,74	0,00		1	1	1		1											1
	17:00	42,28	38,45	3,83	0,00		1	1	1		1											1
	18:00	45,28	41,74	3,54	0,00		1	1	1		1											1
	19:00	44,96	41,78	3,18	0,00		1	1	1		1											1
	20:00	42,83	39,23	3,59	0,00		1	1	1		1											1
	21:00	39,11	34,70	4,41	0,00		1	1	1		1											1
	22:00	35,11	30,85	4,27	0,00		1	1	1		1											1
	23:00	30,92	26,45	4,47	0,00		1		1		1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026	00:00	28,70	23,58	5,12	0,00		1				1											1
	01:00	26,49	20,65	5,84	0,00		1				1											1
	02:00	25,22	17,83	7,39	0,00		1				1											1
	03:00	24,79	17,83	6,97	0,00		1				1											1
	04:00	25,12	17,63	7,29	0,20		1				1											1
	05:00	26,14	17,43	8,31	0,40		1				1											1
	06:00	28,15	17,90	9,85	0,40		1				1											1
	07:00	31,21	19,89	10,92	0,40		1				1											1
	08:00	32,99	21,04	11,55	0,40		1				1											1
	09:00	35,17	22,46	12,31	0,40		1				1											1
	10:00	35,14	22,44	12,30	0,40		1				1											1
	11:00	33,97	21,68	11,89	0,40		1				1											1
	12:00	33,05	21,08	11,57	0,40		1				1											1
	13:00	33,36	21,28	11,68	0,40		1				1											1
	14:00	35,02	22,37	12,26	0,40		1				1											1
	15:00	37,68	24,09	13,19	0,40		1		1		1											1
	16:00	38,63	24,71	13,52	0,40		1		1		1											1
	17:00	41,70	26,70	14,59	0,40		1		1		1											1
	18:00	44,27	28,38	15,50	0,40		1		1		1											1
	19:00	44,24	28,36	15,48	0,40		1		1		1											1
	20:00	42,97	27,53	15,04	0,40		1		1		1											1
	21:00	39,50	25,27	13,82	0,40		1		1		1											1
	22:00	35,28	22,53	12,35	0,40		1				1											1
	23:00	31,08	19,80	10,88	0,40		1				1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026	00:00	28,67	18,23	10,03	0,40				1		1										1	
	01:00	26,42	16,77	9,25	0,40				1		1										1	
	02:00	24,98	16,20	8,38	0,40				1		1										1	
	03:00	24,43	16,20	7,82	0,40				1		1										1	
	04:00	24,67	16,20	8,07	0,40				1		1										1	
	05:00	25,50	16,20	8,89	0,40				1		1										1	
	06:00	27,33	17,36	9,57	0,40				1		1										1	
	07:00	30,06	19,14	10,52	0,40				1		1											1
	08:00	31,23	19,90	10,93	0,40				1		1											1
	09:00	31,32	19,96	10,96	0,40				1		1											1
	10:00	30,93	19,71	10,83	0,40				1		1											1
	11:00	30,43	19,38	10,65	0,40				1		1											1
	12:00	29,84	19,00	10,44	0,40				1		1											1
	13:00	29,63	18,86	10,37	0,40				1		1											1
	14:00	30,26	19,27	10,59	0,40				1		1											1
	15:00	31,78	20,26	11,12	0,40				1		1											1
	16:00	34,27	22,88	10,99	0,40				1		1											1
	17:00	38,09	27,13	10,57	0,40				1		1											1
	18:00	40,92	30,17	10,35	0,40				1		1										1	1
	19:00	41,98	32,07	9,51	0,40				1		1										1	1
	20:00	41,58	32,75	8,44	0,40				1		1										1	1
	21:00	38,92	31,51	7,01	0,40				1		1										1	1
	22:00	34,92	28,33	6,19	0,40				1		1										1	1
23:00	31,04	24,31	6,33	0,40				1		1										1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026	00:00	29,29	22,22	7,07	0,00				1		1											1
	01:00	26,96	18,54	8,42	0,00				1		1											1
	02:00	25,50	17,63	7,68	0,20				1		1											1
	03:00	24,82	17,63	7,00	0,20				1		1											1
	04:00	24,94	17,63	7,12	0,20				1		1											1
	05:00	25,80	17,63	7,97	0,20				1		1											1
	06:00	27,45	17,64	9,61	0,20				1		1											1
	07:00	30,00	19,30	10,50	0,20				1		1											1
	08:00	32,50	20,93	11,38	0,20				1		1											1
	09:00	34,01	21,91	11,90	0,20				1		1											1
	10:00	34,08	21,95	11,93	0,20				1		1											1
	11:00	31,68	20,39	11,09	0,20				1		1											1
	12:00	30,56	19,66	10,70	0,20				1		1											1
	13:00	30,26	19,47	10,59	0,20				1		1											1
	14:00	32,11	20,67	11,24	0,20				1		1											1
	15:00	34,65	22,32	12,13	0,20				1		1											1
	16:00	36,18	24,40	11,58	0,20			1		1	1											1
	17:00	39,62	29,98	9,43	0,20			1		1	1										1	1
	18:00	42,17	34,65	7,31	0,20			1	1	1	1										1	1
	19:00	42,37	37,67	4,50	0,20			1	1	1	1										1	1
	20:00	41,86	39,56	2,10	0,20			1	1	1	1										1	1
	21:00	39,03	38,26	0,57	0,20			1	1	1	1										1	1
	22:00	35,62	35,31	0,31	0,00			1	1	1	1										1	1
23:00	31,38	30,98	0,40	0,00			1	1	1	1										1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης