

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026	00:00	30,88	26,60	4,28	0,00				1	1	1	1			
	01:00	28,26	23,37	4,89	0,00					1	1	1			
	02:00	26,41	20,25	6,16	0,00					1	1	1			
	03:00	24,81	15,00	9,80	0,00			1			1	1			
	04:00	23,79	15,00	8,78	0,00			1			1	1			
	05:00	24,24	15,00	9,23	0,00			1			1	1			
	06:00	27,57	16,54	11,03	0,00			1			1	1			
	07:00	33,12	22,92	10,20	0,00			1		1	1	1			
	08:00	39,06	28,77	10,29	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	43,08	33,96	9,12	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	44,31	36,39	7,92	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	43,91	37,49	6,43	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	42,68	37,41	5,27	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	40,66	35,76	4,90	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	38,83	35,46	3,37	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	38,78	36,42	2,35	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	43,62	42,30	1,32	0,00			1	1	1	1	1	1		
	17:00	50,46	49,50	0,96	0,00			1	1	1	1	1	1	1	3
	18:00	52,15	51,44	0,72	0,00			1	1	1	1	1	1	1	4
	19:00	52,14	51,81	0,32	0,00			1	1	1	1	1	1	1	4
	20:00	51,02	50,85	0,17	0,00			1	1	1	1	1	1	1	3
	21:00	48,36	48,29	0,07	0,00			1	1	1	1	1	1	1	2
	22:00	44,49	44,34	0,14	0,00			1	1	1	1	1	1	1	
	23:00	39,66	39,55	0,11	0,00			1	1	1	1	1	1	1	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026	00:00	30,84	30,53	0,31	0,00				1	1	1	1			
	01:00	28,45	26,15	2,30	0,00					1	1	1			
	02:00	26,66	23,02	3,64	0,00					1	1	1			
	03:00	25,32	19,10	6,22	0,00					1	1	1			
	04:00	24,72	16,68	8,04	0,00					1	1	1			
	05:00	25,40	16,17	9,23	0,00					1	1	1			
	06:00	28,50	18,63	9,87	0,00					1	1	1			
	07:00	33,67	22,56	11,10	0,00				1	1	1	1			
	08:00	39,21	26,35	12,86	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	42,59	29,40	13,19	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	44,35	31,00	13,35	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	44,84	31,33	13,51	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	44,87	31,28	13,59	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	43,67	30,00	13,68	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	41,96	28,24	13,72	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	41,10	34,21	6,89	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	44,19	36,58	7,61	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	50,16	42,61	7,55	0,00			1	1	1	1	1		4	
	18:00	51,28	43,58	7,70	0,00			1	1	1	1	1		5	
	19:00	50,71	42,62	8,08	0,00			1	1	1	1	1		5	
	20:00	49,25	40,24	9,01	0,00			1	1	1	1	1		3	
	21:00	46,40	36,59	9,82	0,00			1	1	1	1	1		2	
	22:00	42,32	31,86	10,46	0,00					1	1	1		2	
23:00	37,31	25,57	11,74	0,00					1	1	1		1		

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026	00:00	30,42	18,25	12,17	0,00				1		1	1			
	01:00	28,39	17,03	11,36	0,00				1		1	1			
	02:00	26,78	16,06	10,71	0,00				1		1	1			
	03:00	25,60	15,36	10,24	0,00				1		1	1			
	04:00	25,12	15,14	9,97	0,00				1		1	1			
	05:00	25,61	15,37	10,25	0,00				1		1	1			
	06:00	27,89	16,74	11,16	0,00				1		1	1			
	07:00	31,80	19,08	12,72	0,00				1		1	1			
	08:00	36,49	22,76	13,73	0,00				1	1	1	1			
	09:00	40,18	26,46	13,73	0,00				1	1	1	1			
	10:00	42,28	28,55	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	43,02	29,29	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	43,46	29,74	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	42,84	29,12	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	41,86	28,14	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	41,02	27,29	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	42,25	28,53	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	44,77	31,05	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	45,02	31,29	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	44,53	30,81	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	42,96	29,24	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	39,92	26,19	13,73	0,00				1	1	1	1			
	22:00	35,99	22,27	13,73	0,00				1	1	1	1			
	23:00	31,11	18,66	12,44	0,00				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026	00:00	30,11	18,07	12,04	0,00				1		1	1			
	01:00	28,11	16,86	11,24	0,00				1		1	1			
	02:00	26,51	15,90	10,60	0,00				1		1	1			
	03:00	25,35	15,21	10,14	0,00				1		1	1			
	04:00	24,87	15,14	9,72	0,00				1		1	1			
	05:00	25,36	15,21	10,14	0,00				1		1	1			
	06:00	27,61	16,57	11,05	0,00				1		1	1			
	07:00	31,49	18,89	12,59	0,00				1		1	1			
	08:00	36,12	22,40	13,73	0,00				1	1	1	1			
	09:00	39,78	26,06	13,73	0,00				1	1	1	1			
	10:00	41,85	28,13	13,73	0,00				1	1	1	1			
	11:00	42,59	28,86	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	43,03	29,30	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	42,41	28,69	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	41,45	27,72	13,73	0,00				1	1	1	1			
	15:00	40,61	26,92	13,69	0,00				1	1	1	1			
	16:00	41,83	28,14	13,69	0,00				1	1	1	1			
	17:00	44,33	30,63	13,69	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	44,57	30,84	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	44,09	30,36	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	42,53	28,81	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	39,52	25,82	13,70	0,00				1	1	1	1			
	22:00	35,63	21,96	13,68	0,00				1		1	1			
23:00	30,80	18,48	12,32	0,00				1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026	00:00	31,02	18,61	12,41	0,00				1		1	1			
	01:00	28,96	17,37	11,58	0,00				1		1	1			
	02:00	27,31	16,39	10,92	0,00				1		1	1			
	03:00	26,11	15,67	10,45	0,00				1		1	1			
	04:00	25,62	15,37	10,25	0,00				1		1	1			
	05:00	26,13	15,68	10,45	0,00				1		1	1			
	06:00	28,45	17,07	11,38	0,00				1		1	1			
	07:00	32,44	19,51	12,93	0,00				1		1	1			
	08:00	37,21	24,36	12,86	0,00				1	1	1	1			
	09:00	40,99	28,42	12,57	0,00				1	1	1	1			
	10:00	43,12	31,42	11,71	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	43,88	32,53	11,34	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	44,33	33,24	11,09	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	43,70	32,55	11,15	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	42,70	32,12	10,58	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	41,84	31,32	10,52	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	43,10	32,51	10,58	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	45,67	34,74	10,93	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	45,92	34,69	11,23	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	45,42	33,62	11,80	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	43,82	31,16	12,67	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	40,72	27,49	13,22	0,00				1	1	1	1			
	22:00	36,71	23,33	13,38	0,00				1	1	1	1			
	23:00	31,73	19,04	12,69	0,00				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026	00:00	25,76	15,46	10,30	0,00					1	1	1			
	01:00	24,04	15,14	8,90	0,00					1	1	1			
	02:00	22,65	13,59	9,06	0,00						1	1			
	03:00	21,63	12,98	8,65	0,00						1	1			
	04:00	21,25	12,75	8,50	0,00						1	1			
	05:00	21,79	13,07	8,72	0,00						1	1			
	06:00	24,04	15,14	8,90	0,00					1	1	1			
	07:00	27,91	16,74	11,16	0,00					1	1	1			
	08:00	32,31	19,38	12,92	0,00					1	1	1			
	09:00	35,41	21,68	13,73	0,00				1	1	1	1			
	10:00	36,95	23,23	13,73	0,00				1	1	1	1			
	11:00	37,42	23,70	13,73	0,00				1	1	1	1			
	12:00	38,08	24,36	13,73	0,00				1	1	1	1			
	13:00	38,01	24,29	13,73	0,00				1	1	1	1			
	14:00	37,37	23,65	13,73	0,00				1	1	1	1			
	15:00	36,72	23,01	13,71	0,00				1	1	1	1			
	16:00	37,34	23,67	13,66	0,00				1	1	1	1			
	17:00	39,34	25,66	13,68	0,00				1	1	1	1			
	18:00	39,85	26,12	13,73	0,00				1	1	1	1			
	19:00	39,04	25,31	13,73	0,00				1	1	1	1			
	20:00	37,16	23,44	13,73	0,00				1	1	1	1			
	21:00	34,40	20,68	13,73	0,00				1	1	1	1			
	22:00	30,85	18,51	12,34	0,00					1	1	1			
	23:00	27,07	16,24	10,83	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026	00:00	24,64	15,14	9,50	0,00					1	1	1			
	01:00	23,13	13,88	9,25	0,00						1	1			
	02:00	21,86	13,12	8,74	0,00						1	1			
	03:00	21,03	12,62	8,41	0,00						1	1			
	04:00	20,85	12,51	8,34	0,00						1	1			
	05:00	21,58	12,95	8,63	0,00							1	1		
	06:00	23,78	15,14	8,64	0,00					1	1	1			
	07:00	27,46	16,47	10,98	0,00					1	1	1			
	08:00	31,40	18,84	12,56	0,00					1	1	1			
	09:00	34,31	20,59	13,72	0,00					1	1	1			
	10:00	35,95	22,23	13,73	0,00					1	1	1			
	11:00	36,28	22,56	13,73	0,00					1	1	1			
	12:00	36,21	22,49	13,73	0,00					1	1	1			
	13:00	35,64	21,91	13,73	0,00					1	1	1			
	14:00	35,17	21,44	13,73	0,00					1	1	1			
	15:00	35,75	22,03	13,73	0,00					1	1	1			
	16:00	37,88	24,16	13,71	0,00					1	1	1			
	17:00	39,89	26,20	13,69	0,00				1	1	1	1			
	18:00	40,78	27,08	13,70	0,00				1	1	1	1			
	19:00	40,18	26,45	13,73	0,00				1	1	1	1			
	20:00	38,38	24,65	13,73	0,00				1	1	1	1			
	21:00	35,45	21,73	13,73	0,00				1	1	1	1			
	22:00	31,59	18,95	12,63	0,00					1	1	1			
	23:00	27,51	16,51	11,00	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026	00:00	25,26	15,16	10,10	0,00					1	1	1			
	01:00	22,99	13,79	9,20	0,00						1	1			
	02:00	22,41	13,44	8,96	0,00						1	1			
	03:00	21,77	13,06	8,71	0,00						1	1			
	04:00	21,38	12,83	8,55	0,00						1	1			
	05:00	21,79	13,08	8,72	0,00						1	1			
	06:00	24,83	14,90	9,93	0,00						1	1			
	07:00	28,69	17,22	11,48	0,00					1	1	1			
	08:00	33,21	19,92	13,28	0,00					1	1	1			
	09:00	36,03	22,31	13,71	0,00				1	1	1	1			
	10:00	37,68	23,95	13,73	0,00				1	1	1	1			
	11:00	37,72	23,99	13,73	0,00				1	1	1	1			
	12:00	36,99	23,26	13,73	0,00				1	1	1	1			
	13:00	38,67	24,94	13,73	0,00				1	1	1	1			
	14:00	38,74	25,02	13,73	0,00				1	1	1	1			
	15:00	38,47	24,75	13,73	0,00				1	1	1	1			
	16:00	38,71	24,99	13,73	0,00				1	1	1	1			
	17:00	42,24	28,51	13,73	0,00				1	1	1	1			
	18:00	43,83	30,15	13,67	0,00				1	1	1	1			
	19:00	43,02	29,29	13,73	0,00				1	1	1	1			
	20:00	41,65	27,95	13,70	0,00				1	1	1	1			
	21:00	38,25	24,66	13,59	0,00				1	1	1	1			
	22:00	33,76	22,05	11,70	0,00				1	1	1	1			
23:00	29,54	17,72	11,82	0,00					1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026	00:00	25,91	15,54	10,36	0,00					1	1	1			
	01:00	24,18	15,14	9,04	0,00					1	1	1			
	02:00	23,02	13,81	9,21	0,00						1	1			
	03:00	22,27	13,36	8,91	0,00						1	1			
	04:00	22,19	13,31	8,88	0,00						1	1			
	05:00	23,20	13,92	9,28	0,00						1	1			
	06:00	26,01	15,61	10,40	0,00					1	1	1			
	07:00	30,74	18,44	12,29	0,00					1	1	1			
	08:00	34,79	22,56	12,23	0,00					1	1	1			
	09:00	36,98	27,72	9,26	0,00				1	1	1	1			
	10:00	38,05	32,09	5,95	0,00				1	1	1	1			
	11:00	38,29	34,92	3,37	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	38,11	35,91	2,20	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	37,53	36,38	1,15	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	36,73	35,77	0,95	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	36,72	35,64	1,09	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	38,97	35,18	3,79	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	42,73	33,74	8,99	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	42,99	31,34	11,65	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	42,43	29,13	13,30	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	41,32	27,84	13,48	0,00				1	1	1	1			
	21:00	38,33	25,01	13,33	0,00				1	1	1	1			
	22:00	34,49	21,20	13,29	0,00				1	1	1	1			
	23:00	29,64	17,78	11,85	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026	00:00	25,92	15,55	10,37	0,00					1	1	1			
	01:00	23,98	14,39	9,59	0,00						1	1			
	02:00	22,74	13,64	9,10	0,00						1	1			
	03:00	21,97	13,18	8,79	0,00						1	1			
	04:00	21,85	13,11	8,74	0,00						1	1			
	05:00	22,58	13,55	9,03	0,00						1	1			
	06:00	24,70	14,82	9,88	0,00						1	1			
	07:00	28,52	17,11	11,41	0,00					1	1	1			
	08:00	31,96	19,17	12,78	0,00					1	1	1			
	09:00	34,12	20,64	13,47	0,00				1	1	1	1			
	10:00	35,20	21,56	13,64	0,00				1	1	1	1			
	11:00	35,62	22,01	13,61	0,00				1	1	1	1			
	12:00	35,43	21,76	13,67	0,00				1	1	1	1			
	13:00	35,34	21,62	13,73	0,00				1	1	1	1			
	14:00	35,04	21,31	13,73	0,00				1	1	1	1			
	15:00	35,02	21,29	13,73	0,00				1	1	1	1			
	16:00	36,81	23,08	13,73	0,00				1	1	1	1			
	17:00	40,00	26,28	13,73	0,00				1	1	1	1			
	18:00	41,27	27,55	13,73	0,00				1	1	1	1			
	19:00	41,03	27,31	13,73	0,00				1	1	1	1			
	20:00	39,70	25,97	13,73	0,00				1	1	1	1			
	21:00	37,13	23,40	13,73	0,00				1	1	1	1			
	22:00	33,07	20,64	12,43	0,00				1	1	1	1			
	23:00	28,77	17,26	11,51	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026	00:00	25,73	15,44	10,29	0,00					1	1	1			
	01:00	23,92	14,35	9,57	0,00						1	1			
	02:00	22,68	13,61	9,07	0,00						1	1			
	03:00	21,75	13,05	8,70	0,00						1	1			
	04:00	21,26	12,75	8,50	0,00						1	1			
	05:00	21,46	12,87	8,58	0,00						1	1			
	06:00	22,83	13,70	9,13	0,00						1	1			
	07:00	25,70	15,42	10,28	0,00					1	1	1			
	08:00	28,69	17,21	11,47	0,00					1	1	1			
	09:00	30,48	18,29	12,19	0,00					1	1	1			
	10:00	31,22	18,73	12,49	0,00					1	1	1			
	11:00	32,44	19,47	12,98	0,00					1	1	1			
	12:00	34,99	22,13	12,86	0,00				1	1	1	1			
	13:00	37,55	31,22	6,33	0,00				1	1	1	1			
	14:00	37,51	30,16	7,35	0,00				1	1	1	1			
	15:00	39,66	31,91	7,75	0,00				1	1	1	1			
	16:00	38,65	29,50	9,15	0,00				1	1	1	1			
	17:00	41,03	33,39	7,64	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	42,40	34,95	7,45	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	41,86	34,28	7,58	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	40,76	33,91	6,85	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	38,43	31,83	6,60	0,00				1	1	1	1			
	22:00	34,29	26,55	7,73	0,00				1	1	1	1			
23:00	29,47	21,46	8,00	0,00					1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026	00:00	26,16	17,73	8,43	0,00					1	1	1			
	01:00	23,85	15,06	8,79	0,00						1	1			
	02:00	22,43	13,95	8,48	0,00						1	1			
	03:00	21,70	13,34	8,36	0,00						1	1			
	04:00	21,97	13,30	8,68	0,00						1	1			
	05:00	23,66	15,31	8,35	0,00					1	1	1			
	06:00	27,51	19,93	7,58	0,00					1	1	1			
	07:00	33,47	25,49	7,98	0,00				1	1	1	1			
	08:00	40,64	32,16	8,48	0,00				1	1	1	1			
	09:00	46,53	37,63	8,90	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	49,58	41,25	8,33	0,00			1	1	1	1	1		1	
	11:00	50,35	43,99	6,36	0,00			1	1	1	1	1		4	
	12:00	50,18	45,67	4,51	0,00			1	1	1	1	1		5	
	13:00	49,28	45,50	3,78	0,00			1	1	1	1	1		5	
	14:00	47,46	43,19	4,28	0,00			1	1	1	1	1		4	
	15:00	48,22	43,08	5,14	0,00			1	1	1	1	1		4	
	16:00	48,73	42,25	6,48	0,00			1	1	1	1	1		4	
	17:00	50,81	42,60	8,21	0,00			1	1	1	1	1		3	
	18:00	51,31	41,25	10,06	0,00			1	1	1	1	1		2	
	19:00	49,97	38,81	11,16	0,00			1	1	1	1	1		1	
	20:00	47,98	36,52	11,46	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	44,53	32,69	11,83	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	39,23	27,51	11,72	0,00				1	1	1	1			
23:00	33,25	21,95	11,30	0,00					1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026	00:00	29,51	17,71	11,80	0,00					1	1	1			
	01:00	27,15	16,29	10,86	0,00					1	1	1			
	02:00	25,49	15,67	9,82	0,00					1	1	1			
	03:00	24,53	15,95	8,58	0,00					1	1	1			
	04:00	24,63	17,28	7,35	0,00					1	1	1			
	05:00	26,35	20,15	6,20	0,00					1	1	1			
	06:00	30,51	25,48	5,03	0,00				1	1	1	1			
	07:00	36,85	32,60	4,24	0,00				1	1	1	1			
	08:00	41,73	38,65	3,08	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	43,70	42,09	1,62	0,00			1	1	1	1	1		2	
	10:00	44,24	43,61	0,62	0,00			1	1	1	1	1		4	
	11:00	44,10	43,99	0,11	0,00			1	1	1	1	1		4	
	12:00	44,02	44,02	0,00	0,00			1	1	1	1	1		4	
	13:00	43,74	43,74	0,00	0,00			1	1	1	1	1		4	
	14:00	43,49	43,43	0,06	0,00			1	1	1	1	1		4	
	15:00	43,95	43,81	0,14	0,00			1	1	1	1	1		4	
	16:00	46,87	46,51	0,36	0,00			1	1	1	1	1		6	
	17:00	51,22	49,90	1,32	0,00			1	1	1	1	1		9	
	18:00	51,59	49,38	2,21	0,00			1	1	1	1	1		8	
	19:00	50,66	47,30	3,36	0,00			1	1	1	1	1		7	
20:00	48,54	43,93	4,60	0,00			1	1	1	1	1		4		
21:00	44,53	39,46	5,07	0,00			1	1	1	1	1		1		
22:00	39,28	34,27	5,00	0,00			1	1	1	1	1				
23:00	32,18	26,94	5,24	0,00				1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026	00:00	29,25	20,22	9,03	0,00					1	1	1			
	01:00	27,03	18,90	8,13	0,00					1	1	1			
	02:00	25,48	17,63	7,85	0,00					1	1	1			
	03:00	24,64	16,91	7,74	0,00					1	1	1			
	04:00	24,73	18,67	6,06	0,00					1	1	1			
	05:00	26,20	21,00	5,20	0,00					1	1	1			
	06:00	29,95	24,77	5,18	0,00					1	1	1			
	07:00	36,08	32,85	3,22	0,00				1	1	1	1			
	08:00	40,22	38,09	2,13	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	41,15	40,11	1,04	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	41,14	40,75	0,39	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	40,55	40,40	0,15	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	40,44	40,39	0,05	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	40,33	40,28	0,04	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	40,04	39,99	0,05	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	40,19	40,15	0,04	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	43,55	43,55	0,00	0,00			1	1	1	1	1		3	
	17:00	49,33	49,33	0,00	0,00			1	1	1	1	1		8	
	18:00	50,23	50,23	0,00	0,00			1	1	1	1	1		9	
	19:00	49,09	49,01	0,08	0,00			1	1	1	1	1		8	
	20:00	47,34	47,11	0,23	0,00			1	1	1	1	1		6	
	21:00	43,70	43,18	0,53	0,00			1	1	1	1	1		3	
	22:00	38,13	37,27	0,86	0,00			1	1	1	1	1			
23:00	30,91	29,53	1,38	0,00				1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026	00:00	28,85	27,95	0,90	0,00				1	1	1	1			
	01:00	26,72	25,43	1,29	0,00				1	1	1	1			
	02:00	25,24	23,47	1,78	0,00				1		1	1			
	03:00	24,41	22,23	2,18	0,00				1		1	1			
	04:00	24,52	21,81	2,71	0,00				1		1	1			
	05:00	25,86	23,11	2,75	0,00				1		1	1			
	06:00	29,26	25,81	3,44	0,00				1	1	1	1			
	07:00	35,09	30,91	4,18	0,00				1	1	1	1			
	08:00	39,09	34,66	4,43	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	40,05	35,66	4,39	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	40,24	36,23	4,00	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	40,17	35,89	4,28	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	40,00	36,03	3,96	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	39,66	36,43	3,23	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	38,93	36,21	2,72	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	38,70	36,00	2,71	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	41,33	38,49	2,84	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	47,17	44,03	3,13	0,00			1	1	1	1	1		4	
	18:00	49,33	45,49	3,84	0,00			1	1	1	1	1		5	
	19:00	49,30	45,02	4,28	0,00			1	1	1	1	1		5	
	20:00	47,74	44,10	3,64	0,00			1	1	1	1	1		4	
	21:00	43,92	41,08	2,83	0,00			1	1	1	1	1		2	
	22:00	38,07	35,53	2,54	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	30,22	28,26	1,96	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026	00:00	28,19	27,46	0,73	0,00				1	1	1	1			
	01:00	26,03	25,48	0,54	0,00				1	1	1	1			
	02:00	24,65	24,15	0,50	0,00				1		1	1			
	03:00	23,89	23,33	0,57	0,00				1		1	1			
	04:00	23,90	23,56	0,34	0,00				1		1	1			
	05:00	25,04	24,72	0,32	0,00				1		1	1			
	06:00	28,24	27,82	0,42	0,00				1	1	1	1			
	07:00	33,96	33,47	0,48	0,00			1	1	1	1	1			
	08:00	37,82	37,21	0,62	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	38,95	38,29	0,65	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	39,63	39,15	0,47	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	39,80	39,41	0,38	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	39,87	39,52	0,35	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	39,91	39,66	0,25	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	39,41	39,20	0,21	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	38,75	38,56	0,19	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	40,50	40,38	0,12	0,00			1	1	1	1	1		1	
	17:00	45,66	45,59	0,07	0,00			1	1	1	1	1		6	
	18:00	47,34	47,34	0,00	0,00			1	1	1	1	1		6	
	19:00	47,70	47,70	0,00	0,00			1	1	1	1	1		7	
	20:00	46,66	46,58	0,08	0,00			1	1	1	1	1		6	
	21:00	42,95	42,44	0,51	0,00			1	1	1	1	1		2	
	22:00	37,32	35,33	1,99	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	30,49	25,36	5,13	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026	00:00	28,17	18,24	9,93	0,00				1		1	1			
	01:00	25,97	15,58	10,39	0,00				1		1	1			
	02:00	24,57	15,14	9,43	0,00				1		1	1			
	03:00	23,71	15,14	8,57	0,00				1		1	1			
	04:00	23,56	15,14	8,42	0,00				1		1	1			
	05:00	24,48	15,14	9,34	0,00				1		1	1			
	06:00	27,38	16,43	10,95	0,00				1		1	1			
	07:00	32,75	21,03	11,71	0,00				1		1	1			
	08:00	37,15	26,41	10,74	0,00				1	1	1	1			
	09:00	39,38	29,18	10,21	0,00				1	1	1	1			
	10:00	39,55	28,95	10,60	0,00				1	1	1	1			
	11:00	39,07	26,91	12,17	0,00				1	1	1	1			
	12:00	38,81	26,03	12,78	0,00				1	1	1	1			
	13:00	38,27	25,46	12,81	0,00				1	1	1	1			
	14:00	37,85	25,63	12,22	0,00				1	1	1	1			
	15:00	38,02	26,08	11,94	0,00				1	1	1	1			
	16:00	40,36	28,81	11,54	0,00				1	1	1	1			
	17:00	45,59	33,61	11,98	0,00				1	1	1	1			
	18:00	48,59	37,31	11,28	0,00				1	1	1	1			
	19:00	48,76	38,57	10,19	0,00				1	1	1	1			
	20:00	47,77	37,98	9,79	0,00				1	1	1	1			
	21:00	43,96	34,36	9,60	0,00				1	1	1	1			
	22:00	38,45	29,23	9,21	0,00				1	1	1	1			
23:00	31,45	23,36	8,09	0,00				1		1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026	00:00	29,71	21,25	8,46	0,00				1		1	1			
	01:00	27,15	16,79	10,37	0,00				1		1	1			
	02:00	25,28	15,17	10,11	0,00				1		1	1			
	03:00	24,03	15,14	8,88	0,00				1		1	1			
	04:00	23,52	15,14	8,37	0,00				1		1	1			
	05:00	24,03	15,14	8,89	0,00				1		1	1			
	06:00	26,31	15,79	10,52	0,00				1		1	1			
	07:00	31,03	18,62	12,41	0,00				1		1	1			
	08:00	35,59	23,48	12,10	0,00				1		1	1			
	09:00	38,57	27,50	11,08	0,00				1	1	1	1			
	10:00	39,59	31,17	8,42	0,00				1	1	1	1			
	11:00	39,83	31,48	8,35	0,00				1	1	1	1			
	12:00	40,42	30,83	9,59	0,00				1	1	1	1			
	13:00	40,70	30,84	9,86	0,00				1	1	1	1			
	14:00	39,29	29,86	9,43	0,00				1	1	1	1			
	15:00	39,04	33,55	5,48	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	40,71	34,93	5,78	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	45,38	39,41	5,97	0,00			1	1	1	1	1		1	
	18:00	48,62	42,17	6,45	0,00			1	1	1	1	1		2	
	19:00	49,13	42,36	6,77	0,00			1	1	1	1	1		2	
	20:00	48,54	41,55	6,98	0,00			1	1	1	1	1		2	
	21:00	45,44	38,07	7,36	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	40,31	32,84	7,46	0,00			1	1	1	1	1			
23:00	33,38	25,97	7,41	0,00				1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026	00:00	29,97	22,63	7,34	0,00				1		1	1			
	01:00	27,27	20,40	6,86	0,00				1		1	1			
	02:00	25,48	18,90	6,58	0,00				1		1	1			
	03:00	24,56	18,86	5,70	0,00				1		1	1			
	04:00	24,83	19,65	5,18	0,00				1		1	1			
	05:00	26,73	21,23	5,51	0,00				1		1	1			
	06:00	31,19	25,79	5,40	0,00				1	1	1	1			
	07:00	38,33	32,79	5,54	0,00				1	1	1	1			
	08:00	45,42	39,56	5,86	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	48,26	42,35	5,91	0,00			1	1	1	1	1		2	
	10:00	48,76	43,22	5,54	0,00			1	1	1	1	1		3	
	11:00	48,18	42,60	5,58	0,00			1	1	1	1	1		3	
	12:00	47,21	41,14	6,07	0,00			1	1	1	1	1		1	
	13:00	46,34	39,45	6,89	0,00			1	1	1	1	1		1	
	14:00	45,34	38,13	7,20	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	45,23	37,56	7,67	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	46,69	39,36	7,33	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	50,91	43,74	7,17	0,00			1	1	1	1	1		3	
	18:00	53,79	45,22	8,58	0,00			1	1	1	1	1		4	
	19:00	53,96	45,09	8,87	0,00			1	1	1	1	1		4	
	20:00	52,89	44,82	8,07	0,00			1	1	1	1	1		4	
	21:00	49,28	38,95	10,32	0,00			1	1	1	1	1		1	
	22:00	43,46	32,02	11,44	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	35,73	24,08	11,65	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026	00:00	32,09	19,25	12,83	0,00					1	1	1			
	01:00	29,45	17,67	11,78	0,00					1	1	1			
	02:00	27,76	16,66	11,10	0,00					1	1	1			
	03:00	26,83	16,10	10,73	0,00					1	1	1			
	04:00	27,02	16,21	10,81	0,00					1	1	1			
	05:00	28,94	17,36	11,57	0,00					1	1	1			
	06:00	33,80	20,70	13,10	0,00				1	1	1	1			
	07:00	41,28	27,88	13,40	0,00			1	1	1	1	1			
	08:00	46,14	32,76	13,38	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	47,48	34,10	13,39	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	47,28	34,27	13,00	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	46,66	35,79	10,87	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	46,10	37,54	8,56	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	45,60	38,07	7,53	0,00			1	1	1	1	1		1	
	14:00	45,21	37,93	7,27	0,00			1	1	1	1	1		2	
	15:00	45,68	37,46	8,22	0,00			1	1	1	1	1		2	
	16:00	48,57	38,05	10,52	0,00			1	1	1	1	1		2	
	17:00	54,06	40,78	13,28	0,00			1	1	1	1	1		4	
	18:00	56,44	42,80	13,65	0,00			1	1	1	1	1		5	
	19:00	55,78	42,10	13,68	0,00			1	1	1	1	1		5	
	20:00	53,21	39,56	13,64	0,00			1	1	1	1	1		3	
	21:00	48,91	35,38	13,53	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	42,80	29,16	13,64	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	35,78	22,14	13,63	0,00			1		1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026	00:00	31,57	18,94	12,63	0,00				1		1	1			
	01:00	29,40	17,64	11,76	0,00				1		1	1			
	02:00	28,07	16,84	11,23	0,00				1		1	1			
	03:00	27,45	16,47	10,98	0,00				1		1	1			
	04:00	27,76	16,66	11,11	0,00				1		1	1			
	05:00	29,43	18,16	11,27	0,00				1		1	1			
	06:00	33,59	23,09	10,50	0,00				1		1	1			
	07:00	39,66	31,45	8,20	0,00				1	1	1	1			
	08:00	43,65	35,44	8,21	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	45,22	36,62	8,60	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	46,47	37,36	9,11	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	47,99	38,59	9,40	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	49,22	37,69	11,52	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	48,12	34,92	13,20	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	46,44	33,18	13,25	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	45,07	31,69	13,38	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	45,68	32,09	13,60	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	49,60	35,91	13,69	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	51,41	37,68	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	50,79	37,06	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	49,05	35,33	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	45,01	31,29	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	39,35	25,63	13,73	0,00				1	1	1	1			
	23:00	32,67	19,60	13,07	0,00				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026	00:00	29,30	17,58	11,72	0,00				1		1	1			
	01:00	27,47	16,48	10,99	0,00				1		1	1			
	02:00	26,25	15,75	10,50	0,00				1		1	1			
	03:00	25,52	15,31	10,21	0,00				1		1	1			
	04:00	25,52	20,35	5,16	0,00				1		1	1			
	05:00	26,79	22,44	4,35	0,00				1		1	1			
	06:00	30,14	24,96	5,17	0,00				1	1	1	1			
	07:00	35,81	25,88	9,93	0,00				1	1	1	1			
	08:00	40,28	32,94	7,33	0,00				1	1	1	1			
	09:00	42,18	34,95	7,23	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	42,27	32,85	9,42	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	42,17	32,19	9,97	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	44,29	35,50	8,79	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	44,94	34,16	10,78	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	43,70	32,30	11,40	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	42,41	32,13	10,28	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	43,00	35,19	7,81	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	46,30	38,80	7,51	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	47,85	39,14	8,72	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	47,65	39,20	8,45	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	46,16	33,90	12,27	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	42,64	33,14	9,50	0,00				1	1	1	1			
	22:00	37,14	29,62	7,52	0,00				1	1	1	1			
	23:00	30,65	21,74	8,91	0,00				1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026	00:00	29,04	21,14	7,90	0,00				1		1	1			
	01:00	27,00	20,61	6,38	0,00				1		1	1			
	02:00	25,75	18,95	6,81	0,00				1		1	1			
	03:00	25,04	17,49	7,54	0,00				1		1	1			
	04:00	25,02	17,50	7,52	0,00				1		1	1			
	05:00	26,01	18,24	7,77	0,00				1		1	1			
	06:00	28,75	23,18	5,57	0,00				1		1	1			
	07:00	33,83	27,95	5,87	0,00			1	1		1	1			
	08:00	38,77	36,19	2,58	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	41,43	38,43	3,00	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	42,13	41,79	0,34	0,00			1	1	1	1	1		2	
	11:00	42,86	42,78	0,08	0,00			1	1	1	1	1		3	
	12:00	43,10	43,08	0,02	0,00			1	1	1	1	1		3	
	13:00	42,75	42,71	0,04	0,00			1	1	1	1	1		3	
	14:00	42,14	41,92	0,21	0,00			1	1	1	1	1		2	
	15:00	41,63	41,52	0,11	0,00			1	1	1	1	1		2	
	16:00	42,98	42,77	0,21	0,00			1	1	1	1	1		3	
	17:00	47,64	46,70	0,94	0,00			1	1	1	1	1	1		
	18:00	50,07	48,42	1,65	0,00			1	1	1	1	1	1		
	19:00	49,47	48,08	1,40	0,00			1	1	1	1	1	1		
	20:00	47,40	46,49	0,92	0,00			1	1	1	1	1	1		
	21:00	43,39	42,21	1,18	0,00			1	1	1	1	1			3
	22:00	37,88	36,36	1,51	0,00			1	1	1	1	1			
23:00	28,68	26,59	2,09	0,00			1	1			1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026	00:00	28,59	28,42	0,17	0,00				1	1	1	1			
	01:00	26,46	26,39	0,06	0,00				1	1	1	1			
	02:00	25,04	25,01	0,03	0,00				1	1	1	1			
	03:00	24,19	24,19	0,00	0,00				1	1	1	1			
	04:00	24,04	24,04	0,00	0,00				1	1	1	1			
	05:00	24,90	24,90	0,00	0,00				1	1	1	1			
	06:00	27,42	27,42	0,00	0,00				1	1	1	1			
	07:00	32,07	32,07	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	08:00	36,07	36,07	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	37,91	37,89	0,02	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	38,54	38,48	0,06	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	38,56	38,42	0,14	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	39,62	39,21	0,40	0,00			1	1	1	1	1		1	
	13:00	40,04	39,56	0,48	0,00			1	1	1	1	1		2	
	14:00	39,92	39,46	0,47	0,00			1	1	1	1	1		2	
	15:00	39,66	39,05	0,61	0,00			1	1	1	1	1		2	
	16:00	41,24	40,43	0,81	0,00			1	1	1	1	1		2	
	17:00	46,42	44,69	1,73	0,00			1	1	1	1	1		6	
	18:00	48,21	45,14	3,07	0,00			1	1	1	1	1		6	
	19:00	47,64	43,75	3,89	0,00			1	1	1	1	1		5	
	20:00	45,90	41,05	4,85	0,00			1	1	1	1	1		3	
	21:00	42,37	37,22	5,15	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	37,07	30,12	6,96	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	27,86	18,78	9,08	0,00			1				1	1		

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026	00:00	27,69	17,22	10,47	0,00			1			1	1			
	01:00	25,57	15,34	10,23	0,00			1			1	1			
	02:00	24,12	15,00	9,12	0,00			1			1	1			
	03:00	23,19	13,91	9,28	0,00						1	1			
	04:00	22,86	13,72	9,14	0,00						1	1			
	05:00	23,32	13,99	9,33	0,00						1	1			
	06:00	25,00	15,14	9,86	0,00				1		1	1			
	07:00	28,35	17,01	11,34	0,00				1		1	1			
	08:00	32,27	19,36	12,91	0,00				1		1	1			
	09:00	35,15	22,03	13,12	0,00				1	1	1	1			
	10:00	36,61	23,60	13,01	0,00				1	1	1	1			
	11:00	37,07	23,71	13,36	0,00				1	1	1	1			
	12:00	37,62	24,15	13,47	0,00				1	1	1	1			
	13:00	37,25	23,69	13,55	0,00				1	1	1	1			
	14:00	36,36	22,70	13,66	0,00				1	1	1	1			
	15:00	36,74	28,94	7,80	0,00				1	1	1	1			
	16:00	38,36	30,30	8,06	0,00				1	1	1	1			
	17:00	42,76	34,20	8,56	0,00				1	1	1	1			
	18:00	45,04	35,52	9,52	0,00				1	1	1	1			
	19:00	45,19	34,86	10,33	0,00				1	1	1	1			
	20:00	44,03	33,34	10,70	0,00				1	1	1	1			
	21:00	41,13	30,06	11,07	0,00				1	1	1	1			
	22:00	36,21	24,47	11,74	0,00				1		1	1			
23:00	27,23	16,34	10,89	0,00				1			1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026	00:00	27,49	16,49	10,99	0,00			1			1	1			
	01:00	25,25	15,15	10,10	0,00			1			1	1			
	02:00	23,88	14,33	9,55	0,00						1	1			
	03:00	23,21	13,92	9,28	0,00						1	1			
	04:00	23,28	13,97	9,31	0,00						1	1			
	05:00	24,41	15,00	9,40	0,00			1			1	1			
	06:00	27,21	16,33	10,88	0,00			1			1	1			
	07:00	31,77	19,06	12,71	0,00			1			1	1			
	08:00	36,63	22,99	13,64	0,00			1	1		1	1			
	09:00	39,92	26,29	13,63	0,00			1	1		1	1			
	10:00	42,03	28,49	13,54	0,00			1	1		1	1			
	11:00	42,88	29,29	13,58	0,00				1	1	1	1			
	12:00	43,72	30,55	13,17	0,00				1	1	1	1			
	13:00	43,87	31,99	11,89	0,00				1	1	1	1			
	14:00	41,74	29,84	11,90	0,00				1	1	1	1			
	15:00	40,36	27,82	12,53	0,00				1	1	1	1			
	16:00	40,28	27,46	12,82	0,00				1	1	1	1			
	17:00	43,98	31,00	12,97	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	46,38	33,31	13,07	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	46,20	32,91	13,30	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	44,99	32,81	12,18	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	42,26	34,83	7,43	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	37,53	35,06	2,47	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	28,78	26,10	2,68	0,00			1	1		1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026	00:00	27,35	16,41	10,94	0,00					1	1	1			
	01:00	25,28	15,17	10,11	0,00					1	1	1			
	02:00	24,03	14,42	9,61	0,00						1	1			
	03:00	23,36	14,02	9,34	0,00						1	1			
	04:00	23,48	14,09	9,39	0,00						1	1			
	05:00	24,61	14,76	9,84	0,00						1	1			
	06:00	27,58	16,55	11,03	0,00					1	1	1			
	07:00	32,55	19,53	13,02	0,00					1	1	1			
	08:00	37,22	24,06	13,16	0,00				1	1	1	1			
	09:00	40,48	27,46	13,02	0,00				1	1	1	1			
	10:00	42,11	30,94	11,17	0,00				1	1	1	1			
	11:00	43,27	34,14	9,13	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	43,18	36,90	6,28	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	43,27	35,05	8,22	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	43,29	36,08	7,21	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	43,26	38,29	4,98	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	44,36	42,55	1,80	0,00			1	1	1	1	1		3	
	17:00	47,15	46,16	0,99	0,00			1	1	1	1	1		6	
	18:00	48,92	48,11	0,80	0,00			1	1	1	1	1		8	
	19:00	48,81	47,93	0,88	0,00			1	1	1	1	1		7	
	20:00	47,00	45,05	1,96	0,00			1	1	1	1	1		5	
	21:00	43,16	40,09	3,06	0,00			1	1	1	1	1		1	
	22:00	37,70	34,93	2,77	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	30,82	27,61	3,21	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026	00:00	27,44	26,14	1,29	0,00				1	1	1	1			
	01:00	25,40	24,98	0,42	0,00					1	1	1			
	02:00	24,11	23,77	0,34	0,00					1	1	1			
	03:00	23,42	23,01	0,41	0,00					1	1	1			
	04:00	23,54	22,69	0,85	0,00					1	1	1			
	05:00	24,76	23,39	1,37	0,00					1	1	1			
	06:00	28,09	27,55	0,54	0,00				1	1	1	1			
	07:00	33,34	33,30	0,04	0,00				1	1	1	1			
	08:00	36,66	36,65	0,01	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	38,20	38,05	0,15	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	39,70	39,53	0,17	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	40,40	39,15	1,25	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	41,75	39,70	2,05	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	40,62	38,24	2,38	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	38,78	34,37	4,41	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	38,13	30,51	7,62	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	39,94	31,34	8,60	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	44,34	33,21	11,13	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	46,59	33,29	13,30	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	45,93	32,57	13,36	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	44,46	30,84	13,62	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	41,02	27,32	13,70	0,00				1	1	1	1			
	22:00	35,76	22,03	13,73	0,00				1	1	1	1			
	23:00	29,61	17,77	11,84	0,00					1	1	1			

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026	00:00	26,77	16,06	10,71	0,00					1	1	1			
	01:00	24,85	14,91	9,94	0,00						1	1			
	02:00	23,73	14,24	9,49	0,00						1	1			
	03:00	23,13	13,88	9,25	0,00						1	1			
	04:00	23,20	13,92	9,28	0,00						1	1			
	05:00	24,15	14,49	9,66	0,00						1	1			
	06:00	26,58	15,95	10,63	0,00						1	1			
	07:00	30,93	18,56	12,37	0,00					1	1	1			
	08:00	35,59	21,87	13,73	0,00				1	1	1	1			
	09:00	38,26	24,53	13,73	0,00				1	1	1	1			
	10:00	39,58	25,85	13,73	0,00				1	1	1	1			
	11:00	40,00	26,28	13,73	0,00				1	1	1	1			
	12:00	39,87	26,15	13,73	0,00				1	1	1	1			
	13:00	39,28	25,55	13,73	0,00				1	1	1	1			
	14:00	38,37	24,65	13,73	0,00				1	1	1	1			
	15:00	37,49	23,76	13,73	0,00				1	1	1	1			
	16:00	38,66	24,93	13,73	0,00				1	1	1	1			
	17:00	42,19	28,47	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	44,01	30,29	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	43,43	29,70	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	42,16	28,44	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	40,19	26,51	13,68	0,00				1	1	1	1			
	22:00	35,35	21,70	13,66	0,00				1	1	1	1			
	23:00	28,73	17,24	11,49	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026	00:00	25,20	15,12	10,08	0,00						1	1			
	01:00	23,39	14,04	9,36	0,00						1	1		4	
	02:00	22,39	13,43	8,96	0,00						1	1		4	
	03:00	21,83	13,10	8,73	0,00						1	1		2	
	04:00	21,82	13,09	8,73	0,00						1	1		2	
	05:00	22,60	13,56	9,04	0,00						1	1		2	
	06:00	24,75	14,85	9,90	0,00						1	1		2	
	07:00	28,72	17,23	11,49	0,00					1	1	1			
	08:00	33,28	20,64	12,63	0,00				1	1	1	1			
	09:00	36,90	25,00	11,90	0,00				1	1	1	1			
	10:00	38,41	26,07	12,34	0,00				1	1	1	1			
	11:00	38,41	25,47	12,94	0,00				1	1	1	1			
	12:00	38,24	25,71	12,53	0,00				1	1	1	1			
	13:00	37,30	24,53	12,77	0,00				1	1	1	1			
	14:00	35,95	23,40	12,55	0,00				1	1	1	1			
	15:00	35,00	22,97	12,03	0,00				1	1	1	1			
	16:00	35,78	25,11	10,67	0,00				1	1	1	1			
	17:00	39,74	28,86	10,88	0,00				1	1	1	1			
	18:00	42,99	35,63	7,36	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	43,80	40,06	3,74	0,00			1	1	1	1	1		2	
	20:00	43,48	42,27	1,21	0,00			1	1	1	1	1		3	
	21:00	39,81	39,03	0,78	0,00			1	1	1	1	1		2	
	22:00	34,73	33,65	1,09	0,00				1	1	1	1		2	
	23:00	29,07	27,94	1,14	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026	00:00	25,84	21,30	4,54	0,00					1	1	1			
	01:00	23,86	18,68	5,18	0,00					1	1	1			
	02:00	22,56	15,05	7,51	0,00						1	1			
	03:00	21,79	13,07	8,72	0,00						1	1			
	04:00	21,67	13,00	8,67	0,00						1	1			
	05:00	22,31	13,38	8,92	0,00						1	1			
	06:00	24,30	15,14	9,15	0,00					1	1	1			
	07:00	28,01	22,03	5,98	0,00					1	1	1			
	08:00	32,96	30,65	2,31	0,00				1	1	1	1			
	09:00	36,40	31,78	4,62	0,00				1	1	1	1			
	10:00	37,67	29,94	7,73	0,00				1	1	1	1			
	11:00	39,20	29,25	9,95	0,00				1	1	1	1			
	12:00	40,10	27,34	12,76	0,00				1	1	1	1			
	13:00	39,87	28,99	10,89	0,00				1	1	1	1			
	14:00	39,83	31,69	8,14	0,00				1	1	1	1			
	15:00	39,41	28,64	10,77	0,00				1	1	1	1			
	16:00	40,12	32,57	7,55	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	44,06	39,78	4,28	0,00			1	1	1	1	1			1
	18:00	46,60	44,04	2,56	0,00			1	1	1	1	1			5
	19:00	46,09	44,48	1,61	0,00			1	1	1	1	1			5
	20:00	44,18	43,31	0,87	0,00			1	1	1	1	1			5
	21:00	40,27	39,73	0,53	0,00			1	1	1	1	1			1
	22:00	35,15	34,48	0,67	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	29,28	28,72	0,55	0,00				1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης