

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026	00:00	27,01	26,72	0,28	0,00					1	1	1			
	01:00	24,72	23,26	1,46	0,00					1	1	1			
	02:00	23,10	19,11	3,98	0,00					1	1	1			
	03:00	22,04	14,02	8,02	0,00						1	1			
	04:00	21,61	12,97	8,64	0,00						1	1			
	05:00	21,95	13,17	8,78	0,00						1	1			
	06:00	23,46	14,08	9,38	0,00						1	1			
	07:00	26,43	15,86	10,57	0,00					1	1	1			
	08:00	30,21	18,12	12,08	0,00					1	1	1			
	09:00	33,35	20,01	13,34	0,00					1	1	1			
	10:00	36,87	23,14	13,73	0,00				1	1	1	1			
	11:00	39,92	26,19	13,73	0,00				1	1	1	1			
	12:00	41,51	28,27	13,23	0,00				1	1	1	1			
	13:00	41,79	28,06	13,73	0,00				1	1	1	1			
	14:00	40,93	27,21	13,73	0,00				1	1	1	1			
	15:00	41,99	29,17	12,82	0,00				1	1	1	1			
	16:00	41,48	28,04	13,44	0,00				1	1	1	1			
	17:00	43,62	30,42	13,20	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	45,93	34,46	11,47	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	46,07	36,28	9,79	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	44,68	37,75	6,94	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	41,14	32,59	8,55	0,00				1	1	1	1			
	22:00	35,67	26,98	8,68	0,00				1	1	1	1			
23:00	29,37	22,66	6,71	0,00					1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026	00:00	27,31	18,91	8,40	0,00					1	1	1			
	01:00	24,89	15,14	9,74	0,00					1	1	1			
	02:00	23,38	14,03	9,35	0,00						1	1			
	03:00	22,58	13,55	9,03	0,00						1	1			
	04:00	22,80	13,68	9,12	0,00						1	1			
	05:00	24,46	14,68	9,78	0,00						1	1			
	06:00	28,16	16,89	11,26	0,00					1	1	1			
	07:00	33,98	20,87	13,11	0,00					1	1	1			
	08:00	40,23	27,46	12,77	0,00				1	1	1	1			
	09:00	44,51	32,37	12,14	0,00				1	1	1	1			
	10:00	46,19	35,05	11,14	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	46,49	36,76	9,72	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	44,87	35,77	9,10	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	43,74	34,67	9,06	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	43,55	34,04	9,51	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	44,84	35,04	9,80	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	46,39	36,25	10,14	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	49,33	38,91	10,42	0,00			1	1	1	1	1			1
	18:00	51,56	41,08	10,48	0,00			1	1	1	1	1			2
	19:00	51,12	41,18	9,94	0,00			1	1	1	1	1			2
	20:00	49,39	41,43	7,96	0,00			1	1	1	1	1			2
	21:00	45,60	39,25	6,35	0,00			1	1	1	1	1			1
	22:00	39,55	35,48	4,06	0,00			1	1	1	1	1			
23:00	32,31	29,95	2,36	0,00					1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026	00:00	28,25	26,85	1,40	0,00			1		1	1	1			
	01:00	25,82	24,87	0,95	0,00					1	1	1			
	02:00	24,28	23,62	0,65	0,00					1	1	1			
	03:00	23,43	23,07	0,35	0,00					1	1	1			
	04:00	23,61	23,46	0,15	0,00					1	1	1			
	05:00	25,23	25,23	0,00	0,00					1	1	1			
	06:00	28,96	28,89	0,07	0,00			1		1	1	1			
	07:00	34,72	34,52	0,20	0,00			1	1	1	1	1			
	08:00	37,54	37,30	0,23	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	40,29	40,16	0,13	0,00			1	1	1	1	1			2
	10:00	41,53	41,53	0,00	0,00			1	1	1	1	1			3
	11:00	42,10	42,10	0,00	0,00			1	1	1	1	1			3
	12:00	40,87	40,87	0,00	0,00			1	1	1	1	1			3
	13:00	40,17	40,17	0,00	0,00			1	1	1	1	1			2
	14:00	39,77	39,77	0,00	0,00			1	1	1	1	1			2
	15:00	39,39	39,39	0,00	0,00			1	1	1	1	1			2
	16:00	41,02	41,01	0,01	0,00			1	1	1	1	1			2
	17:00	46,21	46,09	0,12	0,00			1	1	1	1	1			6
	18:00	48,93	48,36	0,56	0,00			1	1	1	1	1			8
	19:00	48,34	47,23	1,10	0,00			1	1	1	1	1			6
	20:00	46,13	44,02	2,11	0,00			1	1	1	1	1			5
	21:00	42,22	38,77	3,45	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	36,83	31,28	5,55	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	31,01	24,35	6,66	0,00			1		1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026	00:00	28,34	27,24	1,10	0,00				1	1	1	1			
	01:00	26,17	25,21	0,95	0,00				1	1	1	1			
	02:00	24,79	23,76	1,03	0,00				1	1	1	1			
	03:00	24,07	22,59	1,48	0,00				1	1	1	1			
	04:00	24,21	22,31	1,90	0,00				1	1	1	1			
	05:00	25,58	22,89	2,69	0,00				1	1	1	1			
	06:00	29,01	25,82	3,20	0,00				1	1	1	1			
	07:00	34,39	29,44	4,95	0,00				1	1	1	1			
	08:00	36,73	31,06	5,68	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	37,51	32,26	5,25	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	37,24	32,78	4,46	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	36,73	32,50	4,23	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	36,40	31,75	4,64	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	36,28	31,32	4,96	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	36,12	30,78	5,34	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	35,87	29,63	6,24	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	37,47	28,42	9,05	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	42,92	31,09	11,82	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	45,74	32,50	13,24	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	45,58	32,06	13,52	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	44,23	30,61	13,62	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	41,01	27,30	13,71	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	35,71	21,98	13,73	0,00				1	1	1	1			
	23:00	29,47	17,68	11,79	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,26	15,76	10,51	0,00					1	1	1			
	01:00	24,41	14,64	9,76	0,00						1	1			
	02:00	23,26	13,95	9,30	0,00						1	1			
	03:00	22,62	13,57	9,05	0,00						1	1			
	04:00	22,64	13,58	9,06	0,00						1	1			
	05:00	23,58	14,15	9,43	0,00						1	1			
	06:00	26,28	15,76	10,51	0,00						1	1			
	07:00	31,00	18,60	12,40	0,00					1	1	1			
	08:00	35,22	21,49	13,73	0,00					1	1	1			
	09:00	37,64	23,91	13,73	0,00				1	1	1	1			
	10:00	38,75	25,03	13,73	0,00				1	1	1	1			
	11:00	40,37	26,65	13,73	0,00				1	1	1	1			
	12:00	41,64	27,91	13,73	0,00				1	1	1	1			
	13:00	41,44	27,71	13,73	0,00				1	1	1	1			
	14:00	40,14	26,41	13,73	0,00				1	1	1	1			
	15:00	39,11	25,38	13,73	0,00				1	1	1	1			
	16:00	38,59	24,87	13,73	0,00				1	1	1	1			
	17:00	40,55	26,84	13,71	0,00				1	1	1	1			
	18:00	43,86	30,24	13,61	0,00				1	1	1	1			
	19:00	44,44	33,13	11,32	0,00				1	1	1	1			
	20:00	43,50	30,99	12,51	0,00				1	1	1	1			
	21:00	40,30	26,88	13,42	0,00				1	1	1	1			
	22:00	35,18	21,71	13,47	0,00					1	1	1			
	23:00	28,70	17,22	11,48	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,69	15,42	10,28	0,00					1	1	1			
	01:00	23,84	14,30	9,54	0,00						1	1			
	02:00	22,74	14,65	8,09	0,00						1	1			
	03:00	22,11	18,09	4,03	0,00					1	1	1			
	04:00	22,14	18,71	3,43	0,00					1	1	1			
	05:00	23,03	20,90	2,13	0,00					1	1	1			
	06:00	25,55	24,31	1,24	0,00					1	1	1			
	07:00	29,68	28,39	1,28	0,00				1	1	1	1			
	08:00	32,26	30,16	2,09	0,00				1	1	1	1			
	09:00	33,27	30,68	2,59	0,00				1	1	1	1			
	10:00	33,73	30,14	3,59	0,00				1	1	1	1			
	11:00	34,34	28,67	5,67	0,00				1	1	1	1			
	12:00	34,56	26,87	7,69	0,00				1	1	1	1			
	13:00	35,26	26,74	8,51	0,00				1	1	1	1			
	14:00	36,14	28,27	7,87	0,00				1	1	1	1			
	15:00	36,96	27,13	9,83	0,00				1	1	1	1			
	16:00	37,55	24,24	13,31	0,00				1	1	1	1			
	17:00	40,00	26,29	13,71	0,00				1	1	1	1			
	18:00	42,27	28,54	13,73	0,00				1	1	1	1			
	19:00	42,31	28,60	13,71	0,00				1	1	1	1			
	20:00	41,40	27,69	13,71	0,00				1	1	1	1			
	21:00	38,30	24,58	13,73	0,00				1	1	1	1			
	22:00	33,49	20,09	13,39	0,00					1	1	1			
	23:00	27,37	16,42	10,95	0,00					1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,23	15,74	10,49	0,00			1			1	1			
	01:00	24,43	15,00	9,42	0,00			1			1	1			
	02:00	23,23	13,94	9,29	0,00						1	1			
	03:00	22,49	13,50	9,00	0,00						1	1			
	04:00	22,34	13,40	8,93	0,00						1	1			
	05:00	22,87	13,72	9,15	0,00						1	1			
	06:00	24,80	15,14	9,66	0,00					1	1	1			
	07:00	28,14	18,93	9,22	0,00					1	1	1			
	08:00	30,44	21,19	9,25	0,00					1	1	1			
	09:00	31,98	23,57	8,41	0,00					1	1	1			
	10:00	32,82	23,67	9,15	0,00					1	1	1			
	11:00	32,90	21,87	11,03	0,00					1	1	1			
	12:00	33,01	21,58	11,43	0,00					1	1	1			
	13:00	33,04	22,18	10,86	0,00					1	1	1			
	14:00	32,82	21,48	11,34	0,00					1	1	1			
	15:00	32,85	22,39	10,46	0,00					1	1	1			
	16:00	34,40	26,14	8,26	0,00				1	1	1	1			
	17:00	38,92	31,91	7,00	0,00				1	1	1	1			
	18:00	43,04	35,16	7,88	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	43,65	34,89	8,76	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	42,38	33,80	8,58	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	38,75	30,69	8,06	0,00				1	1	1	1			
	22:00	33,43	25,03	8,41	0,00				1	1	1	1			
23:00	26,05	18,23	7,81	0,00					1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,84	19,48	6,37	0,00					1	1	1			
	01:00	23,89	18,25	5,63	0,00					1	1	1			
	02:00	22,44	18,93	3,52	0,00					1	1	1			
	03:00	21,50	19,50	2,00	0,00					1	1	1			
	04:00	21,12	19,67	1,45	0,00					1	1	1			
	05:00	21,38	19,71	1,67	0,00					1	1	1			
	06:00	22,73	18,96	3,77	0,00					1	1	1			
	07:00	25,26	16,82	8,43	0,00					1	1	1			
	08:00	27,92	24,22	3,71	0,00				1	1	1	1			
	09:00	30,37	29,37	0,99	0,00				1	1	1	1			
	10:00	33,13	31,62	1,51	0,00				1	1	1	1			
	11:00	35,66	35,07	0,59	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	36,90	36,21	0,68	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	37,77	37,14	0,64	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	36,87	35,91	0,95	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	31,34	29,87	1,48	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	32,18	31,27	0,91	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	35,78	35,30	0,49	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	40,65	40,44	0,21	0,00			1	1	1	1	1			3
	19:00	41,70	41,48	0,22	0,00			1	1	1	1	1			4
	20:00	41,07	40,82	0,25	0,00			1	1	1	1	1			3
	21:00	38,16	37,87	0,28	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	33,30	33,04	0,25	0,00				1	1	1	1			
23:00	26,04	25,63	0,41	0,00				1	1	1	1				

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,42	24,96	0,46	0,00				1	1	1	1			
	01:00	23,28	22,97	0,31	0,00				1		1	1			
	02:00	21,89	21,66	0,23	0,00				1		1	1			
	03:00	21,25	21,08	0,17	0,00				1		1	1			
	04:00	21,40	21,18	0,21	0,00				1		1	1			
	05:00	22,75	22,44	0,31	0,00				1		1	1			
	06:00	25,76	25,40	0,35	0,00			1	1		1	1			
	07:00	30,38	30,04	0,34	0,00			1	1		1	1			
	08:00	34,77	34,37	0,40	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	36,63	35,66	0,96	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	37,93	36,96	0,97	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	38,71	37,67	1,05	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	40,49	39,47	1,03	0,00			1	1	1	1	1		2	
	13:00	41,23	40,33	0,90	0,00			1	1	1	1	1		2	
	14:00	40,08	39,51	0,57	0,00			1	1	1	1	1		2	
	15:00	37,84	37,50	0,34	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	37,67	37,43	0,24	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	39,65	39,54	0,12	0,00			1	1	1	1	1		2	
	18:00	44,15	44,06	0,10	0,00			1	1	1	1	1		5	
	19:00	44,98	44,88	0,10	0,00			1	1	1	1	1		6	
	20:00	44,20	44,14	0,06	0,00			1	1	1	1	1		5	
	21:00	41,07	41,03	0,03	0,00			1	1	1	1	1		3	
	22:00	35,78	35,75	0,03	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	28,08	28,06	0,02	0,00			1		1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,68	18,44	8,33	0,00			1			1	1			
	01:00	23,57	15,24	6,26	0,00			1			1	1			
	02:00	22,26	16,00	6,26	0,00			1			1	1			
	03:00	21,62	14,61	7,01	0,00						1	1			
	04:00	21,77	13,83	7,94	0,00						1	1			
	05:00	23,13	16,17	6,96	0,00					1	1	1			
	06:00	26,45	20,76	5,69	0,00					1	1	1			
	07:00	31,72	26,42	5,31	0,00				1	1	1	1			
	08:00	36,96	32,54	4,42	0,00				1	1	1	1		1	
	09:00	40,92	36,46	4,46	0,00			1	1	1	1	1		1	
	10:00	43,44	38,38	5,06	0,00			1	1	1	1	1		1	
	11:00	44,02	40,00	4,02	0,00			1	1	1	1	1		2	
	12:00	43,56	40,91	2,65	0,00			1	1	1	1	1		3	
	13:00	42,46	39,11	3,35	0,00			1	1	1	1	1		1	
	14:00	40,91	37,42	3,49	0,00			1	1	1	1	1		1	
	15:00	39,16	36,02	3,15	0,00			1	1	1	1	1		1	
	16:00	38,90	34,98	3,92	0,00			1	1	1	1	1		1	
	17:00	42,03	37,88	4,15	0,00			1	1	1	1	1		1	
	18:00	46,20	42,24	3,96	0,00			1	1	1	1	1		4	
	19:00	47,18	44,55	2,63	0,00			1	1	1	1	1		6	
	20:00	46,02	44,67	1,35	0,00			1	1	1	1	1		6	
	21:00	42,58	41,62	0,96	0,00			1	1	1	1	1		4	
	22:00	37,36	36,39	0,97	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	32,35	31,91	0,44	0,00			1	1	1	1	1			

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026	00:00	27,03	26,70	0,33	0,00			1	1		1	1			
	01:00	24,81	24,65	0,16	0,00				1		1	1			
	02:00	23,43	23,30	0,13	0,00				1		1	1			
	03:00	22,69	22,48	0,21	0,00				1		1	1			
	04:00	22,86	22,52	0,33	0,00				1		1	1			
	05:00	24,27	23,80	0,47	0,00				1		1	1			
	06:00	27,13	26,75	0,38	0,00			1	1		1	1			
	07:00	33,72	33,46	0,26	0,00			1	1	1	1	1			
	08:00	37,26	37,18	0,07	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	38,39	38,39	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	38,06	38,06	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	37,02	36,96	0,06	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	36,74	36,50	0,24	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	36,67	36,10	0,57	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	35,29	34,07	1,22	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	34,72	32,96	1,75	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	36,10	33,57	2,52	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	41,49	36,97	4,52	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	46,33	38,59	7,73	0,00			1	1	1	1	1			1
	19:00	46,42	35,56	10,86	0,00			1	1	1	1	1			
20:00	45,74	32,98	12,76	0,00			1	1	1	1	1				
21:00	41,99	28,58	13,41	0,00			1	1		1	1				
22:00	36,77	23,19	13,58	0,00			1	1		1	1				
23:00	31,35	18,81	12,54	0,00			1			1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,50	15,90	10,60	0,00					1	1	1			
	01:00	24,55	14,73	9,82	0,00						1	1			
	02:00	23,34	14,01	9,34	0,00						1	1			
	03:00	22,71	13,63	9,09	0,00						1	1			
	04:00	22,85	13,71	9,14	0,00						1	1			
	05:00	23,93	14,36	9,57	0,00						1	1			
	06:00	26,42	15,85	10,57	0,00						1	1			
	07:00	31,01	18,61	12,40	0,00					1	1	1			
	08:00	35,03	21,48	13,55	0,00					1	1	1			
	09:00	38,51	25,00	13,50	0,00				1	1	1	1			
	10:00	40,58	26,93	13,65	0,00				1	1	1	1			
	11:00	41,58	27,85	13,73	0,00				1	1	1	1			
	12:00	42,44	28,71	13,73	0,00				1	1	1	1			
	13:00	42,59	28,90	13,70	0,00				1	1	1	1			
	14:00	41,30	27,83	13,46	0,00				1	1	1	1			
	15:00	39,09	26,96	12,13	0,00				1	1	1	1			
	16:00	37,49	29,93	7,57	0,00				1	1	1	1			
	17:00	41,30	36,33	4,97	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	45,18	38,42	6,76	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	45,12	33,72	11,40	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	44,26	31,23	13,03	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	40,93	27,26	13,67	0,00				1	1	1	1			
	22:00	35,59	21,96	13,63	0,00				1	1	1	1			
	23:00	29,12	17,47	11,65	0,00					1	1	1			

Δύο φορητά βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,90	15,54	10,36	0,00			1			1	1			
	01:00	24,07	15,00	9,07	0,00			1			1	1			
	02:00	22,93	13,76	9,17	0,00						1	1			
	03:00	22,41	13,44	8,96	0,00						1	1			
	04:00	22,46	13,47	8,98	0,00						1	1			
	05:00	23,35	14,14	9,21	0,00						1	1			
	06:00	25,60	21,50	4,11	0,00			1			1	1			
	07:00	29,60	25,71	3,89	0,00			1	1		1	1			
	08:00	32,67	26,28	6,38	0,00			1	1		1	1			
	09:00	33,91	26,50	7,41	0,00			1	1		1	1			
	10:00	34,83	29,48	5,35	0,00			1	1		1	1			
	11:00	34,21	27,49	6,71	0,00			1	1		1	1			
	12:00	34,28	26,47	7,81	0,00			1	1		1	1			
	13:00	34,39	26,46	7,93	0,00			1	1		1	1			
	14:00	35,06	26,26	8,80	0,00			1	1		1	1			
	15:00	35,71	27,48	8,22	0,00			1	1		1	1			
	16:00	36,63	30,28	6,35	0,00			1	1		1	1			
	17:00	40,25	35,83	4,43	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	43,66	41,04	2,62	0,00			1	1	1	1	1		2	
	19:00	43,90	41,84	2,06	0,00			1	1	1	1	1		3	
	20:00	43,30	39,45	3,85	0,00			1	1	1	1	1		1	
	21:00	40,44	35,26	5,17	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	34,89	28,38	6,51	0,00					1	1	1			
	23:00	28,00	23,23	4,77	0,00						1	1	1		

Δύο Φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,78	23,61	2,17	0,00				1		1	1			
	01:00	23,85	23,52	0,33	0,00				1		1	1			
	02:00	22,67	22,59	0,08	0,00				1		1	1			
	03:00	21,99	21,99	0,00	0,00				1		1	1			
	04:00	21,86	21,78	0,08	0,00				1		1	1			
	05:00	22,55	22,29	0,26	0,00				1		1	1			
	06:00	24,67	23,62	1,05	0,00				1		1	1			
	07:00	28,20	23,76	4,44	0,00				1		1	1			
	08:00	31,06	24,74	6,32	0,00				1	1	1	1			
	09:00	33,17	28,90	4,27	0,00				1	1	1	1			
	10:00	33,92	30,78	3,14	0,00				1	1	1	1			
	11:00	33,80	30,39	3,41	0,00				1	1	1	1			
	12:00	32,71	29,45	3,26	0,00				1	1	1	1			
	13:00	31,94	28,88	3,06	0,00				1	1	1	1			
	14:00	32,01	28,65	3,36	0,00				1	1	1	1			
	15:00	32,14	28,30	3,84	0,00				1	1	1	1			
	16:00	33,57	28,72	4,85	0,00				1	1	1	1			
	17:00	37,96	30,06	7,89	0,00				1	1	1	1			
	18:00	41,55	30,18	11,37	0,00				1	1	1	1			
	19:00	41,99	28,79	13,20	0,00				1	1	1	1			
	20:00	41,34	27,64	13,70	0,00				1	1	1	1			
	21:00	38,12	24,39	13,73	0,00				1	1	1	1			
	22:00	33,37	20,02	13,35	0,00				1		1	1			
	23:00	27,23	16,34	10,89	0,00				1		1	1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,38	15,23	10,15	0,00					1	1	1			
	01:00	23,52	14,11	9,41	0,00						1	1		1	
	02:00	22,24	13,35	8,90	0,00						1	1			
	03:00	21,43	12,86	8,57	0,00						1	1			
	04:00	21,04	12,63	8,42	0,00						1	1			
	05:00	21,17	12,70	8,47	0,00						1	1			
	06:00	22,24	13,34	8,89	0,00						1	1			
	07:00	24,30	15,14	9,16	0,00				1		1	1			
	08:00	26,44	15,86	10,57	0,00				1		1	1			
	09:00	27,63	16,58	11,05	0,00				1		1	1			
	10:00	28,69	17,22	11,48	0,00				1		1	1			
	11:00	29,16	17,50	11,67	0,00				1		1	1			
	12:00	29,32	17,59	11,73	0,00				1		1	1			
	13:00	29,37	17,62	11,75	0,00				1		1	1			
	14:00	28,64	17,19	11,46	0,00				1		1	1			
	15:00	30,96	18,58	12,38	0,00				1		1	1		2	
	16:00	30,86	18,52	12,34	0,00				1		1	1		2	
	17:00	32,78	19,67	13,11	0,00				1		1	1		3	
	18:00	35,63	21,91	13,73	0,00				1	1		1	1		
	19:00	36,62	22,89	13,73	0,00				1	1		1	1		
20:00	36,72	23,00	13,73	0,00				1	1		1	1			
21:00	34,83	21,10	13,73	0,00				1	1		1	1			
22:00	31,05	18,63	12,42	0,00				1			1	1			
23:00	25,67	15,40	10,27	0,00				1			1	1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026	00:00	23,63	14,18	9,45	0,00						1	1			
	01:00	21,91	13,15	8,77	0,00						1	1			
	02:00	20,81	12,48	8,32	0,00						1	1			
	03:00	20,16	12,09	8,06	0,00						1	1			
	04:00	20,19	12,11	8,07	0,00						1	1			
	05:00	21,14	12,68	8,46	0,00						1	1			
	06:00	23,54	14,12	9,42	0,00						1	1		1	
	07:00	27,46	18,10	9,35	0,00				1		1	1			
	08:00	31,16	25,27	5,89	0,00				1	1	1	1			
	09:00	32,68	26,63	6,05	0,00				1	1	1	1			
	10:00	32,68	26,72	5,96	0,00				1	1	1	1			
	11:00	32,12	26,40	5,72	0,00				1	1	1	1			
	12:00	31,41	26,82	4,59	0,00				1	1	1	1			
	13:00	30,38	27,08	3,30	0,00				1	1	1	1			
	14:00	29,62	27,08	2,54	0,00				1	1	1	1			
	15:00	29,13	27,00	2,13	0,00				1	1	1	1			
	16:00	30,19	28,32	1,87	0,00				1	1	1	1			
	17:00	33,42	31,99	1,43	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	37,98	36,80	1,19	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	39,07	37,43	1,64	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	39,34	36,89	2,45	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	37,31	34,00	3,32	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	33,32	29,13	4,20	0,00			1	1		1	1			
23:00	27,60	22,21	5,38	0,00				1		1	1				

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026	00:00	24,29	21,18	3,11	0,00				1		1	1			
	01:00	22,32	18,91	3,41	0,00				1		1	1			
	02:00	21,12	17,40	3,72	0,00				1		1	1			
	03:00	20,53	16,23	4,29	0,00						1	1			
	04:00	20,68	12,41	8,27	0,00						1	1			
	05:00	21,73	13,04	8,69	0,00						1	1			
	06:00	24,29	15,14	9,14	0,00				1		1	1			
	07:00	28,14	16,89	11,26	0,00				1		1	1			
	08:00	31,61	18,96	12,64	0,00				1		1	1			
	09:00	34,85	21,20	13,65	0,00				1	1	1	1			
	10:00	37,10	23,42	13,68	0,00				1	1	1	1			
	11:00	38,59	24,94	13,65	0,00				1	1	1	1			
	12:00	39,20	25,48	13,73	0,00				1	1	1	1			
	13:00	38,26	24,54	13,73	0,00				1	1	1	1			
	14:00	36,50	22,77	13,73	0,00				1	1	1	1			
	15:00	35,00	21,27	13,73	0,00				1	1	1	1			
	16:00	35,19	21,47	13,73	0,00				1	1	1	1			
	17:00	38,95	25,22	13,73	0,00				1	1	1	1			
	18:00	42,22	28,71	13,51	0,00				1	1	1	1			
	19:00	42,09	28,42	13,67	0,00				1	1	1	1			
	20:00	41,48	27,83	13,64	0,00				1	1	1	1			
	21:00	38,49	24,86	13,63	0,00				1	1	1	1			
	22:00	34,08	20,64	13,43	0,00				1	1	1	1			
23:00	29,33	17,60	11,73	0,00				1		1	1				

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,01	15,14	9,86	0,00					1	1	1			
	01:00	23,05	13,83	9,22	0,00						1	1			
	02:00	21,90	13,14	8,76	0,00						1	1			
	03:00	21,31	12,78	8,52	0,00						1	1			
	04:00	21,44	12,86	8,58	0,00						1	1			
	05:00	22,64	13,58	9,05	0,00						1	1			
	06:00	25,92	15,55	10,37	0,00						1	1			
	07:00	31,45	21,85	9,61	0,00					1	1	1			
	08:00	36,79	24,29	12,50	0,00					1	1	1			
	09:00	40,04	27,81	12,23	0,00				1	1	1	1			
	10:00	41,56	35,08	6,48	0,00				1	1	1	1			
	11:00	42,30	33,87	8,43	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	41,90	38,85	3,05	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	41,99	40,66	1,33	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	40,80	40,20	0,59	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	39,16	36,58	2,58	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	39,65	36,23	3,42	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	41,09	32,70	8,39	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	44,42	35,45	8,97	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	45,27	42,07	3,20	0,00			1	1	1	1	1		2	
	20:00	44,37	44,07	0,30	0,00			1	1	1	1	1		4	
	21:00	40,60	40,34	0,26	0,00			1	1	1	1	1		2	
	22:00	35,20	35,02	0,18	0,00			1	1	1	1	1			
23:00	30,27	30,21	0,06	0,00				1	1	1	1				

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,70	21,84	4,86	0,00				1		1	1			
	01:00	24,73	20,25	4,48	0,00				1		1	1			
	02:00	23,46	20,79	2,67	0,00				1		1	1			
	03:00	22,73	21,90	0,83	0,00				1		1	1			
	04:00	22,72	22,72	0,00	0,00				1		1	1			
	05:00	23,86	23,80	0,06	0,00				1		1	1			
	06:00	27,03	25,76	1,27	0,00				1	1	1	1			
	07:00	32,00	29,26	2,75	0,00				1	1	1	1			
	08:00	35,24	31,93	3,31	0,00				1	1	1	1			
	09:00	36,88	32,91	3,97	0,00				1	1	1	1			
	10:00	37,05	33,03	4,02	0,00				1	1	1	1			
	11:00	37,16	33,04	4,11	0,00				1	1	1	1			
	12:00	37,03	31,62	5,41	0,00				1	1	1	1			
	13:00	36,73	30,98	5,75	0,00				1	1	1	1			
	14:00	35,51	28,80	6,71	0,00				1	1	1	1			
	15:00	34,92	27,81	7,11	0,00				1	1	1	1			
	16:00	36,01	27,88	8,13	0,00				1	1	1	1			
	17:00	40,28	30,00	10,27	0,00				1	1	1	1			
	18:00	44,16	33,68	10,47	0,00				1	1	1	1			
	19:00	44,32	32,88	11,44	0,00				1	1	1	1			
	20:00	43,07	30,03	13,04	0,00				1	1	1	1			
	21:00	39,50	26,15	13,35	0,00				1	1	1	1			
	22:00	34,53	20,92	13,60	0,00				1		1	1			
	23:00	28,66	17,19	11,46	0,00				1		1	1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,51	15,90	10,60	0,00					1	1	1			
	01:00	24,62	15,14	9,47	0,00					1	1	1			
	02:00	23,32	13,99	9,33	0,00						1	1			
	03:00	22,58	13,55	9,03	0,00						1	1			
	04:00	22,54	13,52	9,02	0,00						1	1			
	05:00	23,46	14,07	9,38	0,00						1	1			
	06:00	26,07	15,64	10,43	0,00						1	1			
	07:00	30,54	18,32	12,22	0,00					1	1	1			
	08:00	33,88	20,33	13,55	0,00					1	1	1			
	09:00	35,69	21,98	13,70	0,00				1	1	1	1			
	10:00	36,90	23,18	13,73	0,00				1	1	1	1			
	11:00	36,67	22,95	13,73	0,00				1	1	1	1			
	12:00	36,31	22,58	13,73	0,00				1	1	1	1			
	13:00	36,40	22,68	13,73	0,00				1	1	1	1			
	14:00	35,07	21,37	13,69	0,00				1	1	1	1			
	15:00	34,02	20,64	13,37	0,00				1	1	1	1			
	16:00	34,72	21,03	13,70	0,00				1	1	1	1			
	17:00	37,90	24,18	13,73	0,00				1	1	1	1			
	18:00	42,85	29,12	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	44,30	30,58	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	43,98	30,26	13,73	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	40,83	27,14	13,70	0,00				1	1	1	1			
	22:00	35,49	21,85	13,64	0,00				1	1	1	1			
23:00	27,68	16,61	11,07	0,00					1	1	1				

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,64	15,99	10,66	0,00					1	1	1			
	01:00	24,66	15,14	9,52	0,00					1	1	1			
	02:00	23,33	14,00	9,33	0,00						1	1			
	03:00	22,53	13,52	9,01	0,00						1	1			
	04:00	22,39	13,43	8,96	0,00						1	1			
	05:00	23,10	13,86	9,24	0,00						1	1			
	06:00	27,45	16,47	10,98	0,00					1	1	1			
	07:00	30,67	18,40	12,27	0,00					1	1	1			
	08:00	33,80	20,64	13,16	0,00				1	1	1	1			
	09:00	36,81	23,16	13,65	0,00				1	1	1	1			
	10:00	38,76	25,49	13,26	0,00				1	1	1	1			
	11:00	39,51	28,82	10,68	0,00				1	1	1	1			
	12:00	39,40	29,80	9,60	0,00				1	1	1	1			
	13:00	38,66	32,06	6,60	0,00				1	1	1	1			
	14:00	37,60	32,69	4,92	0,00				1	1	1	1			
	15:00	37,16	33,48	3,68	0,00				1	1	1	1			
	16:00	37,79	34,51	3,28	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	39,61	36,24	3,37	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	41,48	39,44	2,04	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	41,50	40,88	0,63	0,00			1	1	1	1	1		1	
	20:00	41,17	39,27	1,90	0,00			1	1	1	1	1		1	
	21:00	40,36	39,09	1,27	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	39,67	38,87	0,80	0,00			1	1	1	1	1			
	23:00	28,62	28,31	0,31	0,00				1	1	1	1			

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,48	25,09	1,39	0,00					1	1	1			
	01:00	24,38	16,55	7,83	0,00					1	1	1			
	02:00	22,83	13,70	9,13	0,00						1	1			
	03:00	21,86	13,12	8,74	0,00						1	1			
	04:00	21,54	12,92	8,62	0,00						1	1			
	05:00	22,05	13,23	8,82	0,00						1	1			
	06:00	24,68	14,81	9,87	0,00						1	1			
	07:00	27,92	16,93	10,99	0,00					1	1	1			
	08:00	31,51	20,47	11,04	0,00					1	1	1			
	09:00	34,98	24,35	10,63	0,00					1	1	1			
	10:00	37,32	25,94	11,38	0,00				1	1	1	1			
	11:00	38,54	26,69	11,85	0,00				1	1	1	1			
	12:00	39,91	27,75	12,17	0,00				1	1	1	1			
	13:00	39,65	27,35	12,29	0,00				1	1	1	1			
	14:00	38,08	25,57	12,52	0,00				1	1	1	1			
	15:00	33,88	30,06	3,82	0,00				1	1	1	1			
	16:00	34,84	30,37	4,46	0,00				1	1	1	1			
	17:00	37,79	32,93	4,86	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	41,27	36,29	4,98	0,00			1	1	1	1	1			
	19:00	41,79	36,40	5,39	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	41,79	36,62	5,16	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	40,51	36,11	4,40	0,00			1	1	1	1	1			
	22:00	39,16	35,51	3,65	0,00			1	1	1	1	1			
23:00	29,14	26,11	3,02	0,00				1	1	1	1				

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,95	24,70	2,26	0,00					1	1	1			
	01:00	24,57	22,95	1,62	0,00					1	1	1			
	02:00	23,02	21,23	1,78	0,00					1	1	1			
	03:00	22,25	20,73	1,51	0,00					1	1	1			
	04:00	22,55	21,52	1,03	0,00					1	1	1			
	05:00	24,26	23,54	0,72	0,00					1	1	1			
	06:00	28,27	27,69	0,58	0,00				1	1	1	1			
	07:00	34,06	33,59	0,46	0,00				1	1	1	1			
	08:00	37,87	37,72	0,16	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	38,86	38,79	0,08	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	38,58	38,58	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	37,71	37,71	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	36,93	36,93	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	36,09	36,09	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	35,23	35,23	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	35,04	35,04	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	35,99	35,99	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	38,89	38,89	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	43,84	43,84	0,00	0,00			1	1	1	1	1			3
	19:00	44,91	44,91	0,00	0,00			1	1	1	1	1			4
20:00	44,74	44,74	0,00	0,00			1	1	1	1	1			4	
21:00	42,83	42,83	0,01	0,00			1	1	1	1	1			3	
22:00	40,63	40,60	0,03	0,00			1	1	1	1	1			2	
23:00	30,38	30,33	0,05	0,00				1	1	1	1				

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,50	3,50	8,00	10,00	10,00	10,00	9,70	10,89	1,30	1,10
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026	00:00	27,05	26,99	0,06	0,00				1	1	1	1			
	01:00	24,84	24,79	0,05	0,00					1	1	1			
	02:00	23,44	23,41	0,03	0,00					1	1	1			
	03:00	22,78	22,76	0,02	0,00					1	1	1			
	04:00	23,00	22,99	0,02	0,00					1	1	1			
	05:00	24,59	24,58	0,02	0,00					1	1	1			
	06:00	28,29	28,28	0,01	0,00				1	1	1	1			
	07:00	34,13	34,13	0,01	0,00			1	1	1	1	1			
	08:00	38,20	38,16	0,05	0,00			1	1	1	1	1			
	09:00	38,50	38,50	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	10:00	37,59	37,59	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	11:00	36,30	36,30	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	12:00	35,17	35,17	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	13:00	34,22	34,22	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	14:00	33,38	33,38	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	15:00	33,17	33,17	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	16:00	34,15	34,15	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	17:00	37,05	37,05	0,00	0,00			1	1	1	1	1			
	18:00	42,66	42,64	0,01	0,00			1	1	1	1	1			3
	19:00	44,23	44,09	0,14	0,00			1	1	1	1	1			4
	20:00	44,25	44,02	0,23	0,00			1	1	1	1	1			4
	21:00	42,37	42,15	0,22	0,00			1	1	1	1	1			2
	22:00	39,96	39,67	0,29	0,00			1	1	1	1	1			1
	23:00	29,98	29,68	0,30	0,00					1	1	1	1		

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,25	24,89	1,36	0,00				1		1	1		1	
	01:00	24,29	22,21	2,07	0,00				1		1	1			
	02:00	23,03	15,38	7,65	0,00						1	1			
	03:00	22,45	13,47	8,98	0,00						1	1			
	04:00	22,60	13,56	9,04	0,00						1	1			
	05:00	23,93	14,36	9,57	0,00						1	1			
	06:00	27,34	17,32	10,02	0,00				1		1	1			
	07:00	31,90	23,34	8,56	0,00				1	1	1	1			
	08:00	33,84	27,57	6,27	0,00				1	1	1	1			
	09:00	34,88	29,26	5,63	0,00				1	1	1	1			
	10:00	34,81	30,43	4,38	0,00				1	1	1	1			
	11:00	34,43	30,49	3,94	0,00				1	1	1	1			
	12:00	33,95	29,81	4,15	0,00				1	1	1	1			
	13:00	33,44	28,42	5,02	0,00				1	1	1	1			
	14:00	33,05	26,69	6,36	0,00				1	1	1	1			
	15:00	33,06	25,65	7,41	0,00				1	1	1	1			
	16:00	34,35	26,93	7,42	0,00				1	1	1	1			
	17:00	38,48	31,53	6,95	0,00				1	1	1	1			
	18:00	43,71	38,03	5,68	0,00				1	1	1	1			
	19:00	45,18	40,45	4,72	0,00				1	1	1	1			2
	20:00	45,38	40,98	4,40	0,00				1	1	1	1			2
	21:00	42,69	39,21	3,48	0,00				1	1	1	1			2
	22:00	37,42	34,70	2,72	0,00				1	1	1	1			
	23:00	30,34	28,25	2,09	0,00					1	1	1	1		

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,43	26,29	0,14	0,00				1	1	1	1			
	01:00	24,40	24,27	0,12	0,00				1	1	1	1			
	02:00	23,06	22,96	0,10	0,00					1	1	1			
	03:00	22,29	22,20	0,08	0,00					1	1	1			
	04:00	22,26	18,51	3,75	0,00					1	1	1			
	05:00	23,46	15,16	8,30	0,00					1	1	1			
	06:00	26,66	18,44	8,22	0,00					1	1	1			
	07:00	31,78	23,35	8,43	0,00				1	1	1	1			
	08:00	35,20	27,77	7,43	0,00				1	1	1	1			
	09:00	35,70	25,70	10,00	0,00				1	1	1	1			
	10:00	35,53	23,91	11,62	0,00				1	1	1	1			
	11:00	36,13	24,67	11,46	0,00				1	1	1	1			
	12:00	35,59	24,66	10,94	0,00				1	1	1	1			
	13:00	35,48	23,13	12,34	0,00				1	1	1	1			
	14:00	37,25	24,06	13,19	0,00				1	1	1	1			
	15:00	35,48	22,38	13,10	0,00				1	1	1	1			
	16:00	35,20	22,16	13,04	0,00				1	1	1	1			
	17:00	38,48	25,49	12,99	0,00				1	1	1	1			
	18:00	43,83	30,91	12,92	0,00				1	1	1	1			
	19:00	45,69	33,43	12,26	0,00			1	1	1	1	1			
	20:00	45,70	34,26	11,44	0,00			1	1	1	1	1			
	21:00	43,34	32,19	11,15	0,00				1	1	1	1			
	22:00	38,13	26,54	11,59	0,00				1	1	1	1			
23:00	32,68	20,48	12,21	0,00					1	1	1				

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026	00:00	27,65	17,18	10,48	0,00				1	1		1			
	01:00	25,44	15,26	10,18	0,00					1		1			
	02:00	23,93	14,36	9,57	0,00					1		1			
	03:00	22,98	13,79	9,19	0,00					1		1			
	04:00	22,83	13,70	9,13	0,00					1		1			
	05:00	23,94	16,36	7,58	0,00			1		1		1			
	06:00	27,19	19,14	8,04	0,00			1		1		1			
	07:00	31,97	23,20	8,76	0,00			1	1	1		1			
	08:00	34,83	26,91	7,92	0,00			1	1	1		1			
	09:00	36,69	29,29	7,41	0,00			1	1	1		1			
	10:00	36,94	31,03	5,91	0,00			1	1	1		1		1	
	11:00	36,51	31,13	5,37	0,00			1	1	1		1		1	
	12:00	36,04	30,95	5,09	0,00			1	1	1		1		1	
	13:00	35,32	30,88	4,44	0,00			1	1	1		1		1	
	14:00	34,68	29,93	4,74	0,00			1	1	1		1			
	15:00	34,14	28,65	5,49	0,00			1	1	1		1			
	16:00	34,87	27,50	7,36	0,00			1	1	1		1			
	17:00	38,17	28,60	9,58	0,00			1	1	1		1			
	18:00	43,52	31,79	11,74	0,00			1	1	1		1		2	
	19:00	45,93	34,29	11,64	0,00			1	1	1		1		4	
	20:00	46,08	34,12	11,96	0,00			1	1	1		1		4	
	21:00	43,94	31,63	12,31	0,00			1	1	1		1		2	
	22:00	39,76	27,91	11,84	0,00			1	1	1		1			
23:00	33,27	25,37	7,90	0,00			1	1	1		1				

Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	1,300	1,100
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026	00:00	29,21	24,77	4,44	0,00				1	1		1			
	01:00	26,94	22,38	4,56	0,00				1	1		1			
	02:00	25,17	19,80	5,37	0,00				1	1		1			
	03:00	23,93	17,05	6,88	0,00				1	1		1			
	04:00	23,64	16,50	7,14	0,00				1	1		1			
	05:00	24,55	18,88	5,67	0,00				1	1		1			
	06:00	27,53	22,40	5,14	0,00				1	1		1			
	07:00	31,92	27,02	4,90	0,00			1	1	1		1			
	08:00	34,78	31,48	3,30	0,00			1	1	1		1		1	
	09:00	36,91	34,37	2,53	0,00			1	1	1		1		3	
	10:00	37,43	35,20	2,22	0,00			1	1	1		1		3	
	11:00	37,12	34,08	3,03	0,00			1	1	1		1		3	
	12:00	36,55	33,55	3,01	0,00			1	1	1		1		3	
	13:00	35,84	31,56	4,27	0,00			1	1	1		1		1	
	14:00	35,14	29,51	5,62	0,00			1	1	1		1			
	15:00	34,83	29,04	5,79	0,00			1	1	1		1			
	16:00	35,82	29,57	6,25	0,00			1	1	1		1			
	17:00	39,30	29,37	9,93	0,00			1	1	1		1			
	18:00	44,67	33,15	11,52	0,00			1	1	1		1		2	
	19:00	46,77	38,02	8,75	0,00			1	1	1		1		6	
	20:00	46,80	40,03	6,77	0,00			1	1	1		1		7	
	21:00	44,36	36,81	7,55	0,00			1	1	1		1		6	
	22:00	39,92	32,02	7,90	0,00			1	1	1		1		2	
23:00	33,79	27,57	6,22	0,00			1	1	1		1				

Δύο Φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης