

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90
Α Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026	00:00	5,81	3,78	2,03				1						
	01:00	5,53	3,59	1,93				1						
	02:00	5,37	3,49	1,88				1						
	03:00	5,22	3,39	1,83				1						
	04:00	5,13	3,33	1,79				1						
	05:00	5,26	3,42	1,84				1						
	06:00	5,78	3,75	2,02				1						
	07:00	6,41	4,34	2,07	1			1						
	08:00	6,76	4,39	2,37	1			1						
	09:00	7,08	5,01	2,07	1			1						
	10:00	7,21	5,40	1,81	1			1						
	11:00	7,22	5,57	1,65	1			1						
	12:00	7,32	5,80	1,52	1			1						
	13:00	7,36	5,82	1,54	1			1						
	14:00	7,07	5,76	1,31	1			1						
	15:00	6,98	5,89	1,09	1			1						
	16:00	7,24	6,26	0,98	1			1						
	17:00	8,14	7,36	0,79				1	1					
	18:00	9,38	8,55	0,83				1	1					
	19:00	9,64	8,75	0,89				1	1					
	20:00	9,41	8,50	0,91				1	1					
	21:00	8,83	7,81	1,02				1	1					
	22:00	7,95	6,97	0,98				1	1					
	23:00	6,97	5,99	0,98				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Χ Η Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026	00:00	5,89	4,95	0,94			1	1						
	01:00	5,69	4,82	0,87			1	1						
	02:00	5,63	4,80	0,83			1	1						
	03:00	5,56	4,71	0,84			1	1						
	04:00	5,56	4,79	0,78			1	1						
	05:00	5,74	5,03	0,72			1	1						
	06:00	6,19	4,99	1,20			1	1						
	07:00	6,95	5,75	1,20			1	1						
	08:00	7,45	6,31	1,14	1		1	1						
	09:00	7,69	6,52	1,16	1		1	1						
	10:00	7,74	6,56	1,17	1		1	1						
	11:00	7,61	6,54	1,08	1		1	1						
	12:00	7,55	6,58	0,97	1		1	1						
	13:00	7,38	6,52	0,86	1		1	1						
	14:00	7,01	6,20	0,82	1		1	1						
	15:00	6,94	6,22	0,72	1		1	1						
	16:00	7,25	6,58	0,67	1		1	1						
	17:00	8,11	7,52	0,59				1	1					
	18:00	9,48	8,96	0,52				1	1					
	19:00	9,83	9,34	0,49				1	1					
	20:00	9,59	9,12	0,47				1	1					
	21:00	9,03	8,61	0,42				1	1					
	22:00	8,14	7,78	0,36				1	1					
	23:00	7,16	6,83	0,33				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	
Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026	00:00	5,82	5,81	0,01	1			1							
	01:00	5,58	5,57	0,01	1			1							
	02:00	5,52	5,51	0,01	1			1							
	03:00	5,45	5,42	0,04	1			1							
	04:00	5,51	5,49	0,02	1			1							
	05:00	5,78	5,77	0,01	1			1							
	06:00	6,35	6,35	0,00				1	1						
	07:00	6,88	6,87	0,01				1	1						
	08:00	7,26	7,25	0,00				1	1						
	09:00	7,54	7,54	0,00				1	1						
	10:00	7,56	7,56	0,00				1	1						
	11:00	7,48	7,48	0,01				1	1						
	12:00	7,56	7,55	0,02				1	1						
	13:00	7,39	7,34	0,05				1	1						
	14:00	6,94	6,88	0,06				1	1						
	15:00	6,86	6,81	0,05				1	1						
	16:00	7,07	7,03	0,04				1	1						
	17:00	7,63	7,58	0,05				1	1						
	18:00	8,98	8,91	0,06				1	1						
	19:00	9,48	9,37	0,11				1	1						
	20:00	9,33	9,17	0,16				1	1						
	21:00	8,75	8,55	0,20				1	1						
	22:00	7,85	7,64	0,21				1	1						
	23:00	6,60	6,51	0,08				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026	00:00	5,50	4,54	0,96				1						
	01:00	5,24	4,30	0,94				1						
	02:00	5,10	3,90	1,21				1						
	03:00	5,02	3,58	1,43				1						
	04:00	5,09	3,87	1,22				1						
	05:00	5,40	4,27	1,13				1						
	06:00	6,23	5,02	1,21	1			1						
	07:00	7,09	6,09	1,00	1			1						
	08:00	7,32	6,61	0,72	1		1	1						
	09:00	7,29	6,82	0,47	1		1	1						
	10:00	7,10	6,71	0,39	1		1	1						
	11:00	6,87	6,54	0,34	1		1	1						
	12:00	6,83	6,50	0,32	1		1	1						
	13:00	6,85	6,63	0,22	1		1	1						
	14:00	6,64	6,48	0,16	1		1	1						
	15:00	6,55	6,39	0,16	1		1	1						
	16:00	6,68	6,55	0,13	1		1	1						
	17:00	7,38	7,25	0,13				1	1					
	18:00	8,87	8,70	0,17				1	1					
	19:00	9,44	9,22	0,22				1	1					
	20:00	9,15	8,91	0,24				1	1					
	21:00	8,51	8,30	0,21				1	1					
	22:00	7,59	7,48	0,11				1	1					
	23:00	6,31	6,31	0,00				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026	00:00	5,50	5,49	0,01	1			1						
	01:00	5,21	5,20	0,01	1			1						
	02:00	5,08	5,07	0,01	1			1						
	03:00	4,99	4,98	0,01	1			1						
	04:00	5,06	5,05	0,00	1			1						
	05:00	5,39	5,39	0,00	1			1						
	06:00	6,18	6,18	0,00	1		1	1						
	07:00	6,97	6,97	0,00	1		1	1						
	08:00	7,22	7,22	0,00	1		1	1						
	09:00	7,18	7,18	0,00	1		1	1						
	10:00	7,07	7,07	0,00	1		1	1						
	11:00	6,83	6,83	0,00	1		1	1						
	12:00	6,82	6,82	0,00	1		1	1						
	13:00	6,75	6,74	0,01	1		1	1						
	14:00	6,54	6,48	0,06	1		1	1						
	15:00	6,48	6,31	0,17	1		1	1						
	16:00	6,68	6,48	0,20	1		1	1						
	17:00	7,33	7,18	0,15	1		1	1						
	18:00	8,72	8,62	0,09				1	1					
	19:00	9,14	9,09	0,06				1	1					
	20:00	8,95	8,89	0,06				1	1					
	21:00	8,34	8,27	0,07				1	1					
	22:00	7,43	7,25	0,17	1		1	1						
	23:00	6,40	6,38	0,02	1		1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026	00:00	5,51	5,38	0,12	1			1						
	01:00	5,17	4,35	0,82				1						
	02:00	5,05	3,85	1,21				1						
	03:00	4,94	4,12	0,82				1						
	04:00	4,97	4,17	0,79				1						
	05:00	5,29	4,45	0,84				1						
	06:00	6,03	5,08	0,95			1	1						
	07:00	6,85	5,88	0,97			1	1						
	08:00	7,16	6,42	0,74	1		1	1						
	09:00	7,18	6,63	0,55	1		1	1						
	10:00	7,10	6,40	0,70	1		1	1						
	11:00	6,80	5,97	0,84	1		1	1						
	12:00	6,75	6,12	0,64	1		1	1						
	13:00	6,65	6,12	0,53	1		1	1						
	14:00	6,40	5,78	0,62			1	1						
	15:00	6,28	5,46	0,82			1	1						
	16:00	6,45	5,85	0,60			1	1						
	17:00	7,26	6,95	0,31				1	1					
	18:00	8,62	8,36	0,26				1	1					
	19:00	9,08	8,85	0,23				1	1					
	20:00	8,84	8,67	0,17				1	1					
	21:00	8,22	8,09	0,13				1	1					
	22:00	7,30	7,16	0,14				1	1					
	23:00	6,49	5,67	0,82	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026	00:00	5,56	5,44	0,12	1			1						
	01:00	5,29	4,70	0,59	1			1						
	02:00	5,07	3,70	1,37				1						
	03:00	4,91	3,28	1,63				1						
	04:00	4,93	3,26	1,67				1						
	05:00	5,20	3,38	1,82				1						
	06:00	5,84	3,80	2,04				1						
	07:00	6,58	4,34	2,24	1			1						
	08:00	6,89	4,48	2,41	1			1						
	09:00	7,03	4,57	2,46	1			1						
	10:00	6,94	4,76	2,18	1			1						
	11:00	6,76	4,88	1,88	1			1						
	12:00	6,68	4,75	1,92	1			1						
	13:00	6,72	4,50	2,22	1			1						
	14:00	6,51	4,44	2,06	1			1						
	15:00	6,53	4,64	1,89	1			1						
	16:00	6,90	5,26	1,64	1			1						
	17:00	7,67	6,08	1,59	1		1	1						
	18:00	8,90	7,13	1,77	1		1	1						
	19:00	9,36	7,37	1,99	1		1	1						
	20:00	9,13	6,97	2,16	1		1	1						
	21:00	8,53	6,24	2,29	1		1	1						
	22:00	7,64	5,42	2,22	1		1	1						
	23:00	6,77	4,64	2,12	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026	00:00	5,68	3,69	1,99				1						
	01:00	5,42	3,52	1,90				1						
	02:00	5,22	3,39	1,83				1						
	03:00	5,04	3,28	1,76				1						
	04:00	5,02	3,26	1,76				1						
	05:00	5,20	3,38	1,82				1						
	06:00	5,73	3,78	1,94				1						
	07:00	6,31	4,39	1,92	1			1						
	08:00	6,57	4,84	1,73	1			1						
	09:00	6,70	5,15	1,55	1			1						
	10:00	6,72	5,35	1,37	1			1						
	11:00	6,70	5,37	1,33	1			1						
	12:00	6,76	5,43	1,33	1			1						
	13:00	6,81	5,41	1,40	1			1						
	14:00	6,53	4,83	1,70	1			1						
	15:00	6,52	4,53	1,98	1			1						
	16:00	6,84	4,62	2,22	1			1						
	17:00	7,61	5,10	2,52	1			1						
	18:00	8,92	6,14	2,78	1		1	1						
	19:00	9,39	6,42	2,98	1		1	1						
20:00	9,21	6,20	3,00	1		1	1							
21:00	8,64	5,62	3,02	1		1	1							
22:00	7,78	5,06	2,72	1			1							
23:00	6,88	4,47	2,41	1			1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026	00:00	5,73	3,72	2,01				1						
	01:00	5,53	3,59	1,93				1						
	02:00	5,37	3,49	1,88				1						
	03:00	5,27	3,42	1,84				1						
	04:00	5,31	3,45	1,86				1						
	05:00	5,59	3,63	1,96				1						
	06:00	6,46	4,20	2,26				1						
	07:00	7,38	4,79	2,58	1			1						
	08:00	7,76	5,05	2,72	1			1						
	09:00	7,79	5,07	2,73	1			1						
	10:00	7,54	4,90	2,64	1			1						
	11:00	7,37	4,79	2,58	1			1						
	12:00	7,33	4,76	2,57	1			1						
	13:00	7,32	4,76	2,56	1			1						
	14:00	7,56	4,91	2,65	1			1						
	15:00	7,42	4,82	2,60	1			1						
	16:00	7,54	4,90	2,64	1			1						
	17:00	8,11	5,27	2,84	1			1						
	18:00	9,31	6,27	3,04	1		1	1						
	19:00	9,81	6,77	3,04	1		1	1						
	20:00	9,62	6,58	3,04	1		1	1						
	21:00	9,08	6,04	3,04	1		1	1						
	22:00	8,25	5,36	2,89	1			1						
	23:00	7,35	4,78	2,57	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026	00:00	5,58	3,63	1,95				1						
	01:00	5,27	3,43	1,85				1						
	02:00	5,17	3,36	1,81				1						
	03:00	5,13	3,33	1,80				1						
	04:00	5,18	3,37	1,81				1						
	05:00	5,45	3,54	1,91				1						
	06:00	6,16	4,00	2,16				1						
	07:00	6,85	4,45	2,40	1			1						
	08:00	7,15	4,64	2,50	1			1						
	09:00	7,13	4,64	2,50	1			1						
	10:00	7,01	4,56	2,45	1			1						
	11:00	6,96	4,52	2,44	1			1						
	12:00	7,05	4,58	2,47	1			1						
	13:00	6,94	4,51	2,43	1			1						
	14:00	6,64	4,34	2,31	1			1						
	15:00	6,64	4,34	2,31	1			1						
	16:00	6,90	4,48	2,41	1			1						
	17:00	7,64	4,96	2,67	1			1						
	18:00	9,02	5,98	3,04	1		1	1						
	19:00	9,57	6,53	3,04	1		1	1						
	20:00	9,48	6,44	3,04	1		1	1						
	21:00	8,89	5,86	3,03	1		1	1						
	22:00	7,92	5,15	2,77	1			1						
	23:00	7,04	4,58	2,47	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026	00:00	5,46	3,65	1,81				1						
	01:00	5,18	3,37	1,81				1						
	02:00	5,03	3,32	1,71				1						
	03:00	4,94	3,59	1,35				1						
	04:00	5,01	3,73	1,27				1						
	05:00	5,31	3,89	1,42				1						
	06:00	6,12	4,54	1,57	1			1						
	07:00	7,03	5,24	1,79	1			1						
	08:00	7,45	5,59	1,86	1		1	1						
	09:00	7,54	5,82	1,72	1		1	1						
	10:00	7,44	6,03	1,40	1		1	1						
	11:00	7,27	6,33	0,95	1		1	1						
	12:00	7,21	6,20	1,00	1		1	1						
	13:00	7,23	5,90	1,33	1		1	1						
	14:00	6,99	5,72	1,27	1		1	1						
	15:00	6,79	5,75	1,05	1		1	1						
	16:00	6,92	5,95	0,97	1		1	1						
	17:00	7,55	6,56	0,99	1		1	1						
	18:00	9,09	8,20	0,89	1			1	1					
	19:00	9,62	9,04	0,58	1			1	1					
	20:00	9,29	8,72	0,56				1	1					
	21:00	8,66	8,02	0,63				1	1					
	22:00	7,63	6,97	0,65				1	1					
	23:00	6,66	6,51	0,14				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Χ Η Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026	00:00	5,48	5,22	0,26	1			1						
	01:00	5,18	4,87	0,31	1			1						
	02:00	5,06	4,67	0,39	1			1						
	03:00	4,94	4,67	0,28	1			1						
	04:00	5,02	4,77	0,26	1			1						
	05:00	5,37	5,01	0,36	1			1						
	06:00	6,09	5,61	0,48	1			1						
	07:00	6,89	6,37	0,52	1		1	1						
	08:00	7,05	6,20	0,85	1		1	1						
	09:00	7,14	6,38	0,76	1		1	1						
	10:00	7,02	6,45	0,57	1		1	1						
	11:00	6,82	6,26	0,56	1		1	1						
	12:00	6,69	6,07	0,63	1		1	1						
	13:00	6,58	5,81	0,77	1		1	1						
	14:00	6,39	5,25	1,13	1			1						
	15:00	6,30	5,45	0,84	1			1						
	16:00	6,44	5,63	0,81	1			1						
	17:00	7,17	6,51	0,66				1	1					
	18:00	8,55	7,69	0,85				1	1					
	19:00	9,24	7,98	1,26				1	1					
	20:00	9,03	7,23	1,80				1	1					
	21:00	8,44	6,51	1,93				1	1					
	22:00	7,48	5,14	2,34	1			1						
	23:00	6,57	4,34	2,24	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026	00:00	5,44	3,54	1,91				1						
	01:00	5,14	3,34	1,80				1						
	02:00	4,99	3,26	1,73				1						
	03:00	4,91	3,26	1,65				1						
	04:00	4,94	3,26	1,68				1						
	05:00	5,22	3,45	1,77				1						
	06:00	5,93	3,85	2,07				1						
	07:00	6,67	4,34	2,33	1			1						
	08:00	6,84	4,46	2,38	1			1						
	09:00	6,91	4,64	2,27	1			1						
	10:00	6,72	4,58	2,14	1			1						
	11:00	6,55	4,62	1,93	1			1						
	12:00	6,48	4,87	1,61	1			1						
	13:00	6,45	4,92	1,52	1			1						
	14:00	6,22	4,63	1,59	1			1						
	15:00	6,15	4,63	1,52	1			1						
	16:00	6,33	4,86	1,48	1			1						
	17:00	7,08	5,58	1,50	1			1						
	18:00	8,37	6,78	1,59				1	1					
	19:00	9,17	7,52	1,65				1	1					
	20:00	8,93	7,15	1,78				1	1					
	21:00	8,43	6,51	1,92				1	1					
	22:00	7,44	5,33	2,11			1	1						
	23:00	6,58	4,53	2,05			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	
Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026	00:00	5,54	3,99	1,54				1							
	01:00	5,21	3,63	1,58				1							
	02:00	5,03	3,60	1,43				1							
	03:00	4,89	3,52	1,37				1							
	04:00	4,91	3,42	1,49				1							
	05:00	5,14	3,61	1,52				1							
	06:00	5,74	4,34	1,41	1			1							
	07:00	6,40	4,96	1,44	1			1							
	08:00	6,71	5,34	1,37	1			1							
	09:00	6,84	5,60	1,24	1			1							
	10:00	6,67	5,58	1,09	1			1							
	11:00	6,49	5,54	0,94	1			1							
	12:00	6,44	5,57	0,87	1			1							
	13:00	6,46	5,60	0,86	1			1							
	14:00	6,32	5,47	0,85	1			1							
	15:00	6,09	5,11	0,97	1			1							
	16:00	6,08	5,15	0,93	1			1							
	17:00	6,85	5,86	0,99	1			1							
	18:00	8,31	7,11	1,21				1	1						
	19:00	9,22	7,69	1,52				1	1						
	20:00	9,06	7,57	1,49				1	1						
	21:00	8,49	7,16	1,33				1	1						
	22:00	7,61	6,14	1,47	1			1							
	23:00	6,64	5,11	1,53	1			1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	
Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026	00:00	5,58	4,12	1,46				1							
	01:00	5,27	3,89	1,38				1							
	02:00	5,08	4,06	1,01				1							
	03:00	4,92	4,01	0,91				1							
	04:00	4,88	4,02	0,86				1							
	05:00	5,03	4,23	0,80				1							
	06:00	5,53	4,63	0,89	1			1							
	07:00	6,00	4,68	1,31	1			1							
	08:00	6,28	4,74	1,54	1			1							
	09:00	6,44	5,13	1,31	1			1							
	10:00	6,38	5,58	0,81	1			1							
	11:00	6,35	5,89	0,46	1			1							
	12:00	6,43	5,93	0,49	1			1							
	13:00	6,41	5,67	0,75	1			1							
	14:00	6,20	5,49	0,71	1			1							
	15:00	6,04	5,47	0,56	1			1							
	16:00	6,11	5,70	0,41	1			1							
	17:00	6,89	6,55	0,34				1	1						
	18:00	8,41	8,08	0,34				1	1						
	19:00	9,29	8,95	0,34				1	1						
	20:00	9,19	8,89	0,29				1	1						
	21:00	8,64	8,39	0,24				1	1						
	22:00	7,75	7,48	0,27				1	1						
	23:00	6,72	6,51	0,21				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026	00:00	5,58	5,34	0,23	1			1						
	01:00	5,36	5,15	0,21	1			1						
	02:00	5,26	5,11	0,16	1			1						
	03:00	5,20	5,06	0,14	1			1						
	04:00	5,27	5,09	0,18	1			1						
	05:00	5,50	5,27	0,22	1			1						
	06:00	6,11	5,92	0,20	1			1						
	07:00	6,89	6,69	0,20				1	1					
	08:00	7,24	7,07	0,17				1	1					
	09:00	7,36	7,20	0,16				1	1					
	10:00	7,27	7,10	0,17				1	1					
	11:00	7,16	7,00	0,15				1	1					
	12:00	7,16	7,02	0,14				1	1					
	13:00	7,17	7,05	0,12				1	1					
	14:00	6,94	6,83	0,12				1	1					
	15:00	6,76	6,68	0,08				1	1					
	16:00	6,92	6,87	0,05				1	1					
	17:00	7,47	7,42	0,05				1	1					
	18:00	8,83	8,73	0,09				1	1					
	19:00	9,58	9,43	0,15				1	1					
	20:00	9,41	9,19	0,22				1	1					
	21:00	8,85	8,47	0,39				1	1					
	22:00	7,95	7,57	0,38				1	1					
	23:00	6,90	6,66	0,25				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026	00:00	5,56	5,09	0,47	1			1						
	01:00	5,25	4,59	0,66	1			1						
	02:00	5,17	4,14	1,03				1						
	03:00	5,10	3,87	1,23				1						
	04:00	5,20	3,74	1,46				1						
	05:00	5,47	3,77	1,70				1						
	06:00	6,09	4,17	1,92				1						
	07:00	6,70	4,55	2,15				1						
	08:00	7,05	4,70	2,34	1			1						
	09:00	7,27	4,85	2,42	1			1						
	10:00	7,37	4,94	2,43	1			1						
	11:00	7,55	5,17	2,39	1			1						
	12:00	7,67	5,29	2,38	1			1						
	13:00	7,62	5,11	2,51	1			1						
	14:00	7,35	4,80	2,55	1			1						
	15:00	7,16	4,65	2,50	1			1						
	16:00	7,15	4,65	2,50	1			1						
	17:00	7,75	5,04	2,71	1			1						
	18:00	8,99	6,05	2,94	1		1	1						
	19:00	9,77	6,76	3,00	1		1	1						
	20:00	9,50	6,46	3,04	1		1	1						
	21:00	8,85	5,81	3,04	1			1						
	22:00	7,88	5,12	2,76	1			1						
	23:00	6,77	4,40	2,37	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026	00:00	5,39	3,50	1,88				1						
	01:00	5,08	3,30	1,78				1						
	02:00	4,96	3,26	1,71				1						
	03:00	4,89	3,26	1,63				1						
	04:00	4,95	3,26	1,69				1						
	05:00	5,30	3,44	1,85				1						
	06:00	6,05	3,93	2,12				1						
	07:00	6,96	4,52	2,43	1			1						
	08:00	7,17	4,66	2,51	1			1						
	09:00	7,20	4,68	2,52	1			1						
	10:00	7,02	4,56	2,46	1			1						
	11:00	6,84	4,45	2,39	1			1						
	12:00	6,71	4,36	2,35	1			1						
	13:00	6,65	4,34	2,31	1			1						
	14:00	6,48	4,34	2,14	1			1						
	15:00	6,37	4,34	2,03	1			1						
	16:00	6,42	4,34	2,08	1			1						
	17:00	7,04	4,58	2,47	1			1						
	18:00	8,30	5,40	2,91	1			1						
	19:00	9,23	6,19	3,04	1		1	1						
	20:00	9,08	6,03	3,04	1		1	1						
	21:00	8,50	5,53	2,98	1		1	1						
	22:00	7,59	4,93	2,66	1			1						
	23:00	6,73	4,37	2,36	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Χ Η Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2026	00:00	5,42	3,52	1,90				1						
	01:00	5,08	3,30	1,78				1						
	02:00	4,96	3,26	1,70				1						
	03:00	4,83	3,26	1,57				1						
	04:00	4,88	3,26	1,62				1						
	05:00	5,17	3,36	1,81				1						
	06:00	5,88	3,82	2,06				1						
	07:00	6,83	4,44	2,39	1			1						
	08:00	7,37	4,79	2,58	1			1						
	09:00	7,55	4,90	2,64	1			1						
	10:00	7,52	4,89	2,63	1			1						
	11:00	7,63	4,96	2,67	1			1						
	12:00	7,67	4,98	2,68	1			1						
	13:00	7,68	4,99	2,69	1			1						
	14:00	7,63	4,96	2,67	1			1						
	15:00	7,48	4,86	2,62	1			1						
	16:00	7,50	4,87	2,62	1			1						
	17:00	7,91	5,14	2,77	1			1						
	18:00	8,85	5,81	3,04	1		1	1						
	19:00	9,55	6,51	3,04	1		1	1						
	20:00	9,45	6,41	3,04	1		1	1						
	21:00	8,81	5,77	3,04	1		1	1						
	22:00	7,80	5,07	2,73	1			1						
	23:00	6,67	4,34	2,33	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026	00:00	5,64	3,67	1,98				1						
	01:00	5,32	3,46	1,86				1						
	02:00	5,14	3,34	1,80				1						
	03:00	4,96	3,26	1,71				1						
	04:00	4,99	3,26	1,74				1						
	05:00	5,27	3,42	1,84				1						
	06:00	5,97	3,88	2,09				1						
	07:00	7,13	4,63	2,49	1			1						
	08:00	7,81	5,08	2,73	1			1						
	09:00	8,28	5,38	2,90	1			1						
	10:00	8,40	5,46	2,94	1			1						
	11:00	8,26	5,37	2,89	1			1						
	12:00	8,18	5,31	2,86	1			1						
	13:00	8,09	5,26	2,83	1			1						
	14:00	7,87	5,12	2,75	1			1						
	15:00	7,73	5,03	2,71	1			1						
	16:00	7,65	4,98	2,68	1			1						
	17:00	8,11	5,27	2,84	1			1						
	18:00	9,06	6,02	3,04	1		1	1						
	19:00	9,71	6,67	3,04	1		1	1						
	20:00	9,53	6,49	3,04	1		1	1						
	21:00	8,82	5,78	3,04	1			1						
	22:00	7,84	5,10	2,74	1			1						
	23:00	6,50	4,34	2,17	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	
Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026	00:00	6,21	4,63	1,57	1			1							
	01:00	5,52	4,00	1,52				1							
	02:00	5,24	3,78	1,46				1							
	03:00	5,09	3,55	1,54				1							
	04:00	5,05	3,39	1,65				1							
	05:00	5,28	3,54	1,73				1							
	06:00	5,96	3,87	2,09				1							
	07:00	7,17	5,28	1,89	1			1							
	08:00	8,02	6,07	1,95	1		1	1							
	09:00	8,49	6,61	1,88	1		1	1							
	10:00	8,51	6,72	1,79	1		1	1							
	11:00	8,48	6,57	1,92	1		1	1							
	12:00	8,48	6,15	2,33	1		1	1							
	13:00	8,25	5,96	2,29	1		1	1							
	14:00	7,73	5,23	2,50			1	1							
	15:00	7,32	4,76	2,56			1	1							
	16:00	7,09	4,63	2,46			1	1							
	17:00	7,56	5,15	2,41			1	1							
	18:00	8,60	6,04	2,56	1		1	1							
	19:00	9,46	6,57	2,90	1		1	1							
	20:00	9,65	6,66	2,99	1		1	1							
	21:00	8,88	6,03	2,85	1		1	1							
	22:00	7,95	5,42	2,54	1		1	1							
	23:00	7,04	4,58	2,46			1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026	00:00	6,03	3,92	2,11				1						
	01:00	5,45	3,54	1,91				1						
	02:00	5,20	3,38	1,82				1						
	03:00	5,04	3,27	1,76				1						
	04:00	5,02	3,26	1,76				1						
	05:00	5,20	3,38	1,82				1						
	06:00	5,56	3,62	1,95				1						
	07:00	6,11	3,97	2,14				1						
	08:00	6,44	4,34	2,10	1			1						
	09:00	6,96	4,53	2,44	1			1						
	10:00	7,12	4,62	2,49	1			1						
	11:00	7,09	4,61	2,48	1			1						
	12:00	6,99	4,55	2,45	1			1						
	13:00	6,60	4,34	2,26	1			1						
	14:00	5,98	3,89	2,09				1						
	15:00	5,73	3,73	2,01				1						
	16:00	6,04	3,93	2,11				1						
	17:00	7,02	6,51	0,50				1	1					
	18:00	8,24	7,33	0,90				1	1					
	19:00	8,96	8,13	0,83				1	1					
	20:00	9,06	7,92	1,14				1	1					
	21:00	8,54	7,28	1,26				1	1					
	22:00	7,71	6,66	1,05				1	1					
	23:00	6,84	6,51	0,32				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90
Α Ρ Χ Η Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026	00:00	5,85	5,27	0,58	1			1						
	01:00	5,26	4,63	0,63	1			1						
	02:00	5,00	4,46	0,54	1			1						
	03:00	4,84	4,37	0,47	1			1						
	04:00	4,83	4,39	0,44	1			1						
	05:00	5,04	4,67	0,37	1			1						
	06:00	5,59	5,29	0,31	1			1						
	07:00	6,37	5,99	0,37	1		1	1						
	08:00	6,75	6,35	0,40	1		1	1						
	09:00	7,02	6,77	0,25	1		1	1						
	10:00	6,89	6,68	0,20	1		1	1						
	11:00	6,75	6,63	0,12	1		1	1						
	12:00	6,71	6,68	0,03	1		1	1						
	13:00	6,57	6,55	0,03	1		1	1						
	14:00	6,21	6,19	0,02	1		1	1						
	15:00	6,03	6,02	0,01	1		1	1						
	16:00	6,18	6,18	0,01	1		1	1						
	17:00	7,05	7,05	0,00	1		1	1						
	18:00	8,29	8,29	0,00				1	1					
	19:00	9,10	9,10	0,00				1	1					
	20:00	9,24	9,18	0,06				1	1					
	21:00	8,61	8,49	0,12				1	1					
	22:00	7,66	7,50	0,16				1	1					
	23:00	6,77	6,54	0,23				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026	00:00	5,71	3,71	2,00				1						
	01:00	5,38	3,50	1,88				1						
	02:00	5,25	3,41	1,84				1						
	03:00	5,08	3,30	1,78				1						
	04:00	5,06	3,29	1,77				1						
	05:00	5,26	3,42	1,84				1						
	06:00	5,73	3,73	2,01				1						
	07:00	6,54	4,34	2,20	1			1						
	08:00	7,23	4,70	2,53	1			1						
	09:00	7,51	4,88	2,63	1			1						
	10:00	7,49	4,87	2,62	1			1						
	11:00	7,30	4,75	2,56	1			1						
	12:00	7,58	4,93	2,65	1			1						
	13:00	6,86	4,46	2,40	1			1						
	14:00	6,33	4,34	1,99	1			1						
	15:00	6,32	4,34	1,98	1			1						
	16:00	6,71	4,36	2,35	1			1						
	17:00	7,49	4,87	2,62	1			1						
	18:00	8,30	5,42	2,88	1		1	1						
	19:00	9,03	6,68	2,34	1		1	1						
	20:00	8,83	6,27	2,56	1		1	1						
	21:00	8,30	6,17	2,13	1		1	1						
	22:00	7,55	5,50	2,05	1		1	1						
	23:00	6,91	5,42	1,50	1		1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	
Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026	00:00	5,53	3,59	1,93				1							
	01:00	5,21	3,38	1,82				1							
	02:00	5,06	3,29	1,77				1							
	03:00	4,88	3,26	1,62				1							
	04:00	4,81	3,26	1,55				1							
	05:00	5,04	3,28	1,77				1							
	06:00	5,53	3,77	1,75				1							
	07:00	6,14	4,68	1,45			1	1							
	08:00	6,51	5,54	0,97			1	1							
	09:00	6,70	6,21	0,49	1		1	1							
	10:00	6,67	6,44	0,23	1		1	1							
	11:00	6,98	6,78	0,20	1		1	1							
	12:00	7,39	7,13	0,26	1		1	1							
	13:00	7,37	7,18	0,19	1		1	1							
	14:00	7,16	6,96	0,20	1		1	1							
	15:00	6,58	6,25	0,32	1		1	1							
	16:00	6,64	6,29	0,35	1		1	1							
	17:00	7,25	7,03	0,22	1		1	1							
	18:00	8,19	7,62	0,57				1	1						
	19:00	9,05	7,77	1,28				1	1						
	20:00	8,99	8,28	0,71				1	1						
	21:00	8,45	7,97	0,48				1	1						
	22:00	7,51	7,32	0,19				1	1						
	23:00	6,58	6,52	0,06				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90
Α Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026	00:00	5,60	5,50	0,10	1			1						
	01:00	5,30	5,07	0,23	1			1						
	02:00	5,11	4,72	0,40	1			1						
	03:00	4,90	4,51	0,40	1			1						
	04:00	4,81	4,51	0,29	1			1						
	05:00	4,96	4,87	0,09	1			1						
	06:00	5,36	5,11	0,25	1			1						
	07:00	6,15	5,89	0,26	1			1						
	08:00	6,81	6,59	0,21				1	1					
	09:00	7,33	6,94	0,39				1	1					
	10:00	7,62	7,54	0,08				1	1					
	11:00	7,59	7,58	0,01				1	1					
	12:00	7,39	7,38	0,01				1	1					
	13:00	7,59	7,59	0,01				1	1					
	14:00	7,62	7,62	0,00				1	1					
	15:00	6,99	6,97	0,02				1	1					
	16:00	6,76	6,73	0,03				1	1					
	17:00	7,33	7,31	0,03				1	1					
	18:00	7,99	7,97	0,02				1	1					
	19:00	8,89	8,81	0,09				1	1					
	20:00	8,94	8,83	0,11				1	1					
	21:00	8,45	8,40	0,05				1	1					
	22:00	7,54	7,52	0,01				1	1					
	23:00	6,56	6,52	0,03				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Χ Η Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	
Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026	00:00	5,53	5,42	0,12	1			1							
	01:00	5,28	5,07	0,22	1			1							
	02:00	5,19	4,89	0,30	1			1							
	03:00	5,05	4,83	0,22	1			1							
	04:00	5,05	4,93	0,12	1			1							
	05:00	5,34	5,25	0,10	1			1							
	06:00	5,87	5,77	0,09	1			1							
	07:00	6,76	6,71	0,05				1	1						
	08:00	7,26	7,22	0,04				1	1						
	09:00	7,33	7,31	0,02				1	1						
	10:00	7,27	7,27	0,00				1	1						
	11:00	7,08	7,07	0,00				1	1						
	12:00	7,05	7,05	0,00				1	1						
	13:00	7,05	7,05	0,00				1	1						
	14:00	6,76	6,75	0,01				1	1						
	15:00	6,47	6,47	0,00				1	1						
	16:00	6,48	6,48	0,00				1	1						
	17:00	7,07	6,88	0,19				1	1						
	18:00	7,98	7,76	0,22				1	1						
	19:00	8,95	8,72	0,24				1	1						
	20:00	9,07	8,76	0,31				1	1						
	21:00	8,58	8,11	0,47				1	1						
	22:00	7,66	6,94	0,72				1	1						
	23:00	6,65	5,65	1,00				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026	00:00	5,26	5,05	0,22	1			1						
	01:00	5,01	4,80	0,21	1			1						
	02:00	4,89	4,74	0,14	1			1						
	03:00	4,88	4,65	0,23	1			1						
	04:00	4,85	4,58	0,27	1			1						
	05:00	5,13	4,70	0,43	1			1						
	06:00	5,34	4,66	0,68	1			1						
	07:00	6,65	5,84	0,81	1		1	1						
	08:00	7,07	6,19	0,88	1		1	1						
	09:00	7,23	6,03	1,20	1		1	1						
	10:00	7,15	5,80	1,35	1		1	1						
	11:00	7,37	5,85	1,52	1		1	1						
	12:00	7,60	5,99	1,61	1		1	1						
	13:00	7,52	6,05	1,47	1		1	1						
	14:00	7,29	5,94	1,36	1		1	1						
	15:00	6,62	5,64	0,97	1		1	1						
	16:00	6,53	5,97	0,56	1		1	1						
	17:00	7,16	6,75	0,42	1		1	1						
	18:00	7,92	7,70	0,22				1	1					
	19:00	8,91	8,68	0,24				1	1					
	20:00	8,86	8,45	0,41				1	1					
	21:00	8,31	7,80	0,51				1	1					
	22:00	7,44	6,84	0,60				1	1					
	23:00	6,47	6,08	0,39	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης