

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90
Α Ρ Ρ Ε Σ Τ Η Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,56	3,61	1,94				1						
	01:00	5,24	3,41	1,83				1						
	02:00	4,97	3,26	1,72				1						
	03:00	4,76	3,26	1,50				1						
	04:00	4,64	3,26	1,38				1						
	05:00	4,71	3,26	1,46				1						
	06:00	5,23	3,40	1,83				1						
	07:00	5,86	3,81	2,05				1						
	08:00	6,57	4,34	2,23	1			1						
	09:00	7,17	4,66	2,51	1			1						
	10:00	7,42	4,82	2,60	1			1						
	11:00	7,78	5,05	2,72	1			1						
	12:00	8,10	5,26	2,83	1			1						
	13:00	8,07	5,24	2,82	1			1						
	14:00	7,73	5,02	2,70	1			1						
	15:00	7,56	4,91	2,64	1			1						
	16:00	7,45	4,85	2,61	1			1						
	17:00	8,31	5,40	2,91	1			1						
	18:00	9,06	6,51	2,54				1	1					
	19:00	9,05	6,51	2,53				1	1					
	20:00	8,77	6,51	2,26				1	1					
	21:00	8,13	5,28	2,84	1			1						
	22:00	7,33	4,77	2,57	1			1						
	23:00	6,48	4,34	2,14	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α ρ ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,62	3,65	1,97				1						
	01:00	5,47	3,56	1,92				1						
	02:00	5,35	3,48	1,87				1						
	03:00	5,25	3,41	1,84				1						
	04:00	5,30	3,45	1,86				1						
	05:00	5,52	3,59	1,93				1						
	06:00	6,24	4,34	1,90	1			1						
	07:00	7,06	4,59	2,47	1			1						
	08:00	7,85	5,10	2,75	1			1						
	09:00	8,34	5,42	2,92	1			1						
	10:00	8,42	5,47	2,95	1			1						
	11:00	8,61	5,59	3,01	1			1						
	12:00	8,99	5,95	3,04	1			1						
	13:00	8,95	5,92	3,04	1			1						
	14:00	8,66	5,65	3,00	1			1						
	15:00	8,38	5,45	2,93	1			1						
	16:00	8,54	5,70	2,85	1			1						
	17:00	9,37	6,59	2,78				1	1					
	18:00	10,07	7,28	2,79				1	1					
	19:00	10,07	7,28	2,79				1	1					
	20:00	9,83	7,13	2,70				1	1					
	21:00	9,26	6,68	2,58				1	1					
	22:00	8,49	6,51	1,97				1	1					
	23:00	7,60	5,60	2,00	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Α Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,48	4,40	1,08	1				1						
	01:00	5,27	4,34	0,94	1				1						
	02:00	5,11	4,34	0,77	1				1						
	03:00	4,99	4,34	0,66	1				1						
	04:00	5,09	4,34	0,75	1				1						
	05:00	5,33	4,64	0,69	1				1						
	06:00	5,98	5,19	0,79	1				1						
	07:00	6,71	5,65	1,06	1				1						
	08:00	7,13	6,12	1,00	1				1						
	09:00	8,11	7,32	0,79				1	1						
	10:00	8,32	7,86	0,46				1	1						
	11:00	8,45	8,07	0,38				1	1						
	12:00	8,56	8,32	0,24				1	1						
	13:00	8,64	8,47	0,16				1	1						
	14:00	8,33	8,22	0,12				1	1						
	15:00	7,97	7,87	0,10				1	1						
	16:00	7,92	7,83	0,10				1	1						
	17:00	8,61	8,50	0,10				1	1						
	18:00	9,40	9,28	0,12				1	1						
	19:00	9,36	9,21	0,15				1	1						
	20:00	8,98	8,81	0,18				1	1						
	21:00	8,32	8,12	0,20				1	1						
	22:00	7,53	7,28	0,25				1	1						
	23:00	6,57	6,51	0,05				1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,44	5,32	0,12	1			1						
	01:00	5,20	5,07	0,13	1			1						
	02:00	4,98	4,86	0,12	1			1						
	03:00	4,92	4,75	0,16	1			1						
	04:00	4,96	4,66	0,30	1			1						
	05:00	5,19	4,72	0,48	1			1						
	06:00	5,95	5,31	0,64	1			1						
	07:00	6,75	5,91	0,84	1			1						
	08:00	7,12	6,11	1,01	1			1						
	09:00	7,88	6,75	1,13				1	1					
	10:00	8,20	7,13	1,07				1	1					
	11:00	8,37	7,35	1,03				1	1					
	12:00	8,52	7,64	0,88				1	1					
	13:00	8,33	7,43	0,91				1	1					
	14:00	8,07	7,08	0,99				1	1					
	15:00	7,83	6,82	1,01				1	1					
	16:00	7,81	6,73	1,07				1	1					
	17:00	8,47	7,38	1,09				1	1					
	18:00	9,27	8,25	1,02				1	1					
	19:00	9,34	8,20	1,14				1	1					
	20:00	9,04	7,71	1,33				1	1					
	21:00	8,39	7,01	1,38				1	1					
	22:00	7,48	5,71	1,77	1			1						
	23:00	6,53	4,34	2,20	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,56	3,61	1,95					1						
	01:00	5,24	3,40	1,83					1						
	02:00	5,00	3,26	1,74					1						
	03:00	4,85	3,26	1,59					1						
	04:00	4,81	3,26	1,55					1						
	05:00	5,04	3,28	1,77					1						
	06:00	5,89	4,34	1,55	1				1						
	07:00	6,89	4,48	2,41	1				1						
	08:00	7,65	4,97	2,68	1				1						
	09:00	8,05	5,23	2,82	1				1						
	10:00	8,23	5,35	2,88	1				1						
	11:00	8,21	5,34	2,87	1				1						
	12:00	8,29	5,49	2,80	1				1						
	13:00	8,13	5,28	2,84	1				1						
	14:00	7,83	5,09	2,74	1				1						
	15:00	7,82	5,26	2,56	1				1						
	16:00	7,76	6,78	0,98				1	1						
	17:00	8,33	8,24	0,09				1	1						
	18:00	9,12	8,87	0,25				1	1						
	19:00	9,14	8,75	0,39				1	1						
	20:00	8,84	8,31	0,53				1	1						
	21:00	8,15	7,41	0,74				1	1						
	22:00	7,10	6,40	0,70	1				1						
	23:00	6,08	5,67	0,41	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,52	5,06	0,45	1				1						
	01:00	5,15	4,88	0,27	1				1						
	02:00	4,92	4,75	0,17	1				1						
	03:00	4,72	4,56	0,16	1				1						
	04:00	4,69	4,59	0,10	1				1						
	05:00	4,92	4,86	0,06	1				1						
	06:00	5,80	5,80	0,00	1				1						
	07:00	6,70	6,70	0,00				1	1						
	08:00	7,13	7,12	0,01				1	1						
	09:00	7,29	7,19	0,10				1	1						
	10:00	7,20	6,92	0,28				1	1						
	11:00	7,04	6,51	0,53				1	1						
	12:00	7,25	6,51	0,74				1	1						
	13:00	7,29	6,51	0,77				1	1						
	14:00	7,19	6,51	0,68				1	1						
	15:00	7,54	6,51	1,03				1	1						
	16:00	7,50	6,51	0,99				1	1						
	17:00	8,10	6,82	1,27				1	1						
	18:00	8,84	7,27	1,56				1	1						
	19:00	8,81	5,98	2,83	1				1						
	20:00	8,52	5,53	2,98	1				1						
	21:00	7,86	5,11	2,75	1				1						
	22:00	6,88	4,47	2,41	1				1						
	23:00	5,91	4,34	1,57	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α ρ ρ ε π ε π η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,55	3,61	1,94				1						
	01:00	5,20	3,38	1,82				1						
	02:00	4,97	3,26	1,71				1						
	03:00	4,71	3,26	1,45				1						
	04:00	4,63	3,26	1,37				1						
	05:00	4,85	3,26	1,59				1						
	06:00	5,52	3,59	1,93				1						
	07:00	6,28	4,34	1,94	1			1						
	08:00	6,88	5,23	1,66	1			1						
	09:00	7,28	5,87	1,41	1		1	1						
	10:00	7,43	5,55	1,88	1		1	1						
	11:00	7,47	5,62	1,85	1		1	1						
	12:00	7,56	5,96	1,60	1		1	1						
	13:00	7,42	5,92	1,50	1		1	1						
	14:00	7,15	5,63	1,52	1		1	1						
	15:00	6,99	5,45	1,55	1		1	1						
	16:00	7,07	5,56	1,51	1		1	1						
	17:00	7,78	6,48	1,30	1		1	1						
	18:00	8,74	7,31	1,43	1		1	1						
	19:00	8,69	7,29	1,40	1		1	1						
	20:00	8,35	6,99	1,37	1		1	1						
	21:00	7,74	6,45	1,29	1		1	1						
	22:00	6,84	5,72	1,12	1		1	1						
	23:00	5,78	4,54	1,23	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,55	4,97	0,58	1			1						
	01:00	5,24	4,91	0,32	1			1						
	02:00	4,98	4,66	0,32	1			1						
	03:00	4,70	4,34	0,36	1			1						
	04:00	4,59	4,34	0,25	1			1						
	05:00	4,70	4,34	0,36	1			1						
	06:00	5,22	5,00	0,22	1			1						
	07:00	5,86	5,77	0,09	1			1						
	08:00	6,57	6,51	0,06				1	1					
	09:00	7,36	7,30	0,06				1	1					
	10:00	7,89	7,78	0,11				1	1					
	11:00	8,13	8,05	0,08				1	1					
	12:00	8,17	8,10	0,07				1	1					
	13:00	7,78	7,24	0,54				1	1					
	14:00	7,24	6,67	0,57				1	1					
	15:00	6,66	6,51	0,15				1	1					
	16:00	6,69	6,51	0,18				1	1					
	17:00	7,44	7,24	0,20				1	1					
	18:00	8,55	8,39	0,16				1	1					
	19:00	8,56	8,42	0,15				1	1					
	20:00	8,26	8,10	0,16				1	1					
	21:00	7,67	7,51	0,16				1	1					
	22:00	6,76	6,59	0,17				1	1					
	23:00	5,71	5,44	0,26	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α ρ ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,40	4,98	0,41	1			1							
	01:00	5,19	4,91	0,28	1			1							
	02:00	5,01	4,82	0,19	1			1							
	03:00	4,86	4,76	0,10	1			1							
	04:00	4,81	4,74	0,07	1			1							
	05:00	4,97	4,92	0,05	1			1							
	06:00	5,33	5,28	0,06	1			1							
	07:00	6,49	6,43	0,06	1			1	1						
	08:00	7,21	7,12	0,09	1			1	1						
	09:00	7,76	7,63	0,14				1	1	1					
	10:00	8,02	7,84	0,18					1	1					
	11:00	8,20	7,97	0,22					1	1					
	12:00	8,37	8,07	0,30					1	1					
	13:00	8,56	8,12	0,44					1	1					
	14:00	8,32	7,60	0,72					1	1					
	15:00	8,02	7,60	0,42					1	1					
	16:00	7,86	7,85	0,01					1	1					
	17:00	8,23	8,23	0,00					1	1					
	18:00	8,98	8,97	0,00					1	1					
	19:00	8,95	8,91	0,05					1	1					
	20:00	8,64	8,58	0,07					1	1					
	21:00	8,04	7,91	0,12					1	1					
	22:00	7,08	6,88	0,20					1	1					
	23:00	5,99	5,65	0,35	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,27	3,42	1,84				1						
	01:00	5,02	3,26	1,76				1						
	02:00	4,94	3,26	1,69				1						
	03:00	4,90	3,26	1,64				1						
	04:00	4,95	3,26	1,69				1						
	05:00	5,23	3,40	1,83				1						
	06:00	5,74	3,73	2,01				1						
	07:00	6,80	4,42	2,38				1						
	08:00	7,53	4,90	2,64	1			1						
	09:00	8,04	5,23	2,81	1			1						
	10:00	8,22	5,35	2,88	1			1						
	11:00	8,35	5,42	2,92	1			1						
	12:00	8,59	5,58	3,01	1			1						
	13:00	8,58	5,58	3,00	1			1						
	14:00	8,12	5,28	2,84	1			1						
	15:00	7,86	5,11	2,75	1			1						
	16:00	7,69	5,00	2,69	1			1						
	17:00	8,14	5,75	2,40	1			1						
	18:00	9,11	7,04	2,07	1		1	1						
	19:00	9,24	7,25	1,99	1		1	1						
	20:00	8,96	7,15	1,81	1		1	1						
	21:00	8,46	6,95	1,51	1		1	1						
	22:00	7,65	6,43	1,21	1		1	1						
	23:00	6,75	5,90	0,84	1		1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,40	4,70	0,70	1			1						
	01:00	5,11	4,64	0,47	1			1						
	02:00	5,01	4,68	0,33	1			1						
	03:00	4,91	4,69	0,22	1			1						
	04:00	4,98	4,87	0,12	1			1						
	05:00	5,34	5,29	0,05	1			1						
	06:00	6,15	6,15	0,01	1		1	1						
	07:00	7,29	7,29	0,00				1	1					
	08:00	7,72	7,72	0,00				1	1					
	09:00	7,84	7,84	0,00				1	1					
	10:00	7,85	7,84	0,00				1	1					
	11:00	7,60	7,57	0,03				1	1					
	12:00	7,73	7,62	0,12				1	1					
	13:00	8,11	7,86	0,25				1	1					
	14:00	7,96	7,59	0,38				1	1					
	15:00	8,03	7,54	0,49				1	1					
	16:00	8,23	7,59	0,64				1	1					
	17:00	8,78	7,89	0,90				1	1					
	18:00	9,27	7,88	1,40				1	1					
	19:00	9,26	7,40	1,86				1	1					
	20:00	9,03	6,86	2,17				1	1					
	21:00	8,28	6,51	1,76				1	1					
	22:00	7,36	4,78	2,57	1			1						
	23:00	6,40	4,34	2,06	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,60	3,64	1,96				1						
	01:00	5,29	3,44	1,85				1						
	02:00	5,12	3,33	1,79				1						
	03:00	4,91	3,26	1,65				1						
	04:00	4,94	3,26	1,68				1						
	05:00	5,23	3,40	1,83				1						
	06:00	6,78	4,41	2,37			1	1						
	07:00	7,13	4,91	2,22			1	1						
	08:00	7,93	6,51	1,42				1	1					
	09:00	8,53	7,80	0,73				1	1					
	10:00	8,78	7,79	0,98				1	1					
	11:00	8,84	6,96	1,88				1	1					
	12:00	9,11	8,24	0,86				1	1					
	13:00	8,93	8,26	0,68				1	1					
	14:00	8,54	8,04	0,50				1	1					
	15:00	8,19	8,05	0,14				1	1					
	16:00	8,09	8,07	0,02				1	1					
	17:00	8,69	8,61	0,08				1	1					
	18:00	9,37	9,22	0,15				1	1					
	19:00	9,29	9,07	0,22				1	1					
	20:00	8,88	8,52	0,36				1	1					
	21:00	8,14	7,29	0,85				1	1					
	22:00	7,22	5,35	1,86			1	1						
	23:00	6,35	4,34	2,01			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,63	3,95	1,68				1						
	01:00	5,33	4,00	1,33				1						
	02:00	5,12	4,30	0,82				1						
	03:00	4,90	4,51	0,40				1						
	04:00	4,88	4,64	0,23			1	1						
	05:00	5,10	4,92	0,17			1	1						
	06:00	5,85	5,81	0,04			1	1						
	07:00	6,82	6,82	0,00				1	1					
	08:00	7,47	7,47	0,00				1	1					
	09:00	7,81	7,81	0,00				1	1					
	10:00	7,74	7,68	0,06				1	1					
	11:00	8,01	7,66	0,35				1	1					
	12:00	8,43	7,94	0,48				1	1					
	13:00	8,43	7,06	1,37				1	1					
	14:00	7,89	6,73	1,15				1	1					
	15:00	7,61	6,89	0,72				1	1					
	16:00	7,79	7,45	0,33				1	1					
	17:00	8,46	8,19	0,28				1	1					
	18:00	9,11	8,99	0,12				1	1					
	19:00	9,06	9,04	0,02				1	1					
	20:00	8,65	8,57	0,08				1	1					
	21:00	7,91	7,57	0,34				1	1					
	22:00	6,99	6,51	0,48				1	1					
	23:00	5,89	5,40	0,49			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,62	5,50	0,12			1	1						
	01:00	5,26	5,18	0,08			1	1						
	02:00	5,06	5,03	0,04			1	1						
	03:00	4,84	4,80	0,04			1	1						
	04:00	4,81	4,70	0,10			1	1						
	05:00	4,96	4,77	0,19			1	1						
	06:00	4,64	4,34	0,31			1	1						
	07:00	6,33	5,70	0,63			1	1						
	08:00	6,76	6,51	0,25				1	1					
	09:00	6,90	6,51	0,39				1	1					
	10:00	6,97	6,51	0,45				1	1					
	11:00	7,03	6,76	0,27				1	1					
	12:00	6,95	6,72	0,23				1	1					
	13:00	6,90	6,64	0,25				1	1					
	14:00	6,80	6,51	0,28				1	1					
	15:00	6,72	6,51	0,21				1	1					
	16:00	6,94	6,51	0,43				1	1					
	17:00	7,75	6,81	0,95				1	1					
	18:00	8,72	7,53	1,19				1	1					
	19:00	8,81	7,27	1,54				1	1					
	20:00	8,46	6,51	1,94				1	1					
	21:00	7,81	5,51	2,30			1	1						
	22:00	6,89	4,48	2,41			1	1						
	23:00	5,91	4,34	1,58			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90	
Α	Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,58	3,63	1,95					1						
	01:00	5,22	3,39	1,83					1						
	02:00	4,98	3,26	1,72					1						
	03:00	4,72	3,26	1,47					1						
	04:00	4,60	3,26	1,35					1						
	05:00	4,67	3,26	1,41					1						
	06:00	4,47	3,26	1,22					1						
	07:00	5,73	3,72	2,01					1						
	08:00	6,22	4,04	2,18					1						
	09:00	6,67	4,34	2,34					1	1					
	10:00	6,98	4,53	2,44					1	1					
	11:00	7,14	4,80	2,34					1	1					
	12:00	6,98	4,54	2,44					1	1					
	13:00	6,50	4,34	2,17					1	1					
	14:00	6,23	4,34	1,89					1	1					
	15:00	6,92	4,50	2,42					1	1					
	16:00	6,82	4,43	2,39					1	1					
	17:00	7,33	4,76	2,57					1	1					
	18:00	8,29	5,42	2,87	1				1	1					
	19:00	8,40	5,46	2,94	1				1	1					
	20:00	8,07	5,42	2,66	1				1	1					
	21:00	7,48	5,42	2,06	1				1	1					
	22:00	6,58	4,34	2,24					1	1					
	23:00	5,62	4,34	1,28					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,30	3,45	1,86				1						
	01:00	5,03	3,27	1,76				1						
	02:00	4,88	3,26	1,63				1						
	03:00	4,70	3,26	1,44				1						
	04:00	4,66	3,26	1,40				1						
	05:00	4,82	4,20	0,62				1						
	06:00	4,94	4,73	0,21			1	1						
	07:00	6,16	5,91	0,24			1	1						
	08:00	6,67	6,51	0,16				1	1					
	09:00	6,80	6,51	0,28				1	1					
	10:00	6,85	6,54	0,31				1	1					
	11:00	6,80	6,59	0,20				1	1					
	12:00	6,89	6,70	0,20				1	1					
	13:00	6,91	6,71	0,19				1	1					
	14:00	6,73	6,57	0,17				1	1					
	15:00	6,69	6,55	0,14				1	1					
	16:00	6,86	6,71	0,15				1	1					
	17:00	7,58	7,41	0,17				1	1					
	18:00	8,57	8,35	0,22				1	1					
	19:00	8,66	8,32	0,34				1	1					
	20:00	8,36	7,77	0,59				1	1					
	21:00	7,72	6,76	0,97				1	1					
	22:00	6,81	5,41	1,40			1	1						
	23:00	5,83	4,34	1,49			1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,12	4,63	0,50				1						
	01:00	4,86	4,26	0,60				1						
	02:00	4,77	4,27	0,50				1						
	03:00	4,66	4,33	0,33				1						
	04:00	4,65	4,09	0,56				1						
	05:00	4,89	3,58	1,31				1						
	06:00	5,47	4,21	1,26				1						
	07:00	6,18	4,02	2,16				1						
	08:00	6,88	4,47	2,41	1			1						
	09:00	7,50	4,88	2,63	1			1						
	10:00	7,95	5,17	2,78	1			1						
	11:00	8,14	5,29	2,85	1			1						
	12:00	7,93	5,15	2,77	1			1						
	13:00	8,01	5,20	2,80	1			1						
	14:00	7,97	5,44	2,53	1			1						
	15:00	7,76	6,75	1,00	1		1	1						
	16:00	7,90	7,33	0,57	1		1	1						
	17:00	8,22	7,38	0,84	1		1	1						
	18:00	8,70	7,39	1,31	1		1	1						
	19:00	8,85	6,01	2,84	1		1	1						
	20:00	8,58	5,58	3,00	1		1	1						
	21:00	7,99	5,60	2,39	1			1						
	22:00	7,14	6,89	0,26	1			1						
	23:00	6,14	4,75	1,39	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	
Α	Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,13	3,33	1,80					1						
	01:00	4,90	3,26	1,64					1						
	02:00	4,82	3,26	1,57					1						
	03:00	4,73	3,26	1,47					1						
	04:00	4,75	3,26	1,50					1						
	05:00	5,04	3,28	1,77					1						
	06:00	5,76	3,75	2,02					1						
	07:00	6,63	4,34	2,29					1	1					
	08:00	7,30	5,29	2,01					1	1	1				
	09:00	7,85	7,05	0,80						1	1				
	10:00	8,20	7,76	0,44						1	1				
	11:00	8,35	8,35	0,00						1	1				
	12:00	8,34	8,32	0,02						1	1				
	13:00	7,67	7,39	0,28						1	1				
	14:00	7,23	6,54	0,69						1	1				
	15:00	7,23	5,84	1,39					1	1					
	16:00	7,61	5,55	2,06					1	1					
	17:00	8,28	5,97	2,31					1	1					
	18:00	8,97	7,23	1,74						1	1				
	19:00	9,12	7,71	1,42						1	1				
	20:00	8,89	8,42	0,47						1	1				
	21:00	8,25	8,08	0,17						1	1				
	22:00	7,37	6,96	0,40						1	1				
	23:00	6,36	6,36	0,00						1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α ρ ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,32	5,21	0,11	1			1						
	01:00	5,05	5,02	0,03	1			1						
	02:00	4,93	4,92	0,01	1			1						
	03:00	4,86	4,81	0,05	1			1						
	04:00	4,96	4,34	0,63	1			1						
	05:00	5,28	4,58	0,70	1			1						
	06:00	6,07	5,39	0,68	1			1						
	07:00	6,85	6,17	0,68	1		1	1						
	08:00	7,31	6,42	0,89	1		1	1						
	09:00	7,67	6,85	0,82	1		1	1						
	10:00	7,72	7,45	0,27	1		1	1						
	11:00	7,65	7,23	0,42	1		1	1						
	12:00	7,50	7,04	0,45	1		1	1						
	13:00	7,52	6,97	0,55	1		1	1						
	14:00	7,26	6,49	0,76	1		1	1						
	15:00	6,97	5,81	1,16	1			1						
	16:00	7,27	5,55	1,72	1			1						
	17:00	8,05	5,90	2,14	1			1						
	18:00	9,04	6,37	2,68	1		1	1						
	19:00	9,20	6,37	2,83	1		1	1						
	20:00	8,85	6,00	2,86	1		1	1						
	21:00	8,14	5,29	2,85	1			1						
	22:00	7,33	4,76	2,56	1			1						
	23:00	6,33	4,34	1,99	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,46	3,55	1,91				1						
	01:00	5,14	3,34	1,80				1						
	02:00	4,99	3,26	1,73				1						
	03:00	4,92	3,26	1,66				1						
	04:00	4,92	3,26	1,66				1						
	05:00	5,12	3,33	1,79				1						
	06:00	5,85	3,80	2,05				1						
	07:00	6,68	4,34	2,34				1						
	08:00	7,29	4,74	2,55	1			1						
	09:00	7,80	5,07	2,73	1			1						
	10:00	7,98	5,19	2,79	1			1						
	11:00	7,86	5,11	2,75	1			1						
	12:00	7,88	5,12	2,76	1			1						
	13:00	7,79	5,06	2,73	1			1						
	14:00	6,98	4,53	2,44	1			1						
	15:00	6,71	4,36	2,35	1			1						
	16:00	6,82	4,43	2,39	1			1						
	17:00	7,59	4,93	2,66	1			1						
	18:00	8,62	5,60	3,02	1		1	1						
	19:00	8,76	5,72	3,04	1		1	1						
	20:00	8,54	6,07	2,47	1		1	1						
	21:00	7,92	6,45	1,47	1		1	1						
	22:00	7,01	6,83	0,18	1		1	1						
	23:00	6,10	5,86	0,25	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α	Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,51	5,40	0,11	1				1						
	01:00	5,21	4,85	0,36	1				1						
	02:00	5,02	3,26	1,76					1						
	03:00	4,88	4,72	0,17					1						
	04:00	4,83	4,70	0,13					1						
	05:00	4,97	3,51	1,46					1						
	06:00	5,59	3,76	1,83					1						
	07:00	6,32	4,34	1,99				1	1						
	08:00	7,05	4,58	2,47				1	1						
	09:00	7,68	4,99	2,69				1	1						
	10:00	7,87	5,11	2,75				1	1						
	11:00	7,88	5,12	2,76				1	1						
	12:00	7,88	5,36	2,52				1	1						
	13:00	7,79	5,76	2,03				1	1						
	14:00	7,27	5,53	1,74				1	1						
	15:00	7,49	4,87	2,62				1	1						
	16:00	7,28	4,73	2,55				1	1						
	17:00	7,78	5,06	2,72				1	1						
	18:00	8,99	5,98	3,01	1			1	1						
	19:00	9,15	6,14	3,01	1			1	1						
	20:00	8,91	5,94	2,97	1			1	1						
	21:00	8,30	5,42	2,88	1			1	1						
	22:00	7,40	4,81	2,59	1				1						
	23:00	6,47	4,34	2,14	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,90	
Α	Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,61	3,64	1,96					1						
	01:00	5,32	3,46	1,86					1						
	02:00	5,13	3,33	1,79					1						
	03:00	4,95	3,26	1,69					1						
	04:00	4,86	3,40	1,46					1						
	05:00	4,96	3,76	1,21					1						
	06:00	5,46	4,45	1,01					1						
	07:00	6,08	5,29	0,79					1	1					
	08:00	6,62	6,09	0,52	1				1	1					
	09:00	6,92	6,61	0,31	1				1	1					
	10:00	6,96	6,77	0,19	1				1	1					
	11:00	6,94	6,82	0,12	1				1	1					
	12:00	7,06	6,99	0,06	1				1	1					
	13:00	7,59	7,54	0,04					1	1					
	14:00	7,41	7,39	0,02					1	1					
	15:00	6,94	6,93	0,00					1	1					
	16:00	6,89	6,89	0,00					1	1					
	17:00	7,70	7,70	0,00					1	1					
	18:00	8,89	8,89	0,00					1	1					
	19:00	9,09	9,09	0,00					1	1					
	20:00	8,86	8,86	0,00					1	1					
	21:00	8,24	8,23	0,01					1	1					
	22:00	7,31	7,30	0,01					1	1					
	23:00	6,31	6,31	0,00					1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (ΜW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,43	5,41	0,02	1			1						
	01:00	5,24	5,19	0,05	1			1						
	02:00	5,15	5,08	0,07	1			1						
	03:00	5,04	4,97	0,07	1			1						
	04:00	5,05	4,98	0,07	1			1						
	05:00	5,26	5,19	0,07	1			1						
	06:00	5,88	5,81	0,07	1			1						
	07:00	6,67	6,60	0,07	1		1	1						
	08:00	7,11	7,05	0,07	1		1	1						
	09:00	7,27	7,21	0,07	1		1	1						
	10:00	7,26	7,21	0,04	1		1	1						
	11:00	7,21	7,20	0,01	1		1	1						
	12:00	7,18	7,18	0,00	1		1	1						
	13:00	7,18	7,18	0,00	1		1	1						
	14:00	6,92	6,92	0,00	1		1	1						
	15:00	6,89	6,89	0,00	1		1	1						
	16:00	7,07	7,06	0,01	1		1	1						
	17:00	7,80	7,79	0,02				1	1					
	18:00	9,01	8,99	0,02				1	1					
	19:00	9,23	9,18	0,05				1	1					
	20:00	8,99	8,88	0,11				1	1					
	21:00	8,37	8,20	0,17				1	1					
	22:00	7,45	7,28	0,17				1	1					
	23:00	6,45	6,45	0,00				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,70	1,70	1,70	5,80	5,80	0,80	0,90	0,90	0,90	0,90
Α Ρ Χ Η Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,22	5,05	0,17	1			1						
	01:00	5,05	4,89	0,16	1			1						
	02:00	4,96	4,77	0,18	1			1						
	03:00	4,87	4,68	0,19	1			1						
	04:00	4,91	4,74	0,17	1			1						
	05:00	5,15	5,00	0,15	1			1						
	06:00	5,79	5,64	0,16	1			1						
	07:00	6,58	6,51	0,07				1	1					
	08:00	7,03	6,81	0,21				1	1					
	09:00	7,16	6,96	0,20				1	1					
	10:00	7,14	6,93	0,21				1	1					
	11:00	7,11	6,92	0,19				1	1					
	12:00	7,09	6,95	0,14				1	1					
	13:00	7,13	7,03	0,10				1	1					
	14:00	7,15	7,10	0,05				1	1					
	15:00	7,47	7,44	0,02				1	1					
	16:00	7,59	7,58	0,00				1	1					
	17:00	8,00	8,00	0,00				1	1					
	18:00	8,86	8,86	0,00				1	1					
	19:00	9,04	9,02	0,02				1	1					
	20:00	8,79	8,41	0,37				1	1					
	21:00	8,23	5,35	2,88	1			1						
	22:00	7,44	5,11	2,33	1			1						
	23:00	6,43	5,84	0,59	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,14	4,91	0,23	1			1						
	01:00	4,97	3,55	1,42				1						
	02:00	4,92	3,71	1,20				1						
	03:00	4,90	3,88	1,02				1						
	04:00	4,99	3,49	1,50				1						
	05:00	5,34	3,80	1,55				1						
	06:00	6,11	4,37	1,73	1			1						
	07:00	6,83	4,92	1,91	1			1						
	08:00	7,28	6,09	1,19	1			1						
	09:00	7,61	6,79	0,81				1	1					
	10:00	7,44	6,61	0,83				1	1					
	11:00	7,28	6,51	0,77				1	1					
	12:00	7,46	6,79	0,67				1	1					
	13:00	7,76	7,18	0,58				1	1					
	14:00	7,33	6,96	0,37				1	1					
	15:00	7,04	6,87	0,17				1	1					
	16:00	7,24	7,14	0,10				1	1					
	17:00	7,96	7,86	0,10				1	1					
	18:00	9,03	8,96	0,06				1	1					
	19:00	9,19	9,11	0,08				1	1					
	20:00	8,98	8,83	0,15				1	1					
	21:00	8,40	8,20	0,19				1	1					
	22:00	7,47	7,37	0,10				1	1					
	23:00	6,84	6,78	0,06				1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
α ρ ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,42	5,42	0,00	1			1						
	01:00	5,12	5,12	0,00	1			1						
	02:00	4,98	4,66	0,32	1			1						
	03:00	4,84	3,26	1,58				1						
	04:00	4,90	3,26	1,64				1						
	05:00	5,25	3,42	1,84				1						
	06:00	6,08	3,95	2,13				1						
	07:00	6,96	5,10	1,85	1			1						
	08:00	7,35	5,61	1,74	1			1						
	09:00	7,41	5,20	2,20	1			1						
	10:00	7,28	4,73	2,55	1			1						
	11:00	7,30	4,75	2,56	1			1						
	12:00	7,53	5,05	2,47	1			1						
	13:00	7,24	4,71	2,53	1			1						
	14:00	7,01	4,56	2,45	1			1						
	15:00	6,99	4,54	2,45	1			1						
	16:00	7,18	4,69	2,50	1			1						
	17:00	7,97	5,47	2,50	1			1						
	18:00	9,32	6,69	2,63				1	1					
	19:00	9,69	7,03	2,66				1	1					
	20:00	9,45	6,99	2,45				1	1					
	21:00	8,79	6,71	2,08				1	1					
	22:00	7,94	5,84	2,10	1			1						
	23:00	6,90	4,98	1,92	1			1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,61	4,14	1,47				1						
	01:00	5,34	3,84	1,50				1						
	02:00	5,20	4,00	1,21				1						
	03:00	5,04	4,07	0,97				1						
	04:00	5,11	4,11	1,00				1						
	05:00	5,40	4,47	0,93				1						
	06:00	6,26	5,24	1,02			1	1						
	07:00	7,06	5,96	1,10			1	1						
	08:00	7,43	6,22	1,21	1		1	1						
	09:00	7,49	6,38	1,11	1		1	1						
	10:00	7,42	6,50	0,92	1		1	1						
	11:00	7,17	6,31	0,86	1		1	1						
	12:00	7,23	6,39	0,84	1		1	1						
	13:00	7,18	6,18	1,00	1		1	1						
	14:00	7,00	5,83	1,17	1		1	1						
	15:00	6,90	5,88	1,03	1		1	1						
	16:00	7,10	6,20	0,90	1		1	1						
	17:00	7,91	6,97	0,94	1		1	1						
	18:00	9,35	8,26	1,09				1	1					
	19:00	9,84	8,50	1,35				1	1					
	20:00	9,60	7,69	1,90				1	1					
	21:00	8,96	6,92	2,04				1	1					
	22:00	8,07	6,51	1,55				1	1					
	23:00	6,04	3,98	2,05				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,700	1,700	1,700	5,800	5,800	0,800	0,900	0,900	0,900	0,900	
Α	Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)
Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026	00:00	5,75	3,89	1,86					1						
	01:00	5,44	3,55	1,88					1						
	02:00	5,30	3,44	1,85					1						
	03:00	5,17	3,36	1,81					1						
	04:00	5,15	3,35	1,80					1						
	05:00	5,37	3,74	1,63					1						
	06:00	6,03	4,37	1,66	1				1						
	07:00	6,76	5,06	1,70	1				1						
	08:00	7,11	5,51	1,60	1				1						
	09:00	7,47	6,01	1,46	1		1	1	1						
	10:00	7,43	6,12	1,31	1		1	1	1						
	11:00	7,31	5,99	1,32	1		1	1	1						
	12:00	7,42	6,03	1,39	1		1	1	1						
	13:00	7,48	5,99	1,50	1		1	1	1						
	14:00	7,26	5,70	1,56	1		1	1	1						
	15:00	7,27	5,65	1,62	1		1	1	1						
	16:00	7,51	5,75	1,75	1		1	1	1						
	17:00	8,29	6,51	1,77					1	1					
	18:00	9,52	7,51	2,00					1	1					
	19:00	9,78	7,89	1,89					1	1					
	20:00	9,54	7,57	1,97					1	1					
	21:00	8,90	6,96	1,95					1	1					
	22:00	7,99	6,06	1,93	1				1						
	23:00	7,02	4,79	2,23	1				1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης