

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,78	1,16	0,62				1		1	
	01:00	1,66	1,12	0,54				1		1	
	02:00	1,56	1,12	0,44				1		1	
	03:00	1,48	1,12	0,36				1		1	
	04:00	1,44	1,12	0,32				1		1	
	05:00	1,45	1,12	0,33				1		1	
	06:00	1,48	1,12	0,36				1		1	
	07:00	1,53	1,12	0,41				1		1	
	08:00	1,61	1,12	0,48				1		1	
	09:00	1,66	1,12	0,54				1		1	
	10:00	1,71	1,12	0,59				1		1	
	11:00	1,75	1,14	0,61				1		1	
	12:00	1,75	1,14	0,61				1		1	
	13:00	1,68	1,12	0,56				1		1	
	14:00	1,69	1,12	0,57				1		1	
	15:00	1,75	1,14	0,61				1		1	
	16:00	1,90	1,28	0,61				1		1	
	17:00	2,16	1,68	0,47			1	1		1	
	18:00	2,33	1,73	0,60			1	1		1	
	19:00	2,36	1,84	0,52			1	1		1	
	20:00	2,35	1,95	0,40			1	1		1	
	21:00	2,26	1,94	0,32			1	1		1	
	22:00	2,08	1,80	0,28			1	1		1	
	23:00	1,88	1,62	0,25				1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	###	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,94	1,94	0,00	1	1	1				
	01:00	1,82	1,82	0,00	1	1					
	02:00	1,71	1,71	0,00	1	1					
	03:00	1,65	1,65	0,00	1	1					
	04:00	1,63	1,63	0,00	1	1					
	05:00	1,66	1,66	0,00	1	1					
	06:00	1,74	1,74	0,00	1	1					
	07:00	1,87	1,87	0,00	1	1					
	08:00	1,92	1,91	0,01	1	1	1				
	09:00	1,94	1,93	0,01	1	1	1				
	10:00	1,97	1,96	0,01	1	1	1				
	11:00	2,04	2,03	0,01	1	1	1				
	12:00	2,16	2,15	0,01	1	1	1				
	13:00	2,28	2,27	0,01	1	1	1				
	14:00	2,24	2,23	0,01	1	1	1				
	15:00	2,30	2,30	0,00	1	1	1				
	16:00	2,37	2,37	0,00	1	1	1				
	17:00	2,70	2,70	0,00	1	1	1				
	18:00	2,99	2,98	0,00	1	1	1	1			
	19:00	3,08	3,08	0,00	1	1	1	1			
	20:00	3,10	3,10	0,00	1	1	1	1			
	21:00	2,96	2,96	0,00	1	1	1	1			
	22:00	2,64	2,62	0,02	1	1	1				
	23:00	2,38	2,35	0,02	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,77	1,15	0,62	1	1					
	01:00	1,65	1,12	0,53	1	1					
	02:00	1,57	1,12	0,45	1	1					
	03:00	1,55	1,12	0,42	1	1					
	04:00	1,55	1,12	0,43	1	1					
	05:00	1,60	1,12	0,48	1	1					
	06:00	1,70	1,12	0,58	1	1					
	07:00	1,82	1,18	0,64	1	1					
	08:00	1,88	1,22	0,66	1	1					
	09:00	1,96	1,28	0,69	1	1					
	10:00	2,07	1,35	0,72	1	1					
	11:00	2,13	1,38	0,74	1	1					
	12:00	2,22	1,60	0,62	1	1					
	13:00	2,27	1,67	0,60	1	1					
	14:00	2,31	1,79	0,51	1	1					
	15:00	2,41	2,07	0,34	1	1	1				
	16:00	2,55	2,31	0,24	1	1	1				
	17:00	2,81	2,62	0,19	1	1	1				
	18:00	3,03	2,93	0,10	1	1	1	1			
	19:00	3,04	2,98	0,06	1	1	1	1			
	20:00	2,94	2,91	0,03	1	1	1	1			
	21:00	2,80	2,79	0,01	1	1	1	1			
	22:00	2,62	2,61	0,00	1	1	1				
	23:00	2,23	2,23	0,00	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,56	1,12	0,44			1			1		
	01:00	1,45	1,12	0,33			1			1		
	02:00	1,38	1,12	0,26			1			1		
	03:00	1,34	1,12	0,22			1			1		
	04:00	1,33	1,12	0,21			1			1		
	05:00	1,36	1,12	0,24			1			1		
	06:00	1,44	1,12	0,32			1			1		
	07:00	1,56	1,12	0,44			1			1		
	08:00	1,71	1,15	0,56			1			1		
	09:00	1,85	1,25	0,60			1			1		
	10:00	1,97	1,37	0,60			1			1		
	11:00	2,07	1,49	0,58			1			1		
	12:00	2,13	1,52	0,60			1			1		
	13:00	2,15	1,54	0,60			1			1		
	14:00	2,02	1,52	0,51			1			1		
	15:00	2,15	1,74	0,41			1			1		
	16:00	2,31	1,92	0,39			1	1		1		
	17:00	2,59	2,11	0,48			1	1		1		
	18:00	2,78	2,11	0,67			1	1		1		
	19:00	2,84	1,99	0,85			1	1		1		
20:00	2,80	1,82	0,98			1	1		1			
21:00	2,67	1,73	0,93			1	1		1			
22:00	2,46	1,68	0,77			1	1		1			
23:00	2,21	1,44	0,77			1			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,60	1,12	0,48			1			1		
	01:00	1,50	1,12	0,38			1			1		
	02:00	1,42	1,12	0,30			1			1		
	03:00	1,37	1,12	0,24			1			1		
	04:00	1,34	1,12	0,22			1			1		
	05:00	1,34	1,12	0,22			1			1		
	06:00	1,39	1,12	0,26			1			1		
	07:00	1,45	1,12	0,33			1			1		
	08:00	1,54	1,12	0,42			1			1		
	09:00	1,65	1,12	0,53			1			1		
	10:00	1,67	1,12	0,54			1			1		
	11:00	1,65	1,12	0,53			1			1		
	12:00	1,63	1,12	0,51			1			1		
	13:00	1,62	1,12	0,50			1			1		
	14:00	1,59	1,12	0,47			1			1		
	15:00	1,81	1,18	0,63			1			1		
	16:00	1,87	1,21	0,65			1			1		
	17:00	2,02	1,31	0,71			1			1		
	18:00	2,17	1,41	0,76			1			1		
	19:00	2,21	1,44	0,77			1			1		
20:00	2,16	1,42	0,74			1			1			
21:00	2,04	1,32	0,71			1			1			
22:00	1,87	1,26	0,61			1			1			
23:00	1,71	1,30	0,41			1			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,66	1,12	0,53			1			1	
	01:00	1,56	1,12	0,44			1			1	
	02:00	1,49	1,12	0,37			1			1	
	03:00	1,45	1,12	0,33			1			1	
	04:00	1,43	1,12	0,31			1			1	
	05:00	1,44	1,12	0,32			1			1	
	06:00	1,49	1,12	0,37			1			1	
	07:00	1,56	1,12	0,44			1			1	
	08:00	1,64	1,12	0,52			1			1	
	09:00	1,70	1,12	0,58			1			1	
	10:00	1,75	1,14	0,61			1			1	
	11:00	1,77	1,15	0,62			1			1	
	12:00	1,77	1,15	0,62			1			1	
	13:00	1,76	1,15	0,62			1			1	
	14:00	1,75	1,14	0,61			1			1	
	15:00	1,78	1,16	0,62			1			1	
	16:00	1,88	1,22	0,66			1			1	
	17:00	2,08	1,35	0,73			1			1	
	18:00	2,23	1,45	0,78			1			1	
	19:00	2,27	1,47	0,79			1			1	
20:00	2,22	1,44	0,78			1			1		
21:00	2,08	1,35	0,73			1			1		
22:00	1,87	1,22	0,65			1			1		
23:00	1,75	1,14	0,61			1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,64	1,12	0,52		1			1			
	01:00	1,55	1,12	0,43		1			1			
	02:00	1,47	1,12	0,35		1			1			
	03:00	1,41	1,12	0,29		1			1			
	04:00	1,38	1,12	0,26		1			1			
	05:00	1,42	1,12	0,30		1			1			
	06:00	1,51	1,12	0,39		1			1			
	07:00	1,61	1,12	0,49		1			1			
	08:00	1,71	1,12	0,59		1			1			
	09:00	1,75	1,14	0,61		1			1			
	10:00	1,79	1,16	0,62		1			1			
	11:00	1,78	1,16	0,62		1			1			
	12:00	1,77	1,15	0,62		1			1			
	13:00	1,77	1,45	0,32		1			1			
	14:00	1,80	1,67	0,14		1			1			
	15:00	1,87	1,72	0,15		1			1			
	16:00	2,05	1,83	0,22		1			1			
	17:00	2,37	2,22	0,15		1			1	1		
	18:00	2,50	2,36	0,14		1			1	1		
	19:00	2,46	2,28	0,18		1			1	1		
	20:00	2,39	2,21	0,18		1			1	1		
	21:00	2,30	2,13	0,16		1			1	1		
	22:00	2,04	1,71	0,33		1			1			
	23:00	1,80	1,37	0,43		1			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,74	1,13	0,61	1	1					
	01:00	1,65	1,12	0,53	1	1					
	02:00	1,57	1,12	0,45	1	1					
	03:00	1,52	1,12	0,40	1	1					
	04:00	1,51	1,12	0,39	1	1					
	05:00	1,53	1,12	0,41	1	1					
	06:00	1,59	1,12	0,47	1	1					
	07:00	1,68	1,12	0,56	1	1					
	08:00	1,80	1,17	0,63	1	1					
	09:00	1,93	1,25	0,67	1	1					
	10:00	2,03	1,32	0,71	1	1					
	11:00	2,01	1,31	0,70	1	1					
	12:00	1,93	1,25	0,67	1	1					
	13:00	1,87	1,22	0,66	1	1					
	14:00	1,88	1,22	0,66	1	1					
	15:00	1,92	1,25	0,67	1	1					
	16:00	2,05	1,33	0,72	1	1					
	17:00	2,25	1,46	0,79	1	1					
	18:00	2,42	1,58	0,85	1	1					
	19:00	2,50	1,63	0,88	1	1					
	20:00	2,52	1,63	0,88	1	1					
	21:00	2,41	1,57	0,84	1	1					
	22:00	2,21	1,44	0,77	1	1					
	23:00	2,00	1,30	0,70	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Τ Η Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,73	1,12	0,60	1	1						
	01:00	1,63	1,12	0,51	1	1						
	02:00	1,55	1,12	0,43	1	1						
	03:00	1,51	1,12	0,39	1	1						
	04:00	1,49	1,12	0,37	1	1						
	05:00	1,51	1,12	0,39	1	1						
	06:00	1,59	1,12	0,47	1	1						
	07:00	1,69	1,12	0,57	1	1						
	08:00	1,79	1,16	0,63	1	1						
	09:00	1,89	1,23	0,66	1	1						
	10:00	1,95	1,27	0,68	1	1						
	11:00	1,97	1,28	0,69	1	1						
	12:00	1,96	1,28	0,69	1	1						
	13:00	1,97	1,28	0,69	1	1						
	14:00	2,00	1,30	0,70	1	1						
	15:00	1,96	1,84	0,11	1	1						
	16:00	2,04	1,97	0,07	1	1	1					
	17:00	2,18	1,80	0,37	1	1	1					
	18:00	2,32	1,68	0,64	1	1	1					
	19:00	2,35	1,68	0,67	1	1	1					
	20:00	2,34	1,68	0,66	1	1	1					
	21:00	2,25	1,46	0,79	1	1						
	22:00	2,05	1,33	0,72	1	1						
	23:00	1,86	1,21	0,65	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,81	1,18	0,63	1	1					
	01:00	1,69	1,12	0,57	1	1					
	02:00	1,64	1,12	0,52	1	1					
	03:00	1,59	1,12	0,47	1	1					
	04:00	1,54	1,12	0,42	1	1					
	05:00	1,57	1,12	0,45	1	1					
	06:00	1,59	1,12	0,47	1	1					
	07:00	1,67	1,12	0,55	1	1					
	08:00	1,80	1,17	0,63	1	1					
	09:00	1,88	1,22	0,66	1	1					
	10:00	1,95	1,27	0,68	1	1					
	11:00	1,97	1,28	0,69	1	1					
	12:00	1,96	1,27	0,69	1	1					
	13:00	1,97	1,28	0,69	1	1					
	14:00	1,96	1,27	0,68	1	1					
	15:00	1,93	1,25	0,68	1	1					
	16:00	2,01	1,31	0,70	1	1					
	17:00	2,20	1,43	0,77	1	1					
	18:00	2,36	1,68	0,68	1	1	1				
	19:00	2,37	1,68	0,69	1	1	1				
	20:00	2,35	1,68	0,67	1	1	1				
	21:00	2,28	1,48	0,80	1	1					
	22:00	2,07	1,34	0,72	1	1					
	23:00	1,87	1,21	0,65	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,82	1,25	0,57	1	1						
	01:00	1,69	1,20	0,49	1	1						
	02:00	1,61	1,19	0,42	1	1						
	03:00	1,56	1,19	0,37	1	1						
	04:00	1,55	1,23	0,31	1	1						
	05:00	1,57	1,30	0,27	1	1						
	06:00	1,64	1,38	0,26	1	1						
	07:00	1,75	1,49	0,26	1	1						
	08:00	1,90	1,60	0,30	1	1						
	09:00	2,00	1,67	0,33	1	1						
	10:00	2,07	1,71	0,35	1	1						
	11:00	2,09	1,76	0,33	1	1						
	12:00	2,12	1,79	0,33	1	1						
	13:00	2,07	1,75	0,32	1	1						
	14:00	2,10	1,82	0,29	1	1						
	15:00	2,13	1,83	0,30	1	1						
	16:00	2,21	1,89	0,32	1	1	1					
	17:00	2,46	2,07	0,39	1	1	1					
	18:00	2,66	2,34	0,32	1	1	1					
	19:00	2,69	2,41	0,28	1	1	1					
	20:00	2,64	2,21	0,43	1	1	1					
	21:00	2,52	2,03	0,49	1	1	1					
	22:00	2,27	1,80	0,47	1	1	1					
	23:00	2,01	1,53	0,48	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,92	1,25	0,67	1	1						
	01:00	1,81	1,17	0,63	1	1						
	02:00	1,72	1,12	0,60	1	1						
	03:00	1,66	1,12	0,54	1	1						
	04:00	1,63	1,12	0,51	1	1						
	05:00	1,63	1,12	0,51	1	1						
	06:00	1,68	1,12	0,56	1	1						
	07:00	1,75	1,14	0,61	1	1						
	08:00	1,85	1,20	0,65	1	1						
	09:00	1,93	1,26	0,68	1	1						
	10:00	1,99	1,29	0,70	1	1						
	11:00	2,07	1,35	0,72	1	1						
	12:00	2,00	1,30	0,70	1	1						
	13:00	1,96	1,27	0,69	1	1						
	14:00	1,91	1,24	0,67	1	1						
	15:00	1,97	1,28	0,69	1	1						
	16:00	2,10	1,37	0,74	1	1						
	17:00	2,40	1,68	0,72	1	1	1					
	18:00	2,60	1,90	0,71	1	1	1					
	19:00	2,64	1,99	0,64	1	1	1					
	20:00	2,58	1,98	0,61	1	1	1					
	21:00	2,48	1,85	0,63	1	1	1					
	22:00	2,24	1,58	0,66	1	1						
	23:00	2,00	1,36	0,63	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,99	1,43	0,56	1	1					
	01:00	1,88	1,22	0,66	1	1					
	02:00	1,79	1,16	0,63	1	1					
	03:00	1,74	1,13	0,61	1	1					
	04:00	1,71	1,12	0,59	1	1					
	05:00	1,72	1,12	0,60	1	1					
	06:00	1,77	1,15	0,62	1	1					
	07:00	1,87	1,22	0,66	1	1					
	08:00	1,96	1,28	0,69	1	1					
	09:00	2,03	1,32	0,71	1	1					
	10:00	2,10	1,36	0,73	1	1					
	11:00	2,10	1,37	0,74	1	1					
	12:00	2,07	1,34	0,72	1	1					
	13:00	2,05	1,33	0,72	1	1					
	14:00	2,06	1,34	0,72	1	1					
	15:00	2,13	1,38	0,74	1	1					
	16:00	2,32	1,51	0,81	1	1					
	17:00	2,63	1,71	0,92	1	1	1				
	18:00	2,83	1,84	0,99	1	1	1				
	19:00	2,84	1,90	0,93	1	1	1				
	20:00	2,78	1,94	0,84	1	1	1				
	21:00	2,69	1,99	0,70	1	1	1				
	22:00	2,44	1,66	0,78	1	1					
	23:00	2,16	1,42	0,74	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,61	1,37	0,24				1		1	
	01:00	1,53	1,35	0,17				1		1	
	02:00	1,45	1,30	0,15				1		1	
	03:00	1,41	1,31	0,09				1		1	
	04:00	1,41	1,36	0,05				1		1	
	05:00	1,46	1,42	0,04				1		1	
	06:00	1,55	1,50	0,04				1		1	
	07:00	1,67	1,64	0,02				1		1	
	08:00	1,73	1,72	0,01				1		1	
	09:00	1,78	1,77	0,02			1	1		1	
	10:00	1,86	1,82	0,04			1	1		1	
	11:00	1,90	1,87	0,02			1	1		1	
	12:00	1,90	1,89	0,01			1	1		1	
	13:00	1,87	1,86	0,00			1	1		1	
	14:00	1,85	1,85	0,00			1	1		1	
	15:00	2,04	2,04	0,00			1	1		1	
	16:00	2,19	2,19	0,00			1	1		1	
	17:00	2,52	2,52	0,00			1	1		1	
	18:00	2,72	2,72	0,00		1	1	1		1	
	19:00	2,75	2,74	0,01		1	1	1		1	
20:00	2,70	2,68	0,02		1	1	1		1		
21:00	2,57	2,54	0,03			1	1		1		
22:00	2,36	2,31	0,04			1	1		1		
23:00	2,05	1,97	0,09			1	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,96	1,95	0,01	1	1	1				
	01:00	1,83	1,83	0,00	1	1	1				
	02:00	1,74	1,74	0,00	1	1					
	03:00	1,68	1,68	0,00	1	1					
	04:00	1,67	1,67	0,00	1	1					
	05:00	1,70	1,70	0,00	1	1					
	06:00	1,77	1,77	0,00	1	1					
	07:00	1,89	1,89	0,00	1	1	1				
	08:00	1,96	1,96	0,00	1	1	1				
	09:00	1,97	1,97	0,00	1	1	1				
	10:00	2,06	2,06	0,00	1	1	1				
	11:00	2,07	2,07	0,00	1	1	1				
	12:00	2,04	2,04	0,00	1	1	1				
	13:00	2,01	2,01	0,00	1	1	1				
	14:00	2,01	2,01	0,00	1	1	1				
	15:00	2,06	2,06	0,00	1	1	1				
	16:00	2,18	2,18	0,00	1	1	1				
	17:00	2,59	2,59	0,00	1	1	1				
	18:00	2,96	2,96	0,00	1	1	1	1			
	19:00	3,00	3,00	0,00	1	1	1	1			
	20:00	2,99	2,99	0,00	1	1	1	1			
	21:00	2,87	2,87	0,00	1	1	1	1			
	22:00	2,51	2,51	0,00	1	1	1				
	23:00	2,23	2,23	0,00	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Π α ρ α σ κ ε υ ή , 1 6 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 2 0 2 6	00:00	1,90	1,90	0,00	1	1					
	01:00	1,77	1,77	0,00	1	1					
	02:00	1,68	1,68	0,00	1	1					
	03:00	1,62	1,62	0,00	1	1					
	04:00	1,60	1,60	0,00	1	1					
	05:00	1,63	1,61	0,02	1	1					
	06:00	1,70	1,68	0,02	1	1					
	07:00	1,83	1,81	0,03	1	1					
	08:00	1,92	1,88	0,04	1	1					
	09:00	1,98	1,94	0,04	1	1	1				
	10:00	1,98	1,96	0,02	1	1	1				
	11:00	2,02	2,00	0,02	1	1	1				
	12:00	1,98	1,96	0,02	1	1	1				
	13:00	1,88	1,87	0,01	1	1	1				
	14:00	1,91	1,90	0,01	1	1	1				
	15:00	1,91	1,91	0,00	1	1	1				
	16:00	2,02	2,02	0,00	1	1	1				
	17:00	2,51	2,51	0,00	1	1	1				
	18:00	2,85	2,85	0,00	1	1	1	1			
	19:00	2,88	2,88	0,00	1	1	1	1			
20:00	2,90	2,90	0,00	1	1	1	1				
21:00	2,73	2,73	0,00	1	1	1					
22:00	2,53	2,52	0,00	1	1	1					
23:00	2,25	2,24	0,01	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,82	1,52	0,30	1	1					
	01:00	1,70	1,39	0,31	1	1					
	02:00	1,61	1,37	0,24	1	1					
	03:00	1,56	1,18	0,38	1	1					
	04:00	1,54	1,12	0,42	1	1					
	05:00	1,58	1,12	0,46	1	1					
	06:00	1,63	1,12	0,51	1	1					
	07:00	1,72	1,12	0,60	1	1					
	08:00	1,79	1,17	0,63	1	1					
	09:00	1,82	1,18	0,64	1	1					
	10:00	1,88	1,26	0,62	1	1					
	11:00	1,87	1,33	0,54	1	1					
	12:00	1,87	1,47	0,40	1	1					
	13:00	1,86	1,63	0,23	1	1					
	14:00	1,85	1,53	0,32	1	1					
	15:00	1,83	1,31	0,52	1	1					
	16:00	1,97	1,31	0,67	1	1					
	17:00	2,32	1,51	0,81	1	1					
	18:00	2,61	1,70	0,91	1	1	1				
	19:00	2,66	2,02	0,64	1	1	1				
20:00	2,67	1,81	0,85	1	1	1					
21:00	2,55	1,66	0,89	1	1						
22:00	2,32	1,51	0,81	1	1						
23:00	2,20	1,43	0,77	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Θ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,78	1,15	0,62	1	1						
	01:00	1,65	1,12	0,53	1	1						
	02:00	1,56	1,12	0,44	1	1						
	03:00	1,50	1,12	0,38	1	1						
	04:00	1,49	1,12	0,37	1	1						
	05:00	1,53	1,12	0,41	1	1						
	06:00	1,61	1,12	0,48	1	1						
	07:00	1,71	1,12	0,59	1	1						
	08:00	1,77	1,15	0,62	1	1						
	09:00	1,81	1,18	0,63	1	1						
	10:00	1,89	1,23	0,66	1	1						
	11:00	1,90	1,24	0,67	1	1						
	12:00	1,93	1,25	0,67	1	1						
	13:00	1,93	1,25	0,67	1	1						
	14:00	1,90	1,24	0,67	1	1						
	15:00	1,99	1,29	0,69	1	1						
	16:00	2,12	1,38	0,74	1	1						
	17:00	2,42	1,68	0,74	1	1	1					
	18:00	2,68	1,82	0,86	1	1	1					
	19:00	2,72	1,83	0,88	1	1	1					
	20:00	2,71	1,81	0,90	1	1	1					
	21:00	2,60	1,72	0,87	1	1	1					
	22:00	2,39	1,68	0,71	1	1	1					
	23:00	2,25	1,46	0,79	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Θ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,74	1,13	0,61	1	1						
	01:00	1,61	1,12	0,49	1	1						
	02:00	1,52	1,12	0,40	1	1						
	03:00	1,48	1,12	0,36	1	1						
	04:00	1,49	1,12	0,37	1	1						
	05:00	1,55	1,12	0,43	1	1						
	06:00	1,66	1,12	0,54	1	1						
	07:00	1,83	1,19	0,64	1	1						
	08:00	1,96	1,27	0,69	1	1						
	09:00	2,03	1,32	0,71	1	1						
	10:00	2,09	1,36	0,73	1	1						
	11:00	2,11	1,43	0,68	1	1						
	12:00	2,16	1,50	0,66	1	1						
	13:00	2,17	1,52	0,65	1	1						
	14:00	2,15	1,42	0,73	1	1						
	15:00	2,21	1,50	0,72	1	1						
	16:00	2,33	1,59	0,74	1	1						
	17:00	2,61	1,82	0,78	1	1	1					
	18:00	2,85	2,07	0,78	1	1	1					
	19:00	2,87	2,11	0,76	1	1	1					
	20:00	2,85	2,05	0,80	1	1	1					
	21:00	2,73	1,95	0,78	1	1	1					
	22:00	2,52	1,79	0,74	1	1	1					
	23:00	2,37	1,71	0,66	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,91	1,24	0,67	1	1						
	01:00	1,77	1,15	0,62	1	1						
	02:00	1,66	1,12	0,54	1	1						
	03:00	1,61	1,12	0,49	1	1						
	04:00	1,60	1,12	0,48	1	1						
	05:00	1,65	1,12	0,53	1	1						
	06:00	1,76	1,14	0,61	1	1						
	07:00	1,91	1,24	0,67	1	1						
	08:00	2,02	1,31	0,71	1	1						
	09:00	2,09	1,36	0,73	1	1						
	10:00	2,15	1,68	0,47	1	1	1					
	11:00	2,23	2,04	0,19	1	1	1					
	12:00	2,32	2,20	0,12	1	1	1					
	13:00	2,33	2,21	0,12	1	1	1					
	14:00	2,32	2,21	0,11	1	1	1					
	15:00	2,31	2,19	0,12	1	1	1					
	16:00	2,39	2,21	0,18	1	1	1					
	17:00	2,64	2,39	0,25	1	1	1					
	18:00	2,91	2,69	0,23	1	1	1					
	19:00	2,98	2,78	0,20	1	1	1					
	20:00	2,91	2,69	0,23	1	1	1					
	21:00	2,80	2,47	0,34	1	1	1					
	22:00	2,54	2,18	0,36	1	1	1					
	23:00	2,24	1,68	0,56	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Θ Μ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026	00:00	2,10	1,64	0,46	1	1						
	01:00	1,95	1,35	0,60	1	1						
	02:00	1,84	1,20	0,64	1	1						
	03:00	1,78	1,16	0,62	1	1						
	04:00	1,75	1,14	0,61	1	1						
	05:00	1,78	1,16	0,62	1	1						
	06:00	1,85	1,20	0,65	1	1						
	07:00	1,95	1,27	0,68	1	1						
	08:00	2,06	1,34	0,72	1	1						
	09:00	2,16	1,40	0,75	1	1						
	10:00	2,19	1,42	0,77	1	1						
	11:00	2,28	1,48	0,80	1	1						
	12:00	2,36	1,54	0,83	1	1						
	13:00	2,33	1,51	0,81	1	1						
	14:00	2,33	1,51	0,82	1	1						
	15:00	2,36	1,53	0,82	1	1						
	16:00	2,48	1,68	0,80	1	1	1					
	17:00	2,82	1,83	0,99	1	1	1					
	18:00	3,09	2,01	1,08	1	1	1					
	19:00	3,08	2,00	1,08	1	1	1					
	20:00	3,12	2,03	1,09	1	1	1					
	21:00	2,98	1,94	1,04	1	1	1					
	22:00	2,71	1,76	0,95	1	1	1					
	23:00	2,32	1,51	0,81	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Τ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026	00:00	2,13	1,38	0,75	1	1					
	01:00	1,99	1,29	0,70	1	1					
	02:00	1,89	1,23	0,66	1	1					
	03:00	1,83	1,19	0,64	1	1					
	04:00	1,80	1,17	0,63	1	1					
	05:00	1,82	1,18	0,64	1	1					
	06:00	1,88	1,22	0,66	1	1					
	07:00	2,01	1,30	0,70	1	1					
	08:00	2,13	1,38	0,75	1	1					
	09:00	2,22	1,45	0,78	1	1					
	10:00	2,32	1,50	0,81	1	1					
	11:00	2,35	1,53	0,82	1	1					
	12:00	2,31	1,50	0,81	1	1					
	13:00	2,22	1,44	0,78	1	1					
	14:00	2,23	1,45	0,78	1	1					
	15:00	2,24	1,46	0,78	1	1					
	16:00	2,42	1,66	0,76	1	1					
	17:00	2,78	2,19	0,59	1	1	1				
	18:00	3,05	2,57	0,48	1	1	1				
	19:00	3,04	2,58	0,47	1	1	1				
	20:00	2,98	2,62	0,36	1	1	1				
	21:00	2,75	2,34	0,41	1	1	1				
	22:00	2,54	2,01	0,52	1	1	1				
	23:00	2,19	1,67	0,52	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Π α ρ α σ κ ε υ ή , 2 3 Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 2 0 2 6	00:00	1,98	1,93	0,05	1	1			1		
	01:00	1,85	1,76	0,09	1	1					
	02:00	1,76	1,50	0,26	1	1					
	03:00	1,70	1,12	0,58	1	1					
	04:00	1,68	1,12	0,56	1	1					
	05:00	1,70	1,12	0,58	1	1					
	06:00	1,76	1,14	0,61	1	1					
	07:00	1,89	1,23	0,66	1	1					
	08:00	1,97	1,28	0,69	1	1					
	09:00	2,05	1,33	0,72	1	1					
	10:00	2,04	1,32	0,71	1	1					
	11:00	2,06	1,34	0,72	1	1					
	12:00	2,06	1,35	0,71	1	1					
	13:00	2,06	1,70	0,35	1	1					
	14:00	2,09	1,86	0,22	1	1			1		
	15:00	2,18	2,05	0,13	1	1			1		
	16:00	2,31	2,24	0,07	1	1			1		
	17:00	2,62	2,56	0,05	1	1			1		
	18:00	2,82	2,79	0,03	1	1			1		
	19:00	2,83	2,81	0,02	1	1			1		
20:00	2,71	2,70	0,01	1	1			1			
21:00	2,54	2,53	0,00	1	1			1			
22:00	2,26	2,26	0,00	1	1			1			
23:00	1,99	1,99	0,00	1	1			1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,87	1,77	0,10	1	1					
	01:00	1,76	1,69	0,07	1	1					
	02:00	1,67	1,63	0,03	1	1					
	03:00	1,61	1,61	0,00	1	1					
	04:00	1,60	1,60	0,00	1	1					
	05:00	1,62	1,62	0,00	1	1					
	06:00	1,68	1,68	0,00	1	1					
	07:00	1,77	1,77	0,00	1	1					
	08:00	1,87	1,87	0,00	1	1	1				
	09:00	1,95	1,95	0,00	1	1	1				
	10:00	2,00	2,00	0,00	1	1	1				
	11:00	2,03	2,01	0,02	1	1	1				
	12:00	2,01	1,98	0,03	1	1	1				
	13:00	1,98	1,96	0,02	1	1	1				
	14:00	1,93	1,91	0,03	1	1	1				
	15:00	2,00	1,98	0,03	1	1	1				
	16:00	2,16	2,12	0,04	1	1	1				
	17:00	2,50	2,45	0,06	1	1	1				
	18:00	2,73	2,67	0,06	1	1	1				
	19:00	2,74	2,69	0,05	1	1	1				
	20:00	2,63	2,57	0,05	1	1	1				
	21:00	2,47	2,35	0,12	1	1	1				
	22:00	2,20	1,97	0,23	1	1	1				
	23:00	1,95	1,66	0,28	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,79	1,45	0,33	1	1					
	01:00	1,67	1,34	0,33	1	1					
	02:00	1,58	1,32	0,27	1	1					
	03:00	1,53	1,28	0,25	1	1					
	04:00	1,50	1,29	0,21	1	1					
	05:00	1,52	1,37	0,15	1	1					
	06:00	1,58	1,49	0,09	1	1					
	07:00	1,66	1,54	0,13	1	1					
	08:00	1,74	1,52	0,22	1	1					
	09:00	1,78	1,43	0,35	1	1					
	10:00	1,83	1,49	0,33	1	1					
	11:00	1,89	1,53	0,37	1	1					
	12:00	1,93	1,45	0,47	1	1					
	13:00	1,90	1,31	0,59	1	1					
	14:00	1,86	1,21	0,64	1	1					
	15:00	1,91	1,40	0,51	1	1					
	16:00	2,06	1,58	0,47	1	1					
	17:00	2,34	1,88	0,46	1	1	1				
	18:00	2,56	2,04	0,51	1	1	1				
	19:00	2,59	2,02	0,56	1	1	1				
	20:00	2,50	1,92	0,58	1	1	1				
	21:00	2,37	1,75	0,61	1	1	1				
	22:00	2,13	1,49	0,64	1	1					
	23:00	1,89	1,25	0,63	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Θ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,76	1,15	0,61	1	1						
	01:00	1,63	1,12	0,51	1	1						
	02:00	1,55	1,12	0,43	1	1						
	03:00	1,50	1,12	0,38	1	1						
	04:00	1,49	1,12	0,37	1	1						
	05:00	1,52	1,12	0,40	1	1						
	06:00	1,60	1,12	0,48	1	1						
	07:00	1,73	1,12	0,60	1	1						
	08:00	1,85	1,20	0,65	1	1						
	09:00	1,94	1,26	0,68	1	1						
	10:00	1,99	1,29	0,70	1	1						
	11:00	2,10	1,37	0,74	1	1						
	12:00	2,11	1,37	0,74	1	1						
	13:00	2,01	1,31	0,70	1	1						
	14:00	2,01	1,31	0,70	1	1						
	15:00	2,05	1,34	0,72	1	1						
	16:00	2,16	1,41	0,76	1	1						
	17:00	2,42	1,68	0,73	1	1	1					
	18:00	2,61	1,69	0,91	1	1	1					
	19:00	2,63	1,71	0,92	1	1	1					
	20:00	2,57	1,68	0,89	1	1	1					
	21:00	2,46	1,68	0,78	1	1	1					
	22:00	2,30	1,78	0,51	1	1	1					
	23:00	2,07	1,78	0,29	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,77	1,15	0,62	1	1					
	01:00	1,65	1,12	0,53	1	1					
	02:00	1,57	1,12	0,45	1	1					
	03:00	1,52	1,12	0,40	1	1					
	04:00	1,51	1,12	0,39	1	1					
	05:00	1,56	1,12	0,44	1	1					
	06:00	1,65	1,12	0,53	1	1					
	07:00	1,80	1,51	0,29	1	1					
	08:00	1,94	1,93	0,01	1	1					
	09:00	2,03	1,87	0,16	1	1					
	10:00	2,06	1,34	0,72	1	1					
	11:00	2,14	1,39	0,75	1	1					
	12:00	2,20	1,43	0,77	1	1					
	13:00	2,19	1,66	0,54	1	1					
	14:00	2,25	1,98	0,27	1	1	1				
	15:00	2,24	1,68	0,56	1	1	1				
	16:00	2,30	1,68	0,62	1	1	1				
	17:00	2,45	2,09	0,36	1	1	1				
	18:00	2,64	2,21	0,43	1	1	1				
	19:00	2,66	2,36	0,30	1	1	1				
	20:00	2,67	2,55	0,12	1	1	1				
	21:00	2,61	2,47	0,13	1	1	1				
	22:00	2,41	2,22	0,19	1	1	1				
	23:00	2,18	1,97	0,21	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,85	1,61	0,24	1	1					
	01:00	1,72	1,57	0,16	1	1					
	02:00	1,63	1,43	0,19	1	1					
	03:00	1,58	1,42	0,16	1	1					
	04:00	1,57	1,24	0,33	1	1					
	05:00	1,60	1,41	0,20	1	1					
	06:00	1,68	1,54	0,14	1	1					
	07:00	1,83	1,70	0,12	1	1					
	08:00	1,88	1,79	0,09	1	1	1				
	09:00	1,92	1,83	0,09	1	1	1				
	10:00	1,95	1,84	0,11	1	1	1				
	11:00	2,01	1,88	0,13	1	1	1				
	12:00	2,02	1,92	0,10	1	1	1				
	13:00	2,04	1,79	0,25	1	1	1				
	14:00	2,12	1,90	0,21	1	1	1				
	15:00	2,18	1,97	0,21	1	1	1				
	16:00	2,26	1,95	0,31	1	1	1				
	17:00	2,51	2,30	0,21	1	1	1				
	18:00	2,78	2,64	0,14	1	1	1				
	19:00	2,68	2,51	0,17	1	1	1				
	20:00	2,70	2,30	0,40	1	1	1				
	21:00	2,63	2,17	0,46	1	1	1				
	22:00	2,44	2,01	0,43	1	1	1				
	23:00	2,05	1,48	0,56	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,86	1,21	0,65	1	1						
	01:00	1,74	1,13	0,61	1	1						
	02:00	1,65	1,12	0,53	1	1						
	03:00	1,60	1,12	0,48	1	1						
	04:00	1,57	1,12	0,45	1	1						
	05:00	1,59	1,12	0,47	1	1						
	06:00	1,66	1,12	0,54	1	1						
	07:00	1,77	1,15	0,62	1	1						
	08:00	1,86	1,21	0,65	1	1						
	09:00	1,96	1,27	0,68	1	1						
	10:00	2,03	1,32	0,71	1	1						
	11:00	2,05	1,33	0,72	1	1						
	12:00	2,03	1,32	0,71	1	1						
	13:00	2,02	1,31	0,71	1	1						
	14:00	2,09	1,36	0,73	1	1						
	15:00	2,18	1,42	0,76	1	1						
	16:00	2,21	1,44	0,77	1	1						
	17:00	2,42	1,68	0,73	1	1	1					
	18:00	2,64	1,72	0,92	1	1	1					
	19:00	2,57	1,68	0,89	1	1	1					
	20:00	2,58	1,68	0,90	1	1	1					
	21:00	2,53	1,68	0,85	1	1	1					
	22:00	2,36	1,68	0,68	1	1	1					
	23:00	2,02	1,31	0,71	1	1						

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Θ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,71	1,12	0,59			1		1			
	01:00	1,61	1,12	0,49			1		1			
	02:00	1,53	1,12	0,41			1		1			
	03:00	1,48	1,12	0,36			1		1			
	04:00	1,47	1,12	0,35			1		1			
	05:00	1,50	1,12	0,38			1		1			
	06:00	1,58	1,12	0,46			1		1			
	07:00	1,69	1,12	0,57			1		1			
	08:00	1,75	1,14	0,61			1		1			
	09:00	1,78	1,15	0,62			1		1			
	10:00	1,81	1,18	0,63			1		1			
	11:00	1,80	1,17	0,63			1		1			
	12:00	1,80	1,17	0,63			1		1			
	13:00	1,80	1,17	0,63			1		1			
	14:00	1,80	1,17	0,63			1		1			
	15:00	1,81	1,18	0,63			1		1			
	16:00	1,87	1,22	0,65			1		1			
	17:00	2,09	1,42	0,66			1		1			
	18:00	2,36	1,76	0,60		1	1		1			
	19:00	2,39	1,99	0,40		1	1		1			
20:00	2,42	1,95	0,47		1	1		1				
21:00	2,38	1,85	0,53		1	1		1				
22:00	2,16	1,77	0,39		1	1		1				
23:00	2,01	1,69	0,32			1		1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Θ Μ Ο Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026	00:00	1,73	1,42	0,31	1	1						
	01:00	1,63	1,25	0,37	1	1						
	02:00	1,55	1,20	0,35	1	1						
	03:00	1,50	1,12	0,38	1	1						
	04:00	1,48	1,12	0,36	1	1						
	05:00	1,50	1,12	0,38	1	1						
	06:00	1,55	1,12	0,43	1	1						
	07:00	1,65	1,12	0,53	1	1						
	08:00	1,75	1,14	0,61	1	1						
	09:00	1,83	1,19	0,64	1	1						
	10:00	1,80	1,17	0,63	1	1						
	11:00	1,75	1,14	0,61	1	1						
	12:00	1,74	1,13	0,61	1	1						
	13:00	1,84	1,20	0,64	1	1						
	14:00	1,88	1,22	0,66	1	1						
	15:00	1,91	1,28	0,62	1	1						
	16:00	1,97	1,88	0,09	1	1	1					
	17:00	2,16	2,11	0,05	1	1	1					
	18:00	2,43	2,39	0,04	1	1	1					
	19:00	2,50	2,49	0,02	1	1	1					
	20:00	2,50	2,50	0,00	1	1	1					
	21:00	2,41	2,41	0,00	1	1	1					
	22:00	2,22	2,21	0,01	1	1	1					
	23:00	1,94	1,89	0,05	1	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης