

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Α Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026	00:00	12,91	8,39	4,52		1	1			
	01:00	12,12	7,88	4,24		1	1			
	02:00	11,52	7,49	4,03		1	1			
	03:00	11,03	7,23	3,80		1	1			
	04:00	10,87	7,23	3,64		1	1			
	05:00	11,19	7,28	3,92		1	1			
	06:00	12,22	7,94	4,28		1	1			
	07:00	13,69	8,90	4,79		1	1			
	08:00	14,63	9,51	5,12		1	1			
	09:00	15,17	9,86	5,31		1	1			
	10:00	15,49	10,07	5,42		1	1			
	11:00	15,55	10,10	5,44		1	1			
	12:00	15,64	10,17	5,48		1	1			
	13:00	15,42	10,02	5,40		1	1			
	14:00	15,44	10,03	5,40		1	1			
	15:00	16,22	10,54	5,68		1	1	1		
	16:00	17,70	11,52	6,18		1	1	1		
	17:00	19,44	14,00	5,44		1	1	1		
	18:00	20,12	15,10	5,02		1	1	1		
	19:00	20,31	14,99	5,32		1	1	1		
	20:00	20,00	14,70	5,31		1	1	1		
	21:00	19,19	15,21	3,98		1	1	1		
	22:00	17,99	15,11	2,88		1	1	1		
	23:00	16,61	14,24	2,38		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026	00:00	13,47	11,64	1,83		1	1			
	01:00	12,75	11,50	1,25		1	1			
	02:00	12,33	11,13	1,19		1	1			
	03:00	11,99	9,85	2,14		1	1			
	04:00	11,98	9,58	2,40		1	1			
	05:00	12,51	10,54	1,96		1	1			
	06:00	13,86	12,72	1,14		1	1			
	07:00	15,71	15,23	0,47		1	1			1
	08:00	16,50	16,30	0,20		1	1			1
	09:00	16,77	16,63	0,14		1	1			1
	10:00	16,55	16,45	0,10		1	1			1
	11:00	16,19	16,00	0,18		1	1			1
	12:00	16,00	15,84	0,17		1	1			1
	13:00	15,92	15,77	0,15		1	1			1
	14:00	15,78	15,60	0,18		1	1			1
	15:00	16,84	16,72	0,12		1	1			1
	16:00	18,09	17,82	0,27		1	1			1
	17:00	20,13	19,62	0,51		1	1			1
	18:00	20,77	19,64	1,14		1	1			1
	19:00	20,71	19,26	1,45		1	1			1
	20:00	20,17	18,36	1,81		1	1			1
	21:00	19,11	17,08	2,03		1	1			1
	22:00	17,67	15,04	2,63		1	1			1
	23:00	16,01	13,37	2,64		1	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026	00:00	14,92	10,96	3,95	1	1				
	01:00	14,20	9,71	4,50	1	1				
	02:00	13,54	9,62	3,92	1	1				
	03:00	13,07	8,50	4,58	1	1				
	04:00	12,82	8,33	4,49	1	1				
	05:00	12,96	8,43	4,54	1	1				
	06:00	13,73	8,93	4,81	1	1				
	07:00	15,08	9,80	5,28	1	1				
	08:00	16,55	10,76	5,79	1	1				
	09:00	17,64	11,47	6,17	1	1		1		
	10:00	18,22	11,84	6,38	1	1		1		
	11:00	18,40	11,96	6,44	1	1		1		
	12:00	18,74	12,18	6,56	1	1		1		
	13:00	18,25	11,86	6,39	1	1		1		
	14:00	18,13	11,78	6,35	1	1		1		
	15:00	18,67	12,14	6,54	1	1		1		
	16:00	19,41	12,62	6,79	1	1		1		
	17:00	20,63	13,41	7,22	1	1		1		
	18:00	21,21	13,78	7,42	1	1		1		
	19:00	21,27	13,83	7,45	1	1		1		
	20:00	20,90	13,59	7,32	1	1		1		
	21:00	19,99	12,99	7,00	1	1		1		
	22:00	18,61	12,09	6,51	1	1		1		
	23:00	17,02	11,07	5,96	1	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
01:00	14,16	9,20	4,95	1	1					
02:00	13,37	8,69	4,68	1	1					
03:00	12,76	8,29	4,47	1	1					
04:00	12,35	8,02	4,32	1	1					
05:00	12,26	7,97	4,29	1	1					
06:00	12,70	8,25	4,44	1	1					
07:00	13,75	8,94	4,81	1	1					
08:00	15,10	9,81	5,28	1	1					
09:00	16,39	10,65	5,73	1	1					
10:00	17,41	11,32	6,09	1	1		1			
11:00	17,93	11,65	6,27	1	1		1			
12:00	17,94	11,66	6,28	1	1		1			
13:00	17,75	11,54	6,21	1	1		1			
14:00	17,41	11,32	6,09	1	1		1			
15:00	17,83	11,59	6,24	1	1		1			
16:00	18,11	11,77	6,34	1	1		1			
17:00	19,20	12,48	6,72	1	1		1			
18:00	19,89	12,93	6,96	1	1		1			
19:00	20,03	13,02	7,01	1	1		1			
20:00	19,77	12,85	6,92	1	1		1			
21:00	18,95	12,31	6,63	1	1		1			
22:00	17,61	11,45	6,16	1	1		1			
23:00	16,00	10,40	5,60	1	1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2026	00:00	14,11	9,17	4,94	1	1				
	01:00	13,36	8,69	4,68	1	1				
	02:00	12,63	8,21	4,42	1	1				
	03:00	12,09	7,86	4,23	1	1				
	04:00	11,84	7,70	4,14	1	1				
	05:00	12,06	7,84	4,22	1	1				
	06:00	12,96	8,43	4,54	1	1				
	07:00	14,51	9,43	5,08	1	1				
	08:00	16,23	10,55	5,68	1	1				
	09:00	17,23	11,43	5,80	1	1		1		
	10:00	17,70	11,87	5,82	1	1		1		
	11:00	17,91	12,32	5,59	1	1		1		
	12:00	18,31	12,94	5,37	1	1		1		
	13:00	17,88	12,82	5,06	1	1		1		
	14:00	17,80	13,06	4,75	1	1		1		
	15:00	18,08	13,28	4,80	1	1		1		
	16:00	18,43	13,08	5,34	1	1		1		
	17:00	19,64	13,43	6,21	1	1		1		
	18:00	20,39	13,96	6,43	1	1		1		
	19:00	20,59	14,18	6,41	1	1		1		
	20:00	20,33	13,75	6,58	1	1		1		
	21:00	19,42	12,62	6,80	1	1		1		
	22:00	17,95	11,67	6,28	1	1		1		
	23:00	16,15	10,49	5,65	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2026	00:00	13,19	8,57	4,62		1			1	
	01:00	12,42	8,08	4,35		1			1	
	02:00	11,72	7,62	4,10		1			1	
	03:00	11,14	7,24	3,90		1			1	
	04:00	10,83	7,04	3,79		1			1	
	05:00	10,97	7,13	3,84		1			1	
	06:00	11,73	7,62	4,10		1			1	
	07:00	13,04	8,48	4,56		1			1	
	08:00	14,45	9,40	5,06		1			1	
	09:00	15,39	10,01	5,39		1	1			
	10:00	15,96	10,37	5,58		1	1			
	11:00	16,17	10,51	5,66		1	1			
	12:00	16,41	10,67	5,74		1	1			
	13:00	16,72	10,87	5,85		1	1			
	14:00	16,56	10,77	5,80		1	1			
	15:00	16,40	10,66	5,74		1	1			
	16:00	16,72	10,87	5,85		1	1			
	17:00	17,74	11,53	6,21		1	1			
	18:00	18,36	11,93	6,42		1	1			
	19:00	18,51	12,03	6,48		1	1			
	20:00	18,26	11,87	6,39		1	1			
	21:00	17,49	11,37	6,12		1	1			
	22:00	16,25	10,56	5,69		1	1			
	23:00	15,05	9,78	5,27		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026	00:00	12,83	8,34	4,49		1			1	
	01:00	12,08	7,85	4,23		1			1	
	02:00	11,45	7,44	4,01		1			1	
	03:00	10,92	7,10	3,82		1			1	
	04:00	10,70	6,95	3,74		1			1	
	05:00	10,90	7,09	3,82		1			1	
	06:00	11,82	7,68	4,14		1			1	
	07:00	13,29	8,64	4,65		1			1	
	08:00	14,88	9,67	5,21		1			1	
	09:00	16,05	10,43	5,62		1	1			
	10:00	16,74	10,88	5,86		1	1			
	11:00	16,95	11,02	5,93		1	1			
	12:00	16,88	10,97	5,91		1	1			
	13:00	16,59	10,78	5,81		1	1			
	14:00	16,17	10,51	5,66		1	1			
	15:00	16,42	10,67	5,75		1	1			
	16:00	16,96	11,02	5,93		1	1			
	17:00	17,91	11,64	6,27		1	1			
	18:00	18,60	12,09	6,51		1	1		1	
	19:00	18,82	12,23	6,59		1	1		1	
	20:00	18,53	12,05	6,49		1	1		1	
	21:00	17,57	11,42	6,15		1	1			
	22:00	16,10	10,46	5,63		1	1			
	23:00	14,64	9,52	5,12		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Α Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026	00:00	13,06	8,49	4,57			1		1	
	01:00	12,37	8,04	4,33			1		1	
	02:00	11,84	7,69	4,14			1		1	
	03:00	11,38	7,40	3,98			1		1	
	04:00	11,14	7,24	3,90			1		1	
	05:00	11,30	7,35	3,96			1		1	
	06:00	12,17	7,91	4,26			1		1	
	07:00	13,66	8,88	4,78			1		1	
	08:00	15,43	10,03	5,40		1	1			
	09:00	16,69	10,85	5,84		1	1			
	10:00	17,40	11,31	6,09		1	1			
	11:00	17,16	11,16	6,01		1	1			
	12:00	16,12	10,48	5,64		1	1			
	13:00	15,71	10,21	5,50		1	1			
	14:00	15,62	10,15	5,47		1	1			
	15:00	16,14	10,49	5,65		1	1			
	16:00	17,35	11,28	6,07		1	1			
	17:00	19,05	12,38	6,67		1	1		1	
	18:00	19,94	12,96	6,98		1	1		1	
	19:00	20,20	13,13	7,07		1	1		1	
	20:00	19,85	13,00	6,86		1	1		1	
	21:00	18,54	12,05	6,49		1	1			
	22:00	16,64	10,81	5,82		1	1			
	23:00	14,75	9,59	5,16		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2026	00:00	12,10	7,87	4,24			1		1	
	01:00	11,51	7,48	4,03			1		1	
	02:00	11,26	7,32	3,94			1		1	
	03:00	10,90	7,09	3,82			1		1	
	04:00	10,89	7,08	3,81			1		1	
	05:00	11,21	7,29	3,92			1		1	
	06:00	12,10	7,86	4,23			1		1	
	07:00	13,37	8,69	4,68			1		1	
	08:00	14,06	9,14	4,92			1		1	
	09:00	14,03	9,12	4,91			1		1	
	10:00	14,02	9,11	4,91			1		1	
	11:00	13,76	8,94	4,81			1		1	
	12:00	13,65	8,87	4,78			1		1	
	13:00	13,91	10,11	3,80			1		1	
	14:00	14,35	10,44	3,91		1	1		1	
	15:00	14,94	11,46	3,48		1	1		1	
	16:00	16,21	13,00	3,21		1	1		1	
	17:00	18,29	14,88	3,40		1	1		1	
	18:00	19,10	15,65	3,45		1	1		1	
	19:00	19,09	15,82	3,26		1	1		1	
	20:00	18,12	14,71	3,41		1	1		1	
	21:00	16,71	13,35	3,36		1	1		1	
	22:00	15,26	11,67	3,59		1	1		1	
	23:00	13,48	10,84	2,65		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Α Σ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026	00:00	12,21	10,08	2,13			1		1	
	01:00	11,61	10,42	1,19			1		1	
	02:00	11,25	9,72	1,53			1		1	
	03:00	10,84	7,92	2,92			1		1	
	04:00	10,66	7,32	3,34			1		1	
	05:00	10,76	7,33	3,43			1		1	
	06:00	11,48	7,82	3,66			1		1	
	07:00	12,71	8,26	4,45			1		1	
	08:00	13,92	9,05	4,87			1		1	
	09:00	14,78	9,61	5,17		1	1			
	10:00	15,20	9,88	5,32		1	1			
	11:00	15,78	10,26	5,52		1	1			
	12:00	16,23	10,55	5,68		1	1			
	13:00	16,08	10,45	5,63		1	1			
	14:00	15,86	10,31	5,55		1	1			
	15:00	15,80	10,27	5,53		1	1			
	16:00	16,00	10,40	5,60		1	1			
	17:00	17,38	11,30	6,08		1	1			
	18:00	18,22	11,84	6,38		1	1			
	19:00	18,53	12,04	6,48		1	1			
	20:00	18,11	11,77	6,34		1	1			
	21:00	16,94	11,01	5,93		1	1			
	22:00	15,11	9,82	5,29		1	1			
	23:00	13,33	8,66	4,67		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026	00:00	12,23	7,95	4,28			1		1	
	01:00	11,59	7,53	4,06			1		1	
	02:00	11,09	7,21	3,88			1		1	
	03:00	10,61	6,90	3,71			1		1	
	04:00	10,30	6,77	3,54			1		1	
	05:00	10,25	6,77	3,49			1		1	
	06:00	10,72	6,97	3,75			1		1	
	07:00	11,74	7,63	4,11			1		1	
	08:00	12,97	8,43	4,54			1		1	
	09:00	14,14	9,19	4,95			1		1	
	10:00	15,27	9,93	5,35		1	1			
	11:00	15,33	9,96	5,36		1	1			
	12:00	15,02	9,76	5,26		1	1			
	13:00	14,89	9,68	5,21		1	1			
	14:00	14,78	9,61	5,17		1	1			
	15:00	14,19	9,22	4,97		1	1			
	16:00	14,93	10,64	4,30		1	1			
	17:00	16,89	14,05	2,85		1	1	1		
	18:00	17,87	15,12	2,75		1	1	1		
	19:00	18,17	15,30	2,87		1	1	1		
	20:00	17,81	15,02	2,79		1	1	1		
	21:00	16,76	13,18	3,58		1	1	1		
	22:00	15,02	10,80	4,22		1	1			
23:00	13,22	8,71	4,52		1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Ρ Ο Τ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2026	00:00	12,78	8,31	4,47			1	1		
	01:00	12,18	7,91	4,26			1	1		
	02:00	11,79	7,67	4,13			1	1		
	03:00	11,61	7,55	4,06			1	1		
	04:00	11,87	7,72	4,16			1	1		
	05:00	12,91	8,39	4,52			1	1		
	06:00	14,77	9,60	5,17			1	1		
	07:00	16,87	10,97	5,90		1	1			
	08:00	17,80	11,57	6,23		1	1			
	09:00	17,86	11,61	6,25		1	1			
	10:00	17,53	11,39	6,13		1	1			
	11:00	17,10	11,12	5,99		1	1			
	12:00	16,88	10,97	5,91		1	1			
	13:00	16,96	11,80	5,15		1	1			
	14:00	17,28	12,86	4,42	1	1	1			
	15:00	17,91	14,17	3,74	1	1	1			
	16:00	19,39	16,50	2,90	1	1	1			
	17:00	21,42	19,00	2,42	1	1	1	1		
	18:00	22,32	20,54	1,78	1	1	1	1		
	19:00	22,59	21,17	1,41	1	1	1	1		
	20:00	22,40	20,96	1,44	1	1	1	1		
	21:00	21,35	20,05	1,30	1	1	1	1		
	22:00	19,62	17,90	1,72	1	1	1	1		
	23:00	17,44	16,19	1,25		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026	00:00	13,94	13,78	0,16		1	1	1		
	01:00	13,23	13,19	0,04		1	1	1		
	02:00	12,65	12,60	0,05		1	1	1		
	03:00	12,31	12,26	0,05		1	1	1		
	04:00	12,38	12,33	0,04		1	1	1		
	05:00	13,17	13,13	0,03		1	1	1		
	06:00	14,83	14,78	0,04	1	1	1			
	07:00	16,85	16,78	0,07	1	1	1			
	08:00	17,60	17,57	0,02	1	1	1			
	09:00	17,84	17,82	0,02	1	1	1			
	10:00	17,81	17,81	0,00	1	1	1			
	11:00	17,63	17,61	0,01	1	1	1			
	12:00	17,47	17,47	0,00	1	1	1			
	13:00	17,34	17,34	0,00	1	1	1			
	14:00	17,61	17,61	0,00	1	1	1			
	15:00	17,90	17,90	0,00	1	1	1			
	16:00	19,17	19,17	0,00	1	1	1	1		
	17:00	21,04	21,04	0,00	1	1	1	1		
	18:00	21,93	21,93	0,00	1	1	1	1		
	19:00	22,26	22,26	0,00	1	1	1	1		
	20:00	22,05	22,04	0,00	1	1	1	1		
	21:00	21,08	21,03	0,05	1	1	1	1		
	22:00	19,61	19,54	0,08	1	1	1	1		
	23:00	17,79	17,78	0,01	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026	00:00	14,32	14,15	0,17		1	1	1		
	01:00	13,54	13,48	0,06		1	1	1		
	02:00	12,88	12,83	0,05		1	1	1		
	03:00	12,44	12,38	0,06		1	1	1		
	04:00	12,34	12,29	0,05		1	1	1		
	05:00	12,81	12,76	0,05		1	1	1		
	06:00	14,20	14,15	0,04		1	1	1		
	07:00	16,18	16,17	0,01	1	1	1			
	08:00	16,95	16,95	0,00	1	1	1			
	09:00	17,53	17,52	0,00	1	1	1			
	10:00	17,68	17,67	0,01	1	1	1			
	11:00	17,61	17,58	0,03	1	1	1			
	12:00	17,46	17,45	0,01	1	1	1			
	13:00	17,32	17,32	0,00	1	1	1			
	14:00	17,51	17,50	0,00	1	1	1			
	15:00	17,60	17,60	0,00	1	1	1			
	16:00	18,48	18,48	0,00	1	1	1	1		
	17:00	20,31	20,31	0,00	1	1	1	1		
	18:00	21,46	21,46	0,00	1	1	1	1		
	19:00	21,79	21,79	0,00	1	1	1	1		
	20:00	21,47	21,47	0,00	1	1	1	1		
	21:00	20,38	20,38	0,00	1	1	1	1		
	22:00	18,71	18,71	0,00	1	1	1	1		
	23:00	16,45	16,45	0,00		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026	00:00	13,96	13,96	0,00		1	1	1		
	01:00	13,17	13,17	0,00		1	1	1		
	02:00	12,54	12,54	0,00		1	1	1		
	03:00	12,08	12,08	0,00		1	1	1		
	04:00	11,91	11,90	0,00		1	1	1		
	05:00	12,23	12,22	0,00		1	1	1		
	06:00	13,37	13,36	0,01		1	1	1		
	07:00	15,22	15,22	0,01		1	1	1		
	08:00	16,29	16,28	0,01	1	1	1			
	09:00	16,87	16,86	0,00	1	1	1			
	10:00	16,98	16,98	0,00	1	1	1			
	11:00	16,93	16,93	0,00	1	1	1			
	12:00	16,84	16,83	0,01	1	1	1			
	13:00	16,69	16,68	0,00	1	1	1			
	14:00	16,73	16,73	0,00	1	1	1			
	15:00	16,74	16,74	0,00	1	1	1			
	16:00	17,61	17,60	0,00	1	1	1			
	17:00	19,70	19,68	0,02	1	1	1	1		
	18:00	20,99	20,90	0,09	1	1	1	1		
	19:00	21,22	21,01	0,21	1	1	1	1		
	20:00	20,89	20,26	0,62	1	1	1	1		
	21:00	19,69	18,34	1,35	1	1	1	1		
	22:00	17,80	16,12	1,68		1	1	1		
23:00	16,08	13,65	2,43		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2026	00:00	13,99	9,09	4,90		1	1			
	01:00	13,26	8,62	4,64		1	1			
	02:00	12,68	8,24	4,44		1	1			
	03:00	12,17	7,91	4,26		1	1			
	04:00	11,85	7,70	4,15		1	1			
	05:00	11,91	7,74	4,17		1	1			
	06:00	12,62	8,20	4,42		1	1			
	07:00	14,02	9,11	4,91		1	1			
	08:00	15,16	9,85	5,31		1	1			
	09:00	15,86	10,31	5,55		1	1			
	10:00	16,16	10,50	5,66		1	1			
	11:00	16,17	10,51	5,66		1	1			
	12:00	16,12	10,48	5,64		1	1			
	13:00	16,14	10,49	5,65		1	1			
	14:00	15,95	10,37	5,58		1	1			
	15:00	16,69	10,91	5,78		1	1			
	16:00	18,21	12,16	6,05	1	1	1			
	17:00	20,37	14,37	6,00	1	1	1			
	18:00	21,70	15,71	5,99	1	1	1			
	19:00	22,03	16,13	5,90	1	1	1			
	20:00	21,71	16,05	5,66	1	1	1			
	21:00	20,45	15,00	5,45	1	1	1			
	22:00	18,60	13,52	5,08	1	1	1			
	23:00	16,37	11,47	4,90		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026	00:00	13,50	8,77	4,72		1	1			
	01:00	12,83	8,34	4,49		1	1			
	02:00	12,35	8,02	4,32		1	1			
	03:00	12,13	7,89	4,25		1	1			
	04:00	12,39	8,05	4,33		1	1			
	05:00	13,33	8,67	4,67		1	1			
	06:00	15,13	9,84	5,30		1	1			
	07:00	17,45	12,02	5,43	1	1	1			
	08:00	19,19	13,57	5,61	1	1	1			
	09:00	19,36	13,96	5,40	1	1	1			
	10:00	19,07	13,72	5,34	1	1	1			
	11:00	18,60	13,78	4,82	1	1	1			
	12:00	18,24	13,51	4,72	1	1	1			
	13:00	18,09	13,48	4,61	1	1	1			
	14:00	18,21	13,06	5,15	1	1	1			
	15:00	18,82	13,32	5,50	1	1	1			
	16:00	20,36	14,79	5,58	1	1	1			
	17:00	22,59	16,42	6,16	1	1	1			
	18:00	23,93	17,77	6,16	1	1	1			
	19:00	24,20	17,46	6,74	1	1	1			
	20:00	23,80	17,79	6,01	1	1	1			
	21:00	22,51	16,30	6,20	1	1	1			
	22:00	20,55	15,17	5,38	1	1	1			
	23:00	18,17	13,26	4,91	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026	00:00	14,36	9,34	5,03		1	1			
	01:00	13,65	8,87	4,78		1	1			
	02:00	13,12	8,53	4,59		1	1			
	03:00	12,90	8,38	4,51		1	1			
	04:00	13,20	8,58	4,62		1	1			
	05:00	14,42	9,37	5,05		1	1			
	06:00	16,72	10,87	5,85		1	1	1		
	07:00	19,31	12,90	6,41		1	1	1		
	08:00	20,19	13,89	6,30		1	1	1		
	09:00	20,30	14,06	6,24		1	1	1		
	10:00	20,04	13,56	6,47		1	1	1		
	11:00	19,56	12,71	6,85		1	1	1		
	12:00	19,52	13,52	6,01		1	1	1		
	13:00	19,93	16,28	3,66	1	1	1	1		
	14:00	19,84	17,12	2,72	1	1	1	1		
	15:00	19,89	17,29	2,60	1	1	1	1		
	16:00	20,58	17,16	3,42	1	1	1	1		
	17:00	22,87	17,86	5,00	1	1	1	1		
	18:00	24,37	18,82	5,55	1	1	1	1		
	19:00	24,77	19,88	4,89	1	1	1	1		
	20:00	24,29	21,03	3,26	1	1	1	1		
	21:00	22,89	19,64	3,24	1	1	1	1		
	22:00	20,81	18,33	2,48	1	1	1	1		
	23:00	18,44	15,99	2,45	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2026	00:00	14,88	12,41	2,47		1	1			
	01:00	14,11	11,54	2,57		1	1			
	02:00	13,50	10,81	2,69		1	1			
	03:00	13,09	9,66	3,43		1	1			
	04:00	13,05	8,48	4,57		1	1			
	05:00	13,64	9,37	4,27		1	1			
	06:00	15,20	10,58	4,63		1	1			
	07:00	17,44	13,00	4,43	1	1	1			
	08:00	19,25	13,84	5,42	1	1	1			
	09:00	20,41	14,45	5,96	1	1	1			
	10:00	21,00	14,95	6,05	1	1	1			
	11:00	21,17	15,43	5,74	1	1	1			
	12:00	21,00	14,47	6,52	1	1	1			
	13:00	20,52	13,34	7,18	1	1	1			
	14:00	20,02	13,01	7,01	1	1	1			
	15:00	19,92	12,95	6,97	1	1	1			
	16:00	20,37	13,24	7,13	1	1	1			
	17:00	22,25	14,46	7,79	1	1	1			
	18:00	23,58	16,59	6,99	1	1	1			
	19:00	23,87	16,96	6,91	1	1	1			
	20:00	23,51	16,32	7,19	1	1	1			
	21:00	22,03	14,57	7,46	1	1	1			
	22:00	19,88	12,92	6,96	1	1	1			
	23:00	17,48	11,36	6,12		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2026	00:00	14,54	9,45	5,09	1	1				
	01:00	13,32	8,66	4,66	1	1				
	02:00	13,10	8,52	4,59	1	1				
	03:00	12,81	8,32	4,48	1	1				
	04:00	12,21	7,93	4,27	1	1				
	05:00	12,42	8,07	4,35	1	1				
	06:00	14,09	9,16	4,93	1	1				
	07:00	17,09	11,11	5,98	1	1				
	08:00	18,49	12,02	6,47	1	1			1	
	09:00	18,85	12,25	6,60	1	1			1	
	10:00	18,14	11,79	6,35	1	1			1	
	11:00	17,63	11,46	6,17	1	1			1	
	12:00	17,45	11,34	6,11	1	1			1	
	13:00	17,30	11,25	6,06	1	1			1	
	14:00	17,51	11,38	6,13	1	1			1	
	15:00	18,54	12,05	6,49	1	1			1	
	16:00	19,45	12,64	6,81	1	1			1	
	17:00	21,50	13,98	7,53	1	1			1	
	18:00	23,17	15,54	7,63	1	1			1	
	19:00	23,45	15,47	7,98	1	1			1	
	20:00	23,17	15,55	7,62	1	1			1	
	21:00	21,65	14,33	7,32	1	1			1	
	22:00	19,34	12,57	6,77	1	1			1	
	23:00	16,61	11,47	5,14	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026	00:00	14,57	12,07	2,50	1	1				
	01:00	13,71	10,37	3,34	1	1				
	02:00	13,10	9,07	4,04	1	1				
	03:00	12,59	8,82	3,77	1	1				
	04:00	12,31	8,00	4,31	1	1				
	05:00	12,47	8,11	4,36	1	1				
	06:00	13,45	8,74	4,71	1	1				
	07:00	15,25	9,91	5,34	1	1				
	08:00	16,99	11,04	5,95	1	1				
	09:00	18,36	11,93	6,43	1	1	1			
	10:00	18,95	14,05	4,90	1	1	1			
	11:00	18,28	11,88	6,40	1	1	1			
	12:00	17,92	14,99	2,93	1	1	1			
	13:00	18,25	16,89	1,36	1	1	1			
	14:00	18,19	17,11	1,07	1	1	1			
	15:00	18,62	17,52	1,10	1	1	1			
	16:00	19,11	18,11	0,99	1	1	1	1		
	17:00	20,48	19,98	0,50	1	1	1	1		
	18:00	21,45	21,29	0,16	1	1	1	1		
	19:00	21,50	21,48	0,03	1	1	1	1		
	20:00	21,12	21,12	0,00	1	1	1	1		
	21:00	19,54	19,54	0,00	1	1	1	1		
	22:00	17,60	17,60	0,00	1	1	1			
	23:00	16,04	16,04	0,00	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2026	00:00	14,38	14,32	0,06	1	1	1			
	01:00	13,57	13,49	0,08	1	1	1			
	02:00	12,89	12,82	0,07	1	1	1			
	03:00	12,34	12,31	0,04	1	1	1			
	04:00	12,03	11,98	0,05	1	1	1			
	05:00	12,11	12,05	0,06	1	1	1			
	06:00	12,85	12,70	0,14	1	1	1			
	07:00	14,30	14,05	0,25	1	1	1			
	08:00	15,90	15,70	0,20	1	1	1			
	09:00	17,38	17,03	0,35	1	1	1			
	10:00	18,36	17,79	0,57	1	1	1			
	11:00	18,50	17,68	0,82	1	1	1			
	12:00	18,36	17,88	0,47	1	1	1			
	13:00	18,11	17,77	0,35	1	1	1			
	14:00	17,47	17,19	0,29	1	1	1			
	15:00	17,54	17,29	0,25	1	1	1			
	16:00	18,30	18,13	0,18	1	1	1		1	
	17:00	19,90	19,71	0,19	1	1	1		1	
	18:00	20,88	20,57	0,31	1	1	1		1	
	19:00	20,93	20,48	0,45	1	1	1		1	
	20:00	20,52	19,91	0,62	1	1	1		1	
	21:00	19,12	18,28	0,83	1	1	1		1	
	22:00	17,32	15,97	1,35	1	1	1			
	23:00	15,67	13,59	2,08	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2026	00:00	14,16	11,39	2,77	1	1				
	01:00	13,38	10,61	2,76	1	1				
	02:00	12,68	9,59	3,09	1	1				
	03:00	12,11	8,01	4,09	1	1				
	04:00	11,72	7,62	4,10	1	1				
	05:00	11,67	7,58	4,08	1	1				
	06:00	12,14	7,89	4,25	1	1				
	07:00	13,25	8,61	4,64	1	1				
	08:00	14,73	9,58	5,16	1	1				
	09:00	16,01	10,72	5,29	1	1				
	10:00	16,82	11,53	5,29	1	1				
	11:00	17,30	11,74	5,55	1	1				
	12:00	17,64	12,83	4,80	1	1			1	
	13:00	17,35	12,50	4,85	1	1			1	
	14:00	16,80	11,66	5,14	1	1			1	
	15:00	17,20	11,18	6,02	1	1			1	
	16:00	17,51	11,38	6,13	1	1			1	
	17:00	18,73	12,17	6,56	1	1			1	
	18:00	19,85	12,90	6,95	1	1			1	
	19:00	20,06	13,04	7,02	1	1			1	
	20:00	19,76	12,85	6,92	1	1			1	
	21:00	18,55	12,06	6,49	1	1			1	
	22:00	16,86	10,96	5,90	1	1				
	23:00	15,11	9,82	5,29	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026	00:00	13,58	8,82	4,75	1	1				
	01:00	12,85	8,35	4,50	1	1				
	02:00	12,18	7,92	4,26	1	1				
	03:00	11,68	7,59	4,09	1	1				
	04:00	11,45	7,45	4,01	1	1				
	05:00	11,71	7,61	4,10	1	1				
	06:00	12,70	8,25	4,44	1	1				
	07:00	14,38	9,35	5,03	1	1				
	08:00	15,98	10,39	5,59	1	1				
	09:00	16,97	11,03	5,94	1	1				
	10:00	17,31	11,25	6,06	1	1				
	11:00	17,56	11,42	6,15	1	1				
	12:00	17,54	11,40	6,14	1	1				
	13:00	17,20	11,18	6,02	1	1				
	14:00	16,87	10,96	5,90	1	1				
	15:00	16,70	10,86	5,85	1	1				
	16:00	17,57	11,42	6,15	1	1				
	17:00	19,23	12,50	6,73	1	1			1	
	18:00	20,41	13,27	7,14	1	1			1	
	19:00	20,68	13,44	7,24	1	1			1	
	20:00	20,40	13,26	7,14	1	1			1	
	21:00	19,17	12,46	6,71	1	1			1	
	22:00	17,33	11,26	6,06	1	1				
	23:00	15,29	12,69	2,60	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Α Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2026	00:00	12,70	8,25	4,44	1	1				
	01:00	12,09	7,86	4,23	1	1				
	02:00	11,58	7,53	4,05	1	1				
	03:00	11,19	7,27	3,92	1	1				
	04:00	11,01	7,23	3,78	1	1				
	05:00	11,36	7,38	3,97	1	1				
	06:00	12,53	8,15	4,39	1	1				
	07:00	14,29	9,29	5,00	1	1				
	08:00	15,74	10,23	5,51	1	1				
	09:00	16,72	10,87	5,85	1	1				
	10:00	17,29	11,24	6,05	1	1				
	11:00	17,56	11,41	6,15	1	1				
	12:00	17,61	11,45	6,16	1	1				
	13:00	17,56	13,27	4,29	1	1	1			
	14:00	17,28	16,30	0,99	1	1	1			
	15:00	17,16	14,01	3,15	1	1	1			
	16:00	17,47	13,10	4,36	1	1	1			
	17:00	18,62	18,39	0,22	1	1	1	1		
	18:00	19,73	19,66	0,07	1	1	1	1		
	19:00	20,17	20,09	0,08	1	1	1	1		
	20:00	20,00	19,27	0,73	1	1	1	1		
	21:00	18,92	17,38	1,54	1	1	1			
	22:00	17,13	16,22	0,91	1	1	1			
	23:00	14,89	14,71	0,17	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026	00:00	12,12	7,88	4,24	1	1				
	01:00	11,48	7,82	3,67	1	1				
	02:00	11,17	10,39	0,77	1	1				
	03:00	10,82	10,57	0,25	1	1				
	04:00	10,70	10,49	0,21	1	1				
	05:00	11,07	10,74	0,33	1	1				
	06:00	12,29	11,45	0,84	1	1				
	07:00	13,90	13,00	0,90	1	1	1			
	08:00	14,67	14,37	0,30	1	1	1			
	09:00	14,82	14,68	0,13	1	1	1			
	10:00	14,72	14,54	0,18	1	1	1			
	11:00	15,01	14,63	0,39	1	1	1			
	12:00	14,85	14,45	0,40	1	1	1			
	13:00	15,05	14,73	0,32	1	1	1			
	14:00	14,94	13,91	1,03	1	1	1			
	15:00	14,91	12,93	1,97	1	1	1			
	16:00	15,95	14,50	1,45	1	1	1			
	17:00	17,50	16,51	0,98	1	1	1			
	18:00	18,85	17,76	1,10	1	1	1			
	19:00	19,12	17,47	1,65	1	1	1			
	20:00	18,95	15,74	3,20	1	1	1			
	21:00	17,92	13,90	4,02	1	1	1			
	22:00	16,14	11,52	4,62	1	1				
	23:00	13,70	8,90	4,79	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2026	00:00	12,27	7,98	4,30	1				1	
	01:00	11,59	7,53	4,06	1				1	
	02:00	11,21	7,29	3,92	1				1	
	03:00	10,85	7,05	3,80	1				1	
	04:00	10,68	6,94	3,74	1				1	
	05:00	10,90	7,08	3,81	1				1	
	06:00	11,96	7,77	4,19	1				1	
	07:00	13,55	8,80	4,74	1				1	
	08:00	15,01	9,76	5,25	1	1				
	09:00	15,97	10,38	5,59	1	1				
	10:00	16,47	10,70	5,76	1	1				
	11:00	16,57	10,77	5,80	1	1				
	12:00	16,13	10,48	5,65	1	1				
	13:00	15,96	10,37	5,58	1	1				
	14:00	15,63	10,16	5,47	1	1				
	15:00	15,87	10,31	5,55	1	1				
	16:00	16,65	10,85	5,80	1	1	1			
	17:00	17,67	11,49	6,18	1	1	1			
	18:00	19,06	12,39	6,67	1	1	1			
	19:00	19,46	12,65	6,81	1	1	1			
	20:00	19,11	12,42	6,69	1	1	1			
	21:00	17,83	11,59	6,24	1	1	1			
	22:00	15,85	10,30	5,55	1	1				
	23:00	13,59	8,84	4,76	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ρ Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026	00:00	12,26	7,97	4,29			1	1		
	01:00	11,55	7,51	4,04			1	1		
	02:00	11,16	7,25	3,90			1	1		
	03:00	10,76	6,99	3,77			1	1		
	04:00	10,56	6,87	3,70			1	1		
	05:00	10,77	7,00	3,77			1	1		
	06:00	11,72	7,62	4,10			1	1		
	07:00	13,29	8,64	4,65		1	1			
	08:00	14,64	9,52	5,12		1	1			
	09:00	15,07	9,79	5,27		1	1			
	10:00	14,85	9,65	5,20		1	1			
	11:00	14,78	9,61	5,17		1	1			
	12:00	14,57	9,47	5,10		1	1			
	13:00	14,38	9,35	5,03		1	1			
	14:00	14,40	10,24	4,16		1	1			
	15:00	14,50	11,04	3,46		1	1			
	16:00	15,38	13,13	2,25	1	1	1			
	17:00	17,26	15,73	1,53	1	1	1			
	18:00	18,83	17,38	1,45	1	1	1			
	19:00	19,19	17,16	2,03	1	1	1			
	20:00	18,91	16,92	1,99	1	1	1			
	21:00	17,73	15,79	1,94	1	1	1			
	22:00	15,86	14,23	1,63	1	1	1			
	23:00	13,85	12,57	1,28	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Α Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο, 31 Ιανουαρίου 2026	00:00	12,52	10,14	2,38		1		1		
	01:00	11,83	9,24	2,58		1		1		
	02:00	11,41	8,12	3,29		1		1		
	03:00	10,99	7,14	3,85		1		1		
	04:00	10,75	6,99	3,76		1		1		
	05:00	10,85	7,05	3,80		1		1		
	06:00	11,57	7,52	4,05		1		1		
	07:00	12,89	8,38	4,51		1		1		
	08:00	14,44	9,39	5,06		1	1			
	09:00	15,63	10,16	5,47		1	1			
	10:00	16,14	10,49	5,65		1	1			
	11:00	16,25	10,56	5,69		1	1			
	12:00	16,82	10,93	5,89		1	1			
	13:00	17,00	11,05	5,95		1	1			
	14:00	16,70	14,91	1,79	1	1	1			
	15:00	16,27	15,73	0,54	1	1	1			
	16:00	16,24	15,80	0,44	1	1	1			
	17:00	17,63	16,87	0,76	1	1	1			
	18:00	18,96	18,62	0,34	1	1	1	1		
	19:00	19,36	19,32	0,04	1	1	1	1		
	20:00	18,82	18,82	0,00	1	1	1	1		
	21:00	17,53	17,52	0,01	1	1	1			
	22:00	15,59	15,59	0,00	1	1	1			
	23:00	13,74	13,70	0,04	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης