

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026	00:00	13,78	8,96	4,82			1	1		
	01:00	13,06	8,49	4,57			1	1		
	02:00	12,52	8,14	4,38			1	1		
	03:00	12,03	7,82	4,21			1	1		
	04:00	11,72	7,62	4,10			1	1		
	05:00	11,77	7,65	4,12			1	1		
	06:00	12,46	8,10	4,36			1	1		
	07:00	13,39	8,70	4,69		1	1			
	08:00	14,12	9,18	4,94		1	1			
	09:00	14,75	9,58	5,16		1	1			
	10:00	14,97	9,73	5,24		1	1			
	11:00	14,90	9,69	5,22		1	1			
	12:00	14,77	9,60	5,17		1	1			
	13:00	14,66	9,53	5,13		1	1			
	14:00	14,70	9,56	5,15		1	1			
	15:00	15,05	9,78	5,27		1	1			
	16:00	16,09	10,46	5,63		1	1			
	17:00	17,78	11,55	6,22		1	1	1		
	18:00	19,83	12,97	6,86		1	1	1		
	19:00	20,52	13,76	6,76		1	1	1		
	20:00	20,32	14,08	6,24		1	1	1		
	21:00	19,26	13,44	5,82		1	1	1		
	22:00	17,49	11,63	5,87		1	1	1		
	23:00	15,23	9,90	5,33			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026	00:00	12,59	11,25	1,34	1	1				
	01:00	11,91	10,59	1,32	1	1				
	02:00	11,44	10,00	1,45	1	1				
	03:00	11,10	9,32	1,78	1	1				
	04:00	11,09	9,48	1,60	1	1				
	05:00	11,67	10,23	1,44	1	1				
	06:00	13,04	11,58	1,46	1	1				
	07:00	14,18	12,67	1,51	1	1		1		
	08:00	14,58	13,30	1,28	1	1		1		
	09:00	14,72	13,99	0,73	1	1		1		
	10:00	14,59	14,17	0,42	1	1		1		
	11:00	14,38	14,10	0,28	1	1		1		
	12:00	14,52	14,28	0,24	1	1		1		
	13:00	14,48	13,87	0,61	1	1		1		
	14:00	14,37	13,49	0,88	1	1		1		
	15:00	14,43	13,17	1,27	1	1		1		
	16:00	15,30	13,38	1,92	1	1		1		
	17:00	16,85	13,76	3,09	1	1		1		
	18:00	19,50	15,07	4,44	1	1		1		
	19:00	20,52	14,85	5,67	1	1		1		
	20:00	20,60	14,85	5,75	1	1		1		
	21:00	19,50	13,99	5,52	1	1		1		
	22:00	17,49	11,73	5,75	1	1				
	23:00	15,40	10,01	5,39	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026	00:00	12,30	8,00	4,31		1		1		
	01:00	11,63	7,56	4,07		1		1		
	02:00	11,19	7,28	3,91		1		1		
	03:00	10,83	7,28	3,55		1		1		
	04:00	10,75	7,28	3,47		1		1		
	05:00	11,19	7,28	3,91		1		1		
	06:00	12,47	8,10	4,36		1		1		
	07:00	13,78	8,96	4,82	1	1				
	08:00	14,24	9,86	4,38	1	1				
	09:00	14,32	11,56	2,76	1	1				
	10:00	14,11	9,71	4,40	1	1				
	11:00	13,72	8,91	4,80	1	1				
	12:00	13,48	8,76	4,72	1	1				
	13:00	13,28	8,63	4,65	1	1				
	14:00	13,24	8,61	4,63	1	1				
	15:00	13,50	8,77	4,72	1	1				
	16:00	14,44	9,39	5,05	1	1				
	17:00	16,20	10,53	5,67	1	1				
	18:00	19,04	12,38	6,66	1	1				1
	19:00	20,22	13,71	6,52	1	1				1
	20:00	20,28	14,63	5,65	1	1				1
	21:00	19,04	14,85	4,19	1	1				1
	22:00	17,09	14,06	3,03	1	1				1
	23:00	15,15	12,67	2,48	1	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026	00:00	12,17	10,79	1,37	1	1				
	01:00	11,47	10,31	1,16	1	1				
	02:00	11,08	9,85	1,23	1	1				
	03:00	10,75	9,19	1,56	1	1				
	04:00	10,67	9,00	1,67	1	1				
	05:00	11,10	9,71	1,39	1	1				
	06:00	12,38	11,43	0,95	1	1				
	07:00	13,46	12,82	0,63	1	1	1			
	08:00	13,77	13,26	0,52	1	1	1			
	09:00	13,83	13,45	0,38	1	1	1			
	10:00	13,69	13,29	0,40	1	1	1			
	11:00	13,39	13,09	0,30	1	1	1			
	12:00	13,21	13,19	0,02	1	1	1			
	13:00	13,14	13,14	0,01	1	1	1			
	14:00	13,15	12,96	0,19	1	1	1			
	15:00	13,47	13,12	0,35	1	1	1			
	16:00	14,50	13,98	0,52	1	1	1			
	17:00	16,23	15,62	0,62	1	1	1			
	18:00	18,92	18,43	0,49	1	1	1	1		
	19:00	19,74	19,48	0,26	1	1	1	1		
	20:00	19,67	19,51	0,15	1	1	1	1		
	21:00	18,64	18,51	0,13	1	1	1	1		
	22:00	16,64	16,58	0,06	1	1	1			
	23:00	14,30	14,29	0,01	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026	00:00	12,05	11,32	0,73	1	1				
	01:00	11,38	9,63	1,75	1	1				
	02:00	11,02	7,92	3,10	1			1		
	03:00	10,66	7,28	3,39	1			1		
	04:00	10,52	7,28	3,24	1			1		
	05:00	10,79	7,28	3,51	1			1		
	06:00	11,85	7,70	4,15	1			1		
	07:00	12,93	8,74	4,19	1	1				
	08:00	13,26	9,51	3,75	1	1				
	09:00	13,39	10,10	3,29	1	1				
	10:00	13,37	9,73	3,64	1	1				
	11:00	13,14	8,54	4,60	1	1				
	12:00	12,96	8,42	4,54	1	1				
	13:00	12,87	8,36	4,50	1	1				
	14:00	13,04	8,48	4,56	1	1				
	15:00	13,39	8,77	4,62	1	1				
	16:00	14,49	9,42	5,07	1	1				
	17:00	16,01	10,41	5,60	1	1				
	18:00	18,24	12,15	6,09	1	1		1		
	19:00	18,95	12,71	6,24	1	1		1		
	20:00	18,83	12,54	6,29	1	1		1		
	21:00	17,67	11,54	6,14	1	1				
	22:00	15,89	10,33	5,56	1	1				
	23:00	14,11	9,17	4,94	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026	00:00	12,77	11,87	0,90	1	1				
	01:00	12,08	11,31	0,77	1	1				
	02:00	11,66	10,59	1,07	1	1				
	03:00	11,18	9,43	1,74	1	1				
	04:00	10,87	8,77	2,10	1			1		
	05:00	10,86	7,55	3,31	1			1		
	06:00	11,42	7,54	3,89	1			1		
	07:00	11,94	7,76	4,18	1			1		
	08:00	12,25	8,15	4,11	1			1		
	09:00	12,63	8,74	3,88	1			1		
	10:00	12,80	8,78	4,03	1			1		
	11:00	12,77	8,70	4,07	1			1		
	12:00	12,69	8,70	3,99	1			1		
	13:00	12,59	8,18	4,41	1			1		
	14:00	12,65	8,22	4,43	1			1		
	15:00	12,98	8,44	4,54	1			1		
	16:00	13,95	9,07	4,88	1	1				
	17:00	15,67	10,19	5,48	1	1				
	18:00	18,05	11,73	6,32	1	1				
	19:00	18,77	12,20	6,57	1	1		1		
	20:00	18,72	12,53	6,19	1	1		1		
	21:00	17,99	12,57	5,41	1	1		1		
	22:00	16,41	11,62	4,79	1	1		1		
	23:00	14,39	9,93	4,46	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026	00:00	12,21	7,95	4,25	1	1				
	01:00	11,59	8,34	3,25	1	1				
	02:00	11,17	8,65	2,52	1	1				
	03:00	10,90	8,97	1,93	1	1				
	04:00	11,00	8,67	2,33	1	1				
	05:00	11,62	8,95	2,67	1	1				
	06:00	12,61	11,70	0,91	1	1				
	07:00	14,13	13,21	0,92	1	1		1		
	08:00	14,53	13,44	1,10	1	1		1		
	09:00	14,59	13,56	1,03	1	1		1		
	10:00	14,33	13,43	0,90	1	1		1		
	11:00	13,93	13,11	0,82	1	1		1		
	12:00	13,59	12,36	1,23	1	1		1		
	13:00	13,38	11,70	1,68	1	1		1		
	14:00	13,39	11,37	2,02	1	1		1		
	15:00	13,73	11,52	2,21	1	1		1		
	16:00	14,69	12,16	2,53	1	1		1		
	17:00	16,38	13,43	2,95	1	1	1			
	18:00	18,91	15,65	3,27	1	1	1			
	19:00	19,72	17,30	2,42	1	1	1			
	20:00	19,63	17,43	2,21	1	1	1			
	21:00	18,86	16,91	1,94	1	1	1			
	22:00	17,23	15,54	1,70	1	1	1			
	23:00	15,10	13,55	1,55	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026	00:00	11,79	7,67	4,13		1		1		
	01:00	11,21	7,29	3,92		1		1		
	02:00	10,83	7,28	3,56		1		1		
	03:00	10,54	8,11	2,43		1		1		
	04:00	10,60	10,43	0,17		1		1	1	
	05:00	11,26	10,91	0,35		1		1	1	
	06:00	12,62	12,28	0,34		1		1	1	
	07:00	13,26	12,77	0,49		1		1	1	
	08:00	13,37	12,98	0,38		1		1	1	
	09:00	13,33	13,16	0,17		1		1	1	
	10:00	13,08	12,96	0,12		1		1	1	
	11:00	12,72	12,66	0,06		1		1	1	
	12:00	12,60	12,58	0,03		1		1	1	
	13:00	12,55	12,49	0,06		1		1	1	
	14:00	12,56	12,25	0,31		1		1	1	
	15:00	12,75	11,69	1,06		1		1	1	
	16:00	13,73	12,79	0,94		1		1	1	
	17:00	15,24	14,80	0,44		1	1	1	1	
	18:00	17,88	17,74	0,14		1	1	1	1	
	19:00	18,92	18,91	0,01		1	1	1	1	
	20:00	18,92	18,92	0,00		1	1	1	1	
	21:00	18,05	17,99	0,06		1	1	1	1	
	22:00	16,62	16,57	0,05		1	1	1	1	
	23:00	15,26	15,20	0,06		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026	00:00	11,78	11,72	0,05	1	1				
	01:00	11,18	11,12	0,06	1	1				
	02:00	10,81	10,73	0,08	1	1				
	03:00	10,48	10,43	0,05	1	1				
	04:00	10,45	10,43	0,03	1	1				
	05:00	10,98	10,96	0,01	1	1				
	06:00	12,17	12,16	0,01	1	1				
	07:00	12,79	12,79	0,00	1	1		1		
	08:00	12,95	12,95	0,00	1	1		1		
	09:00	13,01	13,01	0,00	1	1		1		
	10:00	12,82	12,82	0,00	1	1		1		
	11:00	12,44	12,43	0,01	1	1		1		
	12:00	12,14	12,09	0,05	1	1		1		
	13:00	12,39	12,39	0,00	1	1		1		
	14:00	12,44	12,44	0,01	1	1		1		
	15:00	12,38	12,38	0,00	1	1		1		
	16:00	13,30	13,26	0,04	1	1		1		
	17:00	15,02	14,67	0,35	1	1		1		
	18:00	17,85	17,24	0,61	1	1	1			
	19:00	19,04	18,06	0,97	1	1	1			
	20:00	18,80	17,17	1,64	1	1	1			
	21:00	17,82	15,58	2,24	1	1	1			
	22:00	16,05	13,88	2,17	1	1	1			
	23:00	14,47	12,47	2,00	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Α Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026	00:00	11,50	8,82	2,68	1			1		
	01:00	10,90	7,99	2,92	1			1		
	02:00	10,55	7,39	3,16	1			1		
	03:00	10,23	6,92	3,30	1			1		
	04:00	10,14	6,81	3,33	1			1		
	05:00	10,51	7,56	2,95	1			1		
	06:00	11,56	8,58	2,98	1			1		
	07:00	12,26	9,04	3,22	1			1		
	08:00	12,46	9,36	3,10	1			1		
	09:00	12,59	9,75	2,83	1			1		
	10:00	12,46	10,19	2,27	1			1		
	11:00	12,12	10,49	1,63	1	1				
	12:00	11,85	10,52	1,32	1	1				
	13:00	11,66	10,21	1,45	1	1				
	14:00	11,70	9,97	1,72	1	1				
	15:00	11,89	9,88	2,01	1	1				
	16:00	12,77	10,41	2,36	1	1				
	17:00	14,49	11,49	3,00	1	1				
	18:00	17,11	13,24	3,87	1	1				1
	19:00	18,46	14,20	4,26	1	1				1
	20:00	18,53	14,74	3,80	1	1				1
	21:00	17,66	14,18	3,48	1	1				1
	22:00	16,03	12,36	3,67	1	1				1
	23:00	13,96	10,78	3,17	1	1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026	00:00	11,52	9,40	2,12	1	1				
	01:00	10,91	9,33	1,58	1	1				
	02:00	10,54	8,99	1,55	1	1				
	03:00	10,24	8,25	1,99	1	1				
	04:00	10,10	8,25	1,85	1	1				
	05:00	10,40	8,25	2,15	1	1				
	06:00	11,31	8,64	2,67	1	1				
	07:00	12,01	9,23	2,77	1	1				
	08:00	12,32	9,00	3,32	1	1				
	09:00	12,49	9,44	3,06	1	1				
	10:00	12,43	10,34	2,09	1	1				
	11:00	12,17	10,52	1,65	1	1				
	12:00	11,95	10,54	1,41	1	1				
	13:00	11,84	10,46	1,37	1	1				
	14:00	11,95	10,53	1,42	1	1				
	15:00	12,29	10,77	1,52	1	1				
	16:00	13,17	11,36	1,80	1	1				
	17:00	14,72	12,80	1,92	1	1		1		
	18:00	17,60	15,41	2,19	1	1		1		
	19:00	18,48	16,27	2,21	1	1		1		
	20:00	18,33	16,32	2,01	1	1		1		
	21:00	17,31	15,63	1,68	1	1		1		
	22:00	15,59	14,02	1,57	1	1		1		
	23:00	13,77	12,68	1,09	1	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026	00:00	11,58	10,10	1,47	1	1				
	01:00	10,99	9,95	1,03	1	1				
	02:00	10,65	10,06	0,59	1	1				
	03:00	10,31	9,98	0,33	1	1				
	04:00	10,12	9,79	0,34	1	1				
	05:00	10,28	9,90	0,38	1	1				
	06:00	10,90	10,43	0,48	1	1				
	07:00	11,22	10,62	0,60	1	1				
	08:00	11,53	10,54	1,00	1	1				
	09:00	11,83	10,70	1,13	1	1				
	10:00	11,89	11,04	0,85	1	1				
	11:00	11,76	11,11	0,65	1	1				
	12:00	11,65	10,83	0,82	1	1				
	13:00	11,58	10,52	1,07	1	1				
	14:00	11,57	10,41	1,16	1	1				
	15:00	11,74	10,72	1,02	1	1				
	16:00	12,57	11,55	1,02	1	1				
	17:00	14,14	13,14	1,00	1	1	1			
	18:00	16,82	16,00	0,82	1	1	1			
	19:00	17,93	17,12	0,81	1	1	1			
	20:00	17,72	16,50	1,22	1	1	1			
	21:00	16,69	14,51	2,18	1	1	1			
	22:00	15,12	12,52	2,60	1	1	1			
	23:00	13,37	10,65	2,72	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026	00:00	11,80	9,07	2,73	1	1				
	01:00	11,17	8,78	2,39	1	1				
	02:00	10,75	9,41	1,34	1	1				
	03:00	10,29	9,08	1,20	1	1				
	04:00	9,95	8,25	1,70	1	1				
	05:00	9,95	8,25	1,70	1	1				
	06:00	10,38	8,41	1,97	1	1				
	07:00	10,55	8,74	1,81	1	1				
	08:00	10,89	9,17	1,71	1	1				
	09:00	11,31	9,96	1,35	1	1				
	10:00	11,56	10,53	1,03	1	1				
	11:00	11,54	10,48	1,06	1	1				
	12:00	11,45	10,18	1,27	1	1				
	13:00	11,27	10,20	1,07	1	1				
	14:00	11,21	10,23	0,98	1	1				
	15:00	11,34	9,88	1,47	1	1				
	16:00	12,21	9,99	2,22	1	1				
	17:00	13,78	11,01	2,77	1	1				
	18:00	16,44	13,04	3,40	1	1				1
	19:00	17,62	14,12	3,50	1	1				1
	20:00	17,49	13,31	4,18	1	1				1
	21:00	16,57	11,40	5,17	1	1				1
	22:00	15,09	9,81	5,28	1	1				
	23:00	13,25	8,61	4,64	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026	00:00	11,35	7,37	3,97		1		1		
	01:00	10,80	7,28	3,53		1		1		
	02:00	10,41	7,28	3,14		1		1		
	03:00	10,08	7,28	2,81		1		1		
	04:00	10,03	7,28	2,75		1		1		
	05:00	10,47	7,43	3,04		1		1		
	06:00	11,48	11,48	0,00		1	1	1		
	07:00	12,66	12,66	0,00		1	1	1		
	08:00	12,96	12,96	0,00		1	1	1		
	09:00	13,02	13,02	0,00		1	1	1		
	10:00	12,84	12,84	0,00		1	1	1		
	11:00	12,57	12,57	0,00		1	1	1		
	12:00	12,35	12,35	0,00		1	1	1		
	13:00	12,28	12,28	0,00		1	1	1		
	14:00	12,39	12,39	0,00		1	1	1		
	15:00	12,55	12,55	0,00		1	1	1		
	16:00	13,34	13,34	0,00		1	1	1		
	17:00	14,81	14,81	0,00		1	1	1		
	18:00	17,26	17,26	0,00		1	1	1	1	
	19:00	18,46	18,45	0,01		1	1	1	1	1
20:00	18,33	18,32	0,01		1	1	1	1	1	
21:00	17,44	17,43	0,02		1	1	1	1	1	
22:00	15,92	15,92	0,01		1	1	1	1	1	
23:00	13,94	13,91	0,04		1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026	00:00	11,65	7,57	4,08	1			1		
	01:00	11,06	7,19	3,87	1			1		
	02:00	10,68	6,94	3,74	1			1		
	03:00	10,36	6,77	3,59	1			1		
	04:00	10,35	6,77	3,59	1			1		
	05:00	10,94	7,77	3,17	1			1		
	06:00	12,06	9,00	3,05	1			1		
	07:00	12,76	9,75	3,01	1			1		
	08:00	13,07	12,05	1,03	1	1		1		
	09:00	13,15	12,50	0,64	1	1		1		
	10:00	13,03	12,53	0,50	1	1		1		
	11:00	12,88	12,74	0,14	1	1		1		
	12:00	13,09	13,02	0,07	1	1		1		
	13:00	13,37	13,36	0,00	1	1		1		
	14:00	13,77	13,77	0,00	1	1		1		
	15:00	13,84	13,84	0,00	1	1		1		
	16:00	14,52	14,50	0,02	1	1		1		
	17:00	15,61	15,36	0,24	1	1		1		
	18:00	17,76	17,25	0,51	1	1		1	1	
	19:00	19,24	19,01	0,22	1	1		1	1	
	20:00	19,14	19,08	0,06	1	1		1	1	
	21:00	18,00	17,99	0,00	1	1		1	1	
	22:00	16,11	15,79	0,32	1	1		1		
	23:00	13,74	13,10	0,64	1	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026	00:00	11,43	11,38	0,05	1	1				
	01:00	10,85	10,85	0,00	1	1				
	02:00	10,48	10,24	0,24	1	1				
	03:00	10,17	9,62	0,55	1	1				
	04:00	10,08	9,30	0,78	1	1				
	05:00	10,55	9,80	0,75	1	1				
	06:00	11,56	11,15	0,41	1	1				
	07:00	12,39	12,00	0,39	1	1		1		
	08:00	12,77	12,42	0,36	1	1		1		
	09:00	13,79	13,47	0,32	1	1		1		
	10:00	13,22	12,23	1,00	1	1		1		
	11:00	12,57	11,24	1,32	1	1		1		
	12:00	12,60	11,96	0,64	1	1		1		
	13:00	13,13	12,94	0,19	1	1		1		
	14:00	13,14	13,14	0,00	1	1		1		
	15:00	13,00	12,89	0,10	1	1		1		
	16:00	13,42	12,30	1,12	1	1		1		
	17:00	14,69	11,55	3,13	1	1		1		
	18:00	17,06	13,31	3,75	1	1		1		
	19:00	18,53	13,66	4,87	1	1		1		
	20:00	18,44	13,96	4,48	1	1		1		
	21:00	17,42	12,80	4,62	1	1		1		
	22:00	15,32	11,97	3,35	1	1		1		
23:00	13,37	12,65	0,72	1	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2026	00:00	11,58	7,53	4,05	1				1	
	01:00	10,96	7,28	3,68	1				1	
	02:00	10,56	7,28	3,29	1				1	
	03:00	10,21	7,28	2,94	1				1	
	04:00	10,08	7,28	2,81	1				1	
	05:00	10,41	7,28	3,14	1				1	
	06:00	11,39	7,40	3,99	1				1	
	07:00	12,76	8,30	4,47	1				1	
	08:00	14,00	9,56	4,45	1				1	
	09:00	14,69	9,55	5,14	1				1	
	10:00	14,56	9,46	5,10	1				1	
	11:00	13,79	8,96	4,83	1				1	
	12:00	12,67	8,23	4,43	1				1	
	13:00	12,48	8,11	4,37	1				1	
	14:00	12,96	8,42	4,54	1				1	
	15:00	14,12	9,18	4,94	1				1	
	16:00	14,76	9,60	5,17	1				1	
	17:00	15,21	9,89	5,32	1				1	
	18:00	17,75	11,53	6,21	1		1		1	
	19:00	18,80	12,22	6,58	1		1		1	
	20:00	18,76	12,19	6,57	1		1		1	
	21:00	17,60	11,44	6,16	1		1			
	22:00	15,69	10,20	5,49	1		1			
	23:00	13,34	8,67	4,67	1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026	00:00	12,52	8,14	4,38	1				1	
	01:00	11,47	7,46	4,01	1				1	
	02:00	11,51	7,48	4,03	1				1	
	03:00	11,13	7,28	3,86	1				1	
	04:00	10,77	7,28	3,50	1				1	
	05:00	10,98	7,28	3,71	1				1	
	06:00	11,92	7,75	4,17	1				1	
	07:00	14,02	9,66	4,36	1				1	
	08:00	15,28	10,99	4,28	1	1				
	09:00	15,88	10,32	5,56	1	1				
	10:00	16,23	10,55	5,68	1	1				
	11:00	15,72	10,22	5,50	1	1				
	12:00	15,76	10,25	5,52	1	1				
	13:00	15,42	10,02	5,40	1	1				
	14:00	15,31	9,95	5,36	1	1				
	15:00	15,18	9,86	5,31	1	1				
	16:00	15,22	9,89	5,33	1	1				
	17:00	15,78	10,26	5,52	1	1				
	18:00	18,14	11,79	6,35	1	1			1	
	19:00	19,77	12,85	6,92	1	1			1	
	20:00	19,56	12,72	6,85	1	1			1	
	21:00	18,55	12,06	6,49	1	1			1	
	22:00	16,57	10,77	5,80	1	1				
	23:00	14,77	9,60	5,17	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026	00:00	11,77	9,50	2,27		1			1	
	01:00	11,15	8,76	2,38		1			1	
	02:00	10,69	7,77	2,92		1			1	
	03:00	10,31	6,77	3,55		1			1	
	04:00	10,22	6,77	3,46		1			1	
	05:00	10,63	6,91	3,72		1			1	
	06:00	11,64	7,56	4,07		1	1			
	07:00	12,83	8,34	4,49		1	1			
	08:00	13,38	9,34	4,04		1	1			
	09:00	13,09	9,69	3,40		1	1			
	10:00	12,94	9,91	3,04		1	1			
	11:00	13,15	10,97	2,18		1	1			
	12:00	13,46	11,38	2,08		1	1			
	13:00	13,78	10,93	2,85		1	1			
	14:00	13,23	9,94	3,29		1	1			
	15:00	13,13	9,45	3,68		1	1			
	16:00	14,07	9,14	4,92		1	1			
	17:00	15,56	10,11	5,44		1	1			
	18:00	17,68	11,49	6,19		1	1			
	19:00	19,03	12,58	6,45		1	1		1	
	20:00	18,92	12,51	6,41		1	1		1	
	21:00	17,91	12,09	5,82		1	1		1	
	22:00	16,00	11,40	4,60		1	1		1	
	23:00	14,23	10,98	3,25		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026	00:00	11,76	7,64	4,11	1				1	
	01:00	11,07	7,19	3,87	1				1	
	02:00	10,56	6,86	3,69	1				1	
	03:00	10,07	6,77	3,31	1				1	
	04:00	9,81	6,77	3,04	1				1	
	05:00	9,98	6,77	3,22	1				1	
	06:00	10,68	6,94	3,74	1				1	
	07:00	11,41	7,41	3,99	1				1	
	08:00	11,90	7,74	4,17	1				1	
	09:00	12,70	8,25	4,44	1				1	
	10:00	12,13	7,88	4,25	1				1	
	11:00	11,86	7,71	4,15	1				1	
	12:00	12,29	7,99	4,30	1				1	
	13:00	11,61	7,55	4,06	1				1	
	14:00	11,72	7,62	4,10	1				1	
	15:00	12,06	7,84	4,22	1				1	
	16:00	12,91	8,39	4,52	1				1	
	17:00	14,35	9,33	5,02	1	1				
	18:00	16,50	10,73	5,78	1	1				
	19:00	17,79	11,56	6,23	1	1				
	20:00	17,74	11,53	6,21	1	1				
	21:00	16,87	10,96	5,90	1	1				
	22:00	15,27	9,92	5,34	1	1				
	23:00	13,57	8,82	4,75	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026	00:00	11,43	7,43	4,00	1				1	
	01:00	10,79	7,01	3,78	1				1	
	02:00	10,38	6,77	3,61	1				1	
	03:00	10,02	6,77	3,26	1				1	
	04:00	9,91	6,77	3,14	1				1	
	05:00	10,20	6,77	3,44	1				1	
	06:00	10,96	7,12	3,83	1				1	
	07:00	11,58	7,53	4,05	1				1	
	08:00	11,95	7,77	4,18	1				1	
	09:00	12,09	7,86	4,23	1				1	
	10:00	12,02	7,81	4,21	1				1	
	11:00	11,79	7,67	4,13	1				1	
	12:00	11,63	7,56	4,07	1				1	
	13:00	11,57	7,64	3,93	1				1	
	14:00	11,79	8,46	3,33	1				1	
	15:00	12,20	9,26	2,94	1				1	
	16:00	13,18	11,13	2,05	1	1			1	
	17:00	14,70	13,55	1,15	1	1			1	
	18:00	16,89	16,56	0,33	1	1			1	
	19:00	18,10	18,02	0,08	1	1			1	
	20:00	18,00	17,97	0,03	1	1			1	
	21:00	17,10	17,09	0,01	1	1			1	
	22:00	15,49	15,48	0,01	1	1			1	
	23:00	13,64	13,64	0,00	1	1			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026	00:00	11,23	9,96	1,28			1		1	
	01:00	10,55	8,06	2,49			1		1	
	02:00	10,23	7,28	2,96			1		1	
	03:00	9,89	7,28	2,61			1		1	
	04:00	9,76	7,28	2,48			1		1	
	05:00	9,97	7,28	2,70			1		1	
	06:00	10,80	7,28	3,52			1		1	
	07:00	12,26	7,97	4,29			1		1	
	08:00	13,49	8,77	4,72			1		1	
	09:00	14,34	9,32	5,02	1		1			
	10:00	14,89	9,68	5,21	1		1			
	11:00	14,99	9,74	5,25	1		1			
	12:00	15,09	9,81	5,28	1		1			
	13:00	15,03	9,77	5,26	1		1			
	14:00	14,59	9,48	5,11	1		1			
	15:00	13,86	9,01	4,85	1		1			
	16:00	13,97	9,08	4,89	1		1			
	17:00	14,77	9,60	5,17	1		1			
	18:00	16,62	10,81	5,82	1		1			
	19:00	17,83	11,59	6,24	1		1		1	
	20:00	17,64	11,47	6,17	1		1		1	
	21:00	16,71	11,40	5,31	1		1		1	
	22:00	15,12	9,83	5,29			1		1	
	23:00	13,29	8,64	4,65			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026	00:00	11,37	7,92	3,46			1		1	
	01:00	10,77	7,58	3,19			1		1	
	02:00	10,46	7,28	3,18			1		1	
	03:00	10,08	7,28	2,81			1		1	
	04:00	9,93	7,28	2,66			1		1	
	05:00	10,02	7,28	2,74			1		1	
	06:00	10,57	7,28	3,30			1		1	
	07:00	11,21	7,28	3,92			1		1	
	08:00	12,33	8,02	4,32			1		1	
	09:00	13,83	8,99	4,84			1		1	
	10:00	14,42	9,37	5,05			1		1	
	11:00	14,19	9,22	4,97			1		1	
	12:00	14,82	9,63	5,19			1		1	
	13:00	14,78	9,61	5,17			1		1	
	14:00	14,72	9,57	5,15			1		1	
	15:00	13,56	8,81	4,75			1		1	
	16:00	13,69	9,67	4,03			1		1	
	17:00	14,36	11,40	2,96	1		1		1	
	18:00	16,53	13,50	3,03	1		1		1	
	19:00	17,86	14,22	3,65	1		1		1	
	20:00	17,90	13,86	4,04	1		1		1	
	21:00	16,94	12,42	4,51	1		1		1	
	22:00	15,28	10,14	5,14			1		1	
	23:00	13,07	8,49	4,57			1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026	00:00	11,64	7,56	4,07			1		1	
	01:00	10,98	7,28	3,71			1		1	
	02:00	10,51	7,28	3,24			1		1	
	03:00	10,05	7,28	2,77			1		1	
	04:00	9,76	7,28	2,49			1		1	
	05:00	9,72	7,28	2,44			1		1	
	06:00	10,20	8,49	1,71			1		1	
	07:00	11,30	10,62	0,68			1			1
	08:00	12,45	12,09	0,37			1			1
	09:00	13,57	13,10	0,47			1			1
	10:00	14,23	13,94	0,29			1			1
	11:00	14,52	13,90	0,62			1			1
	12:00	14,22	13,89	0,32			1			1
	13:00	13,77	13,31	0,46			1			1
	14:00	12,47	11,92	0,54			1			1
	15:00	11,59	9,92	1,67		1	1			
	16:00	11,56	8,25	3,31		1	1			
	17:00	12,82	9,02	3,80		1	1			
	18:00	15,42	12,90	2,51		1	1		1	
	19:00	17,40	16,05	1,35		1	1		1	
	20:00	17,63	16,24	1,39		1	1		1	
	21:00	16,72	16,03	0,69		1	1		1	
	22:00	15,11	14,33	0,77		1	1		1	
	23:00	12,99	12,47	0,53		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026	00:00	11,28	10,89	0,38		1	1			
	01:00	10,73	10,49	0,24		1	1			
	02:00	10,29	10,11	0,18		1	1			
	03:00	9,95	9,35	0,60		1	1			
	04:00	9,87	8,97	0,90		1	1			
	05:00	10,22	8,86	1,36		1	1			
	06:00	11,28	9,85	1,43		1	1			
	07:00	12,72	12,15	0,56		1	1		1	
	08:00	13,41	12,69	0,72		1	1		1	
	09:00	13,45	12,69	0,76		1	1		1	
	10:00	13,39	12,89	0,50		1	1		1	
	11:00	13,37	13,15	0,22		1	1		1	
	12:00	12,17	11,96	0,21		1	1			
	13:00	11,71	11,45	0,26		1	1			
	14:00	11,40	10,98	0,42		1	1			
	15:00	11,42	10,87	0,56		1	1			
	16:00	12,08	11,51	0,57		1	1			
	17:00	13,36	12,85	0,51		1				1
	18:00	15,78	15,36	0,42	1	1				1
	19:00	17,79	17,51	0,28	1	1				1
	20:00	18,23	18,06	0,17	1	1				1
	21:00	17,37	17,25	0,12	1	1				1
	22:00	15,75	15,67	0,09	1	1				1
	23:00	13,56	13,55	0,02	1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026	00:00	12,37	12,36	0,02	1					1
	01:00	11,67	11,67	0,00	1		1			
	02:00	11,14	11,13	0,01	1		1			
	03:00	10,97	10,80	0,17	1		1			
	04:00	10,68	10,05	0,63	1		1			
	05:00	11,03	9,48	1,55	1		1			
	06:00	12,13	9,76	2,36	1		1			
	07:00	13,75	10,09	3,66	1		1			
	08:00	14,96	10,54	4,42	1		1			
	09:00	15,70	10,21	5,50	1		1			
	10:00	16,37	10,66	5,70	1		1			
	11:00	16,74	11,00	5,74	1		1			
	12:00	16,74	10,88	5,86	1		1			
	13:00	16,22	10,54	5,68	1		1			
	14:00	16,00	10,40	5,60	1		1			
	15:00	15,32	9,95	5,36	1		1			
	16:00	15,00	9,75	5,25	1		1			
	17:00	16,15	10,50	5,65	1		1			
	18:00	18,03	12,54	5,49	1					1
	19:00	19,57	14,39	5,18	1					1
	20:00	19,48	14,13	5,35	1					1
	21:00	18,26	13,08	5,19	1					1
	22:00	16,36	11,73	4,63	1					1
	23:00	14,15	10,27	3,89	1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης