

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,58	12,43	0,14	1	1	1			
	01:00	11,84	11,30	0,53		1	1			
	02:00	11,27	9,38	1,89		1		1		
	03:00	10,78	7,11	3,67		1		1		
	04:00	10,44	6,79	3,65		1		1		
	05:00	10,41	6,77	3,64		1		1		
	06:00	10,88	7,07	3,81		1		1		
	07:00	11,92	7,74	4,17		1		1		
	08:00	13,34	8,67	4,67		1		1		
	09:00	14,75	9,59	5,16		1	1			
	10:00	15,82	10,28	5,54		1	1			
	11:00	16,36	10,63	5,73		1	1			
	12:00	16,53	10,74	5,79		1	1			
	13:00	16,36	10,64	5,73		1	1			
	14:00	15,95	10,37	5,58		1	1			
	15:00	15,61	13,22	2,39	1	1	1			
	16:00	15,72	13,10	2,62	1	1	1			
	17:00	16,73	11,76	4,97	1	1	1			
	18:00	18,00	14,87	3,12	1	1	1			
	19:00	18,53	16,32	2,21	1	1	1			
	20:00	18,21	17,57	0,64	1	1	1			
	21:00	17,03	15,99	1,04	1	1	1			
	22:00	15,20	14,60	0,61	1	1	1			
	23:00	13,28	12,75	0,53	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,06	11,18	0,88		1	1			
	01:00	11,44	10,31	1,13		1	1			
	02:00	10,91	9,93	0,97		1	1			
	03:00	10,50	9,95	0,55		1	1			
	04:00	10,35	9,92	0,43		1	1			
	05:00	10,67	10,33	0,33		1	1			
	06:00	11,63	10,87	0,76		1	1			
	07:00	13,16	10,88	2,28		1	1			
	08:00	14,73	10,38	4,36		1	1			
	09:00	15,88	10,32	5,56		1	1			
	10:00	16,50	10,72	5,77		1	1			
	11:00	16,74	10,88	5,86		1	1			
	12:00	17,00	11,05	5,95		1	1			
	13:00	16,86	10,96	5,90		1	1			
	14:00	16,30	10,59	5,70		1	1			
	15:00	15,93	10,35	5,57		1	1			
	16:00	16,66	10,83	5,83		1	1	1		
	17:00	18,24	11,85	6,38		1	1	1		
	18:00	19,72	12,82	6,90		1	1	1		
	19:00	20,28	13,18	7,10		1	1	1		
	20:00	20,05	13,03	7,02		1	1	1		
	21:00	18,99	12,34	6,65		1	1	1		
	22:00	17,23	11,20	6,03		1	1	1		
	23:00	15,22	9,89	5,33		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,26	9,09	3,18		1	1			
	01:00	11,61	8,40	3,21		1	1			
	02:00	11,16	8,72	2,43		1	1			
	03:00	10,81	8,82	1,99		1	1			
	04:00	10,75	9,01	1,74		1	1			
	05:00	11,24	9,18	2,06		1	1			
	06:00	12,53	9,90	2,63		1	1			
	07:00	14,14	11,53	2,60		1	1			
	08:00	14,84	12,21	2,63		1	1		1	
	09:00	15,09	12,78	2,31		1	1		1	
	10:00	14,99	13,97	1,02		1	1		1	
	11:00	14,81	14,50	0,32		1	1		1	
	12:00	14,80	14,68	0,12		1	1		1	
	13:00	15,35	15,25	0,10		1	1		1	
	14:00	15,62	15,58	0,04		1	1		1	
	15:00	16,19	16,19	0,01	1	1	1		1	
	16:00	17,04	17,04	0,00	1	1	1		1	
	17:00	18,60	18,60	0,00	1	1	1		1	
	18:00	20,36	20,36	0,00	1	1	1		1	
	19:00	20,45	20,45	0,00	1	1	1		1	
	20:00	20,31	20,31	0,00	1	1	1		1	
	21:00	18,92	18,92	0,00	1	1	1		1	
	22:00	17,09	17,09	0,00	1	1	1		1	
	23:00	14,39	14,39	0,00		1	1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,55	12,54	0,01	1	1		1		
	01:00	11,88	11,83	0,04	1	1		1		
	02:00	11,43	11,40	0,03	1	1		1		
	03:00	11,06	11,06	0,00	1	1		1		
	04:00	11,01	11,01	0,00	1	1		1		
	05:00	11,57	11,51	0,06	1	1		1		
	06:00	13,00	12,92	0,08	1	1		1		
	07:00	14,80	14,72	0,09	1	1	1			
	08:00	15,24	15,18	0,06	1	1	1			
	09:00	15,38	15,32	0,06	1	1	1			
	10:00	15,26	15,26	0,00	1	1	1			
	11:00	15,01	14,89	0,12	1	1	1			
	12:00	14,96	14,65	0,31	1	1	1			
	13:00	15,12	14,76	0,36	1	1	1			
	14:00	15,37	15,10	0,27	1	1	1			
	15:00	15,38	15,01	0,37	1	1	1			
	16:00	16,08	15,42	0,66	1	1	1			
	17:00	17,82	16,74	1,08	1	1	1			
	18:00	19,70	17,65	2,05	1	1	1			
	19:00	20,35	17,12	3,23	1	1	1			
	20:00	20,06	15,61	4,45	1	1	1			
	21:00	18,81	13,25	5,55	1	1	1			
	22:00	16,86	10,96	5,90	1	1				
	23:00	14,68	9,54	5,14	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,25	7,96	4,29			1	1		
	01:00	11,56	7,52	4,05			1	1		
	02:00	11,13	7,23	3,90			1	1		
	03:00	10,74	6,98	3,76			1	1		
	04:00	10,57	6,87	3,70			1	1		
	05:00	10,89	7,08	3,81			1	1		
	06:00	11,98	7,79	4,19			1	1		
	07:00	13,60	8,84	4,76		1	1			
	08:00	14,99	9,75	5,25		1	1			
	09:00	16,00	10,40	5,60		1	1			
	10:00	16,51	10,73	5,78		1	1			
	11:00	16,80	10,92	5,88		1	1			
	12:00	16,82	10,93	5,89		1	1			
	13:00	16,50	10,73	5,78		1	1			
	14:00	16,10	10,46	5,63		1	1			
	15:00	15,51	10,08	5,43		1	1			
	16:00	15,59	10,13	5,46		1	1			
	17:00	16,87	10,97	5,90		1	1			
	18:00	18,77	12,20	6,57	1	1	1			
	19:00	19,34	12,57	6,77	1	1	1			
	20:00	19,31	12,55	6,76	1	1	1			
	21:00	18,16	11,80	6,35	1	1	1			
	22:00	16,15	10,50	5,65		1	1			
	23:00	14,07	9,15	4,93		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,18	7,91	4,26	1			1		
	01:00	11,49	7,47	4,02	1			1		
	02:00	11,02	7,17	3,86	1			1		
	03:00	10,62	6,90	3,72	1			1		
	04:00	10,40	6,77	3,64	1			1		
	05:00	10,60	6,89	3,71	1			1		
	06:00	11,54	9,48	2,07	1			1		
	07:00	13,09	11,48	1,61	1	1		1		
	08:00	14,08	13,05	1,04	1	1		1		
	09:00	14,57	13,80	0,78	1	1		1		
	10:00	14,45	13,67	0,78	1	1		1		
	11:00	14,31	12,90	1,41	1	1		1		
	12:00	14,15	11,86	2,29	1	1		1		
	13:00	14,02	11,40	2,62	1	1		1		
	14:00	14,70	12,35	2,35	1	1		1		
	15:00	15,32	13,04	2,28	1	1		1		
	16:00	15,51	12,45	3,05	1	1		1		
	17:00	16,68	13,10	3,57	1	1		1		
	18:00	18,21	13,28	4,93	1	1		1		
	19:00	18,57	12,59	5,98	1	1		1		
	20:00	18,43	12,50	5,92	1	1		1		
	21:00	17,28	11,23	6,05	1	1		1		
	22:00	15,57	10,38	5,19	1	1		1		
	23:00	13,70	8,90	4,79	1			1		

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,55	8,16	4,39	1			1		
	01:00	11,87	7,71	4,15	1			1		
	02:00	11,33	7,37	3,97	1			1		
	03:00	10,86	7,28	3,59	1			1		
	04:00	10,61	7,28	3,33	1			1		
	05:00	10,68	7,28	3,40	1			1		
	06:00	11,38	7,89	3,49	1			1		
	07:00	12,61	11,40	1,21	1		1	1		
	08:00	13,69	12,52	1,17	1		1	1		
	09:00	14,22	12,78	1,44	1		1	1		
	10:00	14,47	12,46	2,01	1		1	1		
	11:00	14,51	12,30	2,21	1		1	1		
	12:00	14,52	12,32	2,19	1		1	1		
	13:00	14,55	12,90	1,64	1		1	1		
	14:00	14,09	12,62	1,47	1		1	1		
	15:00	14,77	13,61	1,17	1		1	1		
	16:00	15,52	15,52	0,00	1	1	1	1		
	17:00	17,01	16,47	0,54	1	1	1	1		
	18:00	18,28	17,90	0,38	1	1	1	1		
	19:00	18,89	18,78	0,11	1	1	1	1		
	20:00	18,50	18,46	0,04	1	1	1	1		
	21:00	17,27	17,24	0,03	1	1	1	1		
	22:00	15,55	15,50	0,05	1	1		1		
	23:00	13,45	13,43	0,02	1	1		1		

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,38	12,35	0,02	1	1		1		
	01:00	11,68	11,62	0,07	1	1				
	02:00	11,12	10,99	0,13	1	1				
	03:00	10,62	10,52	0,10	1	1				
	04:00	10,29	10,17	0,12	1	1				
	05:00	10,24	10,08	0,16	1	1				
	06:00	10,72	10,64	0,07	1	1				
	07:00	11,72	10,81	0,91	1	1				
	08:00	12,71	11,07	1,64	1	1				
	09:00	13,85	12,93	0,92	1	1		1		
	10:00	14,43	13,60	0,83	1	1		1		
	11:00	14,01	13,55	0,45	1	1		1		
	12:00	13,82	13,45	0,37	1	1		1		
	13:00	13,96	13,53	0,42	1	1		1		
	14:00	13,55	12,99	0,56	1	1		1		
	15:00	13,85	13,14	0,71	1	1		1		
	16:00	14,53	13,92	0,61	1	1		1		
	17:00	16,11	15,72	0,39	1	1		1		
	18:00	17,83	17,59	0,25	1	1	1	1		
	19:00	18,40	18,23	0,17	1	1	1	1		
	20:00	18,15	18,07	0,08	1	1	1	1		
	21:00	16,98	16,89	0,09	1	1	1	1		
	22:00	15,30	15,25	0,05	1	1	1			
	23:00	13,24	13,21	0,04	1	1	1			

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,91	11,90	0,01	1	1				
	01:00	11,32	11,31	0,00	1	1				
	02:00	10,81	10,81	0,00	1	1				
	03:00	10,42	10,42	0,00	1	1				
	04:00	10,29	10,28	0,01	1	1				
	05:00	10,66	10,65	0,01	1	1				
	06:00	11,67	11,65	0,02	1	1				
	07:00	13,17	13,14	0,03	1	1		1		
	08:00	14,42	14,35	0,07	1	1		1		
	09:00	15,05	14,43	0,62	1	1		1		
	10:00	15,54	14,33	1,20	1	1		1		
	11:00	15,73	14,08	1,65	1	1		1		
	12:00	16,26	14,17	2,09	1	1		1		
	13:00	16,12	13,84	2,28	1	1		1		
	14:00	15,80	13,54	2,26	1	1		1		
	15:00	15,28	13,14	2,14	1	1		1		
	16:00	15,57	13,68	1,89	1	1		1		
	17:00	16,67	14,92	1,74	1	1		1		
	18:00	18,32	16,43	1,88	1	1	1			
	19:00	18,89	16,99	1,89	1	1	1			
	20:00	18,68	16,81	1,87	1	1	1			
	21:00	17,55	15,87	1,68	1	1	1			
	22:00	15,79	14,22	1,57	1	1	1			
	23:00	13,56	12,38	1,19	1	1	1			

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στη μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,25	10,46	0,79		1	1			
	01:00	10,74	10,42	0,32		1	1			
	02:00	10,39	10,29	0,09		1	1			
	03:00	10,05	9,88	0,17		1	1			
	04:00	9,94	9,80	0,14		1	1			
	05:00	10,34	10,33	0,01		1	1			
	06:00	11,40	11,20	0,20		1	1			
	07:00	12,81	11,76	1,05		1	1			
	08:00	14,05	11,98	2,06		1	1			
	09:00	14,90	12,80	2,11		1	1	1		
	10:00	14,90	14,00	0,90		1	1	1		
	11:00	13,97	12,93	1,03		1	1	1		
	12:00	13,84	12,94	0,90		1	1	1		
	13:00	13,85	13,68	0,17		1	1	1		
	14:00	14,70	14,61	0,09		1	1	1		
	15:00	14,53	14,34	0,18		1	1	1		
	16:00	14,64	13,61	1,03		1	1	1		
	17:00	15,69	13,76	1,94		1	1	1		
	18:00	17,68	16,61	1,07	1	1	1	1		
	19:00	18,36	17,41	0,95	1	1	1	1		
	20:00	18,13	17,86	0,27	1	1	1	1		
	21:00	17,33	17,10	0,23	1	1	1	1		
	22:00	15,70	15,53	0,17	1	1	1	1		
23:00	13,59	12,38	1,21	1	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,68	9,13	2,55	1			1		
	01:00	11,12	9,73	1,39	1			1		
	02:00	10,77	10,15	0,62	1			1		
	03:00	10,41	9,95	0,46	1			1		
	04:00	10,29	9,43	0,86	1			1		
	05:00	10,66	8,73	1,93	1			1		
	06:00	11,85	9,74	2,11	1			1		
	07:00	13,37	11,19	2,18	1			1	1	
	08:00	14,03	12,64	1,39	1			1	1	
	09:00	13,89	13,42	0,47	1			1	1	
	10:00	13,73	13,66	0,07	1			1	1	
	11:00	14,22	14,22	0,00	1			1	1	
	12:00	14,82	14,81	0,01	1	1		1		
	13:00	14,59	14,51	0,08	1	1		1		
	14:00	14,56	14,44	0,12	1	1		1		
	15:00	14,47	14,38	0,09	1	1		1		
	16:00	14,81	14,69	0,12	1	1		1		
	17:00	16,51	16,30	0,21	1	1		1		
	18:00	18,28	17,54	0,74	1	1	1			
	19:00	18,76	16,65	2,11	1	1	1			
	20:00	18,47	15,22	3,24	1	1	1			
	21:00	17,56	14,55	3,01	1	1	1			
	22:00	15,56	11,44	4,12	1	1				
	23:00	13,40	8,87	4,53	1	1				

Μερική διαθεσιμότητα του ΑΠ Πυθαγορείου 1 λόγω βλάβης στην μία Α/Γ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,12	7,88	4,24	1			1		
	01:00	11,50	7,48	4,03	1			1		
	02:00	11,09	7,21	3,88	1			1		
	03:00	10,69	6,95	3,74	1			1		
	04:00	10,53	6,84	3,68	1			1		
	05:00	10,78	7,01	3,77	1			1		
	06:00	11,84	7,69	4,14	1			1		
	07:00	13,42	8,72	4,70	1			1		
	08:00	14,90	9,68	5,21	1	1				
	09:00	16,02	10,41	5,61	1	1				
	10:00	16,56	10,76	5,80	1	1				
	11:00	16,58	10,78	5,80	1	1				
	12:00	15,77	10,25	5,52	1	1				
	13:00	15,37	9,99	5,38	1	1				
	14:00	14,92	9,70	5,22	1	1				
	15:00	15,04	9,78	5,26	1	1				
	16:00	15,77	10,37	5,40	1	1				
	17:00	17,28	13,86	3,42	1	1		1		
	18:00	18,81	13,38	5,43	1	1		1		
	19:00	19,17	13,01	6,15	1	1		1		
	20:00	18,96	12,36	6,60	1	1		1		
	21:00	17,62	11,45	6,17	1	1				
	22:00	15,69	10,20	5,49	1	1				
	23:00	13,36	8,68	4,67	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,15	7,89	4,25	1			1		
	01:00	11,50	8,81	2,69	1			1		
	02:00	11,06	7,64	3,41	1			1		
	03:00	10,68	7,28	3,40	1			1		
	04:00	10,49	7,28	3,21	1			1		
	05:00	10,67	7,28	3,40	1			1		
	06:00	11,61	7,55	4,06	1			1		
	07:00	13,11	8,52	4,59	1	1				
	08:00	14,44	9,39	5,06	1	1				
	09:00	14,94	9,71	5,23	1	1				
	10:00	15,09	10,26	4,83	1	1				
	11:00	14,77	9,60	5,17	1	1				
	12:00	14,94	9,71	5,23	1	1				
	13:00	15,55	10,10	5,44	1	1				
	14:00	15,71	10,21	5,50	1	1				
	15:00	15,67	10,18	5,48	1	1				
	16:00	16,06	11,40	4,66	1	1				1
	17:00	17,32	11,40	5,92	1	1				1
	18:00	18,61	13,30	5,32	1	1				1
	19:00	18,95	13,74	5,21	1	1				1
	20:00	18,65	13,89	4,76	1	1				1
	21:00	17,38	13,59	3,78	1	1				1
	22:00	15,52	12,81	2,72	1	1				1
	23:00	13,28	10,45	2,83	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,04	11,21	0,83		1	1			
	01:00	11,38	10,04	1,34		1	1			
	02:00	10,96	9,21	1,75		1	1			
	03:00	10,58	9,76	0,81		1	1			
	04:00	10,31	10,16	0,15		1	1			
	05:00	10,44	10,29	0,15		1	1			
	06:00	11,16	10,91	0,25		1	1			
	07:00	12,38	12,33	0,05		1	1	1		
	08:00	13,23	13,22	0,01		1	1	1		
	09:00	13,78	13,74	0,04		1	1	1		
	10:00	13,86	13,70	0,16		1	1	1		
	11:00	13,85	13,61	0,24		1	1	1		
	12:00	13,84	13,39	0,45		1	1	1		
	13:00	13,68	13,00	0,68		1	1	1		
	14:00	13,59	12,64	0,95		1	1	1		
	15:00	13,55	12,90	0,65		1	1	1		
	16:00	14,42	13,76	0,67		1	1	1		
	17:00	15,88	14,72	1,16		1	1	1		
	18:00	17,59	15,86	1,72		1	1	1		
	19:00	17,96	15,89	2,07		1	1	1		
	20:00	17,52	14,92	2,59		1	1	1		
	21:00	16,45	12,59	3,86		1	1	1		
	22:00	15,01	10,46	4,54		1	1			
	23:00	13,27	8,62	4,64		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,93	7,76	4,18		1			1	
	01:00	11,26	7,32	3,94		1			1	
	02:00	10,72	7,28	3,45		1			1	
	03:00	10,26	7,28	2,98		1			1	
	04:00	9,92	7,28	2,64		1			1	
	05:00	9,90	7,28	2,63		1			1	
	06:00	10,35	7,28	3,08		1			1	
	07:00	11,29	8,25	3,04		1	1			
	08:00	12,16	8,25	3,90		1	1			
	09:00	12,52	8,25	4,27		1	1			
	10:00	12,98	8,44	4,54		1	1			
	11:00	12,99	8,44	4,55		1	1			
	12:00	12,96	8,43	4,54		1	1			
	13:00	12,80	8,32	4,48		1	1			
	14:00	12,39	8,25	4,14		1	1			
	15:00	13,57	8,82	4,75		1	1			
	16:00	13,99	9,09	4,90		1	1			
	17:00	15,10	11,40	3,70		1	1	1		
	18:00	16,94	11,40	5,54		1	1	1		
	19:00	17,46	11,40	6,06		1	1	1		
	20:00	17,12	11,40	5,72		1	1	1		
	21:00	16,16	11,40	4,76		1	1	1		
	22:00	14,69	11,40	3,29		1	1	1		
	23:00	12,89	8,38	4,51		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,46	7,45	4,01		1			1	
	01:00	10,91	7,28	3,63		1			1	
	02:00	10,44	7,28	3,17		1			1	
	03:00	10,07	7,28	2,79		1			1	
	04:00	9,91	7,28	2,64		1			1	
	05:00	10,17	7,28	2,90		1			1	
	06:00	11,05	7,28	3,78		1			1	
	07:00	12,49	8,25	4,24		1	1			
	08:00	13,77	11,10	2,66		1	1			
	09:00	14,52	12,84	1,68	1	1	1			
	10:00	14,80	13,67	1,14	1	1	1			
	11:00	14,28	13,56	0,72	1	1	1			
	12:00	13,60	13,14	0,45	1	1	1			
	13:00	13,04	12,74	0,31	1	1	1			
	14:00	12,94	12,73	0,21	1	1	1			
	15:00	13,09	12,94	0,15	1	1	1			
	16:00	13,88	13,75	0,12	1	1	1			
	17:00	15,43	15,30	0,13	1	1	1			
	18:00	17,50	17,35	0,16	1	1	1			
	19:00	18,04	17,77	0,27	1	1	1			
	20:00	17,75	17,37	0,38	1	1	1			
	21:00	16,79	16,35	0,44	1	1	1			
	22:00	15,20	14,65	0,56	1	1	1			
	23:00	13,20	12,38	0,82	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,42	7,42	4,00		1		1		
	01:00	10,89	8,22	2,67		1		1		
	02:00	10,43	8,24	2,19		1		1		
	03:00	10,05	7,09	2,96		1		1		
	04:00	9,91	6,77	3,14		1		1		
	05:00	10,23	6,77	3,47		1		1		
	06:00	11,26	7,32	3,94		1		1		
	07:00	12,70	8,25	4,44		1	1			
	08:00	13,88	9,02	4,86		1	1			
	09:00	14,72	9,57	5,15		1	1			
	10:00	15,28	9,93	5,35		1	1			
	11:00	15,65	10,17	5,48		1	1			
	12:00	15,81	10,28	5,53		1	1			
	13:00	15,61	10,15	5,46		1	1			
	14:00	15,27	9,93	5,35		1	1			
	15:00	14,91	9,69	5,22		1	1			
	16:00	15,10	9,82	5,29		1	1			
	17:00	15,97	10,38	5,59		1	1		1	
	18:00	17,41	11,31	6,09		1	1		1	
	19:00	17,95	11,67	6,28		1	1		1	
	20:00	17,70	11,50	6,19		1	1		1	
	21:00	16,75	10,89	5,86		1	1		1	
	22:00	15,14	9,84	5,30		1	1			
	23:00	13,17	8,56	4,61		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,11	7,22	3,89				1	1	
	01:00	10,60	6,89	3,71				1	1	
	02:00	10,25	6,66	3,59				1	1	
	03:00	9,91	6,44	3,47				1	1	
	04:00	9,74	6,33	3,41				1	1	
	05:00	10,12	6,57	3,54				1	1	
	06:00	11,17	7,26	3,91				1	1	
	07:00	12,68	8,24	4,44		1		1		
	08:00	13,84	9,00	4,85		1		1		
	09:00	14,56	9,47	5,10		1		1		
	10:00	14,82	9,63	5,19		1		1		
	11:00	14,77	9,60	5,17		1		1		
	12:00	15,01	9,76	5,25		1		1		
	13:00	14,85	9,65	5,20		1		1		
	14:00	14,80	9,62	5,18		1		1		
	15:00	14,33	9,32	5,02		1		1		
	16:00	14,66	9,53	5,13		1		1		
	17:00	15,72	10,38	5,34		1	1	1		
	18:00	17,70	11,93	5,77		1	1	1		
	19:00	18,38	15,01	3,36		1	1	1		
	20:00	18,20	15,14	3,06		1	1	1		
	21:00	17,15	13,84	3,31		1	1	1		
	22:00	15,41	12,82	2,59		1	1	1		
	23:00	13,56	11,50	2,06		1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,00	8,77	3,22		1	1			
	01:00	11,43	8,29	3,14		1	1			
	02:00	11,07	8,05	3,02		1	1			
	03:00	10,75	7,99	2,76		1	1			
	04:00	10,66	9,03	1,63		1	1			
	05:00	11,09	10,52	0,58		1	1			
	06:00	12,34	12,26	0,08	1	1	1			
	07:00	13,68	13,67	0,01	1	1	1			
	08:00	14,01	13,97	0,04	1	1	1			
	09:00	14,15	14,14	0,01	1	1	1			
	10:00	13,96	13,94	0,03	1	1	1			
	11:00	13,68	13,59	0,09	1	1	1			
	12:00	13,60	13,56	0,04	1	1	1			
	13:00	13,81	13,80	0,01	1	1	1			
	14:00	14,21	14,19	0,02	1	1	1			
	15:00	14,68	14,65	0,03	1	1	1			
	16:00	15,74	15,70	0,03	1	1	1			
	17:00	16,72	16,57	0,15	1	1	1			
	18:00	19,31	18,96	0,35	1	1	1	1		
	19:00	19,83	19,66	0,16	1	1	1	1		
	20:00	19,37	19,16	0,21	1	1	1	1		
	21:00	18,00	17,53	0,47	1	1	1			
	22:00	15,90	14,68	1,21	1	1	1			
	23:00	13,55	11,59	1,96		1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,52	9,64	2,88	1			1		
	01:00	11,88	8,24	3,65	1			1		
	02:00	11,41	7,42	3,99	1			1		
	03:00	11,03	7,17	3,86	1			1		
	04:00	10,85	7,05	3,80	1			1		
	05:00	11,11	7,22	3,89	1			1		
	06:00	12,08	7,85	4,23	1			1		
	07:00	13,65	8,88	4,78	1			1		
	08:00	15,09	9,81	5,28	1			1		
	09:00	16,06	10,44	5,62	1			1	1	
	10:00	16,65	10,82	5,83	1			1	1	
	11:00	16,77	10,90	5,87	1			1	1	
	12:00	16,69	10,85	5,84	1			1	1	
	13:00	16,34	10,62	5,72	1			1	1	
	14:00	16,08	10,45	5,63	1			1	1	
	15:00	16,50	10,73	5,78	1			1	1	
	16:00	16,78	10,91	5,87	1			1	1	
	17:00	17,87	11,62	6,26	1			1	1	
	18:00	19,46	12,65	6,81	1			1	1	
	19:00	19,92	12,95	6,97	1			1	1	
	20:00	19,64	12,76	6,87	1			1	1	
	21:00	18,46	12,00	6,46	1			1	1	
	22:00	16,49	10,72	5,77	1			1	1	
	23:00	13,79	8,96	4,83	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,26	7,97	4,29	1			1		
	01:00	11,59	7,53	4,06	1			1		
	02:00	11,11	7,22	3,89	1			1		
	03:00	10,68	6,94	3,74	1			1		
	04:00	10,44	6,79	3,65	1			1		
	05:00	10,58	6,88	3,70	1			1		
	06:00	11,28	7,33	3,95	1			1		
	07:00	12,71	8,26	4,45	1			1		
	08:00	14,33	11,71	2,63	1	1		1		
	09:00	15,50	14,43	1,07	1	1		1		
	10:00	16,02	14,68	1,34	1	1		1		
	11:00	15,91	14,52	1,39	1	1		1		
	12:00	15,56	14,13	1,44	1	1		1		
	13:00	15,35	13,94	1,41	1	1		1		
	14:00	15,17	13,96	1,22	1	1		1		
	15:00	14,93	13,82	1,11	1	1		1		
	16:00	15,22	13,97	1,26	1	1		1		
	17:00	16,42	15,00	1,42	1	1		1		
	18:00	18,29	15,53	2,77	1	1		1		
	19:00	18,81	15,55	3,26	1	1		1		
	20:00	18,50	15,34	3,16	1	1		1		
	21:00	17,50	15,45	2,05	1	1		1		
	22:00	15,73	14,10	1,64	1	1		1		
	23:00	13,75	12,24	1,51	1	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,18	9,28	2,89	1			1		
	01:00	11,51	9,31	2,19	1			1		
	02:00	10,98	9,55	1,43	1			1		
	03:00	10,55	10,03	0,52	1			1		
	04:00	10,17	9,47	0,70	1			1		
	05:00	10,14	6,82	3,32	1			1		
	06:00	10,60	6,89	3,71	1			1		
	07:00	11,64	7,56	4,07	1			1		
	08:00	13,01	8,46	4,55	1			1		
	09:00	14,33	9,31	5,01	1			1		
	10:00	15,11	9,82	5,29	1	1				
	11:00	15,25	9,91	5,34	1	1				
	12:00	14,64	9,51	5,12	1	1				
	13:00	13,91	9,04	4,87	1	1				
	14:00	13,47	8,75	4,71	1	1				
	15:00	13,09	8,51	4,58	1	1				
	16:00	13,94	9,06	4,88	1	1				
	17:00	15,76	10,24	5,51	1	1				
	18:00	18,20	11,83	6,37	1	1				
	19:00	18,79	12,22	6,58	1	1				
	20:00	18,55	12,06	6,49	1	1				
	21:00	17,56	11,41	6,14	1	1				
	22:00	15,84	10,30	5,55	1	1				
	23:00	13,87	9,01	4,85	1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026	00:00	11,88	7,72	4,16	1				1	
	01:00	11,29	7,34	3,95	1				1	
	02:00	10,83	7,04	3,79	1				1	
	03:00	10,56	6,86	3,70	1				1	
	04:00	10,61	6,90	3,71	1				1	
	05:00	11,28	7,33	3,95	1				1	
	06:00	12,64	8,22	4,42	1				1	
	07:00	14,43	9,38	5,05	1	1				
	08:00	15,07	9,80	5,27	1	1				
	09:00	15,07	9,80	5,28	1	1				
	10:00	14,70	9,55	5,14	1	1				
	11:00	14,22	9,24	4,98	1	1				
	12:00	13,88	9,20	4,68	1	1				
	13:00	13,67	9,34	4,33	1	1				
	14:00	13,63	9,44	4,20	1	1				
	15:00	14,11	10,24	3,87	1	1				
	16:00	15,06	11,81	3,24	1	1				
	17:00	16,83	13,96	2,87	1	1	1			
	18:00	19,19	17,02	2,17	1	1	1			
	19:00	19,74	18,01	1,72	1	1	1			
	20:00	19,48	18,14	1,34	1	1	1			
	21:00	18,47	17,22	1,25	1	1	1			
	22:00	16,73	15,56	1,17	1	1	1			
	23:00	14,66	13,76	0,90	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,50	7,50	7,50	5,00	5,00	10,50
Η Ρ Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,27	11,62	0,65	1	1				
	01:00	11,64	11,06	0,58	1	1				
	02:00	11,10	10,60	0,51	1	1				
	03:00	10,76	10,37	0,39	1	1				
	04:00	10,76	10,45	0,31	1	1				
	05:00	11,38	11,09	0,29	1	1				
	06:00	12,74	12,49	0,25	1	1	1			
	07:00	14,56	14,36	0,20	1	1	1			
	08:00	15,11	14,98	0,13	1	1	1			
	09:00	15,12	14,84	0,28	1	1	1			
	10:00	14,85	14,58	0,26	1	1	1			
	11:00	14,46	14,29	0,17	1	1	1			
	12:00	14,15	14,07	0,08	1	1	1			
	13:00	13,97	13,93	0,04	1	1	1			
	14:00	13,98	13,98	0,00	1	1	1			
	15:00	14,45	14,45	0,00	1	1	1			
	16:00	15,40	15,40	0,00	1	1	1			
	17:00	17,02	17,02	0,00	1	1	1			
	18:00	19,53	19,53	0,00	1	1	1			1
	19:00	20,15	20,15	0,00	1	1	1			1
	20:00	19,87	19,87	0,00	1	1	1			1
	21:00	18,81	18,81	0,00	1	1	1			1
	22:00	17,00	16,96	0,04	1	1	1			
	23:00	14,82	14,74	0,09	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,29	12,07	0,22	1	1				
	01:00	11,57	11,50	0,07	1	1				
	02:00	11,08	11,02	0,05	1	1				
	03:00	10,68	10,67	0,01	1	1				
	04:00	10,57	10,57	0,00	1	1				
	05:00	10,99	10,96	0,03	1	1				
	06:00	12,14	11,89	0,24	1	1				
	07:00	13,52	13,03	0,49	1	1		1		
	08:00	14,78	12,15	2,64	1	1		1		
	09:00	15,54	11,96	3,58	1	1		1		
	10:00	15,47	11,40	4,07	1	1		1		
	11:00	14,67	11,40	3,27	1	1		1		
	12:00	13,74	8,93	4,81	1			1		
	13:00	13,52	8,79	4,73	1			1		
	14:00	13,28	8,63	4,65	1			1		
	15:00	13,50	8,77	4,72	1			1		
	16:00	14,39	9,35	5,04	1			1		
	17:00	16,35	11,40	4,95	1	1		1		
	18:00	18,99	12,34	6,65	1	1		1		
	19:00	20,12	13,46	6,66	1	1		1		
	20:00	19,89	13,90	6,00	1	1		1		
	21:00	18,89	13,18	5,72	1	1		1		
	22:00	17,03	11,40	5,63	1	1		1		
	23:00	15,28	11,40	3,88	1	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,40	8,06	4,34	1			1		
	01:00	11,73	7,63	4,11	1			1		
	02:00	11,31	7,35	3,96	1			1		
	03:00	10,98	7,28	3,70	1			1		
	04:00	10,89	7,28	3,62	1			1		
	05:00	11,37	7,39	3,98	1			1		
	06:00	12,62	10,12	2,50	1			1		
	07:00	14,34	13,18	1,16	1	1		1		
	08:00	15,54	14,30	1,23	1	1		1		
	09:00	16,44	13,31	3,13	1	1		1		
	10:00	16,73	14,02	2,72	1	1		1		
	11:00	16,33	13,07	3,25	1	1		1		
	12:00	15,99	11,79	4,20	1	1		1		
	13:00	16,20	11,50	4,70	1	1		1		
	14:00	15,90	11,40	4,50	1	1		1		
	15:00	15,11	11,40	3,71	1	1		1		
	16:00	15,58	11,40	4,18	1	1		1		
	17:00	17,57	11,42	6,15	1	1		1		
	18:00	20,30	13,20	7,10	1	1		1		
	19:00	21,13	14,10	7,03	1	1		1		
	20:00	20,93	13,94	6,99	1	1		1		
	21:00	19,99	12,99	7,00	1	1		1		
	22:00	17,83	11,59	6,24	1	1		1		
	23:00	15,63	10,16	5,47	1			1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ρ Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026	00:00	12,92	8,40	4,52	1			1		
	01:00	12,23	7,95	4,28	1			1		
	02:00	11,84	7,69	4,14	1			1		
	03:00	11,48	7,46	4,02	1			1		
	04:00	11,42	7,43	4,00	1			1		
	05:00	11,87	7,72	4,16	1			1		
	06:00	13,17	8,56	4,61	1			1		
	07:00	14,60	9,49	5,11	1	1				
	08:00	15,14	9,84	5,30	1	1				
	09:00	15,31	9,95	5,36	1	1				
	10:00	15,13	9,83	5,30	1	1				
	11:00	14,74	9,58	5,16	1	1				
	12:00	14,52	9,44	5,08	1	1				
	13:00	14,42	9,37	5,05	1	1				
	14:00	14,61	9,50	5,11	1	1				
	15:00	14,88	9,67	5,21	1	1				
	16:00	15,87	10,32	5,55	1	1				
	17:00	17,71	11,51	6,20	1	1				1
	18:00	20,23	13,15	7,08	1	1				1
	19:00	21,07	13,77	7,30	1	1				1
	20:00	21,08	13,70	7,38	1	1				1
	21:00	19,87	12,91	6,95	1	1				1
	22:00	17,91	11,64	6,27	1	1				1
	23:00	15,70	10,21	5,50	1					1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα			Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					7,500	7,500	7,500	5,000	5,000	10,500
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13
Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026	00:00	13,52	8,79	4,73		1	1			
	01:00	12,81	8,33	4,48		1	1			
	02:00	12,34	8,25	4,09		1	1			
	03:00	11,96	8,25	3,71		1	1			
	04:00	11,81	8,25	3,56		1	1			
	05:00	12,10	8,25	3,85		1	1			
	06:00	13,20	8,58	4,62		1	1			
	07:00	14,43	9,38	5,05		1	1			
	08:00	15,18	9,87	5,31		1	1			
	09:00	15,70	10,21	5,50		1	1			
	10:00	15,74	10,23	5,51		1	1			
	11:00	15,51	10,08	5,43		1	1			
	12:00	15,34	9,97	5,37		1	1			
	13:00	15,40	10,01	5,39		1	1			
	14:00	15,53	10,09	5,44		1	1			
	15:00	15,85	10,30	5,55		1	1			
	16:00	16,95	11,01	5,93		1	1			
	17:00	18,67	12,14	6,54		1	1	1		
	18:00	20,72	14,04	6,68		1	1	1		
	19:00	21,34	14,70	6,64		1	1	1		
	20:00	21,00	14,53	6,47		1	1	1		
	21:00	19,83	13,46	6,37		1	1	1		
	22:00	17,95	11,82	6,12		1	1	1		
	23:00	15,62	10,15	5,47			1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης