

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026	00:00	1,52	1,12	0,40	1	1									
	01:00	1,50	1,12	0,38	1	1									
	02:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	03:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	04:00	1,54	1,12	0,42	1	1									
	05:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	06:00	1,63	1,12	0,51	1	1									
	07:00	1,66	1,12	0,54	1	1									
	08:00	1,62	1,12	0,50	1	1									
	09:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	10:00	1,59	1,12	0,47	1	1									
	11:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	12:00	1,69	1,12	0,57	1	1									
	13:00	1,72	1,12	0,60	1	1									
	14:00	1,72	1,12	0,60	1	1									
	15:00	1,75	1,14	0,61	1	1									
	16:00	1,88	1,22	0,66	1	1									
	17:00	2,06	1,34	0,72	1	1									
	18:00	2,22	1,44	0,78	1	1									
	19:00	2,29	1,49	0,80	1	1									
	20:00	2,26	1,47	0,79	1	1									
	21:00	2,17	1,41	0,76	1	1									
	22:00	2,04	1,32	0,71	1	1									
	23:00	1,93	1,26	0,68	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2026	00:00	1,49	1,12	0,37	1	1									
	01:00	1,46	1,12	0,34	1	1									
	02:00	1,46	1,12	0,33	1	1									
	03:00	1,48	1,12	0,36	1	1									
	04:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	05:00	1,54	1,12	0,42	1	1									
	06:00	1,63	1,12	0,51	1	1									
	07:00	1,69	1,12	0,57	1	1									
	08:00	1,69	1,12	0,57	1	1									
	09:00	1,69	1,12	0,57	1	1									
	10:00	1,66	1,12	0,54	1	1									
	11:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	12:00	1,69	1,12	0,57	1	1									
	13:00	1,70	1,12	0,58	1	1									
	14:00	1,74	1,13	0,61	1	1									
	15:00	1,76	1,15	0,62	1	1									
	16:00	1,87	1,21	0,65	1	1									
	17:00	2,03	1,32	0,71	1	1									
	18:00	2,23	1,52	0,71	1	1									
	19:00	2,32	1,75	0,57	1	1	1								
	20:00	2,31	1,90	0,42	1	1	1								
	21:00	2,24	1,95	0,29	1	1	1								
	22:00	2,12	1,92	0,20	1	1	1								
	23:00	2,02	1,88	0,13	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 3 Μαρτίου 2026	00:00	1,52	1,46	0,07	1	1									
	01:00	1,48	1,43	0,06	1	1									
	02:00	1,47	1,43	0,04	1	1									
	03:00	1,49	1,43	0,06	1	1									
	04:00	1,52	1,47	0,05	1	1									
	05:00	1,57	1,53	0,04	1	1									
	06:00	1,65	1,62	0,02	1	1									
	07:00	1,65	1,64	0,01	1	1									
	08:00	1,62	1,61	0,01	1	1									
	09:00	1,66	1,65	0,01	1	1									
	10:00	1,70	1,68	0,02	1	1									
	11:00	1,75	1,73	0,02	1	1									
	12:00	1,79	1,76	0,03	1	1									
	13:00	1,81	1,77	0,04	1	1									
	14:00	1,85	1,81	0,04	1	1									
	15:00	1,91	1,88	0,03	1	1	1								
	16:00	2,02	2,00	0,02	1	1	1								
	17:00	2,15	2,15	0,01	1	1	1								
	18:00	2,37	2,37	0,00	1	1	1								
	19:00	2,45	2,45	0,01	1	1	1								
20:00	2,46	2,44	0,02	1	1	1									
21:00	2,36	2,34	0,02	1	1	1									
22:00	2,23	2,22	0,01	1	1	1									
23:00	2,16	2,15	0,01	1	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2026	00:00	1,48	1,43	0,05	1	1									
	01:00	1,45	1,32	0,13	1	1									
	02:00	1,47	1,13	0,34	1	1									
	03:00	1,47	1,12	0,35	1	1									
	04:00	1,51	1,26	0,25	1	1									
	05:00	1,52	1,32	0,20	1	1									
	06:00	1,63	1,32	0,31	1	1									
	07:00	1,68	1,12	0,56	1	1									
	08:00	1,63	1,12	0,51	1	1									
	09:00	1,64	1,12	0,52	1	1									
	10:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	11:00	1,66	1,12	0,54	1	1									
	12:00	1,68	1,12	0,56	1	1									
	13:00	1,74	1,13	0,61	1	1									
	14:00	1,80	1,17	0,63	1	1									
	15:00	1,80	1,17	0,63	1	1									
	16:00	1,90	1,24	0,67	1	1									
	17:00	2,06	1,34	0,72	1	1									
	18:00	2,31	1,68	0,63	1	1	1								
	19:00	2,46	1,92	0,54	1	1	1								
	20:00	2,48	2,04	0,43	1	1	1								
	21:00	2,38	2,05	0,34	1	1	1								
	22:00	2,25	1,98	0,27	1	1	1								
	23:00	2,07	1,88	0,19	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026	00:00	1,59	1,42	0,17	1	1									
	01:00	1,55	1,40	0,15	1	1									
	02:00	1,55	1,45	0,10	1	1									
	03:00	1,56	1,49	0,07	1	1									
	04:00	1,60	1,55	0,04	1	1									
	05:00	1,63	1,61	0,01	1	1									
	06:00	1,73	1,72	0,01	1	1									
	07:00	1,77	1,77	0,00	1	1									
	08:00	1,69	1,69	0,00	1	1									
	09:00	1,68	1,65	0,03	1	1									
	10:00	1,66	1,64	0,02	1	1									
	11:00	1,66	1,65	0,01	1	1									
	12:00	1,69	1,68	0,01	1	1									
	13:00	1,74	1,73	0,01	1	1									
	14:00	1,75	1,75	0,00	1	1									
	15:00	1,76	1,76	0,00	1	1									
	16:00	1,85	1,85	0,00	1	1	1								
	17:00	2,02	2,02	0,00	1	1	1								
	18:00	2,26	2,25	0,01	1	1	1								
	19:00	2,43	2,41	0,02	1	1	1								
	20:00	2,40	2,37	0,04	1	1	1								
	21:00	2,31	2,26	0,05	1	1	1								
	22:00	2,18	2,12	0,06	1	1	1								
	23:00	2,13	2,07	0,06	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2026	00:00	1,53	1,51	0,03	1	1									
	01:00	1,48	1,48	0,00	1	1									
	02:00	1,49	1,49	0,00	1	1									
	03:00	1,49	1,40	0,09	1	1									
	04:00	1,54	1,34	0,20	1	1									
	05:00	1,54	1,29	0,24	1	1									
	06:00	1,64	1,37	0,27	1	1									
	07:00	1,67	1,39	0,28	1	1									
	08:00	1,58	1,41	0,16	1	1									
	09:00	1,58	1,43	0,15	1	1									
	10:00	1,61	1,46	0,15	1	1									
	11:00	1,65	1,44	0,21	1	1									
	12:00	1,63	1,21	0,42	1	1									
	13:00	1,64	1,19	0,45	1	1									
	14:00	1,67	1,28	0,39	1	1									
	15:00	1,64	1,30	0,35	1	1									
	16:00	1,77	1,36	0,41	1	1									
	17:00	2,01	1,51	0,50	1	1									
	18:00	2,23	1,71	0,52	1	1									
	19:00	2,33	1,78	0,55	1	1	1								
	20:00	2,32	1,80	0,52	1	1	1								
	21:00	2,22	1,72	0,50	1	1									
	22:00	2,07	1,58	0,49	1	1									
	23:00	2,00	1,53	0,46	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 7 Μαρτίου 2026	00:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	01:00	1,46	1,12	0,34	1	1									
	02:00	1,44	1,12	0,32	1	1									
	03:00	1,43	1,12	0,31	1	1									
	04:00	1,46	1,12	0,34	1	1									
	05:00	1,49	1,12	0,37	1	1									
	06:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	07:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	08:00	1,54	1,12	0,42	1	1									
	09:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	10:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	11:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	12:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	13:00	1,63	1,12	0,51	1	1									
	14:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	15:00	1,69	1,12	0,57	1	1									
	16:00	1,82	1,18	0,64	1	1									
	17:00	1,99	1,29	0,70	1	1									
	18:00	2,20	1,68	0,52	1	1	1								
	19:00	2,33	1,68	0,65	1	1	1								
	20:00	2,32	1,68	0,64	1	1	1								
	21:00	2,23	1,68	0,55	1	1	1								
	22:00	2,09	1,36	0,73	1	1									
	23:00	1,93	1,25	0,67	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Τ Η Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026	00:00	1,53	1,12	0,41	1	1									
	01:00	1,48	1,12	0,36	1	1									
	02:00	1,47	1,12	0,35	1	1									
	03:00	1,46	1,12	0,34	1	1									
	04:00	1,48	1,12	0,36	1	1									
	05:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	06:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	07:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	08:00	1,52	1,12	0,40	1	1									
	09:00	1,52	1,12	0,40	1	1									
	10:00	1,55	1,12	0,43	1	1									
	11:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	12:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	13:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	14:00	1,65	1,12	0,53	1	1									
	15:00	1,70	1,12	0,58	1	1									
	16:00	1,83	1,19	0,64	1	1									
	17:00	1,99	1,29	0,70	1	1									
	18:00	2,18	1,42	0,76	1	1									
	19:00	2,27	1,68	0,59	1	1	1								
20:00	2,25	1,68	0,57	1	1	1									
21:00	2,16	1,40	0,76	1	1										
22:00	2,03	1,32	0,71	1	1										
23:00	1,88	1,22	0,66	1	1										

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026	00:00	1,44	1,12	0,32	1	1									
	01:00	1,42	1,12	0,30	1	1									
	02:00	1,43	1,12	0,31	1	1									
	03:00	1,44	1,12	0,32	1	1									
	04:00	1,47	1,12	0,35	1	1									
	05:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	06:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	07:00	1,68	1,17	0,51	1	1									
	08:00	1,66	1,12	0,54	1	1									
	09:00	1,66	1,12	0,54	1	1									
	10:00	1,66	1,12	0,54	1	1									
	11:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	12:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	13:00	1,71	1,12	0,59	1	1									
	14:00	1,75	1,14	0,61	1	1									
	15:00	1,79	1,16	0,63	1	1									
	16:00	1,90	1,24	0,67	1	1									
	17:00	2,07	1,34	0,72	1	1									
	18:00	2,29	1,49	0,80	1	1									
	19:00	2,41	1,68	0,73	1	1	1								
	20:00	2,41	1,68	0,73	1	1	1								
	21:00	2,33	1,68	0,65	1	1	1								
	22:00	2,21	1,43	0,77	1	1									
	23:00	2,07	1,35	0,73	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026	00:00	1,46	1,12	0,34	1	1									
	01:00	1,43	1,12	0,31	1	1									
	02:00	1,42	1,12	0,30	1	1									
	03:00	1,42	1,12	0,30	1	1									
	04:00	1,46	1,12	0,34	1	1									
	05:00	1,49	1,12	0,37	1	1									
	06:00	1,55	1,12	0,43	1	1									
	07:00	1,58	1,12	0,46	1	1									
	08:00	1,54	1,12	0,42	1	1									
	09:00	1,52	1,12	0,40	1	1									
	10:00	1,52	1,12	0,40	1	1									
	11:00	1,52	1,12	0,40	1	1									
	12:00	1,53	1,12	0,41	1	1									
	13:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	14:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	15:00	1,62	1,12	0,50	1	1									
	16:00	1,73	1,14	0,59	1	1									
	17:00	1,92	1,36	0,56	1	1									
	18:00	2,13	1,62	0,51	1	1									
	19:00	2,27	1,82	0,45	1	1	1								
	20:00	2,28	1,92	0,36	1	1	1								
	21:00	2,19	1,90	0,29	1	1	1								
	22:00	2,09	1,87	0,22	1	1	1								
	23:00	2,00	1,78	0,22	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Τ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2026	00:00	1,48	1,43	0,05	1	1									
	01:00	1,43	1,40	0,03	1	1									
	02:00	1,44	1,41	0,03	1	1									
	03:00	1,45	1,42	0,03	1	1									
	04:00	1,52	1,47	0,04	1	1									
	05:00	1,54	1,48	0,06	1	1									
	06:00	1,63	1,57	0,06	1	1									
	07:00	1,64	1,59	0,05	1	1									
	08:00	1,60	1,55	0,05	1	1									
	09:00	1,63	1,60	0,03	1	1									
	10:00	1,63	1,59	0,03	1	1									
	11:00	1,74	1,71	0,03	1	1									
	12:00	1,62	1,58	0,04	1	1									
	13:00	1,61	1,56	0,04	1	1									
	14:00	1,63	1,57	0,06	1	1									
	15:00	1,66	1,58	0,08	1	1									
	16:00	1,77	1,69	0,07	1	1	1								
	17:00	1,95	1,86	0,10	1	1	1								
	18:00	2,16	2,10	0,07	1	1	1								
	19:00	2,29	2,24	0,05	1	1	1								
	20:00	2,30	2,24	0,06	1	1	1								
	21:00	2,23	2,18	0,05	1	1	1								
	22:00	2,14	2,11	0,03	1	1	1								
	23:00	2,01	1,97	0,04	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2026	00:00	1,46	1,45	0,01	1	1									
	01:00	1,43	1,42	0,01	1	1									
	02:00	1,45	1,40	0,04	1	1									
	03:00	1,47	1,39	0,08	1	1									
	04:00	1,52	1,38	0,14	1	1									
	05:00	1,55	1,32	0,23	1	1									
	06:00	1,64	1,43	0,21	1	1									
	07:00	1,64	1,48	0,16	1	1									
	08:00	1,57	1,44	0,13	1	1									
	09:00	1,55	1,44	0,10	1	1									
	10:00	1,63	1,53	0,09	1	1									
	11:00	1,67	1,54	0,13	1	1									
	12:00	1,66	1,50	0,16	1	1									
	13:00	1,61	1,46	0,14	1	1									
	14:00	1,64	1,46	0,18	1	1									
	15:00	1,66	1,52	0,14	1	1									
	16:00	1,77	1,62	0,15	1	1									
	17:00	1,94	1,82	0,12	1	1	1								
	18:00	2,15	2,03	0,12	1	1	1								
	19:00	2,28	2,15	0,12	1	1	1								
	20:00	2,28	2,10	0,18	1	1	1								
	21:00	2,23	2,08	0,14	1	1	1								
	22:00	2,14	2,06	0,08	1	1	1								
	23:00	2,02	1,95	0,07	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2026	00:00	1,49	1,43	0,06	1	1									
	01:00	1,48	1,43	0,05	1	1									
	02:00	1,49	1,37	0,13	1	1									
	03:00	1,52	1,36	0,16	1	1									
	04:00	1,56	1,26	0,30	1	1									
	05:00	1,60	1,33	0,26	1	1									
	06:00	1,67	1,34	0,33	1	1									
	07:00	1,65	1,24	0,41	1	1									
	08:00	1,56	1,28	0,28	1	1									
	09:00	1,53	1,12	0,41	1	1									
	10:00	1,53	1,12	0,41	1	1									
	11:00	1,53	1,12	0,41	1	1									
	12:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	13:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	14:00	1,65	1,12	0,53	1	1									
	15:00	1,68	1,25	0,43	1	1									
	16:00	1,80	1,44	0,36	1	1									
	17:00	1,96	1,64	0,32	1	1									
	18:00	2,17	1,86	0,31	1	1	1								
	19:00	2,28	1,96	0,32	1	1	1								
	20:00	2,30	2,01	0,29	1	1	1								
	21:00	2,26	2,05	0,21	1	1	1								
	22:00	2,16	2,01	0,16	1	1	1								
	23:00	2,03	1,89	0,14	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 14 Μαρτίου 2026	00:00	1,51	1,36	0,15	1	1									
	01:00	1,51	1,40	0,11	1	1									
	02:00	1,51	1,45	0,07	1	1									
	03:00	1,53	1,33	0,20	1	1									
	04:00	1,58	1,35	0,23	1	1									
	05:00	1,61	1,42	0,20	1	1									
	06:00	1,67	1,52	0,15	1	1									
	07:00	1,64	1,31	0,33	1	1									
	08:00	1,56	1,16	0,40	1	1									
	09:00	1,53	1,27	0,26	1	1									
	10:00	1,53	1,31	0,22	1	1									
	11:00	1,51	1,30	0,21	1	1									
	12:00	1,56	1,32	0,23	1	1									
	13:00	1,59	1,39	0,20	1	1									
	14:00	1,62	1,52	0,10	1	1									
	15:00	1,66	1,57	0,09	1	1									
	16:00	1,79	1,71	0,08	1	1									
	17:00	1,96	1,90	0,06	1	1	1								
	18:00	2,17	2,11	0,06	1	1	1								
	19:00	2,28	2,24	0,04	1	1	1								
	20:00	2,29	2,26	0,02	1	1	1								
	21:00	2,24	2,22	0,02	1	1	1								
	22:00	2,14	2,13	0,01	1	1	1								
	23:00	2,03	1,99	0,04	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026	00:00	1,52	1,45	0,06	1	1									
	01:00	1,52	1,44	0,07	1	1									
	02:00	1,52	1,47	0,06	1	1									
	03:00	1,54	1,48	0,06	1	1									
	04:00	1,58	1,48	0,10	1	1									
	05:00	1,61	1,48	0,13	1	1									
	06:00	1,66	1,51	0,15	1	1									
	07:00	1,58	1,44	0,14	1	1									
	08:00	1,49	1,36	0,14	1	1									
	09:00	1,45	1,34	0,11	1	1									
	10:00	1,44	1,37	0,08	1	1									
	11:00	1,43	1,37	0,06	1	1									
	12:00	1,47	1,43	0,04	1	1									
	13:00	1,50	1,46	0,04	1	1									
	14:00	1,52	1,49	0,03	1	1									
	15:00	1,57	1,55	0,02	1	1									
	16:00	1,70	1,69	0,01	1	1									
	17:00	1,86	1,85	0,00	1	1	1								
	18:00	2,06	2,06	0,00	1	1	1								
	19:00	2,18	2,18	0,00	1	1	1								
	20:00	2,19	2,19	0,00	1	1	1								
	21:00	2,14	2,14	0,00	1	1	1								
	22:00	2,05	2,05	0,00	1	1	1								
	23:00	1,94	1,94	0,00	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026	00:00	1,43	1,43	0,00	1	1									
	01:00	1,42	1,42	0,00	1	1									
	02:00	1,45	1,45	0,00	1	1									
	03:00	1,48	1,48	0,00	1	1									
	04:00	1,54	1,52	0,02	1	1									
	05:00	1,58	1,55	0,03	1	1									
	06:00	1,65	1,62	0,02	1	1									
	07:00	1,67	1,65	0,01	1	1									
	08:00	1,62	1,61	0,01	1	1									
	09:00	1,57	1,55	0,03	1	1									
	10:00	1,58	1,55	0,04	1	1									
	11:00	1,55	1,49	0,05	1	1									
	12:00	1,56	1,49	0,07	1	1									
	13:00	1,72	1,65	0,07	1	1									
	14:00	1,90	1,82	0,08	1	1									
	15:00	1,88	1,77	0,11	1	1									
	16:00	1,94	1,79	0,15	1	1									
	17:00	2,00	1,82	0,18	1	1									
	18:00	2,13	1,92	0,21	1	1	1								
	19:00	2,23	2,02	0,21	1	1	1								
	20:00	2,24	1,91	0,33	1	1	1								
	21:00	2,19	2,00	0,19	1	1	1								
	22:00	2,11	1,90	0,21	1	1	1								
	23:00	2,00	1,76	0,24	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 17 Μαρτίου 2026	00:00	1,52	1,23	0,29	1	1									
	01:00	1,50	1,21	0,29	1	1									
	02:00	1,50	1,14	0,36	1	1									
	03:00	1,52	1,17	0,35	1	1									
	04:00	1,56	1,16	0,39	1	1									
	05:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	06:00	1,67	1,21	0,46	1	1									
	07:00	1,67	1,36	0,31	1	1									
	08:00	1,65	1,28	0,37	1	1									
	09:00	1,64	1,48	0,16	1	1									
	10:00	1,69	1,46	0,23	1	1									
	11:00	1,76	1,53	0,23	1	1									
	12:00	1,81	1,69	0,12	1	1									
	13:00	1,86	1,65	0,21	1	1									
	14:00	1,91	1,74	0,17	1	1									
	15:00	1,92	1,75	0,17	1	1									
	16:00	1,99	1,61	0,39	1	1									
	17:00	2,11	1,56	0,55	1	1									
	18:00	2,26	1,81	0,45	1	1	1								
	19:00	2,36	1,96	0,40	1	1	1								
	20:00	2,38	2,16	0,21	1	1	1								
	21:00	2,32	2,23	0,09	1	1	1								
	22:00	2,24	2,09	0,16	1	1	1								
	23:00	2,12	1,97	0,15	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Τ Η Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026	00:00	1,54	1,12	0,42	1	1									
	01:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	02:00	1,52	1,12	0,40	1	1									
	03:00	1,53	1,12	0,41	1	1									
	04:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	05:00	1,58	1,12	0,46	1	1									
	06:00	1,66	1,12	0,54	1	1									
	07:00	1,69	1,12	0,57	1	1									
	08:00	1,66	1,12	0,54	1	1									
	09:00	1,62	1,12	0,50	1	1									
	10:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	11:00	1,78	1,16	0,62	1	1									
	12:00	1,85	1,20	0,65	1	1									
	13:00	1,98	1,28	0,69	1	1									
	14:00	2,00	1,30	0,70	1	1									
	15:00	1,97	1,28	0,69	1	1									
	16:00	2,04	1,33	0,71	1	1									
	17:00	2,12	1,38	0,74	1	1									
	18:00	2,24	1,68	0,56	1	1	1								
	19:00	2,35	1,68	0,67	1	1	1								
	20:00	2,38	1,72	0,65	1	1	1								
	21:00	2,31	1,68	0,63	1	1	1								
	22:00	2,21	1,44	0,77	1	1									
	23:00	2,09	1,36	0,73	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2026	00:00	1,63	1,12	0,51	1	1									
	01:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	02:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	03:00	1,55	1,12	0,43	1	1									
	04:00	1,58	1,12	0,46	1	1									
	05:00	1,59	1,12	0,47	1	1									
	06:00	1,68	1,12	0,56	1	1									
	07:00	1,73	1,12	0,60	1	1									
	08:00	1,77	1,15	0,62	1	1									
	09:00	1,82	1,18	0,64	1	1									
	10:00	1,89	1,23	0,66	1	1									
	11:00	1,97	1,28	0,69	1	1									
	12:00	1,99	1,29	0,70	1	1									
	13:00	1,85	1,20	0,65	1	1									
	14:00	1,91	1,24	0,67	1	1									
	15:00	1,92	1,25	0,67	1	1									
	16:00	1,95	1,27	0,68	1	1									
	17:00	2,06	1,34	0,72	1	1									
	18:00	2,23	1,45	0,78	1	1									
	19:00	2,38	1,68	0,70	1	1	1								
	20:00	2,41	1,68	0,73	1	1	1								
	21:00	2,33	1,68	0,65	1	1	1								
	22:00	2,21	1,44	0,77	1	1									
	23:00	2,08	1,35	0,73	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026	00:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	01:00	1,55	1,12	0,43	1	1									
	02:00	1,48	1,12	0,36	1	1									
	03:00	1,46	1,12	0,34	1	1									
	04:00	1,45	1,12	0,33	1	1									
	05:00	1,45	1,12	0,33	1	1									
	06:00	1,52	1,12	0,40	1	1									
	07:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	08:00	1,79	1,16	0,63	1	1									
	09:00	1,98	1,29	0,69	1	1									
	10:00	2,11	1,37	0,74	1	1									
	11:00	2,17	1,41	0,76	1	1									
	12:00	2,16	1,40	0,75	1	1									
	13:00	2,17	1,41	0,76	1	1									
	14:00	2,16	1,40	0,76	1	1									
	15:00	2,13	1,39	0,75	1	1									
	16:00	2,16	1,40	0,75	1	1									
	17:00	2,24	1,45	0,78	1	1									
	18:00	2,42	1,68	0,74	1	1	1								
	19:00	2,53	1,68	0,85	1	1	1								
20:00	2,52	1,68	0,84	1	1	1									
21:00	2,37	1,68	0,69	1	1	1									
22:00	2,18	1,41	0,76	1	1										
23:00	1,95	1,27	0,68	1	1										

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 24 Μαρτίου 2026	00:00	1,92	1,61	0,32	1	1									
	01:00	1,79	1,44	0,34	1	1									
	02:00	1,72	1,36	0,36	1	1									
	03:00	1,68	1,33	0,35	1	1									
	04:00	1,67	1,39	0,28	1	1									
	05:00	1,66	1,34	0,32	1	1									
	06:00	1,73	1,18	0,55	1	1									
	07:00	1,80	1,17	0,63	1	1									
	08:00	1,87	1,21	0,65	1	1									
	09:00	2,05	1,36	0,69	1	1									
	10:00	2,22	1,54	0,68	1	1									
	11:00	2,18	1,55	0,63	1	1									
	12:00	2,17	1,64	0,53	1	1									
	13:00	2,24	1,66	0,58	1	1									
	14:00	2,14	1,39	0,75	1	1									
	15:00	2,12	1,38	0,74	1	1									
	16:00	2,15	1,40	0,75	1	1									
	17:00	2,34	1,52	0,82	1	1									
	18:00	2,59	1,68	0,91	1	1	1								
	19:00	2,73	1,77	0,95	1	1	1								
	20:00	2,71	1,76	0,95	1	1	1								
	21:00	2,56	1,68	0,88	1	1	1								
	22:00	2,35	1,52	0,82	1	1									
	23:00	2,10	1,36	0,73	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2026	00:00	1,93	1,26	0,68	1	1									
	01:00	1,78	1,16	0,62	1	1									
	02:00	1,69	1,12	0,57	1	1									
	03:00	1,63	1,12	0,51	1	1									
	04:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	05:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	06:00	1,58	1,12	0,46	1	1									
	07:00	1,62	1,12	0,50	1	1									
	08:00	1,66	1,12	0,54	1	1									
	09:00	1,74	1,13	0,61	1	1									
	10:00	1,80	1,17	0,63	1	1									
	11:00	1,86	1,21	0,65	1	1									
	12:00	1,89	1,23	0,66	1	1									
	13:00	1,92	1,25	0,67	1	1									
	14:00	1,80	1,17	0,63	1	1									
	15:00	1,77	1,15	0,62	1	1									
	16:00	1,85	1,20	0,65	1	1									
	17:00	2,00	1,30	0,70	1	1									
	18:00	2,27	1,48	0,80	1	1									
	19:00	2,47	1,68	0,78	1	1	1								
	20:00	2,51	1,68	0,83	1	1	1								
	21:00	2,34	1,68	0,66	1	1	1								
	22:00	2,15	1,39	0,75	1	1									
	23:00	1,96	1,27	0,69	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026	00:00	1,74	1,13	0,61	1	1									
	01:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	02:00	1,54	1,12	0,42	1	1									
	03:00	1,50	1,12	0,38	1	1									
	04:00	1,47	1,12	0,35	1	1									
	05:00	1,47	1,12	0,35	1	1									
	06:00	1,53	1,14	0,39	1	1									
	07:00	1,57	1,31	0,26	1	1									
	08:00	1,56	1,36	0,20	1	1									
	09:00	1,58	1,47	0,12	1	1									
	10:00	1,58	1,52	0,06	1	1									
	11:00	1,57	1,54	0,03	1	1									
	12:00	1,56	1,53	0,02	1	1									
	13:00	1,57	1,51	0,06	1	1									
	14:00	1,57	1,46	0,10	1	1									
	15:00	1,59	1,46	0,13	1	1									
	16:00	1,68	1,54	0,13	1	1									
	17:00	1,87	1,64	0,23	1	1									
	18:00	2,19	1,73	0,46	1	1									
	19:00	2,38	1,83	0,54	1	1	1								
	20:00	2,38	1,72	0,66	1	1	1								
	21:00	2,24	1,68	0,56	1	1	1								
	22:00	2,07	1,34	0,72	1	1									
	23:00	1,87	1,22	0,66	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026	00:00	1,89	1,23	0,66	1	1									
	01:00	1,75	1,13	0,61	1	1									
	02:00	1,68	1,12	0,56	1	1									
	03:00	1,64	1,12	0,52	1	1									
	04:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	05:00	1,63	1,12	0,51	1	1									
	06:00	1,71	1,12	0,59	1	1									
	07:00	1,75	1,14	0,61	1	1									
	08:00	1,94	1,26	0,68	1	1									
	09:00	2,03	1,32	0,71	1	1									
	10:00	2,09	1,36	0,73	1	1									
	11:00	2,23	1,45	0,78	1	1									
	12:00	2,15	1,40	0,75	1	1									
	13:00	2,28	1,48	0,80	1	1									
	14:00	2,24	1,46	0,78	1	1									
	15:00	2,20	1,43	0,77	1	1									
	16:00	2,19	1,42	0,77	1	1									
	17:00	2,35	1,68	0,67	1	1	1								
	18:00	2,62	1,70	0,92	1	1	1								
	19:00	2,80	1,82	0,98	1	1	1								
	20:00	2,77	1,80	0,97	1	1	1								
	21:00	2,60	1,69	0,91	1	1	1								
	22:00	2,37	1,54	0,83	1	1									
	23:00	2,16	1,40	0,76	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η Σ Ε Τ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026	00:00	1,70	1,12	0,58	1	1									
	01:00	1,64	1,12	0,52	1	1									
	02:00	1,62	1,12	0,50	1	1									
	03:00	1,59	1,12	0,47	1	1									
	04:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	05:00	1,64	1,12	0,52	1	1									
	06:00	1,69	1,12	0,57	1	1									
	07:00	1,71	1,12	0,59	1	1									
	08:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	09:00	1,65	1,12	0,53	1	1									
	10:00	1,63	1,12	0,51	1	1									
	11:00	1,63	1,12	0,51	1	1									
	12:00	1,82	1,18	0,64	1	1									
	13:00	1,95	1,26	0,68	1	1									
	14:00	1,91	1,24	0,67	1	1									
	15:00	1,85	1,20	0,65	1	1									
	16:00	1,98	1,28	0,69	1	1									
	17:00	2,14	1,39	0,75	1	1									
	18:00	2,35	1,68	0,67	1	1	1								
	19:00	2,53	1,68	0,85	1	1	1								
	20:00	2,51	1,68	0,83	1	1	1								
	21:00	2,40	1,68	0,72	1	1	1								
	22:00	2,24	1,68	0,56	1	1	1								
	23:00	2,09	1,36	0,73	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026	00:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	01:00	1,62	1,12	0,50	1	1									
	02:00	1,59	1,12	0,47	1	1									
	03:00	1,58	1,12	0,46	1	1									
	04:00	1,59	1,12	0,47	1	1									
	05:00	1,61	1,36	0,24	1	1									
	06:00	1,67	1,52	0,15	1	1									
	07:00	1,74	1,52	0,21	1	1									
	08:00	1,77	1,51	0,25	1	1									
	09:00	1,72	1,49	0,23	1	1									
	10:00	1,67	1,42	0,25	1	1									
	11:00	1,66	1,51	0,15	1	1									
	12:00	1,68	1,62	0,06	1	1									
	13:00	1,71	1,60	0,11	1	1									
	14:00	1,75	1,55	0,19	1	1									
	15:00	1,80	1,50	0,31	1	1									
	16:00	1,91	1,51	0,40	1	1									
	17:00	2,05	1,68	0,37	1	1	1								
	18:00	2,23	1,80	0,43	1	1	1								
	19:00	2,43	2,18	0,25	1	1	1								
	20:00	2,45	2,29	0,16	1	1	1								
	21:00	2,35	2,21	0,15	1	1	1								
	22:00	2,21	1,99	0,23	1	1	1								
	23:00	2,05	1,75	0,30	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026								
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	
Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2026	00:00	1,61	1,28	0,33	1	1										
	01:00	1,59	1,30	0,29	1	1										
	02:00	1,56	1,33	0,23	1	1										
	03:00	1,55	1,37	0,18	1	1										
	04:00	1,60	1,47	0,13	1	1										
	05:00	1,64	1,49	0,15	1	1										
	06:00	1,70	1,53	0,17	1	1										
	07:00	1,81	1,71	0,10	1	1										
	08:00	1,82	1,74	0,08	1	1										
	09:00	1,77	1,69	0,08	1	1										
	10:00	1,75	1,67	0,08	1	1										
	11:00	1,74	1,64	0,10	1	1										
	12:00	1,76	1,64	0,12	1	1										
	13:00	1,79	1,66	0,12	1	1										
	14:00	1,80	1,69	0,11	1	1										
	15:00	1,82	1,74	0,08	1	1										
	16:00	1,91	1,86	0,06	1	1										
	17:00	2,04	2,00	0,03	1	1	1									
	18:00	2,22	2,20	0,02	1	1	1									
	19:00	2,43	2,41	0,02	1	1	1									
	20:00	2,52	2,50	0,02	1	1	1									
	21:00	2,43	2,39	0,04	1	1	1									
	22:00	2,31	2,24	0,07	1	1	1									
	23:00	2,16	2,06	0,10	1	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026	00:00	1,74	1,37	0,37	1	1									
	01:00	1,70	1,29	0,42	1	1									
	02:00	1,68	1,23	0,44	1	1									
	03:00	1,64	1,17	0,47	1	1									
	04:00	1,71	1,20	0,51	1	1									
	05:00	1,73	1,13	0,61	1	1									
	06:00	1,79	1,16	0,63	1	1									
	07:00	1,87	1,22	0,66	1	1									
	08:00	1,93	1,25	0,67	1	1									
	09:00	1,93	1,25	0,67	1	1									
	10:00	1,94	1,31	0,63	1	1									
	11:00	2,01	1,31	0,70	1	1									
	12:00	2,08	1,35	0,73	1	1									
	13:00	2,02	1,31	0,71	1	1									
	14:00	2,08	1,35	0,73	1	1									
	15:00	2,13	1,38	0,74	1	1									
	16:00	2,21	1,44	0,77	1	1									
	17:00	2,36	1,54	0,83	1	1									
	18:00	2,55	1,68	0,87	1	1	1								
	19:00	2,75	1,79	0,96	1	1	1								
	20:00	2,77	1,83	0,93	1	1	1								
	21:00	2,68	1,96	0,72	1	1	1								
	22:00	2,56	2,00	0,56	1	1	1								
	23:00	2,40	1,99	0,41	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης