

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ρ Ε Σ Τ Η Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,67	1,55	0,12	1	1									
	01:00	1,57	1,47	0,10	1	1									
	02:00	1,49	1,30	0,19	1	1									
	03:00	1,43	1,12	0,31	1	1									
	04:00	1,39	1,12	0,27	1	1									
	05:00	1,39	1,12	0,27	1	1									
	06:00	1,43	1,12	0,31	1	1									
	07:00	1,52	1,12	0,40	1	1									
	08:00	1,63	1,12	0,51	1	1									
	09:00	1,76	1,14	0,61	1	1									
	10:00	1,83	1,19	0,64	1	1									
	11:00	1,83	1,19	0,64	1	1									
	12:00	1,63	1,12	0,51	1	1									
	13:00	1,87	1,21	0,65	1	1									
	14:00	1,82	1,18	0,64	1	1									
	15:00	1,85	1,21	0,65	1	1									
	16:00	1,83	1,19	0,64	1	1									
	17:00	1,95	1,27	0,68	1	1									
	18:00	2,08	1,35	0,73	1	1									
	19:00	2,19	1,51	0,68	1	1									
	20:00	2,23	1,95	0,28	1	1	1								
	21:00	2,13	2,03	0,10	1	1	1								
	22:00	1,91	1,72	0,19	1	1	1								
	23:00	1,63	1,24	0,40	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,59	1,12	0,47	1	1									
	01:00	1,50	1,12	0,38	1	1									
	02:00	1,44	1,12	0,32	1	1									
	03:00	1,39	1,12	0,27	1	1									
	04:00	1,38	1,12	0,26	1	1									
	05:00	1,40	1,12	0,28	1	1									
	06:00	1,48	1,12	0,36	1	1									
	07:00	1,59	1,12	0,47	1	1									
	08:00	1,72	1,12	0,60	1	1									
	09:00	1,82	1,18	0,64	1	1									
	10:00	1,82	1,18	0,64	1	1									
	11:00	1,84	1,19	0,64	1	1									
	12:00	1,87	1,21	0,65	1	1									
	13:00	2,03	1,32	0,71	1	1									
	14:00	2,05	1,33	0,72	1	1									
	15:00	2,03	1,32	0,71	1	1									
	16:00	2,11	1,37	0,74	1	1									
	17:00	2,21	1,44	0,77	1	1									
	18:00	2,34	1,52	0,82	1	1									
	19:00	2,43	1,68	0,75	1	1	1								
	20:00	2,44	1,69	0,75	1	1	1								
	21:00	2,33	1,68	0,65	1	1	1								
	22:00	2,11	1,55	0,56	1	1									
	23:00	1,86	1,28	0,57	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Α Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,53	1,53	0,00	1	1									
	01:00	1,46	1,46	0,00	1	1									
	02:00	1,40	1,40	0,00	1	1									
	03:00	1,37	1,37	0,00	1	1									
	04:00	1,36	1,34	0,02	1	1									
	05:00	1,39	1,37	0,02	1	1									
	06:00	1,48	1,42	0,05	1	1									
	07:00	1,59	1,55	0,04	1	1									
	08:00	1,62	1,62	0,00	1	1									
	09:00	1,64	1,64	0,00	1	1									
	10:00	1,67	1,67	0,00	1	1									
	11:00	1,69	1,69	0,00	1	1									
	12:00	1,70	1,70	0,00	1	1									
	13:00	1,71	1,71	0,00	1	1									
	14:00	1,72	1,72	0,00	1	1									
	15:00	1,75	1,75	0,00	1	1									
	16:00	1,83	1,80	0,03	1	1		1							
	17:00	2,03	1,97	0,06	1	1		1							
	18:00	2,25	2,17	0,08	1	1		1							
	19:00	2,32	2,25	0,07	1	1		1							
	20:00	2,27	2,19	0,08	1	1		1							
	21:00	2,17	2,07	0,10	1	1		1							
	22:00	1,98	1,90	0,09	1	1		1							
	23:00	1,74	1,64	0,10	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,54	1,51	0,03	1	1									
	01:00	1,47	1,43	0,04	1	1									
	02:00	1,42	1,37	0,05	1	1									
	03:00	1,39	1,32	0,06	1	1									
	04:00	1,38	1,30	0,08	1	1									
	05:00	1,40	1,29	0,11	1	1									
	06:00	1,48	1,32	0,16	1	1									
	07:00	1,58	1,38	0,20	1	1									
	08:00	1,62	1,40	0,21	1	1									
	09:00	1,66	1,46	0,20	1	1									
	10:00	1,69	1,49	0,19	1	1									
	11:00	1,71	1,51	0,21	1	1									
	12:00	1,71	1,44	0,27	1	1									
	13:00	1,69	1,26	0,43	1	1									
	14:00	1,68	1,12	0,56	1	1									
	15:00	1,72	1,12	0,60	1	1									
	16:00	1,81	1,18	0,63	1	1									
	17:00	2,00	1,30	0,70	1	1									
	18:00	2,19	1,42	0,77	1	1									
	19:00	2,26	1,47	0,79	1	1									
	20:00	2,23	1,45	0,78	1	1									
	21:00	2,11	1,37	0,74	1	1									
	22:00	1,93	1,25	0,67	1	1									
	23:00	1,68	1,12	0,56	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,63	1,12	0,51			1	1							
	01:00	1,55	1,12	0,43			1	1							
	02:00	1,49	1,12	0,37			1	1							
	03:00	1,46	1,12	0,34			1	1							
	04:00	1,44	1,12	0,32			1	1							
	05:00	1,46	1,12	0,34			1	1							
	06:00	1,53	1,12	0,41			1	1							
	07:00	1,63	1,12	0,51			1	1							
	08:00	1,72	1,12	0,60			1	1							
	09:00	1,81	1,18	0,63			1	1							
	10:00	1,92	1,25	0,67			1	1							
	11:00	1,98	1,29	0,69			1	1							
	12:00	1,96	1,27	0,69			1	1							
	13:00	1,99	1,30	0,70			1	1							
	14:00	1,98	1,29	0,69			1	1							
	15:00	1,99	1,30	0,70			1	1							
	16:00	1,93	1,26	0,68			1	1							
	17:00	2,03	1,32	0,71			1	1							
	18:00	2,22	1,68	0,54			1	1				1			
	19:00	2,28	1,68	0,60			1	1				1			
	20:00	2,23	1,68	0,55			1	1				1			
	21:00	2,11	1,37	0,74			1	1							
	22:00	1,93	1,25	0,67			1	1							
	23:00	1,73	1,12	0,61			1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,59	1,12	0,47	1	1									
	01:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	02:00	1,44	1,12	0,32	1	1									
	03:00	1,40	1,12	0,28	1	1									
	04:00	1,38	1,12	0,26	1	1									
	05:00	1,40	1,12	0,28	1	1									
	06:00	1,47	1,12	0,35	1	1									
	07:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	08:00	1,62	1,12	0,50	1	1									
	09:00	1,65	1,12	0,53	1	1									
	10:00	1,70	1,12	0,58	1	1									
	11:00	1,73	1,12	0,61	1	1									
	12:00	1,75	1,14	0,61	1	1									
	13:00	1,78	1,16	0,62	1	1									
	14:00	1,79	1,16	0,63	1	1									
	15:00	1,86	1,21	0,65	1	1									
	16:00	1,89	1,23	0,66	1	1									
	17:00	2,05	1,33	0,72	1	1									
	18:00	2,22	1,44	0,78	1	1									
	19:00	2,28	1,48	0,80	1	1									
	20:00	2,25	1,46	0,79	1	1									
	21:00	2,14	1,39	0,75	1	1									
	22:00	1,95	1,27	0,68	1	1									
	23:00	1,69	1,12	0,57	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Τ Η Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,68	1,12	0,56			1	1							
	01:00	1,59	1,12	0,47			1	1							
	02:00	1,52	1,12	0,40			1	1							
	03:00	1,46	1,12	0,34			1	1							
	04:00	1,43	1,12	0,31			1	1							
	05:00	1,44	1,12	0,32			1	1							
	06:00	1,49	1,12	0,37			1	1							
	07:00	1,58	1,12	0,46			1	1							
	08:00	1,64	1,12	0,52			1	1							
	09:00	1,70	1,12	0,58			1	1							
	10:00	1,74	1,13	0,61			1	1							
	11:00	1,76	1,28	0,48			1	1							
	12:00	1,77	1,15	0,62			1	1							
	13:00	1,81	1,18	0,63			1	1							
	14:00	1,86	1,21	0,65			1	1							
	15:00	1,92	1,24	0,67			1	1							
	16:00	2,00	1,30	0,70			1	1							
	17:00	2,16	1,41	0,76			1	1							
	18:00	2,34	1,68	0,65			1	1				1			
	19:00	2,40	1,70	0,70			1	1				1			
	20:00	2,36	1,81	0,54			1	1				1			
	21:00	2,25	1,91	0,34			1	1				1			
	22:00	2,04	1,69	0,34			1	1				1			
	23:00	1,74	1,46	0,28			1	1							

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Ε Τ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,71	1,50	0,21			1	1							
	01:00	1,61	1,39	0,22			1	1							
	02:00	1,53	1,22	0,31			1	1							
	03:00	1,47	1,12	0,35			1	1							
	04:00	1,42	1,12	0,30			1	1							
	05:00	1,41	1,12	0,29			1	1							
	06:00	1,43	1,12	0,31			1	1							
	07:00	1,49	1,16	0,33			1	1							
	08:00	1,54	1,12	0,42			1	1							
	09:00	1,58	1,12	0,46			1	1							
	10:00	1,64	1,12	0,52			1	1							
	11:00	1,67	1,12	0,55			1	1							
	12:00	1,69	1,12	0,57			1	1							
	13:00	1,71	1,21	0,50			1	1							
	14:00	1,70	1,30	0,40			1	1							
	15:00	1,70	1,12	0,58			1	1							
	16:00	1,77	1,15	0,62			1	1							
	17:00	1,92	1,27	0,64			1	1							
	18:00	2,11	1,68	0,43			1	1				1			
	19:00	2,19	1,68	0,51			1	1				1			
20:00	2,18	1,68	0,50			1	1				1				
21:00	2,08	1,65	0,44			1	1								
22:00	1,89	1,61	0,29			1	1								
23:00	1,61	1,47	0,14			1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
α ρ ρ ε π ε π η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,57	1,45	0,11			1	1							
	01:00	1,49	1,40	0,09			1	1							
	02:00	1,43	1,35	0,08			1	1							
	03:00	1,39	1,32	0,06			1	1							
	04:00	1,37	1,33	0,04			1	1							
	05:00	1,39	1,38	0,02			1	1							
	06:00	1,45	1,45	0,01			1	1							
	07:00	1,56	1,55	0,00			1	1							
	08:00	1,69	1,68	0,01			1	1				1			
	09:00	1,80	1,78	0,01			1	1				1			
	10:00	1,87	1,86	0,01			1	1				1			
	11:00	1,94	1,90	0,04			1	1				1			
	12:00	1,95	1,90	0,05			1	1				1			
	13:00	1,96	1,91	0,05			1	1				1			
	14:00	1,94	1,89	0,04			1	1				1			
	15:00	1,83	1,79	0,04			1	1				1			
	16:00	1,85	1,80	0,04			1	1				1			
	17:00	2,00	1,94	0,06			1	1				1			
	18:00	2,24	2,19	0,05			1	1				1			
	19:00	2,34	2,27	0,07			1	1				1			
	20:00	2,33	2,21	0,13			1	1				1			
	21:00	2,23	2,08	0,15			1	1				1			
	22:00	2,04	1,88	0,16			1	1				1			
	23:00	1,79	1,68	0,11			1	1				1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,46	1,25	0,21	1	1									
	01:00	1,38	1,38	0,00	1	1									
	02:00	1,33	1,32	0,01	1	1									
	03:00	1,29	1,20	0,09	1	1									
	04:00	1,28	1,12	0,16	1	1									
	05:00	1,30	1,12	0,18	1	1									
	06:00	1,36	1,12	0,24	1	1									
	07:00	1,46	1,18	0,28	1	1									
	08:00	1,50	1,18	0,32	1	1									
	09:00	1,53	1,31	0,21	1	1									
	10:00	1,58	1,48	0,10	1	1									
	11:00	1,57	1,44	0,13	1	1									
	12:00	1,53	1,40	0,13	1	1									
	13:00	1,62	1,42	0,20	1	1									
	14:00	1,66	1,44	0,21	1	1									
	15:00	1,66	1,31	0,35	1	1									
	16:00	1,70	1,28	0,42	1	1									
	17:00	1,83	1,41	0,42	1	1									
	18:00	2,01	1,62	0,39	1	1									
	19:00	2,11	1,81	0,30	1	1	1								
	20:00	2,13	1,94	0,20	1	1	1								
	21:00	2,09	1,93	0,16	1	1	1								
	22:00	1,90	1,82	0,08	1	1	1								
	23:00	1,65	1,60	0,05	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
01:00	1,44	1,43	0,01	1	1										
02:00	1,40	1,40	0,00	1	1										
03:00	1,37	1,37	0,00	1	1										
04:00	1,36	1,36	0,00	1	1										
05:00	1,40	1,40	0,00	1	1										
06:00	1,48	1,48	0,00	1	1										
07:00	1,59	1,57	0,02	1	1										
08:00	1,63	1,60	0,03	1	1										
09:00	1,70	1,63	0,07	1	1										
10:00	1,78	1,64	0,14	1	1										
11:00	1,82	1,66	0,16	1	1										
12:00	1,77	1,59	0,18	1	1										
13:00	1,79	1,64	0,15	1	1										
14:00	1,83	1,68	0,15	1	1										
15:00	1,77	1,49	0,28	1	1										
16:00	1,81	1,49	0,32	1	1										
17:00	1,94	1,51	0,43	1	1										
18:00	2,18	1,62	0,56	1	1										
19:00	2,28	1,60	0,68	1	1										
20:00	2,31	1,52	0,78	1	1										
21:00	2,18	1,41	0,76	1	1										
22:00	1,96	1,28	0,69	1	1										
23:00	1,66	1,12	0,54	1	1										

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	01:00	1,50	1,12	0,38	1	1									
	02:00	1,44	1,12	0,31	1	1									
	03:00	1,40	1,12	0,28	1	1									
	04:00	1,39	1,12	0,27	1	1									
	05:00	1,42	1,12	0,29	1	1									
	06:00	1,49	1,12	0,37	1	1									
	07:00	1,59	1,12	0,47	1	1									
	08:00	1,63	1,12	0,51	1	1									
	09:00	1,66	1,12	0,54	1	1									
	10:00	1,69	1,12	0,57	1	1									
	11:00	1,71	1,12	0,59	1	1									
	12:00	1,71	1,12	0,59	1	1									
	13:00	1,71	1,12	0,59	1	1									
	14:00	1,71	1,12	0,59	1	1									
	15:00	1,75	1,14	0,61	1	1									
	16:00	1,85	1,20	0,65	1	1									
	17:00	1,99	1,29	0,70	1	1									
	18:00	2,20	1,43	0,77	1	1									
	19:00	2,29	1,49	0,80	1	1									
	20:00	2,25	1,46	0,79	1	1									
	21:00	2,11	1,37	0,74	1	1									
	22:00	1,91	1,24	0,67	1	1									
	23:00	1,69	1,12	0,57	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	01:00	1,52	1,12	0,40	1	1									
	02:00	1,45	1,12	0,33	1	1									
	03:00	1,40	1,12	0,28	1	1									
	04:00	1,39	1,12	0,27	1	1									
	05:00	1,41	1,12	0,29	1	1									
	06:00	1,46	1,12	0,34	1	1									
	07:00	1,55	1,12	0,43	1	1									
	08:00	1,62	1,12	0,50	1	1									
	09:00	1,66	1,12	0,54	1	1									
	10:00	1,68	1,12	0,56	1	1									
	11:00	1,74	1,13	0,61	1	1									
	12:00	1,81	1,18	0,63	1	1									
	13:00	1,86	1,21	0,65	1	1									
	14:00	1,78	1,16	0,62	1	1									
	15:00	1,77	1,15	0,62	1	1									
	16:00	1,84	1,20	0,64	1	1									
	17:00	1,98	1,29	0,69	1	1									
	18:00	2,17	1,68	0,49	1	1	1								
	19:00	2,26	1,68	0,58	1	1	1								
	20:00	2,26	1,68	0,58	1	1	1								
	21:00	2,14	1,68	0,46	1	1	1								
	22:00	1,94	1,26	0,68	1	1									
	23:00	1,71	1,12	0,59	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
01:00	1,52	1,12	0,40	1	1										
02:00	1,45	1,12	0,33	1	1										
03:00	1,40	1,12	0,28	1	1										
04:00	1,37	1,12	0,25	1	1										
05:00	1,38	1,12	0,26	1	1										
06:00	1,44	1,12	0,32	1	1										
07:00	1,52	1,12	0,40	1	1										
08:00	1,57	1,12	0,45	1	1										
09:00	1,61	1,12	0,49	1	1										
10:00	1,64	1,12	0,52	1	1										
11:00	1,67	1,13	0,53	1	1										
12:00	1,67	1,12	0,55	1	1										
13:00	1,67	1,12	0,55	1	1										
14:00	1,69	1,12	0,57	1	1										
15:00	1,75	1,34	0,41	1	1										
16:00	1,85	1,58	0,27	1	1										
17:00	1,99	1,48	0,51	1	1										
18:00	2,15	1,53	0,62	1	1										
19:00	2,23	1,45	0,78	1	1										
20:00	2,23	1,45	0,78	1	1										
21:00	2,13	1,39	0,75	1	1										
22:00	1,94	1,26	0,68	1	1										
23:00	1,70	1,12	0,58	1	1										

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
01:00	1,55	1,12	0,43	1	1										
02:00	1,48	1,12	0,36	1	1										
03:00	1,42	1,12	0,30	1	1										
04:00	1,39	1,12	0,27	1	1										
05:00	1,37	1,12	0,25	1	1										
06:00	1,40	1,12	0,28	1	1										
07:00	1,46	1,12	0,34	1	1										
08:00	1,50	1,12	0,38	1	1										
09:00	1,53	1,12	0,41	1	1										
10:00	1,56	1,12	0,44	1	1										
11:00	1,58	1,12	0,46	1	1										
12:00	1,59	1,12	0,47	1	1										
13:00	1,60	1,12	0,48	1	1										
14:00	1,61	1,12	0,49	1	1										
15:00	1,71	1,12	0,59	1	1										
16:00	1,76	1,15	0,62	1	1										
17:00	1,84	1,20	0,65	1	1										
18:00	1,98	1,34	0,64	1	1										
19:00	2,06	1,54	0,52	1	1										
20:00	2,06	1,51	0,56	1	1										
21:00	1,99	1,45	0,53	1	1										
22:00	1,81	1,25	0,56	1	1										
23:00	1,57	1,12	0,45	1	1										

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,54	1,12	0,42	1	1									
	01:00	1,46	1,12	0,34	1	1									
	02:00	1,40	1,12	0,28	1	1									
	03:00	1,35	1,12	0,23	1	1									
	04:00	1,33	1,12	0,21	1	1									
	05:00	1,35	1,12	0,23	1	1									
	06:00	1,41	1,12	0,29	1	1									
	07:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	08:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	09:00	1,63	1,12	0,51	1	1									
	10:00	1,65	1,12	0,53	1	1									
	11:00	1,65	1,12	0,53	1	1									
	12:00	1,64	1,12	0,52	1	1									
	13:00	1,63	1,12	0,51	1	1									
	14:00	1,64	1,12	0,52	1	1									
	15:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	16:00	1,75	1,20	0,55	1	1									
	17:00	1,90	1,48	0,42	1	1									
	18:00	2,10	1,62	0,48	1	1									
	19:00	2,19	1,74	0,46	1	1	1								
	20:00	2,21	1,69	0,51	1	1	1								
	21:00	2,13	1,63	0,50	1	1									
	22:00	1,96	1,50	0,46	1	1									
	23:00	1,74	1,22	0,52	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,53	1,12	0,41	1	1									
	01:00	1,45	1,12	0,33	1	1									
	02:00	1,38	1,12	0,26	1	1									
	03:00	1,34	1,12	0,22	1	1									
	04:00	1,33	1,12	0,21	1	1									
	05:00	1,35	1,12	0,23	1	1									
	06:00	1,41	1,12	0,29	1	1									
	07:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	08:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	09:00	1,71	1,12	0,59	1	1									
	10:00	1,75	1,13	0,61	1	1									
	11:00	1,82	1,18	0,64	1	1									
	12:00	1,76	1,15	0,62	1	1									
	13:00	1,75	1,13	0,61	1	1									
	14:00	1,78	1,15	0,62	1	1									
	15:00	1,76	1,14	0,61	1	1									
	16:00	1,78	1,16	0,62	1	1									
	17:00	1,89	1,23	0,66	1	1									
	18:00	2,16	1,40	0,76	1	1									
	19:00	2,22	1,45	0,78	1	1									
	20:00	2,24	1,45	0,78	1	1									
	21:00	2,12	1,38	0,74	1	1									
	22:00	1,94	1,26	0,68	1	1									
	23:00	1,67	1,12	0,55	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,47	1,12	0,35	1	1									
	01:00	1,45	1,12	0,33	1	1									
	02:00	1,45	1,12	0,33	1	1									
	03:00	1,45	1,12	0,33	1	1									
	04:00	1,48	1,12	0,36	1	1									
	05:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	06:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	07:00	1,68	1,12	0,56	1	1									
	08:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	09:00	1,68	1,12	0,56	1	1									
	10:00	1,69	1,12	0,57	1	1									
	11:00	1,70	1,12	0,58	1	1									
	12:00	1,73	1,13	0,61	1	1									
	13:00	1,81	1,17	0,63	1	1									
	14:00	1,83	1,19	0,64	1	1									
	15:00	1,89	1,23	0,66	1	1									
	16:00	1,95	1,26	0,68	1	1									
	17:00	2,13	1,38	0,74	1	1									
	18:00	2,36	1,87	0,49	1	1	1								
	19:00	2,41	2,13	0,27	1	1	1								
	20:00	2,36	2,09	0,27	1	1	1								
	21:00	2,26	2,08	0,18	1	1	1								
	22:00	2,16	1,98	0,18	1	1	1								
	23:00	2,06	1,90	0,15	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,56	1,50	0,06	1	1									
	01:00	1,50	1,44	0,05	1	1									
	02:00	1,50	1,47	0,03	1	1									
	03:00	1,52	1,51	0,01	1	1									
	04:00	1,55	1,55	0,00	1	1									
	05:00	1,58	1,58	0,00	1	1									
	06:00	1,66	1,66	0,00	1	1									
	07:00	1,73	1,73	0,00	1	1									
	08:00	1,67	1,66	0,01	1	1									
	09:00	1,65	1,63	0,01	1	1									
	10:00	1,72	1,67	0,05	1	1									
	11:00	1,70	1,60	0,11	1	1									
	12:00	1,73	1,61	0,12	1	1									
	13:00	1,80	1,65	0,15	1	1									
	14:00	1,85	1,65	0,20	1	1									
	15:00	1,91	1,58	0,32	1	1									
	16:00	1,98	1,56	0,42	1	1									
	17:00	2,16	1,75	0,41	1	1									
	18:00	2,35	1,87	0,48	1	1	1								
	19:00	2,39	1,85	0,55	1	1	1								
	20:00	2,35	1,78	0,57	1	1	1								
	21:00	2,27	1,60	0,66	1	1									
	22:00	2,17	1,53	0,64	1	1									
	23:00	2,04	1,33	0,71	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,55	1,12	0,43	1	1									
	01:00	1,50	1,12	0,38	1	1									
	02:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	03:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	04:00	1,54	1,12	0,42	1	1									
	05:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	06:00	1,64	1,12	0,52	1	1									
	07:00	1,70	1,21	0,49	1	1									
	08:00	1,65	1,26	0,39	1	1									
	09:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	10:00	1,62	1,12	0,50	1	1									
	11:00	1,64	1,12	0,52	1	1									
	12:00	1,67	1,12	0,55	1	1									
	13:00	1,73	1,13	0,61	1	1									
	14:00	1,78	1,16	0,62	1	1									
	15:00	1,84	1,19	0,64	1	1									
	16:00	1,91	1,24	0,67	1	1									
	17:00	2,09	1,36	0,73	1	1									
	18:00	2,25	1,47	0,79	1	1									
	19:00	2,30	1,50	0,81	1	1									
	20:00	2,25	1,46	0,79	1	1									
	21:00	2,16	1,41	0,76	1	1									
	22:00	2,05	1,34	0,72	1	1									
	23:00	1,95	1,26	0,68	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,49	1,47	0,02	1	1									
	01:00	1,47	1,24	0,22	1	1									
	02:00	1,47	1,12	0,35	1	1									
	03:00	1,47	1,12	0,35	1	1									
	04:00	1,49	1,12	0,37	1	1									
	05:00	1,53	1,12	0,41	1	1									
	06:00	1,59	1,35	0,24	1	1									
	07:00	1,64	1,45	0,19	1	1									
	08:00	1,62	1,36	0,25	1	1									
	09:00	1,62	1,35	0,26	1	1									
	10:00	1,60	1,39	0,21	1	1									
	11:00	1,63	1,33	0,30	1	1									
	12:00	1,75	1,62	0,13	1	1									
	13:00	1,81	1,70	0,11	1	1									
	14:00	1,81	1,67	0,14	1	1									
	15:00	1,89	1,89	0,00	1	1	1								
	16:00	1,96	1,96	0,00	1	1	1								
	17:00	2,06	2,05	0,00	1	1	1								
	18:00	2,18	2,18	0,00	1	1	1								
	19:00	2,22	2,20	0,02	1	1	1								
20:00	2,18	2,14	0,04	1	1	1									
21:00	2,09	2,03	0,06	1	1	1									
22:00	1,99	1,85	0,15	1	1	1									
23:00	1,89	1,46	0,43	1	1										

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,44	1,12	0,32	1	1									
	01:00	1,42	1,12	0,30	1	1									
	02:00	1,43	1,12	0,31	1	1									
	03:00	1,44	1,12	0,32	1	1									
	04:00	1,46	1,12	0,34	1	1									
	05:00	1,49	1,12	0,37	1	1									
	06:00	1,55	1,12	0,43	1	1									
	07:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	08:00	1,59	1,12	0,47	1	1									
	09:00	1,58	1,12	0,46	1	1									
	10:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	11:00	1,55	1,12	0,43	1	1									
	12:00	1,54	1,12	0,42	1	1									
	13:00	1,57	1,21	0,37	1	1									
	14:00	1,63	1,34	0,29	1	1									
	15:00	1,72	1,47	0,25	1	1									
	16:00	1,79	1,60	0,19	1	1									
	17:00	1,93	1,80	0,14	1	1									
	18:00	2,14	2,05	0,08	1	1	1								
	19:00	2,18	2,13	0,05	1	1	1								
20:00	2,16	2,11	0,04	1	1	1									
21:00	2,09	2,04	0,05	1	1	1									
22:00	1,99	1,94	0,05	1	1	1									
23:00	1,87	1,81	0,06	1	1										

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,39	1,31	0,07	1	1									
	01:00	1,39	1,29	0,10	1	1									
	02:00	1,41	1,27	0,14	1	1									
	03:00	1,43	1,27	0,15	1	1									
	04:00	1,46	1,29	0,17	1	1									
	05:00	1,51	1,32	0,19	1	1									
	06:00	1,58	1,38	0,20	1	1									
	07:00	1,66	1,47	0,18	1	1									
	08:00	1,66	1,45	0,20	1	1									
	09:00	1,65	1,45	0,21	1	1									
	10:00	1,63	1,46	0,17	1	1									
	11:00	1,64	1,50	0,14	1	1									
	12:00	1,64	1,54	0,10	1	1									
	13:00	1,69	1,60	0,09	1	1									
	14:00	1,73	1,66	0,07	1	1									
	15:00	1,81	1,77	0,05	1	1									
	16:00	1,87	1,84	0,03	1	1									
	17:00	2,02	2,01	0,01	1	1	1								
	18:00	2,23	2,23	0,00	1	1	1								
	19:00	2,29	2,29	0,00	1	1	1								
	20:00	2,26	2,26	0,00	1	1	1								
	21:00	2,19	2,18	0,01	1	1	1								
	22:00	2,10	2,08	0,02	1	1	1								
	23:00	1,99	1,96	0,02	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,40	1,37	0,03	1	1									
	01:00	1,40	1,37	0,03	1	1									
	02:00	1,42	1,37	0,04	1	1									
	03:00	1,45	1,39	0,06	1	1									
	04:00	1,48	1,40	0,08	1	1									
	05:00	1,53	1,44	0,09	1	1									
	06:00	1,60	1,53	0,07	1	1									
	07:00	1,69	1,64	0,05	1	1									
	08:00	1,67	1,64	0,03	1	1									
	09:00	1,65	1,64	0,02	1	1									
	10:00	1,63	1,62	0,01	1	1									
	11:00	1,64	1,63	0,01	1	1									
	12:00	1,66	1,63	0,02	1	1									
	13:00	1,71	1,69	0,02	1	1									
	14:00	1,75	1,73	0,02	1	1									
	15:00	1,83	1,82	0,01	1	1									
	16:00	1,89	1,88	0,01	1	1	1								
	17:00	2,04	2,03	0,00	1	1	1								
	18:00	2,23	2,23	0,00	1	1	1								
	19:00	2,30	2,30	0,00	1	1	1								
	20:00	2,27	2,27	0,00	1	1	1								
	21:00	2,22	2,22	0,00	1	1	1								
	22:00	2,14	2,13	0,01	1	1	1								
	23:00	2,04	1,99	0,05	1	1	1								

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,40	1,34	0,06	1	1									
	01:00	1,40	1,34	0,06	1	1									
	02:00	1,41	1,37	0,04	1	1									
	03:00	1,43	1,34	0,10	1	1									
	04:00	1,47	1,12	0,35	1	1									
	05:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	06:00	1,58	1,12	0,46	1	1									
	07:00	1,64	1,12	0,52	1	1									
	08:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	09:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	10:00	1,62	1,12	0,50	1	1									
	11:00	1,69	1,12	0,57	1	1									
	12:00	1,67	1,13	0,53	1	1									
	13:00	1,72	1,27	0,45	1	1									
	14:00	1,78	1,27	0,51	1	1									
	15:00	1,82	1,26	0,56	1	1									
	16:00	1,91	1,36	0,55	1	1									
	17:00	2,06	1,57	0,48	1	1									
	18:00	2,24	1,85	0,39	1	1	1								
	19:00	2,29	1,93	0,36	1	1	1								
	20:00	2,29	1,98	0,31	1	1	1								
	21:00	2,23	1,99	0,24	1	1	1								
	22:00	2,14	1,92	0,21	1	1	1								
	23:00	2,03	1,83	0,20	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,45	1,38	0,06	1	1									
	01:00	1,42	1,36	0,06	1	1									
	02:00	1,42	1,37	0,05	1	1									
	03:00	1,44	1,40	0,04	1	1									
	04:00	1,47	1,38	0,09	1	1									
	05:00	1,50	1,31	0,19	1	1									
	06:00	1,56	1,26	0,30	1	1									
	07:00	1,62	1,23	0,40	1	1									
	08:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	09:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	10:00	1,55	1,12	0,43	1	1									
	11:00	1,54	1,12	0,42	1	1									
	12:00	1,76	1,14	0,61	1	1									
	13:00	1,82	1,19	0,64	1	1									
	14:00	1,84	1,20	0,64	1	1									
	15:00	1,88	1,22	0,66	1	1									
	16:00	1,93	1,26	0,68	1	1									
	17:00	2,03	1,32	0,71	1	1									
	18:00	2,29	1,49	0,80	1	1									
	19:00	2,41	1,57	0,84	1	1									
	20:00	2,42	1,57	0,85	1	1									
	21:00	2,32	1,51	0,81	1	1									
	22:00	2,20	1,43	0,77	1	1									
	23:00	1,99	1,29	0,70	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	01:00	1,56	1,12	0,44	1	1									
	02:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	03:00	1,58	1,12	0,46	1	1									
	04:00	1,62	1,12	0,50	1	1									
	05:00	1,62	1,12	0,50	1	1									
	06:00	1,75	1,13	0,61	1	1									
	07:00	1,79	1,17	0,63	1	1									
	08:00	1,74	1,13	0,61	1	1									
	09:00	1,70	1,12	0,58	1	1									
	10:00	1,68	1,12	0,56	1	1									
	11:00	1,72	1,12	0,60	1	1									
	12:00	1,74	1,13	0,61	1	1									
	13:00	1,80	1,17	0,63	1	1									
	14:00	1,85	1,20	0,65	1	1									
	15:00	1,84	1,19	0,64	1	1									
	16:00	1,96	1,27	0,69	1	1									
	17:00	2,14	1,39	0,75	1	1									
	18:00	2,35	1,68	0,67	1	1	1								
	19:00	2,44	1,68	0,76	1	1	1								
	20:00	2,40	1,68	0,72	1	1	1								
	21:00	2,30	1,68	0,62	1	1	1								
	22:00	2,19	1,42	0,77	1	1									
	23:00	2,12	1,38	0,74	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12
Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026	00:00	1,54	1,12	0,42	1	1									
	01:00	1,50	1,12	0,38	1	1									
	02:00	1,50	1,12	0,38	1	1									
	03:00	1,51	1,12	0,39	1	1									
	04:00	1,54	1,12	0,41	1	1									
	05:00	1,57	1,12	0,45	1	1									
	06:00	1,66	1,12	0,53	1	1									
	07:00	1,70	1,12	0,58	1	1									
	08:00	1,66	1,12	0,54	1	1									
	09:00	1,61	1,12	0,49	1	1									
	10:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	11:00	1,60	1,12	0,48	1	1									
	12:00	1,65	1,12	0,53	1	1									
	13:00	1,70	1,12	0,58	1	1									
	14:00	1,73	1,13	0,61	1	1									
	15:00	1,73	1,12	0,60	1	1									
	16:00	1,84	1,19	0,64	1	1									
	17:00	2,03	1,32	0,71	1	1									
	18:00	2,24	1,45	0,78	1	1									
	19:00	2,33	1,52	0,82	1	1									
	20:00	2,30	1,49	0,80	1	1									
	21:00	2,19	1,42	0,77	1	1									
	22:00	2,05	1,33	0,72	1	1									
	23:00	1,96	1,27	0,69	1	1									

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης