

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ 634	MTU 9-11	61	62	63	64	65	66
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026	00:00	29,24	28,41	0,43	0,40		1	1	1													1
	01:00	26,61	25,27	0,94	0,40		1	1	1													1
	02:00	24,86	22,29	2,16	0,40		1	1	1													1
	03:00	24,02	18,92	4,70	0,40		1	1	1													
	04:00	24,00	15,96	7,64	0,40		1	1	1													
	05:00	24,68	15,96	8,33	0,40		1	1	1													
	06:00	26,16	16,60	9,16	0,40		1	1	1													
	07:00	28,34	18,02	9,92	0,40		1	1	1													
	08:00	30,38	19,35	10,63	0,40		1	1	1													
	09:00	32,96	21,03	11,54	0,40		1	1	1													
	10:00	33,87	21,62	11,85	0,40		1	1	1													
	11:00	34,25	21,86	11,99	0,40		1	1	1													
	12:00	34,17	21,81	11,96	0,40		1		1		1											
	13:00	35,11	22,42	12,29	0,40		1		1		1											
	14:00	35,61	22,75	12,46	0,40		1		1		1											
	15:00	36,23	24,80	11,03	0,40		1		1		1											1
	16:00	35,93	22,95	12,57	0,40		1		1		1											1
	17:00	37,42	23,92	13,10	0,40		1		1		1											1
	18:00	39,94	25,56	13,98	0,40		1		1		1											1
	19:00	40,15	30,02	9,73	0,40		1	1	1		1											1
	20:00	39,84	35,04	4,41	0,40		1	1	1		1											1
	21:00	37,45	35,65	1,41	0,40		1	1	1		1											1
	22:00	34,34	33,79	0,15	0,40		1	1	1		1											1
	23:00	30,21	29,68	0,13	0,40		1		1		1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026	00:00	28,76	26,92	1,83	0,00		1		1		1											1
	01:00	26,29	21,88	4,41	0,00		1				1											1
	02:00	24,64	17,74	6,70	0,20		1				1											1
	03:00	24,02	17,63	6,19	0,20		1				1											1
	04:00	24,35	17,63	6,52	0,20		1				1											1
	05:00	25,50	18,68	6,62	0,20		1				1											1
	06:00	27,44	21,47	5,77	0,20		1				1											1
	07:00	30,19	24,20	5,78	0,20		1		1		1											1
	08:00	33,16	29,54	3,42	0,20		1		1		1											1
	09:00	35,68	34,34	1,14	0,20		1		1		1											1
	10:00	37,34	31,68	5,46	0,20		1		1		1											1
	11:00	39,40	26,56	12,64	0,20		1		1		1											1
	12:00	40,11	26,29	13,63	0,20		1		1		1											1
	13:00	39,77	26,11	13,46	0,20		1		1		1											1
	14:00	38,57	25,08	13,29	0,20		1		1		1											1
	15:00	36,05	23,23	12,62	0,20		1		1		1											1
	16:00	38,51	25,11	13,20	0,20		1		1		1											1
	17:00	42,75	29,37	13,18	0,20		1	1	1		1											1
	18:00	46,42	33,11	13,11	0,20		1	1	1		1											1
	19:00	46,42	33,62	12,60	0,20		1	1	1		1											1
	20:00	45,45	32,79	12,46	0,20		1	1	1		1											1
	21:00	42,65	29,99	12,45	0,20		1	1	1		1											1
	22:00	38,98	26,20	12,78	0,00		1		1		1											1
	23:00	34,79	23,28	11,51	0,00		1		1		1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026	00:00	27,55	26,35	1,21	0,20		1		1		1							1				
	01:00	25,31	24,40	0,91	0,20		1		1		1							1				
	02:00	24,15	23,34	0,81	0,20		1		1		1							1				
	03:00	23,80	23,15	0,65	0,20		1		1		1							1				
	04:00	24,31	23,78	0,53	0,20		1		1		1							1				
	05:00	25,70	24,97	0,74	0,20		1		1		1							1				
	06:00	28,28	27,50	0,78	0,20		1		1		1							1				
	07:00	31,21	30,24	0,77	0,20		1	1		1		1						1				
	08:00	31,17	30,18	0,79	0,00		1	1		1		1										1
	09:00	31,01	30,33	0,49	0,00		1	1		1		1										1
	10:00	30,30	29,82	0,27	0,00		1	1		1		1										1
	11:00	29,90	29,46	0,24	0,00		1	1		1		1										1
	12:00	29,57	29,08	0,28	0,00		1	1		1		1										1
	13:00	29,72	29,24	0,29	0,00		1	1		1		1										1
	14:00	30,60	30,11	0,30	0,00		1	1		1		1										1
	15:00	32,22	31,76	0,26	0,00		1	1		1		1										1
	16:00	35,25	34,87	0,19	0,00		1	1		1		1										1
	17:00	41,68	41,49	0,18	0,00		1	1	1	1		1										1
	18:00	45,67	45,50	0,17	0,00		1	1	1	1		1							1			1
	19:00	45,32	45,21	0,11	0,00		1	1	1	1		1							1			1
	20:00	43,89	43,83	0,06	0,00		1	1	1	1		1							1			1
	21:00	41,17	41,08	0,09	0,00		1	1	1	1		1										1
	22:00	37,43	37,30	0,13	0,00		1	1	1	1		1										1
	23:00	33,30	33,19	0,10	0,00		1	1		1		1										1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2026	00:00	29,00	27,79	1,21	0,00		1		1		1							1				
	01:00	26,57	25,44	1,13	0,00		1		1		1							1				
	02:00	25,24	24,14	1,10	0,00		1		1		1							1				
	03:00	24,74	23,65	1,09	0,00		1		1		1							1				
	04:00	25,09	24,05	1,04	0,00		1		1		1							1				
	05:00	26,29	25,29	1,00	0,00		1		1		1							1				
	06:00	28,87	27,77	1,10	0,00		1		1		1											1
	07:00	31,72	30,50	1,02	0,20		1		1		1											1
	08:00	31,43	29,98	1,25	0,20		1		1		1											1
	09:00	31,49	30,25	1,04	0,20		1		1		1											1
	10:00	31,42	30,16	1,06	0,20		1		1		1											1
	11:00	30,96	29,65	1,10	0,20		1		1		1											1
	12:00	30,77	29,02	1,35	0,40		1		1		1											1
	13:00	31,12	28,63	2,08	0,40		1		1		1											1
	14:00	32,37	29,81	2,16	0,40		1		1		1											1
	15:00	33,91	29,93	3,58	0,40		1		1		1											1
	16:00	36,05	30,32	5,33	0,40		1	1	1		1											1
	17:00	41,77	34,70	6,67	0,40		1	1	1		1											1
	18:00	45,74	36,71	8,53	0,50		1	1	1		1											1
	19:00	45,90	34,75	10,76	0,40		1	1	1		1											1
	20:00	44,58	31,97	12,21	0,40		1	1	1		1											1
	21:00	41,41	28,25	13,17	0,00		1		1		1											1
	22:00	37,23	24,20	13,03	0,00		1		1		1											1
	23:00	32,77	23,28	9,49	0,00		1		1		1											1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026	00:00	28,00	17,80	9,80	0,40				1		1										1	
	01:00	25,62	16,25	8,97	0,40				1		1										1	
	02:00	24,29	16,20	7,68	0,40				1		1										1	
	03:00	23,74	16,20	7,14	0,40				1		1										1	
	04:00	24,04	16,20	7,43	0,40				1		1										1	
	05:00	25,10	16,20	8,50	0,40				1		1										1	
	06:00	27,32	17,36	9,56	0,40				1		1										1	
	07:00	30,28	19,28	10,60	0,40				1		1										1	
	08:00	32,20	20,53	11,27	0,40				1		1										1	
	09:00	33,74	21,56	11,78	0,40				1		1										1	
	10:00	34,17	21,81	11,96	0,40				1		1										1	
	11:00	34,77	22,20	12,17	0,40				1		1										1	
	12:00	36,27	23,17	12,69	0,40				1		1										1	
	13:00	37,03	23,67	12,96	0,40				1		1										1	
	14:00	36,47	23,30	12,76	0,40				1		1										1	
	15:00	36,78	23,51	12,87	0,40				1		1										1	
	16:00	37,89	24,23	13,26	0,40				1		1										1	
	17:00	39,35	25,18	13,77	0,40				1		1								1		1	
	18:00	41,60	28,24	12,96	0,40				1		1								1		1	
	19:00	42,00	32,09	9,50	0,40				1		1								1		1	
	20:00	41,09	30,92	9,77	0,40				1		1								1		1	
	21:00	38,48	26,54	11,54	0,40				1		1								1		1	
	22:00	34,69	22,15	12,14	0,40				1		1										1	
	23:00	30,56	19,47	10,70	0,40				1		1										1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026																	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250	
Ημερομηνία	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6	
Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2026	00:00	28,40	18,46	9,94	0,00				1		1										1		
	01:00	26,02	16,91	9,11	0,00				1		1										1		
	02:00	24,63	16,60	8,02	0,00				1		1										1		
	03:00	24,00	16,60	7,40	0,00				1		1										1		
	04:00	24,18	16,60	7,58	0,00				1		1										1		
	05:00	25,10	16,60	8,50	0,00				1		1										1		
	06:00	27,00	17,55	9,45	0,00				1		1										1		
	07:00	29,62	19,89	9,54	0,20				1		1										1		
	08:00	31,24	22,04	8,99	0,20				1		1										1		
	09:00	31,61	23,57	7,84	0,20			1		1		1									1		
	10:00	32,18	25,16	6,82	0,20			1		1		1									1		
	11:00	32,31	26,09	6,02	0,20			1		1		1									1		
	12:00	31,86	26,49	5,17	0,20			1		1		1									1		
	13:00	31,20	25,84	5,16	0,20			1		1		1									1		
	14:00	31,17	24,54	6,43	0,20			1		1		1									1		
	15:00	33,35	25,65	7,50	0,20			1		1		1									1		
	16:00	36,35	27,97	8,17	0,20			1	1	1		1									1		
	17:00	38,65	29,34	9,30	0,00			1	1	1		1									1		
	18:00	40,71	30,53	10,18	0,00			1	1	1		1									1		
	19:00	41,00	29,95	11,05	0,00			1	1	1		1									1		
	20:00	40,21	28,59	11,62	0,00			1	1	1		1									1		
	21:00	37,60	26,23	11,37	0,00			1		1		1									1		
	22:00	34,06	22,35	11,71	0,00			1		1		1									1		
	23:00	30,12	19,58	10,54	0,00					1		1									1		

Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω δοκιμαστικής λειτουργίας της G5 Κω.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026	00:00	30,16	19,61	10,56	0,00		1				1							1				
	01:00	27,97	18,18	9,79	0,00		1				1							1				
	02:00	26,60	17,29	9,31	0,00		1				1							1				
	03:00	25,99	16,90	9,10	0,00		1				1							1				
	04:00	26,00	17,11	8,88	0,00		1				1							1				
	05:00	26,72	18,56	8,16	0,00		1				1							1				
	06:00	28,34	20,85	7,50	0,00		1				1							1				
	07:00	30,66	23,19	7,47	0,00	1	1				1							1				
	08:00	31,93	24,44	7,19	0,30	1	1				1							1				
	09:00	32,64	24,54	7,81	0,30	1	1				1							1				
	10:00	33,01	23,38	9,33	0,30	1	1				1							1				
	11:00	32,73	22,76	9,57	0,40	1	1				1							1				
	12:00	32,44	23,61	8,44	0,40	1	1				1							1				
	13:00	32,08	24,09	7,59	0,40	1	1				1							1				
	14:00	32,85	26,53	5,92	0,40	1	1				1							1				
	15:00	34,47	28,89	5,38	0,20	1	1		1		1							1				
	16:00	36,24	31,33	4,92	0,00	1	1		1		1							1				
	17:00	40,69	35,66	5,03	0,00	1	1		1	1	1							1				
	18:00	43,99	38,99	5,00	0,00	1	1		1	1	1							1				
	19:00	44,90	40,95	3,94	0,00	1	1		1	1	1							1				
	20:00	43,84	41,02	2,82	0,00	1	1		1	1	1							1				
	21:00	41,12	38,87	2,25	0,00	1	1		1	1	1							1				
	22:00	36,45	34,36	2,09	0,00	1	1		1	1	1							1				
	23:00	31,81	30,30	1,51	0,00	1	1		1	1	1							1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2026	00:00	30,69	28,99	1,70	0,00		1		1	1												1
	01:00	28,06	26,55	1,51	0,00		1		1	1												1
	02:00	26,26	24,34	1,92	0,00		1		1	1												1
	03:00	25,42	22,25	3,16	0,00		1			1												1
	04:00	25,41	21,21	4,20	0,00		1			1												1
	05:00	25,97	22,35	3,62	0,00		1			1												1
	06:00	27,16	22,57	4,58	0,00		1			1												1
	07:00	29,01	22,39	6,61	0,00		1			1												1
	08:00	30,13	22,32	7,81	0,00		1			1												1
	09:00	30,51	21,90	8,20	0,40		1			1												1
	10:00	30,58	19,48	10,70	0,40		1			1												1
	11:00	29,81	18,98	10,43	0,40		1			1												1
	12:00	29,10	18,52	10,19	0,40		1			1												1
	13:00	28,53	18,15	9,99	0,40		1			1												1
	14:00	28,34	18,02	9,92	0,40		1			1												1
	15:00	30,77	27,03	3,74	0,00		1		1	1												1
	16:00	31,83	28,15	3,68	0,00		1		1	1												1
	17:00	36,14	33,93	2,21	0,00		1	1		1	1											1
	18:00	40,61	39,31	1,31	0,00		1	1		1	1	1										
	19:00	41,92	41,19	0,74	0,00		1	1		1	1	1								1		
	20:00	41,34	40,74	0,60	0,00		1	1		1	1	1								1		
	21:00	39,03	38,45	0,58	0,00		1	1		1	1	1								1		
	22:00	34,97	34,49	0,48	0,00		1	1		1	1	1								1		
	23:00	30,88	30,62	0,26	0,00		1			1	1	1								1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026	00:00	29,87	29,87	0,00	0,00		1		1	1	1							1				
	01:00	26,99	26,94	0,05	0,00		1		1		1							1				
	02:00	25,25	25,23	0,01	0,00		1		1		1							1				
	03:00	24,65	24,65	0,00	0,00		1		1		1							1				
	04:00	25,01	25,01	0,00	0,00		1		1		1							1				
	05:00	26,19	26,19	0,00	0,00		1		1		1							1				
	06:00	28,16	28,16	0,00	0,00		1		1	1	1							1				
	07:00	31,22	31,22	0,00	0,00		1		1	1	1							1				
	08:00	33,78	33,75	0,03	0,00		1		1	1	1							1				
	09:00	35,47	35,23	0,23	0,00		1		1	1	1							1				
	10:00	36,98	36,17	0,41	0,40		1		1	1	1							1				
	11:00	37,20	36,25	0,55	0,40		1		1	1	1							1				
	12:00	38,08	36,91	0,77	0,40		1		1	1	1							1				
	13:00	37,89	36,39	1,10	0,40		1		1	1	1							1				
	14:00	37,61	36,52	1,09	0,00		1		1	1	1							1				
	15:00	37,79	36,91	0,88	0,00		1		1	1	1							1				
	16:00	37,98	37,06	0,92	0,00		1		1	1	1							1				
	17:00	39,30	38,43	0,87	0,00		1		1	1	1							1				
	18:00	43,16	42,58	0,58	0,00		1		1	1	1							1				1
	19:00	44,31	43,94	0,37	0,00		1		1	1	1							1				1
	20:00	43,52	43,26	0,26	0,00		1		1	1	1							1				1
	21:00	40,93	40,74	0,19	0,00		1		1	1	1							1				1
	22:00	36,77	36,59	0,18	0,00		1		1	1	1							1				
	23:00	32,58	32,40	0,18	0,00		1		1	1	1							1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026	00:00	23,76	21,65	2,10	0,00				1		1								1			
	01:00	23,01	20,97	2,04	0,00				1		1								1			
	02:00	23,46	20,92	2,54	0,00				1		1								1			
	03:00	23,52	16,60	6,92	0,00				1		1								1			
	04:00	24,37	16,60	7,77	0,00				1		1								1			
	05:00	25,30	22,36	2,94	0,00				1		1								1			
	06:00	26,74	24,35	2,39	0,00				1		1								1			
	07:00	28,20	23,04	5,16	0,00				1		1								1			
	08:00	30,25	22,27	7,99	0,00				1		1								1			
	09:00	32,42	22,95	9,07	0,40				1		1								1			
	10:00	32,96	26,82	5,73	0,40				1		1								1			
	11:00	31,58	27,28	3,90	0,40				1		1								1			
	12:00	31,80	28,30	3,09	0,40				1		1								1			
	13:00	32,28	29,53	2,35	0,40				1		1								1			
	14:00	31,64	28,59	2,65	0,40				1		1								1			
	15:00	31,49	28,29	3,20	0,00				1		1								1			
	16:00	32,95	29,54	3,41	0,00				1		1								1			
	17:00	35,52	31,25	4,27	0,00				1		1								1			
	18:00	39,43	34,53	4,90	0,00				1		1								1			
	19:00	39,83	35,71	4,11	0,00				1		1								1		1	
	20:00	39,08	36,04	3,05	0,00				1		1								1		1	
	21:00	37,34	34,43	2,91	0,00				1		1								1			
	22:00	34,74	31,90	2,85	0,00				1		1								1			
23:00	31,85	29,09	2,76	0,00				1		1								1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Ε.Π.Ε.Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026	00:00	23,61	17,83	5,78	0,00		1				1							1				
	01:00	22,46	18,38	4,07	0,00		1				1							1				
	02:00	22,69	18,87	3,41	0,40		1				1							1				
	03:00	22,93	18,67	3,86	0,40		1				1							1				
	04:00	23,51	18,92	4,20	0,40		1				1							1				
	05:00	24,70	20,43	3,87	0,40		1				1							1				
	06:00	27,53	23,96	3,17	0,40		1		1		1							1				
	07:00	30,04	27,57	2,07	0,40		1		1		1							1				
	08:00	29,90	28,33	1,16	0,40		1		1		1							1				
	09:00	30,73	29,59	0,74	0,40		1		1		1							1				1
	10:00	30,70	29,91	0,39	0,40		1		1		1							1				1
	11:00	30,50	29,84	0,26	0,40		1		1		1							1				1
	12:00	32,70	32,05	0,25	0,40		1		1		1							1				1
	13:00	33,17	32,58	0,19	0,40		1		1		1							1				1
	14:00	33,65	33,11	0,13	0,40		1		1		1							1				1
	15:00	33,19	32,66	0,12	0,40		1		1		1							1				1
	16:00	35,46	34,86	0,20	0,40		1		1		1							1				1
	17:00	38,36	37,28	0,67	0,40		1		1	1	1							1				1
	18:00	41,60	39,73	1,46	0,40		1		1	1	1							1				1
	19:00	41,52	38,44	2,68	0,40		1		1	1	1							1				1
	20:00	40,65	37,08	3,17	0,40		1		1	1	1							1				1
	21:00	38,49	34,33	3,76	0,40		1		1	1	1							1				1
	22:00	35,03	30,90	4,13	0,00		1			1	1							1				1
	23:00	31,29	28,98	2,31	0,00		1			1	1							1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026	00:00	24,76	16,60	8,16	0,00				1		1								1			
	01:00	23,64	16,60	7,04	0,00				1		1								1			
	02:00	23,88	16,40	7,27	0,20				1		1								1			
	03:00	23,71	16,20	7,11	0,40				1		1								1			
	04:00	23,96	16,20	7,36	0,40				1		1								1			
	05:00	24,90	16,20	8,30	0,40				1		1								1			
	06:00	27,55	17,51	9,64	0,40				1		1								1			
	07:00	30,69	19,55	10,74	0,40					1	1								1			
	08:00	31,48	20,06	11,02	0,40					1	1								1			
	09:00	31,82	20,28	11,14	0,40					1	1								1			
	10:00	31,83	20,29	11,14	0,40					1	1								1			
	11:00	32,03	20,42	11,21	0,40					1	1								1			
	12:00	31,91	20,34	11,17	0,40					1	1								1			
	13:00	32,26	20,57	11,29	0,40					1	1								1			
	14:00	31,69	20,20	11,09	0,40					1	1								1			
	15:00	32,01	20,41	11,20	0,40					1	1								1			
	16:00	35,11	22,42	12,29	0,40					1	1								1			
	17:00	39,24	25,79	13,05	0,40					1	1								1			
	18:00	42,84	30,51	11,93	0,40					1	1								1			
	19:00	42,43	30,39	11,63	0,40					1	1								1			
	20:00	41,15	27,81	12,94	0,40					1	1								1			
	21:00	38,58	24,88	13,50	0,20					1	1								1			
	22:00	34,76	22,59	12,17	0,00					1	1								1			
	23:00	31,01	20,16	10,85	0,00					1	1								1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Α	Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (Μw)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (Μw)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (Μw)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω								ΑΣΠ Καλύμνου							
							G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026	00:00	27,22	17,69	9,53	0,00				1		1								1			
	01:00	25,60	16,64	8,96	0,00				1		1								1			
	02:00	25,34	16,40	8,74	0,20				1		1								1			
	03:00	25,26	16,80	8,26	0,20				1		1								1			
	04:00	24,96	16,91	7,85	0,20				1		1								1			
	05:00	25,39	16,99	8,20	0,20				1		1								1			
	06:00	27,34	19,78	7,36	0,20				1		1								1			
	07:00	29,83	22,75	6,88	0,20				1		1								1			
	08:00	29,97	24,65	5,12	0,20				1		1								1			
	09:00	29,86	25,78	3,89	0,20				1		1								1			
	10:00	29,02	25,93	2,88	0,20				1		1								1			
	11:00	29,20	26,58	2,42	0,20				1		1								1			
	12:00	29,98	28,17	1,61	0,20				1		1								1			
	13:00	30,94	28,91	1,83	0,20				1		1								1			
	14:00	31,68	29,40	2,08	0,20				1		1								1			
	15:00	33,39	31,90	1,28	0,20				1	1	1								1			
	16:00	34,81	33,55	1,05	0,20				1	1	1								1			1
	17:00	38,65	36,83	1,62	0,20				1	1	1								1			1
	18:00	42,46	38,65	3,61	0,20				1	1	1								1			1
	19:00	42,59	35,88	6,52	0,20				1	1	1								1			1
	20:00	41,23	31,66	9,37	0,20				1	1	1								1			1
	21:00	38,75	26,73	11,81	0,20					1	1								1			1
	22:00	35,03	23,53	11,50	0,00					1	1								1			1
	23:00	31,30	20,34	10,95	0,00					1	1								1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ρ Α Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026	00:00	26,00	16,50	9,10	0,40	1					1							1				
	01:00	24,57	16,11	8,06	0,40	1					1							1				
	02:00	24,30	16,11	7,79	0,40	1					1							1				
	03:00	24,09	16,11	7,58	0,40	1					1							1				
	04:00	23,89	16,11	7,38	0,40	1					1							1				
	05:00	24,19	16,11	7,68	0,40	1					1							1				
	06:00	25,69	16,30	8,99	0,40			1			1							1				
	07:00	27,55	17,50	9,64	0,40			1			1							1				
	08:00	27,41	17,41	9,59	0,40			1			1							1				
	09:00	27,15	17,25	9,50	0,40			1			1							1				
	10:00	26,41	16,77	9,24	0,40			1			1							1				
	11:00	25,93	16,46	9,08	0,40			1			1							1				
	12:00	26,61	17,30	9,31	0,00			1			1							1				
	13:00	27,60	17,94	9,66	0,00			1			1							1				
	14:00	27,60	17,94	9,66	0,00			1			1							1				
	15:00	29,29	19,04	10,25	0,00			1			1							1				
	16:00	31,35	20,37	10,97	0,00			1			1							1				
	17:00	34,93	22,70	12,23	0,00		1		1		1							1				
	18:00	39,20	25,48	13,72	0,00		1		1		1							1				
	19:00	39,43	25,63	13,80	0,00		1		1		1							1				
	20:00	38,36	24,93	13,43	0,00		1		1		1							1				
	21:00	36,41	23,67	12,74	0,00		1		1		1							1				
	22:00	33,60	22,05	11,55	0,00		1		1		1							1				
23:00	30,85	20,06	10,80	0,00			1			1							1					

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Ατολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026	00:00	24,47	16,51	7,96	0,00	1					1							1				
	01:00	23,66	16,51	7,15	0,00	1					1							1				
	02:00	23,87	16,31	7,36	0,20	1					1							1				
	03:00	24,16	16,31	7,65	0,20	1					1							1				
	04:00	24,46	16,31	7,95	0,20	1					1							1				
	05:00	25,22	16,31	8,71	0,20	1					1							1				
	06:00	27,00	17,35	9,45	0,20		1				1							1				
	07:00	29,50	24,14	5,15	0,20		1				1							1				1
	08:00	31,37	27,59	3,58	0,20		1				1							1				1
	09:00	33,00	28,72	4,08	0,20		1				1							1				1
	10:00	33,15	28,47	4,47	0,20		1				1							1				1
	11:00	32,31	27,81	4,30	0,20		1				1							1				1
	12:00	34,14	30,33	3,61	0,20		1				1	1						1				1
	13:00	35,00	32,66	2,14	0,20		1				1	1						1				1
	14:00	32,77	31,50	1,07	0,20		1				1	1						1				1
	15:00	31,32	30,54	0,58	0,20		1				1	1						1				1
	16:00	32,89	32,30	0,38	0,20		1				1	1						1				1
	17:00	36,51	35,98	0,33	0,20		1				1	1						1				1
	18:00	40,87	40,41	0,25	0,20	1	1				1	1						1				1
	19:00	40,90	40,44	0,26	0,20	1	1				1	1						1				1
	20:00	39,70	39,13	0,36	0,20	1	1				1	1						1				1
	21:00	37,70	36,88	0,62	0,20		1				1	1						1				1
	22:00	34,89	33,83	1,06	0,00		1				1	1						1				1
	23:00	32,06	30,63	1,42	0,00		1				1	1						1				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (Μw)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (Μw)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (Μw)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2026	00:00	23,65	16,20	7,05	0,40		1				1							1				
	01:00	22,92	16,20	6,31	0,40		1				1							1				
	02:00	23,33	16,20	6,73	0,40		1				1							1				
	03:00	23,51	16,20	6,91	0,40		1				1							1				
	04:00	23,86	16,20	7,26	0,40		1				1							1				
	05:00	24,52	16,20	7,92	0,40		1				1							1				
	06:00	26,14	16,59	9,15	0,40		1				1							1				
	07:00	27,65	17,57	9,68	0,40		1				1							1				
	08:00	28,98	18,44	10,14	0,40		1				1							1				
	09:00	30,40	19,36	10,64	0,40		1				1							1				
	10:00	29,43	18,73	10,30	0,40		1				1							1				
	11:00	30,17	19,21	10,56	0,40		1				1							1				
	12:00	33,07	21,10	11,57	0,40		1				1							1				
	13:00	31,32	19,96	10,96	0,40		1				1							1				
	14:00	31,45	20,04	11,01	0,40		1				1							1				
	15:00	30,33	19,31	10,61	0,40		1				1							1				
	16:00	33,13	21,65	11,07	0,40		1		1		1							1				
	17:00	35,30	22,55	12,35	0,40		1		1		1							1				
	18:00	38,75	24,85	13,50	0,40		1		1		1							1				
	19:00	39,12	25,03	13,69	0,40		1		1		1							1				
	20:00	38,33	24,52	13,42	0,40		1		1		1							1				
	21:00	36,26	23,17	12,69	0,40		1		1		1							1				
	22:00	33,12	21,65	11,07	0,40		1		1		1							1				
	23:00	30,22	19,24	10,58	0,40		1				1							1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2026	00:00	22,26	16,20	5,66	0,40		1				1							1				
	01:00	21,49	16,20	4,89	0,40		1				1							1				
	02:00	21,84	16,20	5,24	0,40		1				1							1				
	03:00	22,02	16,20	5,41	0,40		1				1							1				
	04:00	22,40	16,20	5,80	0,40		1				1							1				
	05:00	23,34	16,20	6,73	0,40		1				1							1				
	06:00	22,11	16,20	5,51	0,40		1				1							1				
	07:00	28,84	18,34	10,09	0,40		1				1							1				
	08:00	30,16	19,20	10,56	0,40		1				1							1				
	09:00	29,01	18,46	10,15	0,40		1				1							1				
	10:00	29,05	18,48	10,17	0,40		1				1							1				
	11:00	32,64	20,82	11,42	0,40		1				1							1				
	12:00	33,58	21,65	11,53	0,40		1		1		1							1				
	13:00	33,10	21,65	11,05	0,40		1		1		1							1				
	14:00	33,60	21,65	11,54	0,40		1		1		1							1				
	15:00	33,15	21,65	11,09	0,40		1		1		1							1				
	16:00	32,97	21,65	10,91	0,40		1		1		1							1				
	17:00	37,33	23,87	13,07	0,40		1		1		1							1				
	18:00	39,90	26,62	12,87	0,40		1		1		1							1				
	19:00	39,42	27,38	11,64	0,40		1		1		1							1				
	20:00	37,47	26,14	10,93	0,40		1		1		1							1				
	21:00	34,60	23,56	10,64	0,40		1		1		1							1				
	22:00	34,60	23,56	10,64	0,40		1		1		1							1				
	23:00	31,17	20,98	9,78	0,40		1				1							1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026	00:00	24,62	16,60	8,02	0,00		1				1							1				
	01:00	23,53	16,60	6,93	0,00		1				1							1				
	02:00	23,75	17,59	6,16	0,00		1				1							1				
	03:00	23,88	18,51	5,37	0,00		1				1							1				
	04:00	24,32	19,07	5,25	0,00		1				1							1				
	05:00	25,17	19,28	5,89	0,00		1				1							1				
	06:00	27,40	25,04	2,36	0,00		1			1	1							1				
	07:00	29,94	28,55	1,39	0,00		1			1	1							1				
	08:00	29,62	29,55	0,07	0,00		1			1	1							1				
	09:00	29,57	29,33	0,03	0,20		1			1	1							1				
	10:00	28,67	28,26	0,01	0,40		1			1	1							1				
	11:00	28,13	27,73	0,00	0,40		1			1	1							1				
	12:00	29,12	28,67	0,04	0,40		1			1	1							1				
	13:00	30,26	29,82	0,04	0,40		1			1	1							1				
	14:00	31,21	30,95	0,06	0,20		1			1	1							1				
	15:00	32,55	32,52	0,04	0,00		1		1	1	1							1				
	16:00	35,27	35,27	0,01	0,00		1		1	1	1							1				
	17:00	40,10	40,10	0,00	0,00		1		1	1	1							1				1
	18:00	40,89	40,89	0,00	0,00		1		1	1	1							1				1
	19:00	42,82	42,81	0,01	0,00		1		1	1	1							1				1
	20:00	42,47	42,43	0,04	0,00		1		1	1	1							1				1
	21:00	39,42	39,34	0,08	0,00		1		1	1	1							1				1
	22:00	36,77	36,44	0,33	0,00		1		1	1	1							1				
	23:00	32,99	32,22	0,77	0,00		1		1	1	1							1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026	00:00	25,36	23,50	1,85	0,00					1	1								1			
	01:00	24,33	22,69	1,65	0,00					1	1								1			
	02:00	24,36	23,24	1,12	0,00					1	1								1			
	03:00	24,33	21,44	2,89	0,00					1	1								1			
	04:00	24,59	22,42	2,17	0,00					1	1								1			
	05:00	25,15	23,15	2,00	0,00					1	1								1			
	06:00	26,69	23,30	3,39	0,00					1	1								1			
	07:00	28,53	22,62	5,92	0,00					1	1								1			
	08:00	28,85	22,82	6,03	0,00					1	1								1			
	09:00	28,85	20,41	8,24	0,20					1	1								1			
	10:00	28,13	19,00	8,73	0,40					1	1								1			
	11:00	28,53	19,00	9,13	0,40					1	1								1			
	12:00	28,42	19,00	9,02	0,40					1	1								1			
	13:00	27,77	19,00	8,37	0,40					1	1								1			
	14:00	28,14	19,20	8,74	0,20					1	1								1			
	15:00	29,37	19,40	9,97	0,00					1	1								1			
	16:00	32,15	20,89	11,25	0,00					1	1								1			
	17:00	36,72	24,85	11,87	0,00				1	1	1								1			
	18:00	39,30	26,25	13,06	0,00				1	1	1								1			
	19:00	40,61	27,40	13,21	0,00				1	1	1								1			
	20:00	40,02	27,01	13,01	0,00				1	1	1								1			
	21:00	37,74	25,10	12,64	0,00				1	1	1								1			
	22:00	35,55	24,85	10,70	0,00				1	1	1								1			
23:00	32,99	21,44	11,55	0,00				1		1								1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026	00:00	24,41	16,20	7,81	0,40				1		1								1			
	01:00	24,06	16,20	7,46	0,40				1		1								1			
	02:00	24,64	16,20	8,04	0,40				1		1								1			
	03:00	25,18	16,20	8,58	0,40				1		1								1			
	04:00	25,97	16,48	9,09	0,40				1		1								1			
	05:00	27,00	17,15	9,45	0,40				1		1								1			
	06:00	28,82	18,33	10,09	0,40				1		1								1			
	07:00	31,00	20,39	10,21	0,40				1		1								1			
	08:00	30,65	20,09	10,15	0,40				1		1								1			
	09:00	30,03	19,12	10,51	0,40				1		1								1			
	10:00	29,10	18,51	10,18	0,40				1		1								1			
	11:00	28,23	17,95	9,88	0,40				1		1								1			
	12:00	28,26	18,81	9,06	0,40				1		1								1			
	13:00	28,63	19,32	8,91	0,40				1		1								1			
	14:00	29,51	20,14	8,97	0,40				1		1								1			
	15:00	31,18	21,50	9,28	0,40				1		1								1			
	16:00	33,92	24,58	8,94	0,40				1	1	1								1			
	17:00	38,30	29,33	8,57	0,40				1	1	1								1			
	18:00	41,13	32,60	8,13	0,40				1	1	1								1	1		
	19:00	42,18	34,31	7,47	0,40				1	1	1								1	1		
	20:00	41,38	33,98	7,00	0,40				1	1	1								1	1		
	21:00	39,10	32,21	6,49	0,40				1	1	1								1	1		
	22:00	36,81	30,34	6,06	0,40				1	1	1								1			
	23:00	34,17	28,53	5,24	0,40				1	1	1								1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026																					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250					
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου												
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6					
Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026	00:00	23,29	19,00	3,89	0,40					1	1											1					
	01:00	23,31	19,29	3,63	0,40					1	1												1				
	02:00	24,20	20,70	3,11	0,40					1	1												1				
	03:00	25,08	21,94	2,74	0,40					1	1												1				
	04:00	26,21	23,25	2,55	0,40					1	1													1			
	05:00	27,54	24,71	2,42	0,40				1	1	1													1			
	06:00	29,57	26,72	2,46	0,40				1	1	1	1												1			
	07:00	31,91	29,63	1,88	0,40				1	1	1	1												1			
	08:00	31,40	29,42	1,58	0,40				1	1	1	1												1			
	09:00	30,65	28,94	1,30	0,40				1	1	1	1												1			
	10:00	29,78	28,42	0,96	0,40				1	1	1	1												1			
	11:00	29,01	27,83	0,78	0,40				1	1	1	1												1			
	12:00	29,15	28,18	0,57	0,40				1	1	1	1												1			
	13:00	29,59	28,71	0,48	0,40				1	1	1	1												1			
	14:00	30,48	29,59	0,49	0,40				1	1	1	1												1			
	15:00	32,07	31,23	0,44	0,40				1	1	1	1												1			
	16:00	34,66	33,85	0,41	0,40				1	1	1	1												1			
	17:00	38,79	38,06	0,32	0,40				1	1	1	1												1			
	18:00	41,66	41,14	0,12	0,40				1	1	1	1												1	1		
	19:00	42,59	42,07	0,11	0,40				1	1	1	1												1	1		
	20:00	41,63	41,14	0,09	0,40				1	1	1	1												1	1		
	21:00	39,22	38,75	0,07	0,40				1	1	1	1												1	1		
	22:00	36,80	36,34	0,06	0,40				1	1	1	1												1			
	23:00	34,01	33,57	0,05	0,40				1	1	1	1												1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026																				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250				
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου										
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6				
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2026	00:00	22,78	20,15	2,63	0,00					1	1											1				
	01:00	22,87	20,58	2,29	0,00					1	1												1			
	02:00	23,88	22,17	1,71	0,00					1	1												1			
	03:00	24,92	23,78	1,14	0,00					1	1												1			
	04:00	26,12	25,35	0,77	0,00					1	1	1											1			
	05:00	27,40	27,09	0,30	0,00					1	1	1											1			
	06:00	29,87	29,80	0,07	0,00					1	1	1											1			
	07:00	30,96	30,89	0,07	0,00					1	1	1											1			
	08:00	29,49	29,37	0,11	0,00					1	1	1											1			
	09:00	28,89	28,37	0,32	0,20					1	1	1											1			
	10:00	28,86	27,36	1,10	0,40					1	1	1											1			
	11:00	28,84	26,32	2,12	0,40					1	1	1											1			
	12:00	30,78	26,95	3,43	0,40					1	1	1											1			
	13:00	31,53	25,00	6,14	0,40					1	1	1											1			
	14:00	32,42	24,15	7,87	0,40					1	1												1			
	15:00	32,20	20,58	11,22	0,40					1	1												1			
	16:00	35,12	22,43	12,29	0,40					1	1												1			
	17:00	39,51	26,75	12,36	0,40					1	1	1											1			
	18:00	41,52	28,95	12,17	0,40					1	1	1											1			
	19:00	42,22	28,40	13,42	0,40					1	1	1											1			
	20:00	41,32	27,66	13,26	0,40					1	1	1											1			
	21:00	39,13	26,14	12,59	0,40					1	1	1											1			
	22:00	37,26	26,06	10,80	0,40					1	1	1											1			
	23:00	34,89	23,37	11,12	0,40					1	1												1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2026	00:00	23,52	16,51	7,01	0,00	1					1							1				
	01:00	23,66	16,51	7,15	0,00	1					1							1				
	02:00	24,56	16,51	8,05	0,00	1					1							1				
	03:00	25,47	16,16	8,91	0,40	1					1							1				
	04:00	26,70	16,95	9,34	0,40	1					1							1				
	05:00	28,05	18,75	8,90	0,40	1					1							1				
	06:00	30,51	22,49	7,62	0,40	1			1		1							1				
	07:00	31,89	25,81	5,67	0,40	1			1		1							1				
	08:00	32,40	28,14	3,86	0,40	1			1		1							1	1			
	09:00	33,71	30,18	3,13	0,40	1			1		1							1	1			
	10:00	34,70	30,45	3,84	0,40	1			1		1							1	1			
	11:00	34,61	29,81	4,40	0,40	1			1		1							1	1			
	12:00	34,05	28,50	5,14	0,40	1			1		1							1	1			
	13:00	34,11	25,10	8,61	0,40	1			1		1							1				
	14:00	35,06	23,51	11,15	0,40	1			1		1							1				
	15:00	35,64	22,77	12,47	0,40	1			1		1							1				
	16:00	38,14	24,39	13,35	0,40	1			1		1							1				
	17:00	41,06	27,25	13,40	0,40	1			1		1							1	1			
	18:00	42,52	27,62	14,51	0,40	1			1		1							1	1			
	19:00	43,14	27,64	15,10	0,40	1			1		1							1	1			
	20:00	42,44	27,19	14,85	0,40	1			1		1							1	1			
	21:00	40,49	26,32	14,17	0,00	1			1		1							1	1			
	22:00	38,70	25,99	12,71	0,00	1			1		1							1				
	23:00	36,50	25,79	10,71	0,00	1			1		1							1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				7,500	10,000	10,000	10,000	13,500	13,500	10,885	9,142	9,142	28,000	1,400	1,800	1,800	5,500	5,500	5,500	8,250
Α	Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (Μw)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (Μw)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (Μw)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω									ΑΣΠ Καλύμνου						
							G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ G34	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2026		00:00	26,59	19,89	6,70	0,00				1		1							1			
		01:00	26,67	19,75	6,92	0,00				1		1							1			
		02:00	27,22	21,26	5,96	0,00				1		1							1			
		03:00	27,75	20,39	7,36	0,00				1		1							1			
		04:00	28,72	20,15	8,57	0,00				1		1							1			
		05:00	29,91	21,36	8,55	0,00				1		1							1			
		06:00	31,70	22,12	9,58	0,00				1		1							1			
		07:00	32,00	21,55	10,04	0,40				1		1							1			
		08:00	30,02	19,18	10,45	0,40				1		1							1			
		09:00	28,96	19,05	9,51	0,40				1		1							1			
		10:00	28,09	19,82	7,87	0,40				1		1							1			
		11:00	27,42	19,26	7,75	0,40				1		1							1			
		12:00	27,82	17,78	9,65	0,40				1		1							1			
		13:00	28,89	18,38	10,11	0,40				1		1							1			
		14:00	30,42	19,37	10,65	0,40				1		1							1			
		15:00	32,61	20,80	11,41	0,40				1		1							1			
		16:00	35,56	24,45	10,71	0,40				1	1	1							1			
		17:00	39,79	29,29	10,50	0,00				1	1	1							1			
		18:00	41,91	30,59	11,32	0,00				1	1	1							1			
		19:00	42,43	30,64	11,79	0,00				1	1	1							1			
		20:00	41,99	31,46	10,53	0,00				1	1	1							1			
		21:00	40,47	31,04	9,43	0,00				1	1	1							1			
		22:00	39,01	30,48	8,53	0,00				1	1	1							1			
		23:00	37,32	30,27	7,06	0,00				1	1	1							1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης