

| ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026 | | | | |
|------------------------|----------------|---|--|--|-----------------------|------|------|-------|-----------------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 4,70 | 4,70 | 1,80 | 0,80 | 0,900 | |
| Η Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G1 | G2 | G6 | G7 | ΦΟΡ. ΗΖ (x9) |
| Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026 | 00:00 | 4,77 | 4,71 | 0,05 | 1 | | | | 2 |
| | 01:00 | 4,49 | 4,44 | 0,05 | 1 | | | | 1 |
| | 02:00 | 4,34 | 4,29 | 0,05 | 1 | | | | 1 |
| | 03:00 | 4,21 | 4,17 | 0,05 | 1 | | | | 1 |
| | 04:00 | 4,13 | 4,09 | 0,04 | 1 | | | | 1 |
| | 05:00 | 4,19 | 4,15 | 0,04 | 1 | | | | 1 |
| | 06:00 | 4,46 | 4,43 | 0,03 | 1 | | | | 1 |
| | 07:00 | 4,91 | 4,88 | 0,03 | 1 | | | | 2 |
| | 08:00 | 5,28 | 5,23 | 0,05 | 1 | | | | 2 |
| | 09:00 | 5,54 | 5,49 | 0,05 | 1 | | | | 3 |
| | 10:00 | 5,67 | 5,62 | 0,05 | 1 | | | | 3 |
| | 11:00 | 5,80 | 5,74 | 0,06 | 1 | | | | 3 |
| | 12:00 | 5,98 | 5,92 | 0,06 | 1 | | | | 3 |
| | 13:00 | 6,06 | 5,98 | 0,08 | 1 | | | | 3 |
| | 14:00 | 5,78 | 5,66 | 0,12 | 1 | | | | 3 |
| | 15:00 | 5,47 | 5,30 | 0,16 | 1 | | | | 2 |
| | 16:00 | 5,27 | 5,06 | 0,21 | 1 | | | | 2 |
| | 17:00 | 5,47 | 5,25 | 0,22 | 1 | | | | 2 |
| | 18:00 | 6,04 | 5,87 | 0,17 | 1 | 1 | | | |
| | 19:00 | 6,61 | 6,52 | 0,10 | 1 | 1 | | | |
| | 20:00 | 6,85 | 6,80 | 0,05 | 1 | 1 | | | |
| | 21:00 | 6,49 | 6,45 | 0,03 | 1 | 1 | | | |
| | 22:00 | 5,97 | 5,94 | 0,03 | 1 | 1 | | | |
| | 23:00 | 5,33 | 5,29 | 0,04 | 1 | | | | 2 |

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση