

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026									
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (ΜW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2026	00:00	22,76	22,76	0,01	0,00				1		1	1					
	01:00	20,67	20,64	0,03	0,00				1		1	1					
	02:00	19,37	19,26	0,11	0,00				1		1	1					
	03:00	18,81	18,72	0,09	0,00				1		1	1					
	04:00	18,74	18,66	0,08	0,00				1		1	1					
	05:00	19,12	19,08	0,04	0,00				1		1	1					
	06:00	20,21	20,20	0,01	0,00				1		1	1					
	07:00	21,46	21,46	0,00	0,00				1		1	1					
	08:00	23,37	23,37	0,00	0,00				1		1	1					
	09:00	24,47	24,47	0,00	0,00				1		1	1					
	10:00	24,80	24,80	0,00	0,00			1	1		1	1					
	11:00	25,65	25,65	0,00	0,00			1	1		1	1					
	12:00	26,53	26,53	0,00	0,00			1	1		1	1					
	13:00	26,60	26,60	0,00	0,00			1	1		1	1					
	14:00	24,47	24,38	0,09	0,00				1		1	1					
	15:00	22,60	22,47	0,13	0,00				1		1	1					
	16:00	22,04	21,90	0,15	0,00				1		1	1					
	17:00	23,66	23,53	0,13	0,00				1		1	1					
	18:00	26,44	26,33	0,11	0,00			1	1		1	1					
	19:00	29,72	29,63	0,09	0,00			1	1		1	1					
20:00	32,28	32,27	0,00	0,00			1	1		1	1				1		
21:00	32,95	32,83	0,12	0,00			1	1		1	1				1		
22:00	29,61	29,43	0,19	0,00			1	1		1	1						
23:00	25,74	25,49	0,25	0,00			1	1		1	1						

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης