

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα								Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026								
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	10,150	10,150	1,300	1,100	
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (ΜW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Α/Σ 4	Α/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	
Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2026	00:00	24,04	14,43	9,62	0,00							1	1				2	
	01:00	22,14	13,29	8,86	0,00							1	1					
	02:00	21,09	12,66	8,44	0,00							1	1					
	03:00	20,73	12,44	8,29	0,00							1	1					
	04:00	20,65	12,39	8,26	0,00							1	1					
	05:00	20,79	12,47	8,31	0,00							1	1					
	06:00	21,48	12,89	8,59	0,00							1	1					
	07:00	23,33	15,28	8,05	0,00							1	1					
	08:00	26,02	19,18	6,84	0,00				1			1	1					
	09:00	27,69	21,13	6,56	0,00				1			1	1					
	10:00	28,32	21,42	6,90	0,00				1			1	1					
	11:00	28,93	20,72	8,21	0,00				1			1	1					
	12:00	29,55	19,25	10,30	0,00				1			1	1					
	13:00	29,12	20,48	8,64	0,00				1			1	1					
	14:00	27,02	18,96	8,06	0,00				1			1	1					
	15:00	25,07	15,19	9,87	0,00				1			1	1					
	16:00	24,91	15,14	9,77	0,00				1			1	1					
	17:00	26,61	15,97	10,64	0,00				1			1	1					
	18:00	29,01	17,40	11,60	0,00				1			1	1					
	19:00	31,18	18,71	12,47	0,00				1			1	1					
20:00	33,39	20,79	12,59	0,00				1			1	1						
21:00	33,79	21,97	11,82	0,00				1			1	1						
22:00	30,72	19,75	10,97	0,00				1			1	1						
23:00	27,22	17,66	9,57	0,00				1			1	1						

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης