

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026										
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (ΜW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026	00:00	24,09	23,47	0,62	0,00				1		1	1					
	01:00	21,97	21,42	0,55	0,00				1		1	1					
	02:00	20,83	20,18	0,64	0,00				1		1	1					
	03:00	20,24	19,52	0,72	0,00				1		1	1					
	04:00	20,06	19,36	0,70	0,00				1		1	1					
	05:00	20,25	19,64	0,61	0,00				1		1	1					
	06:00	21,82	21,27	0,55	0,00				1		1	1					
	07:00	24,45	23,68	0,77	0,00				1		1	1					
	08:00	27,12	26,02	1,11	0,00			1	1		1	1					
	09:00	28,70	27,98	0,72	0,00			1	1		1	1					
	10:00	29,56	29,02	0,54	0,00			1	1		1	1					
	11:00	30,33	29,81	0,52	0,00			1	1		1	1					
	12:00	31,07	30,53	0,54	0,00			1	1		1	1					
	13:00	30,93	30,34	0,59	0,00			1	1		1	1					
	14:00	28,89	28,00	0,90	0,00			1	1		1	1					
	15:00	26,68	25,10	1,58	0,00			1	1		1	1					
	16:00	26,37	24,52	1,86	0,00			1	1		1	1					
	17:00	28,21	26,67	1,54	0,00			1	1		1	1					
	18:00	31,31	29,96	1,35	0,00			1	1		1	1					
	19:00	34,38	33,01	1,37	0,00			1	1		1	1				1	
	20:00	36,30	34,99	1,31	0,00			1	1		1	1				1	
	21:00	37,12	36,24	0,89	0,00			1	1		1	1				1	
	22:00	34,09	32,94	1,15	0,00			1	1		1	1				1	
	23:00	29,56	28,40	1,16	0,00			1	1		1	1					

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης