

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026									
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (ΜW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026	00:00	26,74	22,39	4,35	0,00				1		1	1					
	01:00	24,46	19,25	5,21	0,00				1		1	1					
	02:00	23,11	16,72	6,38	0,00				1		1	1					
	03:00	22,56	14,08	8,48	0,00						1	1				1	
	04:00	22,28	13,52	8,76	0,00						1	1				1	
	05:00	22,32	13,39	8,93	0,00						1	1				1	
	06:00	23,12	13,87	9,25	0,00						1	1				1	
	07:00	25,27	15,16	10,11	0,00				1		1	1					
	08:00	28,39	18,79	9,61	0,00				1		1	1					
	09:00	30,41	19,46	10,96	0,00				1		1	1					
	10:00	31,01	19,16	11,85	0,00				1		1	1					
	11:00	31,74	19,34	12,40	0,00				1		1	1					
	12:00	32,61	19,57	13,05	0,00				1		1	1					
	13:00	32,50	19,50	13,00	0,00				1		1	1					
	14:00	30,53	18,32	12,21	0,00				1		1	1					
	15:00	28,58	17,15	11,43	0,00				1		1	1					
	16:00	28,51	17,11	11,40	0,00				1		1	1					
	17:00	30,25	18,15	12,10	0,00				1		1	1					
	18:00	33,04	19,83	13,22	0,00				1		1	1					
	19:00	34,83	22,12	12,72	0,00				1		1	1					1
	20:00	35,88	24,45	11,43	0,00				1		1	1					2
	21:00	36,55	24,63	11,92	0,00				1		1	1					2
	22:00	33,69	22,45	11,24	0,00				1		1	1					
	23:00	29,94	17,96	11,97	0,00				1		1	1					

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης