

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026										
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (ΜW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026	00:00	25,36	15,22	10,14	0,00				1		1	1					
	01:00	23,36	15,14	8,22	0,00				1		1	1					
	02:00	22,16	16,47	5,69	0,00				1		1	1					
	03:00	21,52	17,15	4,37	0,00						1	1					
	04:00	21,18	15,02	6,16	0,00						1	1					
	05:00	21,04	13,17	7,87	0,00						1	1					
	06:00	21,28	12,77	8,51	0,00						1	1					
	07:00	22,47	15,14	7,32	0,00				1		1	1					
	08:00	24,84	15,14	9,70	0,00				1		1	1					
	09:00	26,45	16,63	9,81	0,00				1		1	1					
	10:00	27,59	17,27	10,32	0,00				1		1	1					
	11:00	28,49	19,71	8,77	0,00				1		1	1					
	12:00	29,20	21,56	7,64	0,00				1		1	1					
	13:00	29,05	20,91	8,14	0,00				1		1	1					
	14:00	27,54	18,76	8,78	0,00				1		1	1					
	15:00	25,89	17,04	8,86	0,00				1		1	1					
	16:00	25,72	16,91	8,81	0,00				1		1	1					
	17:00	27,39	18,02	9,37	0,00				1		1	1					
	18:00	30,08	19,00	11,08	0,00				1		1	1					
	19:00	32,40	20,50	11,90	0,00			1	1		1	1					
	20:00	33,78	21,98	11,79	0,00			1	1		1	1					
	21:00	34,34	22,77	11,57	0,00			1	1		1	1					
	22:00	31,94	20,57	11,37	0,00			1	1		1	1					
	23:00	28,30	16,98	11,32	0,00				1		1	1					

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Οι μονάδες G2 και G3 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης