

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026									
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (ΜW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026	00:00	25,10	15,14	9,96	0,00				1		1	1					
	01:00	23,23	15,14	8,09	0,00				1		1	1					
	02:00	21,95	16,08	5,87	0,00						1	1					
	03:00	21,02	15,56	5,46	0,00						1	1					
	04:00	20,49	14,67	5,82	0,00						1	1					
	05:00	20,21	14,09	6,12	0,00						1	1					
	06:00	20,10	15,08	5,02	0,00						1	1					
	07:00	20,62	16,65	3,97	0,00						1	1					
	08:00	22,38	17,69	4,69	0,00				1		1	1					
	09:00	23,73	17,17	6,56	0,00				1		1	1					
	10:00	24,60	16,23	8,37	0,00				1		1	1					
	11:00	25,51	15,56	9,95	0,00				1		1	1					
	12:00	26,12	15,67	10,45	0,00				1		1	1					
	13:00	25,63	15,38	10,25	0,00				1		1	1					
	14:00	23,99	14,40	9,60	0,00						1	1					2
	15:00	22,69	13,61	9,07	0,00						1	1					2
	16:00	23,14	13,89	9,26	0,00						1	1					2
	17:00	25,36	15,22	10,14	0,00						1	1					2
	18:00	28,38	17,03	11,35	0,00				1		1	1					
	19:00	31,10	18,66	12,44	0,00				1		1	1					
20:00	33,12	20,50	12,62	0,00			1	1		1	1						
21:00	34,26	22,60	11,66	0,00			1	1		1	1						
22:00	31,92	21,30	10,62	0,00			1	1		1	1						
23:00	28,20	16,92	11,28	0,00				1		1	1						

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Οι μονάδες G2 και G3 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης