

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026										
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (ΜW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026	00:00	25,18	15,14	10,03	0,00				1		1	1					
	01:00	22,98	13,79	9,19	0,00						1	1					
	02:00	21,81	13,08	8,72	0,00						1	1					
	03:00	21,17	12,70	8,47	0,00						1	1					
	04:00	20,89	12,54	8,36	0,00						1	1					
	05:00	20,89	12,53	8,36	0,00						1	1					
	06:00	22,26	13,35	8,90	0,00						1	1					
	07:00	25,14	15,14	10,00	0,00				1		1	1					
	08:00	28,06	16,84	11,22	0,00				1		1	1					
	09:00	29,46	18,21	11,25	0,00				1		1	1					
	10:00	30,16	19,53	10,63	0,00				1		1	1					
	11:00	31,06	20,59	10,47	0,00				1		1	1					
	12:00	31,94	21,21	10,73	0,00				1		1	1					
	13:00	32,16	21,20	10,96	0,00				1		1	1					
	14:00	30,37	19,39	10,98	0,00				1		1	1					
	15:00	28,44	17,06	11,37	0,00				1		1	1					
	16:00	28,25	16,95	11,30	0,00				1		1	1					
	17:00	30,14	18,09	12,06	0,00				1		1	1					
	18:00	32,88	20,99	11,89	0,00				1		1	1					
	19:00	35,55	24,45	11,10	0,00				1	1		1	1				
	20:00	37,30	27,33	9,96	0,00				1	1		1	1				
	21:00	38,00	29,47	8,54	0,00				1	1		1	1				
	22:00	34,83	26,90	7,92	0,00				1	1		1	1				
	23:00	30,26	22,79	7,47	0,00					1		1	1				

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Οι μονάδες G2 και G3 λόγω λειτουργικών προβλημάτων εντάσσονται τελευταίες.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης