

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026										
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (ΜW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026	00:00	25,94	16,96	8,98	0,00				1		1	1					
	01:00	23,88	14,90	8,98	0,00						1	1					
	02:00	22,82	15,62	7,20	0,00						1	1					
	03:00	22,38	16,66	5,72	0,00						1	1					
	04:00	22,10	16,56	5,53	0,00						1	1					
	05:00	21,92	15,97	5,95	0,00						1	1					
	06:00	22,58	16,75	5,83	0,00						1	1					
	07:00	24,91	20,41	4,50	0,00				1		1	1					
	08:00	27,93	24,24	3,68	0,00				1		1	1					
	09:00	29,60	25,37	4,22	0,00			1	1		1	1					
	10:00	30,39	24,71	5,69	0,00			1	1		1	1					
	11:00	31,29	25,07	6,21	0,00			1	1		1	1					
	12:00	32,41	26,13	6,28	0,00			1	1		1	1					
	13:00	32,79	25,16	7,63	0,00			1	1		1	1					
	14:00	31,54	22,57	8,96	0,00				1		1	1					
	15:00	30,15	20,76	9,39	0,00				1		1	1					
	16:00	30,23	22,48	7,75	0,00				1		1	1					
	17:00	32,22	25,60	6,62	0,00			1	1		1	1					
	18:00	35,20	28,90	6,29	0,00			1	1		1	1					
	19:00	37,18	31,61	5,57	0,00			1	1		1	1					
	20:00	36,95	30,19	6,76	0,00			1	1		1	1					
	21:00	37,17	28,78	8,39	0,00			1	1		1	1					
	22:00	33,89	25,74	8,15	0,00			1	1		1	1					
	23:00	29,69	22,15	7,54	0,00				1		1	1					

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης