

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026										
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (ΜW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026	00:00	26,64	19,33	7,31	0,00				1		1	1					
	01:00	24,25	15,33	8,92	0,00						1	1					
	02:00	22,88	14,38	8,49	0,00						1	1					
	03:00	22,31	14,56	7,75	0,00						1	1					
	04:00	22,16	14,53	7,63	0,00						1	1					
	05:00	22,34	14,91	7,43	0,00						1	1					
	06:00	23,28	15,06	8,22	0,00						1	1					
	07:00	25,64	17,37	8,27	0,00				1		1	1					
	08:00	28,71	22,09	6,62	0,00				1		1	1					
	09:00	30,52	24,88	5,64	0,00				1		1	1					
	10:00	31,13	26,26	4,87	0,00			1	1		1	1					
	11:00	31,67	27,15	4,51	0,00			1	1		1	1					
	12:00	32,83	27,73	5,10	0,00			1	1		1	1					
	13:00	33,35	27,81	5,53	0,00			1	1		1	1					
	14:00	31,98	26,16	5,82	0,00			1	1		1	1					
	15:00	30,30	23,71	6,59	0,00				1		1	1					
	16:00	30,31	23,21	7,10	0,00				1		1	1					
	17:00	32,09	24,94	7,15	0,00				1		1	1					
	18:00	34,93	27,48	7,45	0,00			1	1		1	1					
	19:00	36,99	30,25	6,74	0,00			1	1		1	1					
	20:00	36,88	30,45	6,42	0,00			1	1		1	1					
	21:00	37,52	29,64	7,89	0,00			1	1		1	1					
	22:00	34,98	26,60	8,38	0,00			1	1		1	1					
	23:00	30,50	22,32	8,18	0,00				1		1	1					

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης