

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026										
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				3,500	3,500	8,000	10,000	10,000	10,000	9,700	10,885	10,150	10,150	1,300	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής μέσω Βιομάζας (ΜW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	A/Σ 4	A/Σ 5	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)
Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026	00:00	27,06	22,25	4,81	0,00			1			1	1					
	01:00	24,92	21,18	3,74	0,00			1			1	1					
	02:00	23,71	20,74	2,97	0,00			1			1	1					
	03:00	23,07	19,68	3,39	0,00			1			1	1					
	04:00	22,63	18,51	4,12	0,00			1			1	1					
	05:00	22,51	17,07	5,44	0,00			1			1	1					
	06:00	23,38	17,36	6,02	0,00			1			1	1					
	07:00	25,88	20,40	5,47	0,00			1			1	1					
	08:00	29,00	25,04	3,96	0,00			1	1		1	1					
	09:00	30,77	24,67	6,10	0,00			1	1		1	1					
	10:00	31,72	24,65	7,08	0,00			1	1		1	1					
	11:00	32,78	26,09	6,68	0,00			1	1		1	1					
	12:00	33,81	26,29	7,52	0,00			1	1		1	1					
	13:00	33,97	26,07	7,90	0,00				1		1	1					
	14:00	32,84	22,94	9,90	0,00				1		1	1					
	15:00	31,57	20,49	11,07	0,00				1		1	1					
	16:00	31,79	19,86	11,93	0,00				1		1	1					
	17:00	33,56	20,95	12,61	0,00				1		1	1					
	18:00	36,24	23,42	12,82	0,00			1	1		1	1					
	19:00	38,22	25,63	12,58	0,00			1	1		1	1					
	20:00	38,52	26,91	11,61	0,00			1	1		1	1					
	21:00	38,40	25,22	13,18	0,00			1	1		1	1					
	22:00	35,62	22,20	13,42	0,00				1		1	1					
	23:00	31,63	18,98	12,65	0,00				1		1	1					

Τρία φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης