

| ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026 | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|---|--|--|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Η Ρ Ρ Ε Τ Ε | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026 | 00:00 | 2,29 | 1,49 | 0,80 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 01:00 | 2,09 | 1,36 | 0,73 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 02:00 | 1,98 | 1,29 | 0,69 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 03:00 | 1,92 | 1,25 | 0,67 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 04:00 | 1,87 | 1,21 | 0,65 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 05:00 | 1,83 | 1,19 | 0,64 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 06:00 | 1,87 | 1,31 | 0,56 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 07:00 | 2,06 | 1,48 | 0,58 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 08:00 | 2,38 | 2,04 | 0,34 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 09:00 | 2,60 | 2,36 | 0,23 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 10:00 | 2,73 | 2,52 | 0,21 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 11:00 | 2,80 | 2,67 | 0,13 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 12:00 | 2,86 | 2,78 | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 13:00 | 2,88 | 2,83 | 0,05 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 14:00 | 2,86 | 2,83 | 0,03 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 15:00 | 2,77 | 2,74 | 0,03 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 16:00 | 2,75 | 2,72 | 0,03 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 17:00 | 2,86 | 2,84 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 18:00 | 2,97 | 2,95 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 19:00 | 3,01 | 2,99 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 20:00 | 2,97 | 2,95 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 21:00 | 2,97 | 2,95 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 22:00 | 2,86 | 2,84 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 23:00 | 2,61 | 2,59 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | | | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης