ΗΣ ΡΟΔΟΥ	Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Saturday, June 13, 2026																				
					Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ													ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ						
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	ΑΕΡ 7	ΑΕΡ 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Saturday, June 13, 2026	00:00	116.53	99.94	16.60	0.00			1	1	1				1									1	1	1
	01:00	109.73	91.34	18.39	0.00			1	1	1				1									1	1	
	02:00	105.10	89.91	15.19	0.00			1	1	1				1									1	1	
	03:00	102.46	87.74	14.72	0.00			1	1	1				1									1	1	
	04:00	101.18	87.47	13.71	0.00			1	1	1				1									1	1	
	05:00	102.97	92.82	10.15	0.00			1	1	1				1									1	1	
	06:00	109.68	99.29	8.86	1.53			1	1	1				1									1	1	1
	07:00	122.85	108.12	8.85	5.88			1	1	1				1									1	1	1
	08:00	136.93	114.72	11.57	10.65			1	1	1				1								1	1	1	1
	09:00	148.39	117.77	15.52	15.09			1	1	1				1								1	1	1	1
	10:00	153.51	116.64	18.04	18.83			1	1	1				1								1	1	1	1
	11:00	155.85	115.58	18.72	21.55			1	1	1				1								1	1	1	1
	12:00	157.88	114.40	20.34	23.13			1	1	1				1								1	1	1	1
	13:00	159.47	109.09	26.90	23.48			1	1	1				1								1	1	1	1
	14:00	158.96	98.31	38.01	22.64			1	1	1				1								1	1	1	
	15:00	155.26	94.32	40.42	20.52			1	1	1				1								1	1	1	
	16:00	152.58	94.73	40.60	17.25			1	1	1				1								1	1	1	
	17:00	153.41	98.22	42.09	13.10			1	1	1				1								1	1	1	
	18:00	156.38	103.81	44.49	8.08			1	1	1				1								1	1	1	1
	19:00	157.08	107.67	46.14	3.27			1	1	1				1								1	1	1	1
	20:00	153.97	109.39	44.25	0.34			1	1	1				1								1	1	1	1
	21:00	147.31	106.40	40.92	0.00			1	1	1				1									1	1	1
	22:00	136.81	102.61	34.20	0.00			1	1	1				1									1	1	1
	23:00	126.51	91.31	35.20	0.00			1	1	1				1									1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης