

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Wednesday, June 17, 2026																			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Η Ε Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ											
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Wednesday, June 17, 2026	00:00	116.97	104.75	12.22	0.00	1		1				1										1	1	1	1
	01:00	110.35	96.26	14.09	0.00	1		1				1										1	1	1	1
	02:00	105.56	89.80	15.76	0.00	1		1				1										1	1	1	
	03:00	102.64	87.08	15.56	0.00	1		1				1										1	1	1	
	04:00	101.51	85.48	16.02	0.00	1		1				1										1	1	1	
	05:00	103.48	89.38	14.10	0.00	1		1				1										1	1	1	
	06:00	111.08	98.93	10.64	1.51	1		1				1										1	1	1	1
	07:00	127.31	112.72	8.78	5.81	1		1				1	1									1	1	1	1
	08:00	143.96	124.51	9.02	10.43	1		1				1	1									1	1	1	1
	09:00	154.25	127.88	11.51	14.86	1		1				1	1									1	1	1	1
	10:00	158.56	128.20	11.98	18.37	1		1				1	1									1	1	1	1
	11:00	161.09	129.59	10.32	21.18	1		1				1	1									1	1	1	1
	12:00	163.76	129.02	11.99	22.74	1		1				1	1									1	1	1	1
	13:00	165.78	127.70	14.98	23.10	1		1				1	1									1	1	1	1
	14:00	164.89	126.59	16.08	22.23	1		1				1	1									1	1	1	1
	15:00	161.46	123.57	17.77	20.13	1		1				1	1									1	1	1	1
	16:00	159.43	124.21	18.29	16.93	1		1				1	1									1	1	1	1
	17:00	160.58	129.76	17.97	12.85	1		1				1	1									1	1	1	1
	18:00	163.66	140.18	15.24	8.24	1		1				1	1						18			1	1	1	1
	19:00	164.41	146.70	14.12	3.58	1		1				1	1						18			1	1	1	1
	20:00	159.19	143.53	15.28	0.38	1		1				1	1						18			1	1	1	1
	21:00	153.64	137.02	16.62	0.00	1		1				1	1						18			1	1	1	1
	22:00	142.81	125.40	17.41	0.00	1		1				1	1									1	1	1	1
	23:00	131.12	114.08	17.04	0.00	1		1				1	1									1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης