

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Friday, June 19, 2026																						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14.50	10.50	18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	14.90	14.90	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
ΑΦΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Ατομικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ														
						ΑΤΜ 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	AEP 7	AEP 8	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
Friday, June 19, 2026	00:00	120.02	101.85	18.16	0.00			1	1																			
	01:00	113.53	94.11	19.41	0.00			1	1																			
	02:00	108.86	88.98	19.88	0.00			1	1																			
	03:00	106.54	82.78	23.77	0.00			1	1																			
	04:00	104.87	82.07	22.80	0.00			1	1																			
	05:00	106.37	89.97	16.40	0.00			1	1																			
	06:00	113.63	98.06	14.10	1.48			1	1																			
	07:00	127.74	111.79	10.23	5.72			1	1																			
	08:00	143.87	120.81	12.70	10.37			1	1																			
	09:00	156.13	128.71	12.91	14.51			1	1																			
	10:00	162.02	130.21	13.99	17.83			1	1						1													
	11:00	164.14	127.94	15.56	20.64			1	1						1													
	12:00	166.24	126.60	17.29	22.36			1	1						1													
	13:00	168.64	131.08	15.34	22.22			1	1						1													
	14:00	169.14	129.25	17.96	21.93			1	1						1													
	15:00	166.70	129.37	17.53	19.80			1	1						1													
	16:00	165.25	131.73	16.76	16.76			1	1						1													
	17:00	166.98	137.46	16.77	12.75			1	1						1	1												
	18:00	172.19	148.38	15.62	8.19			1	1						1	1	1											
	19:00	173.50	156.38	13.55	3.57			1	1						1	1	1											
	20:00	166.84	152.13	14.32	0.39			1	1						1	1	1											
	21:00	156.87	140.63	16.24	0.00			1	1						1	1	1											
	22:00	144.09	122.61	21.48	0.00			1	1						1	1	1											
23:00	130.95	110.09	20.86	0.00			1	1						1	1	1												

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης