

| ΗΣ ΡΟΔΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | Monday, June 22, 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------|----------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 22.00 | 20.00 | 27.00 | 32.90 | 27.90 | 1.00 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | |
| Ρ | Ρ | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής παραγωγής (MW) | ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ | | | | | | ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | AEP 1 | AEP 2 | AEP 3 | AEP 4 | AEP 5 | AEP 6 | ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ | DIESEL 1 | DIESEL 2 | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | DIESEL 6 | DIESEL 7 |
| Monday, June 22, 2026 | | 00:00 | 123.85 | 104.17 | 19.68 | 0.00 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | | 01:00 | 115.46 | 98.87 | 16.59 | 0.00 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | | 02:00 | 110.27 | 97.35 | 12.92 | 0.00 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | | 03:00 | 107.51 | 97.01 | 10.50 | 0.00 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | | 04:00 | 106.41 | 97.56 | 8.86 | 0.00 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | | 05:00 | 107.68 | 100.22 | 7.45 | 0.00 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | | 06:00 | 113.39 | 107.09 | 6.30 | 0.00 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | | 07:00 | 127.54 | 107.57 | 16.65 | 3.33 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | | 08:00 | 144.79 | 122.11 | 14.49 | 8.20 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | | 09:00 | 158.71 | 133.70 | 12.14 | 12.87 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 |
| | | 10:00 | 166.17 | 138.58 | 10.78 | 16.80 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 |
| | | 11:00 | 171.44 | 141.58 | 10.16 | 19.70 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 |
| | | 12:00 | 176.84 | 145.30 | 10.12 | 21.42 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 |
| | | 13:00 | 181.20 | 148.62 | 10.33 | 22.25 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 14:00 | 182.80 | 149.40 | 11.24 | 22.16 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 15:00 | 180.75 | 148.31 | 11.51 | 20.93 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 16:00 | 178.48 | 148.50 | 11.45 | 18.52 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 17:00 | 179.53 | 153.23 | 11.23 | 15.08 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 18:00 | 183.99 | 162.24 | 10.97 | 10.79 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 19:00 | 184.76 | 167.23 | 11.42 | 6.11 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 20:00 | 178.22 | 166.15 | 10.53 | 1.55 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 21:00 | 165.93 | 156.50 | 9.43 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| | | 22:00 | 150.43 | 141.44 | 8.98 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 23:00 | 134.61 | 125.28 | 9.32 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης