

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Thursday, June 25, 2026																	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (ΜW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
							DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
Thursday, June 25, 2026		00:00	128.07	98.28	29.79	0.00	1	1					1				1	1	1	1			
		01:00	120.58	91.44	29.14	0.00	1	1					1				1	1	1				
		02:00	115.22	83.82	31.40	0.00	1	1					1				1	1	1				
		03:00	111.98	81.06	30.92	0.00	1	1					1				1	1	1				
		04:00	110.64	79.02	31.62	0.00	1	1					1				1	1	1				
		05:00	112.01	79.73	32.28	0.00	1	1					1				1	1	1				
		06:00	118.93	86.50	30.99	1.44	1	1					1				1	1	1				
		07:00	133.63	98.20	29.68	5.75	1	1	1				1				1	1	1				
		08:00	149.67	110.47	28.63	10.57	1	1	1				1				1	1	1	1			
		09:00	161.76	118.50	28.18	15.07	1	1	1				1				1	1	1	1			
		10:00	167.48	121.94	26.72	18.83	1	1	1				1				1	1	1	1			
		11:00	170.35	123.86	24.89	21.60	1	1	1				1				1	1	1	1	1		
		12:00	173.43	127.11	23.10	23.22	1	1	1				1				1	1	1	1	1		
		13:00	175.98	130.19	22.18	23.60	1	1	1				1				1	1	1	1	1		
		14:00	176.34	130.98	22.64	22.72	1	1	1				1				1	1	1	1	1		
		15:00	172.93	129.00	23.32	20.61	1	1	1				1				1	1	1	1	1		
		16:00	170.87	128.96	24.52	17.39	1	1	1				1				1	1	1	1	1		
		17:00	171.90	133.39	25.23	13.28	1	1	1				1				5	1	1	1	1	1	
		18:00	174.73	141.13	25.01	8.59	1	1	1				1				10	1	1	1	1	1	
		19:00	174.43	144.14	26.49	3.81	1	1	1				1				10	1	1	1	1	1	
	20:00	169.44	141.13	27.87	0.44	1	1	1				1				10	1	1	1	1	1		
	21:00	162.24	134.71	27.53	0.00	1	1	1				1					1	1	1	1	1		
	22:00	151.05	127.94	23.11	0.00	1	1	1				1					1	1	1	1	1		
	23:00	138.75	118.86	19.89	0.00	1	1	1				1					1	1	1	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης