

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Friday, June 26, 2026																		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10			
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (ΜW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
							DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	ΦΟΡΗΤΑ ΗΖ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Friday, June 26, 2026		00:00	129.52	106.91	22.62	0.00	1	1				1						1	1	1	1			
		01:00	122.37	99.64	22.73	0.00	1	1				1						1	1	1	1			
		02:00	117.28	94.60	22.68	0.00	1	1				1						1	1	1				
		03:00	114.08	93.91	20.17	0.00	1	1				1						1	1	1				
		04:00	113.11	94.33	18.79	0.00	1	1				1						1	1	1				
		05:00	114.81	96.61	18.19	0.00	1	1				1						1	1	1	1			
		06:00	121.99	105.39	15.48	1.12	1	1				1						1	1	1	1			
		07:00	136.87	118.54	13.28	5.05	1	1	1			1						1	1	1	1			
		08:00	153.65	131.36	12.12	10.17	1	1	1			1						1	1	1	1	1		
		09:00	167.01	140.41	12.12	14.49	1	1	1			1						1	1	1	1	1	1	
		10:00	173.16	143.54	11.60	18.02	1	1	1			1						1	1	1	1	1	1	
		11:00	176.09	143.88	11.69	20.52	1	1	1			1						1	1	1	1	1	1	
		12:00	179.10	145.24	11.84	22.02	1	1	1			1						1	1	1	1	1	1	
		13:00	181.88	146.44	12.93	22.51	1	1	1			1						1	1	1	1	1	1	
		14:00	182.98	148.71	12.54	21.73	1	1	1			1						1	1	1	1	1	1	
		15:00	179.94	146.68	13.56	19.70	1	1	1			1						1	1	1	1	1	1	
		16:00	176.86	147.09	13.08	16.69	1	1	1			1						1	1	1	1	1	1	
		17:00	178.01	152.47	12.77	12.77	1	1	1			1						1	1	1	1	1	1	
		18:00	180.48	158.83	13.38	8.27	1	1	1			1	1					1	1	1	1	1	1	
		19:00	179.36	163.03	12.65	3.67	1	1	1			1	1					1	1	1	1	1	1	
	20:00	173.36	160.66	12.29	0.42	1	1	1			1	1					1	1	1	1	1	1		
	21:00	166.84	155.41	11.44	0.00	1	1	1			1	1					1	1	1	1	1	1		
	22:00	155.75	144.93	10.82	0.00	1	1	1			1						1	1	1	1	1	1		
	23:00	143.78	134.05	9.72	0.00	1	1	1			1						1	1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης