

ΗΣ ΡΟΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Monday, June 29, 2026																	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				18.00	18.00	18.00	17.50	22.00	20.00	27.00	32.90	27.90	1.00	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10	17.10		
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωρταίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΑΝΗΣ						ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
						DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	ΦΟΡΗΤΑ HZ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
Monday, June 29, 2026	00:00	132.74	126.91	5.83	0.00	1	1					1					1	1	1	1	1		
	01:00	124.39	118.62	5.77	0.00	1	1					1					1	1	1	1	1		
	02:00	119.00	112.59	6.41	0.00	1	1					1					1	1	1	1	1		
	03:00	115.99	108.78	7.21	0.00	1	1					1					1	1	1	1			
	04:00	114.76	107.29	7.47	0.00	1	1					1					1	1	1	1			
	05:00	115.69	108.60	7.09	0.00	1	1					1					1	1	1	1			
	06:00	120.63	114.25	6.33	0.04	1	1					1					1	1	1	1	1		
	07:00	136.62	126.18	7.23	3.22	1	1	1				1					1	1	1	1	1		
	08:00	154.81	140.92	5.75	8.14	1	1	1				1					1	1	1	1	1		1
	09:00	170.38	152.82	4.67	12.89	1	1	1				1					1	1	1	1	1		1
	10:00	179.26	157.93	4.37	16.96	1	1	1				1	1				1	1	1	1	1		1
	11:00	185.84	160.85	4.89	20.10	1	1	1				1	1				1	1	1	1	1		1
	12:00	192.56	164.33	6.02	22.22	1	1	1				1	1				1	1	1	1	1		1
	13:00	199.57	168.75	7.63	23.19	1	1	1				1	1				1	1	1	1	1		1
	14:00	204.02	170.83	10.13	23.06	1	1	1				1	1				1	1	1	1	1		1
	15:00	203.38	168.78	12.86	21.74	1	1	1				1	1				1	1	1	1	1		1
	16:00	200.46	165.52	15.69	19.25	1	1	1				1	1				1	1	1	1	1		1
	17:00	199.34	166.99	16.69	15.66	1	1	1				1	1				1	1	1	1	1		1
	18:00	199.43	171.46	16.76	11.21	1	1	1				1	1				1	1	1	1	1		1
	19:00	195.89	173.36	16.15	6.38	1	1	1				1	1				1	1	1	1	1		1
	20:00	184.02	167.49	14.88	1.65	1	1	1				1	1				1	1	1	1	1		1
	21:00	168.26	154.27	13.99	0.00	1	1	1				1					1	1	1	1	1		1
	22:00	155.36	141.84	13.52	0.00	1	1	1				1					1	1	1	1	1		1
	23:00	142.34	128.73	13.61	0.00	1	1	1				1					1	1	1	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης