

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,50	11,28	13,50	13,50	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20	29,00
Η Ε Σ Τ Η Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5
Τρίτη, 2 Ιουνίου 2026	00:00	15,61	15,29	0,32		1		1						
	01:00	14,54	14,26	0,28		1		1						
	02:00	14,09	13,84	0,25		1		1						
	03:00	13,83	13,51	0,32		1		1						
	04:00	13,53	13,38	0,15		1		1						
	05:00	13,45	13,38	0,08		1		1						
	06:00	14,22	13,38	0,84		1		1						
	07:00	15,59	14,14	1,44		1		1						
	08:00	16,66	15,11	1,55		1		1						
	09:00	17,23	15,74	1,48		1		1						
	10:00	17,24	15,89	1,35		1		1						
	11:00	17,24	15,98	1,26		1		1						
	12:00	17,49	16,18	1,31		1		1						
	13:00	17,55	15,58	1,97		1		1						
	14:00	16,88	15,05	1,83		1		1						
	15:00	16,04	14,48	1,56		1		1						
	16:00	16,16	14,87	1,29		1		1						
	17:00	17,27	16,14	1,13		1		1						
	18:00	19,02	18,04	0,98		1		1						
	19:00	20,94	19,99	0,95		1		1						
	20:00	22,53	21,79	0,74				1	1					
	21:00	22,01	21,56	0,46				1	1					
	22:00	20,12	19,65	0,47				1	1					
	23:00	17,67	17,22	0,45				1	1					

Η παραπάνω ένταξη προτείνεται μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση