

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	
Σάββατο, 20 Ιουνίου 2026	00:00	17,80	13,38	4,42		1	1								
	01:00	16,60	13,38	3,22		1	1								
	02:00	15,86	13,38	2,48		1	1								
	03:00	15,39	13,38	2,01		1	1								
	04:00	15,00	13,38	1,62		1	1								
	05:00	14,89	13,38	1,52		1	1								
	06:00	15,07	13,38	1,69		1	1								
	07:00	15,61	13,38	2,23		1	1								
	08:00	16,70	13,38	3,32		1	1								
	09:00	17,87	13,38	4,49		1	1								
	10:00	18,35	13,38	4,97		1	1								
	11:00	18,40	13,38	5,02		1	1								
	12:00	18,48	13,38	5,10		1	1								
	13:00	17,76	13,38	4,39		1	1								
	14:00	18,18	13,38	4,80		1	1								
	15:00	18,04	13,38	4,66		1	1								
	16:00	18,44	13,38	5,07		1	1								
	17:00	19,33	13,38	5,95		1	1								
	18:00	20,91	14,00	6,90		1	1								
	19:00	22,35	16,73	5,62		1	1								
	20:00	23,11	17,97	5,14		1	1								
	21:00	23,38	17,43	5,96		1	1								
	22:00	21,82	15,40	6,41		1	1								
	23:00	19,68	13,38	6,30		1	1								

Η παραπάνω ένταξη προτείνεται μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού. Σε περίπτωση αστοχίας στην πρόβλεψη, για το διάστημα 02:00-06:00, να εξεταστεί από την βάρδια του ΔΔΝ σε συνεργασία με την βάρδια της ΑΣΠ αν υπάρχει η δυνατότητα απένταξης της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση