

ΗΣ ΧΙΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,500	11,280	13,500	13,500	4,500	3,500	3,500	4,500	4,200	22,400
Η Ε Ρ Ε Τ Ε	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Α/Σ 5	
Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026	00:00	18,06	13,38	4,68		1	1								
	01:00	16,82	13,38	3,45		1	1								
	02:00	15,89	13,38	2,51		1	1								
	03:00	15,23	13,38	1,85		1	1								
	04:00	14,69	13,38	1,32		1	1								
	05:00	14,34	13,38	0,96		1	1								
	06:00	14,18	13,38	0,80		1	1								
	07:00	14,13	13,38	0,75		1	1								
	08:00	14,44	13,38	1,06		1	1								
	09:00	14,88	13,38	1,50		1	1								
	10:00	15,20	13,38	1,82		1	1								
	11:00	15,60	13,38	2,22		1	1								
	12:00	16,04	13,38	2,66		1	1								
	13:00	15,96	13,38	2,58		1	1								
	14:00	15,44	13,38	2,06		1	1								
	15:00	15,18	13,38	1,80		1	1								
	16:00	15,76	13,38	2,38		1	1								
	17:00	17,13	13,38	3,75		1	1								
	18:00	19,00	13,38	5,63		1	1								
	19:00	21,02	15,42	5,60		1	1								
	20:00	22,47	16,63	5,84		1	1								
	21:00	23,06	15,76	7,29		1	1								
	22:00	21,90	14,23	7,66		1	1								
	23:00	19,99	13,38	6,61		1	1								

Η παραπάνω ένταξη προτείνεται μετά από σχετική γραπτή αιτιολόγηση του παραγωγού. Σε περίπτωση αστοχίας στην πρόβλεψη, για το διάστημα 02:00-06:00, να εξεταστεί από την βάρδια του ΔΔΝ σε συνεργασία με την βάρδια της ΑΣΠ αν υπάρχει η δυνατότητα απένταξης της G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης / προς απόσυρση